

CET ARAD-LABORATOR

BULETIN ANALIZA NR. 23 / DATA 21.09 2011

APE DEVERSATE IN IER

Indicator	UM	Valori max.admise	Valori obtinute	Observatii
pH	-	6,5-8,5	8,3	
Materii in suspensie	mg/l	60	12,7	
CBO ₅	mg/l	25	10,5	
CCO-Cr	mg/l	125	35,2	
Reziduu fiz	mg/l	2000	1196	
Azot amoniacal	mg/l	3	0,0	
Fe total	mg/l	5	0,3	

ing. Al. Adely
A-M