



Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGHEȘ

Nr. 019 Decizia din 25.09.2023
privind menținerea Autorizației de mediu Nr. 99 din 06.05.2020
revizuită în data de 24.08.2021 cu rectificari

Ca urmare a analizării adreselor dvs. înregistrate la APM Arges cu nr.10974/28.04.2022 și nr.19702/05.09.2023 adresate de **SC TERMO CALOR CONFORT SA**, cu sediul în mun.Pitești, Calea București, bl.U4, et. MEZ, jud.Argeș, titular al **Autorizației de mediu Nr. 99 din 06.05.2020 revizuită în data de 24.08.2021**, emisă pentru activitatea „Furnizarea de abur și aer condiționat – cod CAEN 3530”, desfășurată în municipiul Pitești, B-dul I.C Brătianu, nr.62A, jud.Argeș - Centrală termică CT 504, jud.Argeș,

în temeiul prevederilor art.16 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, raportate la cele ale art. 7 alin. (1) și art. 8 alin (1) din aceeași ordonanța de urgență

Agenția pentru Protecția Mediului Argeș (APM Argeș) adoptă prezenta decizie.

Art. 1. Se menține Autorizația de mediu Nr. 99 din 06.05.2020 revizuită în data de 24.08.2021 cu următoarele rectificari:

➤ **La capitolul II, pct.1. Dotări și măsuri pentru protecția mediului:**

- în loc de:

AER:

- 2 coșuri de fum realizate din inox dublu izolat autoportant (D= 300 mm, H= 29 m);
- arzătoare cu emisii reduse NO_x;
- se va citi:

AER:

- 2 coșuri de fum realizate din inox dublu izolat autoportant (D= 200 mm, H= 12 m);
- arzătoare cu emisii reduse NO_x;

➤ **La capitolul II, pct.2. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții,**

- în loc de:

2.1 AER

Emisii de la centrala termică:



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGHEȘ

Adresa: Strada Egalității , nr.50A, Pitești, jud. Arges, Cod 110 049,

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

Valorile emisiilor de poluanți rezultați în urma arderii combustibilului (gaze naturale) la centrala termică nu vor depăși valorile limită de emisie (VLE) prevazute în Ordinul MAPPM nr. 462/1993:

Nr.	Instalația	Sursa de	Poluanți	V.L.E.
1.	Centrală termică (funcționare cu gaze naturale)	2 coșuri evacuare gaze arse (D= 300 mm, H= 29 m)	Pulberi totale	5
2.			Monoxid de carbon (CO)	100
3.			Oxid de sulf (SOx) exprimați în SO ₂	35
4.			Oxizi de azot (NOx) exprimați în NO ₂	350

- se va citi:

2.1 AER

Emisii de la centrala termică:

Valorile emisiilor de poluanți rezultați în urma arderii combustibilului (gaze naturale) la centrala termică nu vor depăși valorile limită de emisie (VLE) prevazute în Ordinul MAPPM nr. 462/1993:

Nr.	Instalația	Sursa de	Poluanți	V.L.E.
1.	Centrală termică (funcționare cu gaze naturale)	2 coșuri evacuare gaze arse (D= 200 mm, H= 12 m)	Pulberi totale	5
2.			Monoxid de carbon (CO)	100
3.			Oxid de sulf (SOx) exprimați în SO ₂	35
4.			Oxizi de azot (NOx) exprimați în NO ₂	350

Art.2 - Prezenta decizie face parte integrantă din Nr. 99 din 06.05.2020 revizuită în data de 24.08.2021.

Art. 3. – Decizia de față se comunică titularului activității și se publică pe pagina de internet a APM Argeș la data emiterii ei.

DIRECTOR EXECUTIV,
ing. **Cristiana Elena SURDU**

Șef Serviciu
Avize, Acorduri, Autorizații
ecolog **Georgeta Denisa MARIA**



Întocmit,
ing. **Cristina Ileana MICU**



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI ARGHEȘ

Adresa: Strada Egalității, nr.50A, Pitești, jud. Argeș, Cod 110 049,

E-mail: office@apmag.anpm.ro; <http://apmag.anpm.ro>; Tel. 0248 213 099; Fax 0248 213 200

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679