



**Agenția pentru Protecția Mediului Bihor**

**draft DECIZIE**

**Nr. din .2017**

Privind solicitarea de emitere a avizului de mediu înregistrat la Agenția pentru Protecția Mediului Bihor cu nr.10572 din 13.07.2017, în baza Certificatului de Urbanism nr.4 din 17.05.2017 eliberat de Primaria Comunei Derna

În urma parcurgerii etapei de încadrare conform H.G. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și programe, a consultării Comitetului Special Constituit în ședința din data de 26.07.2017, organizat la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Bihor, a informării publicului prin anunțuri repetate și în lipsa oricărui comentariu din partea acestuia,

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

decide că :

**PUZ – Stație de epurare în localitatea Sacalasău , com.Derna , județul Bihor**

**Amplasat:** comuna Derna, satul Sacalasău , nr.cad.50328, județul Bihor

**Titular:** Comuna Derna , cu sediul în comuna Derna, sat Sacalasău, str.Principală nr.216,județul Bihor

**Referitor:** la construirea unei stații de epurare

**Care propune:**

- se propune stabilirea condițiilor de construire a unei stații de epurare mecano-biologică în aval de localitatea Sacalasău, compusă din:

*Treapta de epurare mecanică* :-camin gratar, separator de grăsimi, desnisipator , bazin de stocare(V=3 mc), bazin de egalizare (V=120 mc) ,cămin de vane și stație de pompare

*Treapta de epurare biologică:*tanc de sedimentare primară , camera de coagulare,tanc de hidroliză-fermentare, tanc de nitri-denitrificare heterotrofă, tanc de nitri-denitrificare hetero-aototrofă cu sistem de aerare cu bule fine , tanc de nitrificare autotrofă, unitate de dezinfecție cu ultraviolete



*Treapta de tratare a nămolului* :bazin de nămol, instalație de deshidratare nămol cu saci de filtru, stație de pompare nămol  
- *suprafața construită propusă* 1330 mp  
- POT propus 30 %, CUT propus 0,7;

**utilitățile:** -alimentarea cu energie electrică se va asigura prin racordare la rețeaua din zona existentă;  
- se vor respecta prevederile avizelor obținute în această fază și depuse la dosar;  
Nu au fost formulate observații din partea publicului în urma mediatizării depunerii solicitării de emitere a PUZ.

**Planul urmează a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.**

Prezenta decizie poate face obiectul unei acțiuni în justiție în baza Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, modificată și completată prin legea 262/2007.

Prezenta decizie se poate utiliza numai în vederea adoptării planului de către autoritatea administrației publice competente.

Pentru obținerea autorizației de construire se va urma procedura de reglementare conform Ord.MMP nr.135/2010 pentru aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private.

**Prezenta decizie este valabilă pe toată perioada implementării planului.**

**DIRECTOR EXECUTIV**  
**Ing.Adriana CALAPOD**

Șef Serviciu AAA,  
ing. Timea MARE

Intocmit:  
Ing.Manuela MOLDOVAN



---

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BIHOR**

B-dul Dacia, nr. 25/A, Oradea, Cod 410464

Tel : 0259/444590 Fax :0259/406588

e-mail : apm@apmbh.ro