

Tabel 11 - NIVEL DE ZGOMOT

Numarul autorizatiei : 17/14.11.2017				
Frecventa monitorizarii : anual				
Nr. Crt.	Punct de masurare	Valoare masurata dB _(A)	VLE impusa prin AIM	Metoda de masurare
			dB _(A)	
1	La limita amplasamentului, in zona poarta acces nr. 1	61,3	65	SR ISO 1996-1/2016 "Acustica. Caracterizarea si masurarea zgomotului din mediul inconjurator. Partea 1- marimi si procedee de baza" Sonometru digital portabil tip 2238 Mediator de fabricatie Bruel&Kjaer - Danemarca, dotat cu microfon prepolarizat tip 4188, preamplificator microfon si filtre de 1/1 si 1/3 octave (incluse in aparat).
2	La limita amplasamentului, in zona CAF si poarta acces nr. 2	63,2	65	
3	La limita amplasamentului, in zona portii de acces nr. 2, spre bufet	59,5	65	
4	La limita amplasamentului, intre poarta de acces nr. 2 si poarta de acces nr. 4	63	65	
5	La limita amplasamentului, in zona bazine de sare	62,9	65	
6	La limita amplasamentului, in zona CAF-uri, nr. 1-4	61,1	65	
7	La limita amplasamentului, in zona turn racire nr. 1	60,8	65	
8	La limita amplasamentului, in zona CAF si poarta acces nr. 4 spre laboratorul chimic	64,3	65	
9	La limita amplasamentului, in zona statiei de gaze	64,1	65	
10	La limita amplasamentului, in zona depozitului de materiale	61,9	65	

Observatii: Incercarile au fost efectuate in timpul functionarii instalatiilor din CTE Grozavesti.

Nu s-au determinat nivelele de zgomot la limita incintei pentru incintele nr. 2, 3 si 4, deoarece nu functionau instalatiile aferente acestora.

Tabel 12 - RECLAMATII DE MEDIU

Reclama tii de mediu	2018
Reclamatii primite	<input type="checkbox"/>
Reclamatii care cer o actiune corectiva	<input type="checkbox"/>
Categorii de reclamatii	<input type="checkbox"/>
Miros	<input type="checkbox"/>
Zgomot	<input type="checkbox"/>
Apa	<input type="checkbox"/>
Aer	<input type="checkbox"/>
Procedurale	<input type="checkbox"/>
Diverse	<input type="checkbox"/>

Tabel 13 – RAPORT PRIVIND MODERNIZAREA

Nr. Crt.	Sarcina stabilita	Stadiul realizarii	Valoare (mii RON)
1.	*	*	*

Nota: *)

S-a pus in functiune a cazanului de apa fierbinte nr. 4 de 100Gcal/h, retehnologizat.