

Documentație Tehnică:
Memoriu de prezentare,
AGENȚIA pentru PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI

PROIECT:
**SERVICII DE PROIECTARE - STUDIU DE FEZABILITATE
PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI - STAȚIE DE
EPURARE PENTRU SPITALUL CLINIC DR. IOAN
CANTACUZINO, STR. ION MOVILĂ NR. 5-7, SECTOR 2**

Rev 03

BENEFICIAR:
**ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE
BUCUREȘTI**

FAZA DE PROIECTARE:
Etapa II – STUDIU DE FEZABILITATE

BORDEROU

- A. DENUMIREA PROIECTULUI
- B. TITULAR
- Numele;*
 - Adresa poștală;*
 - Numărul de telefon, de fax și adresa de e-mail, adresa paginii de internet;*
 - Numele persoanelor de contact;*
 - Director/manager/administrator;*
 - Responsabil pentru protecția mediului;*
- C. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT
- Un rezumat al proiectului;*
 - Justificarea necesității proiectului;*
 - Valoarea investiției;*
 - Perioada de implementare propusă;*
 - Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente);*
 - O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele);*
 - Profilul și capacitățile de producție;*
 - Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)*
 - Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărirea, capacitatea*
 - Materii prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora*
 - Racordarea la rețele utilitare existente în zonă*
 - Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției*
 - Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente*
 - Resursele naturale folosite în construcție și funcționare*
 - Metode folosite în construcție/demolare*
 - Planul de execuție, curpinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară*
 - Relația cu alte proiecte existente sau planificate*
 - Detalii privind alteranativele care au fost luate în considerare*
 - Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)*
- D. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:
- planul de executie a lucrarilor de demolare, de refacere si folosire ulterioara a terenului*
 - descrierea lucrarilor de refacere a amplasamentului*
 - cai noi de acces sau schimbari ale celor existente, dupa caz*
 - metode folosite in demolare*
 - detalii privind alternativele care au fost luate in considerare*
 - alte activitati care pot aparea ca urmare a demolarii (de exemplu, eliminarea deseurilor)*
- E. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI
- Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontiera, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare;*
 - Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare, și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare*
 - harti, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informatii privind caracteristicile fizice ale mediului, atat naturale, cat si artificiale, si alte informatii privind:*
 - folosintele actuale si planificate ale terenului atat pe amplasament, cat si pe zone adiacente acestuia*
 - politici de zonare si de folosire a terenului*
 - arealele sensibile*

iv. coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub forma de vector in format digital cu referinta geografica, in sistem de proiectie nationala Stereo 1970

v. detalii privind orice varianta de amplasament care a fost luata in considerare

F. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, IN LIMITA INFORMATIILOR DISPONIBILE

a. Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu

i. protectia calitatii apelor

1. sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarii

2. statiile si instalatiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevazute

ii. protectia aerului

1. sursele de poluanti pentru aer, poluanti, inclusiv surse de mirosuri

2. instalatiile pentru retinerea si dispersia poluantilor in atmosfera

iii. protectia impotriva zgomotului si a vibratiilor

1. sursele de zgomot si de vibratii

2. amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva zgomotului si vibratiilor

iv. protectia impotriva radiatiilor

1. sursele de radiatii

2. amenajarile si dotarile pentru protectia impotriva radiatiilor

v. protectia solului si a subsolului

1. sursele de poluanti pentru sol, subsol, ape freatice si de adancime

2. lucrarile si dotarile pentru protectia solului si a subsolului

vi. protectia ecosistemelor terestre si acvatice

1. identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

2. lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia biodiversitatii, monumentelor naturii si ariilor

protejate

vii. protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public

1. identificarea obiectivelor de interes public, distanta fata de asezarile umane, respectiv fata de monumente istorice si de arhitectura, alte zone asupra carora exista instituit un regim de restrictie, zone de interes traditional si altele

2. lucrarile, dotarile si masurile pentru protectia asezarilor umane si a obiectivelor protejate si/sau de interes public

viii. prevenirea si gestionarea deseurilor generate pe amplasament in timpul realizarii proiectului/ in timpul exploatarii

1. lista deseurilor (clasificate si codificate in conformitate cu prevederile legislatiei europene si nationale privind deseurile), cantitati de deseuri generate

2. programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate

3. planul de gestionare a deseurilor

ix. gospodaria substantelor si a preparatelor chimice periculoase

1. substantele si preparatele chimice periculoase utilizate si/sau produse

2. modul de gospodarie a substantelor si preparatelor chimice periculoase si asigurarea conditiilor de protectie a factorilor de mediu si a sanatatii populatiei

b. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei si a biodiversitatii

G. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE IN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

a. impactul asupra populatiei, sanatatii umane, biodiversitatii (acordand o atentie speciala speciilor si habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei salbatice, terenurilor, solului, fosolintelor, bunurilor materiale, calitatii si regimului cantitativ al apei, calitatii aerului, climei (de exemplu, natura si amploarea emisiilor de gaze cu efect de sera), zgomotului si vibratiilor, peisajului si mediului vizual, patrimoniului istoric si cultural si asupra interactiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adica impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu si lung, permanent si temporar, pozitiv si negativ)

b. extinderea impactului (zona geografica, numarul populatiei/habitatelor/speciilor afectate)

c. magnitudinea si complexitatea impactului

d. probabilitatea impactului

e. durata, frecventa si reversibilitatea impactului

f. masurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

g. natura transfrontaliera a impactului

H. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTARI SI MASURI PREVAZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANTI IN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINTELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVAZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA IN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SA NU INFLUENTEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI IN ZONA

I. LEGATURA CU ALTE ACTE NORMATIVE SI/SAU PLANURI/PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

a. *Justificarea incadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurator și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele)*

b. *Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat*

J. LUCRARI NECESARE ORGANIZARII DE SANTIER

a. *descrierea lucrărilor necesare organizării de santier*

b. *localizarea organizării de santier*

c. *descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de santier*

d. *surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de santier*

e. *dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu*

K. LUCRARI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTITIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE SI/SAU LA INCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MASURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE

a. *lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității*

b. *aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale*

c. *aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației*

d. *modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului*

L. ANEXE

M. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBĂTICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

a. *descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.*

b. *numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;*

c. *prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;*

d. *se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;*

e. *se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;*

f. *alte informații prevăzute în legislația în vigoare.*

N. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:

a. *Localizarea proiectului: - bazinul hidrografic; - cursul de apă: denumirea și codul cadastral; - corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.*

b. *Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.*

c. *indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.*

O. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV.

Prezenta documentație tehnică a fost întocmită respectând prevederile Hotărârii Guvernului nr. 292 din 03.12.2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.

A. DENUMIREA PROIECTULUI

SERVICII DE PROIECTARE - STUDIU DE FEZABILITATE PENTRU IMPLEMENTAREA OBIECTIVULUI - STAȚIE DE EPURARE PENTRU SPITALUL CLINIC DR. IOAN CANTACUZINO, STR. ION MOVILĂ NR. 5-7, SECTOR 2

B. TITULAR

a. Numele

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR ȘI SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

b. Adresa poștală

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, Sector 5, București
Sediul provizoriu Strada Sf. Ecaterina, nr. 3, Sector 4, București

c. Numărul de telefon, de fax, adresa de e-mail și a paginii de internet

Cod fiscal 25502860
Tel/fax: 021.310.10.59 / 021.310.10.69
E-mail: achizitii@assmb.ro

d. Numele persoanelor de contact

Reprezentant beneficiar – Director General VASILE APOSTOL
Reprezentant proiectant S.C. ISPRO-AL S.R.L.– ing. Bulai Cătălin, Tel: 0726.492.131

e. Director/manager/administrator;

Reprezentant proiectant S.C. ISPRO-AL S.R.L.– ing. Bulai Cătălin, Tel: 0726.492.131

f. Responsabil pentru protecția mediului;

Pe perioada execuției lucrărilor propuse prin documentația tehnică, protecția mediului va fi asigurată de către Antreprenorul General, care va fi urmărit de către un reprezentant al Beneficiarului. Pe perioada utilizării construcției, protecția mediului va fi asigurată de către Beneficiarul lucrării.

C. DESCRIEREA CARACTERISTICILOR FIZICE ALE ÎNTREGULUI PROIECT

a. Un rezumat al proiectului

În prezent, apele uzate menajere provenite de la Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino sunt descărcate în rețeaua de canalizare a municipiului București. Încărcările din aceste ape uzate depășesc limitele impuse de NTPA 002/2002 - Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, și pot duce la o funcționare deficitară a stației de epurare a municipiului București (Stația de Epurare de la Glina).

Conform art. 6 din NTPA 002/2002, pentru tratarea apelor uzate provenite de la unitățile medicale, curative sau profilactice, instituții care prin specificul activităților lor pot produce contaminarea cu agenți patogeni, microbi, virusuri, a rețelilor de canalizare publice, ca măsură, se vor monta stații de pre-epurare, cu rolul de dezinfecție/sterilizare, prevăzute de legislația sanitară în vigoare.

Având în vedere situația existentă a rețelilor de canalizare din incinta Spitalului s-a ales varianta colectării tuturor apelor uzate menajere într-un singur cămin de vizitare de unde se va face admisia prin pompare în stația de epurare.

Evacuarea apelor pre-epurate se va face în rețeaua de canalizarea publică de pe Str. Ion Movilă.

Debitele de apă pluvială vor fi preluate de pe amplasament și descărcate printr-o conductă de by-pass în căminul de evacuare în rețeaua de canalizare municipală, după ce se realizează o injecție cu hipoclorit.

Stația de epurare va fi amplasată în partea de sud a amplasamentului, subteran, în curtea interioară.

PRINCIPALII INDICATORI FIZICI AI INVESTIȚIEI:

<i>Capacități</i>		<i>Cantitate</i>
OB. 1 – SPITALUL CLINIC DR. IOAN CANTACUZINO		
Admisie ape uzate în stația de epurare	Conducta canalizare PVC SN4 Dn250mm	3,00 m
	Conducta admisie prin pompare PEID PE100 PN6 De90 mm	41,00 m
Stație de epurare	Qzimed=227,09 mc/zi	1 buc
Evacuare în rețeaua de canalizare	Conducta refulare PEID PE100 PN6 De90mm	49,00 m

b. Justificarea necesității proiectului

În prezent, apele uzate menajere provenite de la spitalele și clădirile conexe, care se află în administrarea ASSMB, sunt descărcate în rețeaua de canalizare a municipiului București.

Încărcările din aceste ape uzate depășesc limitele impuse de NTPA 002/2002 - Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, și pot duce la o funcționare deficitară a stației de epurare a municipiului București (Stația de Epurare de la Glina).

Conform art. 6 din NTPA 002/2002, pentru tratarea apelor uzate provenite de la unitățile medicale, curative sau profilactice, instituții care prin specificul activităților lor pot produce contaminarea cu agenți patogeni, microbi, virusuri, a rețelelor de canalizare publice, ca măsură, se vor monta stații de pre-epurare, cu rolul de dezinfectie/sterilizare, prevăzute de legislația sanitară în vigoare.

Amplasamentul studiat se află în intravilanul Municipiului București, sectorul 2, pe Strada Ioan Movila nr.5-7.

În perspectiva alinierii la standardele uniunii europene și a respectării normelor naționale privind sănătatea populației și protecția tuturor factorilor de mediu, se impune ca sănătatea populației să fie pe primul plan, iar condițiile de mediu să fie îmbunătățite.

Datorită inexistenței pe amplasament a unei stații de colectare și tratare ape uzate, se impune realizarea acestei investiții ținând cont de respectarea OMS nr. 1096/2016 și a HG 188/2002 Anexa 2 Normativ NTPA 002

Realizarea stației de epurare va conduce la respectarea prevederilor legale privind protejarea sănătății publice, și va genera o serie de avantaje precum:

- eliminarea factorilor de risc pentru sănătatea populației;
- asigurarea protecției mediului;
- creșterea gradului de confort și a calității vieții;
- crearea unor condiții mai bune de spitalizare și lucru

Oportunitatea investiției este benefică și din următoarele considerente economice:

- dezvoltare durabilă pentru întreaga comunitate;
- atragerea unor potențiali investitori;

Prin prezentul studiu, se dorește stabilirea condițiilor tehnice și economice de execuție a stației de epurare ape uzate provenite de la Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino, care să asigure, prin componentele sale:

- ridicarea standardului de viață al pacienților internați și al personalului angajat;
- transportul apelor pre-epurate la colectorul gravitațional din imediata vecinătate a amplasamentului, cu respectarea NTPA 002/2002;
- scăderea riscului de îmbolnăvire a populației;
- stoparea degradării în continuare a stării mediului înconjurător prin eliminarea surselor de poluare (ape uzate menajere spitalicești care se infiltrează în sol);
- stoparea infiltrațiilor apei de ploaie în clădiri, prin preluarea debitelor de apă pluvială;
- încadrarea în normele tehnice în vigoare pentru funcționarea în condiții optime a unităților medicale,
- un impact pozitiv asupra mediului uman, asupra stării de sănătate a populației, cât și asupra mediului fizic, asupra regimului de calitate al apelor subterane, al solului și subsolului.

c. Valoarea investiției

Valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, conform devizului general:

TOTAL GENERAL: 3.243.667,25 lei fără TVA;
3.854.082,53 lei cu TVA;

d. Perioada de implementare propusă

Realizarea investiției este estimată pe o perioadă de **6 luni** de la începerea execuției lucrărilor.

e. Planșe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafață de teren solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situație și amplasamente)

Au fost atașate planul de amplasament, precum și planuri de situație, planuri ce fac parte din proiect.

f. O descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului (planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcție și altele)

i. Profilul și capacitățile de producție

Descrierea soluției tehnice propuse este prezentată mai jos.

Conform temei de proiectare investiția propusă vizează **realizarea unei stații de epurare ape uzate provenite de la Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino, în vederea conformării la legislația în vigoare. A fost astfel identificată ca și soluție echiparea unității medicale vizate de prezentul studiu cu o stație de epurare ape uzate spitalicești și racordarea acesteia la rețeaua de canalizare menajeră a municipiului București.**

În prezent, Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino nu dispune de o stație de pre-epurare ape uzate.

Se propune prin prezentul proiect, înființarea unei stații de epurare care să preia și să trateze apele uzate provenite de la unitatea sanitară.

Colectoarele de canalizare gravitațională – L = 3,00 m, vor fi executate din canale închise (conducte), circulare, material PVC, SN4, Dn250mm.

Apa pluvială de pe amplasament va fi preluată și deversată în ultimul cămin de vizitare propus, unde va fi montat un preaplin ce va deversa excesul de apă printr-un by-pass în rețeaua de canalizare municipală. Preaplinul va avea montat amonte un grătar pentru reținere material flotant grosier.

Conductă by-pass – L = 53,00 m, va fi executată din conductă PVC Dn 400 mm

Căminele de vizitare – 2 buc., vor fi construcții subterane, circulare având Di=1,00m, realizate din elemente prefabricate din beton armat. Acestea vor fi compuse din:

Stație de pompare admisie

Datorită conformației terenului a fost necesară dispunerea unei stații de pompare a apelor uzate menajere, curgerea gravitațională nefiind posibilă.

Stația de pompare ape uzate menajere va fi o construcție subterană, circulară, executată din elemente prefabricate din beton armat. Aceasta va avea diametrul interior Di=2,00 m iar înălțimea H=4,00 m.

Cu excepția echipamentelor de pompare, a vanelor și a dispozitivelor de măsură și control, stația de pompare va fi dotată și cu sistem de ventilație și sistem electric de forță și automatizare.

Caracteristicile constructive ale stațiilor de pompare precum și cele hidromecanice ale grupurilor de pompare sunt prezentate în tabelul de mai jos.

TABEL CENTRALIZATOR SPAU

Nr. crt.	Caracteristici SPAU					Conductă refulare	
	Denumire	Qtotal [l/s]	Hp [mCA]	Nr. pompe	Hint [m]	Ltot [m]	Dext
1	SPAU 1	3,50	8,00	(1+1)	4,00	41,00	90

Stația de pompare SPAU 1 va refula în grătarul rar al stației de epurare.

Stația de preepurare ape uzate

Stația de epurare ce va deservi Spitalului Clinic Dr. Ioan Cantacuzino va avea o capacitate Qzimed=227,09 mc/zi.

Suprafața stației de epurare este de 50,00 mp.

Pentru atingerea valorilor impuse de NTPA 002-2005 este necesară realizarea în cadrul procesului de epurare a următoarelor grade de epurare:

Parametru	Unitate	Valori maxime admise (conform NTPA 002)	Valori maxime (conform buletin analiza)	Depasire	Grad de epurare necesar
pH	unitati pH	6,5-8,5	7,5	NU	0%
Materii totale in suspensie	mg/dmc	350	92	NU	0%
CBO5	mg/dmc	300	223	NU	0%
CCO-Cr	mg/dmc	500	548,87	DA	10%
Azot amoniacal	mg/dmc	30	40,86	DA	37%
Substante extractibile cu solventi organici	mg/dmc	30	14,8	NU	0%
Detergenti sintetici biodegradabili	mg/dmc	25	2,68	NU	0%

Valorile rezultate impun o tehnologie de epurare a apelor uzate menajere care sa cuprindă: treaptă mecanică și treaptă biologică.

În vederea satisfacerii cerințelor impuse de Normativul **NTPA 002/2002** s-a optat pentru o stație de epurare cu un înalt standard tehnic, cu soluția epurării mecanice și biologice a apelor uzate menajere. Alegerea echipamentului electromecanic are ca punct de plecare siguranța în exploatare, fiabilitatea, întreținerea, disponibilitatea pieselor de schimb și a service-ului precum și compatibilitatea cu extinderile ulterioare.

Cheltuielile de exploatare: consumul de energie electrică, producția de nămol în exces, piesele de schimb și personalul necesar, sunt minime datorită eficienței ridicate a echipamentului folosit și datorită monitorizării integrale a stației.

Ținând cont de aceste elemente s-a propus ca pentru viitoarea stație de epurare să se asigure o capacitate adoptată de prelucrare a efluentului uzat de Qzimed = **227,09 mc/zi**, această valoare asigurând funcționarea dotărilor tehnologice proiectate până la nivelul anului 2045.

Descrierea funcționării stației de epurare

DESCRIEREA CONSTRUCTIVA, FUNCTIONALA SI TEHNOLOGICA A STATIEI DE PREEPURARE

Pentru dezinfectia apelor uzate din spital s-a ales solutia utilizarii unei statii de pre-epurare care poate prelua si dezinfecta un debit de 227.09 m³/zi. Statia de preepurare va folosi tehnologia de dezinfectie a apelor uzate cu ajutorul Ozonului.

Intrarea in statia de preepurare a apeii uzate

Apele uzate provenite de la toate unitatile spitalului vor fi transportate spre statia de pre-epurare prin intermediul conductelor de canalizare din incinta.

Construcția stației de preepurare

Construcția stației de epurare este realizată în incinta spitalului, într-o construcție de nouă, va fi echipată cu un gratar automat prevăzut cu snec, o stație de pompare ape uzate pentru alimentare rezervoare de reacție și evacuare apă către rețeaua de canalizare a orașului.

Incinta va fi prevăzută cu un perete interior pentru delimitarea camerei prevăzute cu echipamente de epurare mecanică și camera prevăzută cu echipamente de epurare chimică și dezinfectie a aerului cu UV.

Dimensiunile tuturor elementelor se pot regăsi și revizui și în partea desenată, atasată prezentului memoriu.

Debitul de calcul

Debitul de calcul pentru stația de preepurare este de 2,63 l/s, conform datelor furnizate de beneficiarul general.

Echipamentele schemei tehnologice ale stației de preepurare

Schema de preepurare aleasă este alcătuită dintr-o linie care poate prelua un debit de 227.09 m³/zi, urmărind în mod special reținerea materiilor în suspensie (MTS) și dezinfectia apelor uzate cu ajutorul Ozonului, în limitele impuse de normativele în vigoare.

Soluția de preepurare adoptată are la baza tehnologia dezinfectiei apei uzate cu Ozon.

Denumire Obiect	Cant.	U.M.
Gratar cu snec Q _{max} =20 mc/h cu pubela	1	Buc.
Electropompa submersibilă (1A+1R) complet echipată: 2 vane cutit, 2 clapete de sens cu bila; 1 set bare de ghidaj (6 m -2 bare); lant 6 m; scara pisica, o platforma scurta; 2 plutitori; picior de autocuplaj 1 buc/pompa.	1	Ans.
Instalație clorinare cu hipoclorit	1	Buc.
Debitmetru electromagnetic Dn 50	2	Buc.
Rezervor din inox pentru reacție Ozon, 2.5mc	2	Buc
Instalație de Ozon ce cuprinde: Generator de O ₃ , Racitor de aer, Compresor oil free, Senzor de gaz, Separator de condens, Distrugator de O ₃ .	1	Ans.
Sistem de dezinfectie aer incinta cu lampi UV: 8 lampi UV cu 4 balasturi și accesorii	1	Ans.
Senzor scapari de ozon cu alarma	1	Buc.
Modul de monitorizare , alarma și transmitere la distanta prin GSM (SIM GSM cu IP Fix neinclus), incl. interfata de monitorizare și reprezentare grafica a parametrilor și alarmelor cu baza de date 6 luni pt contoare, comenzi și alarme	1	Ans.
Tablou electric protecție și automatizare	1	Buc.
Rezervor pentru conditionare namol	1	Buc.
Agitator vertical	1	Buc.
Electropompa cu surub	2	Buc.
Instalație de deshidratare namol	1	Buc.
Instalație de mixare și dozare polielectrolit	1	Buc.
Electrovane Cutit DN 50	2	Buc.
Vana Cutit DN 50	2	Buc.

Stația de preepurare cuprinde următoarele obiecte tehnologice:

Se recomandă de asemenea completarea stației cu următoarele echipamente:

- Instalație de evacuare a aerului viciat din incăperere;
- Purificator de aer cu eliminare mirosuri.

Descrierea schemei tehnologice

Treapta mecanică de preepurare

Apă uzată intră în primul echipament tehnologic alcătuit din gratarul automat capsulat cu snec cu sita de 0,5 mm. Gratarul are rolul de a reține materiile solide, după care ele vor fi compactate, deshidratate și transportate spre un container prevăzut cu sistem de înscuire cu saci de gunoi din material plastic. Gratarul automat este realizat din Oțel Inox, având motorul anti-ex. Sacii se vor sigila și vor fi preluați de către firmele abilitate pentru manipularea și distrugerea deșeurilor medicale cu risc biologic ridicat.

Treapta chimică de preepurare

Din treapta mecanică de epurare, apă este introdusă în bazinul de egalizare și separare grasimi, de unde este pompată în rezervoarele de reacție cu ozon, cilindrice închise cu volumul de aprox. 2.5m³. Înainte de a ajunge în rezervoare, apă este dezinfectată suplimentar cu ajutorul unei soluții de hipoclorit. În interiorul rezervoarelor este montat sistemul de difuzare a ozonului care realizează dezinfectia apei uzate. Peretele

despartitor montat in interiorul reactorului lungeste traseul apei uzate, dezinfectia realizandu-se atat in contra-curent cat si in co-curent.

Din rezervoarele de ozonizare, apa este evacuata spre rețeaua de canalizare a orasului.

Circuitele de injectie ozon sunt separate si independente. Orice posibila defectiune aparuta la unul dintre cele doua circuite de ozon nu va afecta buna functionare a celeilalte, asigurandu-se astfel o dezinfectie corespunzatoare in orice situatie.

Ozonul care nu a fost dizolvat in masa de apa se aduna in partea superioara a rezervorului de unde este colectat si trecut printr-un separator de condens apoi prin distrugatorul de ozon, in vederea evacuarii in atmosfera in conditii de siguranta.

Treapta de eliminare a namolului

A treia treapta o reprezinta procesul de eliminare a namolului rezultat de la bazinul de reactie cu Ozon. Acesta este dotat la partea inferioara cu conducta de evacuare a namolului care se va strange la partea de jos a rezervorului. Conducta este echipata cu o electrovana pentru controlul curgerii namolului si este directionata catre pompa cu surub pentru evacuarea namolului.

Namolul va fi pompat cu ajutorul pompei cu surub catre o instalatie de deshidratare a namolului.

Namolul colectat va fi transportat prin pompare catre rezervorul din material plastic pentru amestecul cu polielectrolit, prevazut cu un mixer cu ax vertical lent. In rezervor se va injecta polielectrolit cu ajutorul unei instalatii de dozare polielectrolit prevazuta cu o pompa de dozare, iar rolul mixerului este de omogenizare al amestecului pentru a obtine un namol ingrosat. Dupa acest proces, prin deschiderea automata a electrovanei amplasata pe aspiratia unei pompe cu surub, namolul va fi transportat catre unitatea de deshidratare cu saci.

Unitatea de deshidratare a namolului este prevazuta la partea inferioara cu o scurgere care va directiona apa scursa de la saci catre caminul de evacuare al apei pre-epurate.

Este de mentionat ca namolul provenit din rezervorul de reactie cu Ozon este un namol dezinfectat fiind in permanenta in contact cu Ozonul inainte de evacuare.

Procesul de ozonizare

Descrierea fluxului apei

Din cladirile spitalului, apa este dirijata spre statia de preepurare.

Apa uzata va intra in primul obiectiv tehnologic, anume gratarul automat cu snec.

Din gratar apa este evacuata in bazinul de egalizare, de unde este preluata cu ajutorul pompelor de ape uzate si introdusa in rezervoarele de reactie cu Ozon.

Din rezervoarele de reactie cu Ozon apa dezinfectata este dirijata spre rețeaua de canalizare a orasului.

Descrierea fluxului ozonului

Ozonul produs in instalatia de generare de Ozon este introdus in apa din rezervorul de reactie cu Ozon prin intermediul unor difuzori cu membrana EPDM.

Ozonul rezidual, colectat la partea superioara a rezervorului de reactie este directionat prin intermediul unei conducte spre distrugatorul de Ozon. Din distrugator, aerul care este evacuat in incapere nu mai contine concentratii de Ozon.

Descrierea fluxului namolului

Namolul colectat va fi transportat prin pompare cu ajutorul unei pompe cu surub catre rezervorul din material plastic, prevazut cu un mixer lent cu ax vertical. In rezervor se va injecta polielectrolit cu ajutorul unei pompe de dozare iar rolul mixerului este de omogenizare al amestecului din care rezulta un namol ingrosat. Dupa acest proces, prin deschiderea automata a electrovanei amplasata pe aspiratia unei pompe cu surub, namolul va fi transportat catre unitatea de deshidratare cu saci.

Unitatea de deshidratare a namolului este prevazuta la partea inferioara cu o scurgere care va directiona apa scursa de la saci catre bazinul de egalizare.

GURA DE VĂRSARE

Emisarul folosit va fi colectorul menajer de pe Str. Ioan Movilă.

Gura de vărsare se va amenaja pentru o conductă de refulare, pe care se va monta un clapet antiretur.

Conducte de evacuare – L = 52,00 m, se vor realiza din tuburi de PEID De90mm, PE100, PN6, cu dungă maro – pentru rețele canalizare.

ii. Descrierea instalației și a fluxurilor tehnologice existente pe amplasament (după caz)

În prezent Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino dispune de un sistem de alimentare cu apă potabilă și canalizare ape uzate menajere.

Colectarea apelor uzate menajere se realizează prin intermediul colectoarelor de canalizare existente între corpurile spitalului.

Apele uzate menajere colectate de pe amplasamentul spitalului sunt deversate gravitațional in sistemul existent de colectare al apei uzate menajere al Municipiului București, în patru puncte de racord, astfel:

- două puncte de racord pe strada Ion Movilă;
- un punct de racord pe aleea de acces în curtea spitalului

- un punct de racord pe strada Vasile Lascăr

iii. *Descrierea proceselor de producție ale proiectului propus, în funcție de specificul investiției, produse și subproduse obținute, mărimea, capacitatea*

Nu este cazul.

iv. *Materii prime, energia și combustibilii utilizați, cu modul de asigurare a acestora*

Lucrările necesare se vor executa cu materiale agrementate conform reglementărilor în vigoare și în conformitate cu H.G. nr. 76/1997 și Legea 10/1995.

v. *Racordarea la rețele utilitare existente în zonă*

Pentru funcționarea stației de epurare este necesară asigurarea următoarelor utilități:

- branșament apă potabilă, constând în pozarea unei conducte PEID Dn63 mm, în lungime de 50,00 m;
- branșament electric, inclusiv linia electrică subterană până pe amplasamentul stației de epurare în lungime de 50,00 m;

Alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare și/sau stației de epurare se va realiza de la rețeaua publică de energie electrică a localității, în urma soluțiilor tehnice emise de furnizorul regional prin Avizul Tehnic de Racordare.

vi. *Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului în zona afectată de execuția investiției*

Lucrările de terasamente propuse prin prezenta documentație au fost astfel concepute încât să îndeplinească regula compensării volumelor de terasamente, mai precis volumul excavat rezultat să fie egal sau aproape egal cu volumul necesar execuției de umpluturi. Umpluturile se vor realiza în straturi succesive cu compactarea fiecărui strat. Excesul de pamant va fi transportat, descărcat, compactat și nivelat la locul indicat de beneficiarul investiției, operațiune ce va respecta cotele vecinătăților amplasamentului.

Sistematizarea terenului

Stația de epurare va fi amplasată pe un teren aparținând spitalului, în curtea interioară a acestuia, teren liber de sarcini, betonat/asfaltat. Stația de epurare va fi o construcție supraterană, cu dimensiunile în plan 10 x 5 m.

PRIN PREZENTUL PROIECT NU VOR FI AFECTATE SPAȚII VERZI PUBLICE.

Au fost prevăzute lucrări de refacere a zonelor afectate după cum urmează:

Se va nivela zona, păstrându-se profilul actual și panta naturală de scurgere, se va reface zona de spațiu verde prin aducere la stare inițială, nivelare teren și însămânțare gazon. Nu se vor lăsa după finalizarea lucrărilor de refacere/ aducere la starea inițială corpuri mari precum bolovani, resturi din construcții/ demolări ce au rezultat din săpăturile prezentului proiect.

În ce privește zona carosabilă asfaltată, se va nivela zona, păstrându-se profilul actual al drumului și panta naturală de scurgere. Structura constructivă va fi formată dintr-o fundație din balast cilindrat având 25 cm grosime după compactare și strat de uzură din piatră spartă având 15 cm grosime după compactare, după care se va turna 20 cm strat de beton C12/15 și 10 cm beton asfaltic BA16.

Bilanț teritorial

Bilanț Teritorial	Existent (mp)	Propus (mp)
Suprafață totală	10.166,91	Nu este cazul. Nu sunt propuneri.
Suprafață construită totală	5.015,00	5.065,00
Suprafață construită (suprateran) stație de epurare	0,00	50,00
Suprafață alei și parcări	3.918,00	3.868,00
Suprafață spații verzi	1.233,91	Nu este cazul. Nu sunt propuneri.

PRIN PREZENTUL PROIECT NU SE VOR DEFRIȘA ARBORI.

vii. *Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente*

Pentru investiția propusă nu sunt necesare căi noi de acces sau modificarea celor existente.

viii. *Resursele naturale folosite în construcție și funcționare*

Resursa naturală utilizată în execuția investiției este nisipul pentru patul de pozare al conductelor și apa tehnologică ce va fi furnizată pe șantier în containere etanșe cu capacitate de 1,00 mc. Apa potabilă și tehnologică pentru diverse spălări, hidrant și necesar personal de exploatare, se asigură din rețeaua de apă potabilă existentă.

ix. *Metode folosite în construcție/demolare*

Lucrările necesare se vor executa cu materiale agrementate conform reglementărilor în vigoare și în conformitate cu H.G. nr. 76/1997 și Legea 10/1995.

Categoriile de lucrări propuse a se realiza prin prezenta documentație nu necesită instalații speciale pentru execuția acestora.

x. Planul de execuție, curpinzând faza de construcție, punerea în funcțiune, exploatare, refacere și folosire ulterioară

Nu este cazul.

xi. Relația cu alte proiecte existente sau planificate

Conform temei de proiectare investiția propusă vizează realizarea unei stații de epurare ape uzate provenite de la Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino, în vederea conformării la legislația în vigoare. Evacuarea apelor pre-epurate se va face în rețeaua de canalizarea publică de pe Str. Ion Movilă.

xii. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Soluțiile de realizare a investiției vor fi în conformitate cu Normele Europene și vor asigura rezistența și stabilitatea lucrărilor atât la sarcini statice cât și la cele dinamice și vor asigura caracteristicile de funcționare a sistemului de canalizare ape uzate executat.

xiii. Alte activități care pot apărea ca urmare a proiectului (de exemplu, extragerea de agregate, asigurarea unor noi surse de apă, surse sau linii de transport al energiei, creșterea numărului de locuințe, eliminarea apelor uzate și a deșeurilor)

Nu este cazul.

D. DESCRIEREA LUCRĂRILOR DE DEMOLARE NECESARE:

a. Planul de execuție al lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului
Pentru investiția propusă nu sunt necesare lucrări de demolare.

b. Descrierea lucrărilor de refacere a amplasamentului

Pentru investiția propusă nu sunt necesare lucrări de refacere a amplasamentului.

c. Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz

Pentru investiția propusă nu se vor realiza căi de acces noi și nici nu se vor modifica căi de acces existente.

d. Metode folosite în demolare

Pentru investiția propusă nu sunt necesare lucrări de demolare.

e. Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare

Pentru investiția propusă nu a fost necesară luarea în considerare a unor alternative privind demolarea.

f. Alte activități care pot apărea ca urmare a demolării (de exemplu, eliminarea deșeurilor)

Pentru investiția propusă, nu este cazul apariției unor alte activități ca urmare a demolării.

E. DESCRIEREA AMPLASĂRII PROIECTULUI

a. Distanța față de granițe pentru proiectele care cad sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, ratificată prin Legea nr. 22/2001, cu completările ulterioare

Lucrările propuse prin documentația tehnică nu intră sub incidența Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră din 25 februarie 1991, ratificată prin Legea 22 din 2001.

b. Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural potrivit Listei monumentelor istorice, actualizată, aprobată prin Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu modificările ulterioare și Repertoriului arheologic național prevăzut de Ordonanța Guvernului nr. 43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Pe zona amplasamentului, cât și în vecinătatea lucrărilor propuse:

- nu există situri arheologice

- **există** următoarele monumente istorice:

- Casa Dr. Gh. Nanu, Str. Icoanei nr. 50A – B-II-m-B-20955

- Imobil, Str. Icoanei nr. 56 – B-II-m-B-18926

- Imobil, Str. Icoanei nr. 57 – B-II-m-B-18927

- Imobil, Str. Icoanei nr. 58 – B-II-m-B-18928

- Imobil, Str. Icoanei nr. 60 – B-II-m-B-18929

- Casă, Str. Icoanei nr. 62 – B-II-m-B-18930

- Bustul lui C. C. Nottara, B-dul Dacia nr. 105 – B-III-m-B-19978

- Ansamblul de arhitectură "Bd. Dacia", Bd. Dacia, între Str. Aurel Vlaicu și str. Icoanei –

B-II-a-B-18523

- Imobil, B-dul Dacia nr. 82 - B-II-m-B-18538

- Imobil, B-dul Dacia nr. 84 - B-II-m-B-18540
- Imobil, B-dul Dacia nr. 86 - B-II-m-B-18543
- Imobil, B-dul Dacia nr. 96 - B-II-m-B-18547
- Imobil, B-dul Dacia nr. 101 - B-II-m-B-18548
- Imobil, B-dul Dacia nr. 103 - B-II-m-B-18549
- Muzeul C. C. Și C. A. Nottara, B-dul Dacia nr. 105 - B-II-m-B-18550
- Casă, B-dul Dacia nr. 107 - B-II-m-B-18551
- Casă, Str. Alecu Russo nr. 3 - B-II-m-B-19629
- Casă, Str. Alecu Russo nr. 5 - B-II-m-B-19630
- Casă, Str. Alecu Russo nr. 7 - B-II-m-B-19631
- Casă, Str. Dimitrie Orbescu nr. 12 - B-II-m-B-19310
- Imobil locuințe, Str. Dimitrie Orbescu nr. 14 - B-II-m-B-19311
- Casă, Str. Dumbrava Roșie nr. 26 - B-II-m-B-18665
- Casa G-ral Lahovary, azi corp al Spitalului Cantacuzino, Str. Ion Movilă nr. 5 - B-II-m-B-19264
- Casa Pan Halipa, Str. Alexandru Donici nr. 32 - B-II-m-B-18612
- Casa Elie Radu, Str. Alexandru Donici nr. 40 - B-II-m-B-18613

c. Hărți, fotografiile ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale mediului, atât naturale, cât și artificiale, și alte informații privind:

i. Folosițele actuale și planificate ale terenului atât pe amplasament, cât și pe zone adiacente acestuia

Amplasamentul studiat se află în intravilanul Municipiului București, Str. Ioan Movilă nr. 5-7, sectorul 2. Conform extrasului de carte funciară nr. 216687 București sectorul 2, terenul se află în proprietatea Municipiului București, cu drept de administrare în favoarea ASSMB.

Conform extrasului de carte funciară nr. 216687, amplasamentul spitalului are suprafața de 10.166,91 mp, din care suprafața construcțiilor existente este de 5.016,00 mp, iar suprafața necesară pentru toate construcțiile și instalațiile propuse prin proiect (stație de epurare propusă, cămine, stații de pompare etc.) este de 57,00 mp.

Nr. crt.	Obiectul de investitie	Suprafața ocupata-in executie (mp)	Suprafata ocupata-definitiv (mp)
1	Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino	107,00	57,00
	TOTAL, din care	107,00 Intravilan: 107,00 Extravilan: 0,00	57,00 Intravilan: 57,00 Extravilan: 0,00

ii. Politici de zonare și de folosire a terenului

Conform H.G. 2139/2004 actualizată, pentru aprobarea clasificății și duratei normale de funcționare a mijloacelor fixe, obiectivul se încadrează în:

Grupa 1 – Construcții

Subgrupa 1.8 – Construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare.

iii. Arealele sensibile

Amplasamentul proiectului nu se suprapune peste arii naturale protejate.

iv. Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională Stereo 1970

Coordonatele geografice realizate în sistem de proiecție națională Stereo 1970, aferente obiectivului de investiții și care au stat la baza întocmirii ridicării topografice și respectiv, a realizării proiectului, au fost atașate prezentei documentații, sub formă de vector în format digital.

COORDONATE STEREO 70 - STATIE DE EPURARE		
Nr. punct	X	Y
P1	327752.175	588481.671
P2	327751.995	588491.669
P3	327756.995	588491.759
P4	327757.174	588481.761

v. Detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare

Având în vedere natura obiectivului de investiții nu au fost luate în considerare și alte variante de amplasament.

F. DESCRIEREA TUTUROR EFECTELOR SEMNIFICATIVE POSIBILE ASUPRA MEDIULUI ALE PROIECTULUI, ÎN LIMITA INFORMAȚIILOR DISPONIBILE

a. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu

i. Protecția calității apelor

1. Sursele de poluanți pentru ape, locul de evacuare sau emisarul

Pentru a evita poluarea în vecinătatea lucrărilor, utilajele vor fi stocate la sfârșitul zilei de lucru într-o parcare betonată special amenajată într-o zonă mai înaltă, prevăzută cu o pantă astfel încât apele pluviale și eventualele scăpări de carburanți să fie reținute într-un separator de produse ușoare. Impurificarea apelor poate apărea și în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la mașinile și utilajele din timpul execuției, aceste scurgeri, fiind în cantități mici, nu pot infecta apa subterană.

În timpul execuției lucrărilor, dacă se respectă tehnologia de lucru, nu se emit substanțe care să afecteze calitatea apelor din pânza freatică și a celor de suprafață. Se poate aprecia că impactul acestei activități asupra apelor de suprafață și subterană este nesemnificativă.

Materialele folosite nu conțin elemente agresive sau care se pot dizolva în apele pluviale care se scurg de pe platforma drumurilor.

Atât pe durata execuției lucrărilor, cât și la finalizarea acestora, se va asigura curgerea normală a apei.

În timpul execuției lucrărilor se vor lua următoarele măsuri:

- se asigură drenarea și dirijarea apei freatică în cazul în care această situație apare la faza de lucru - săpături;
- se prevăd mijloace de reținere a scurgerii apelor uzate, tehnologice și menajere astfel încât emisiile în apele de suprafață să se încadreze în prevederile NTPA 001/2002 actualizată;
- se interzice orice deversare de ape uzate, reziduuri sau deșeuri de orice fel în apele de suprafață sau subterane, pe sol sau în subsol;

2. Stațiile și instalațiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate prevăzute

În prezent, apele uzate menajere provenite de la Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino sunt descărcate în rețeaua de canalizare a municipiului București. Încărcările din aceste ape uzate depășesc limitele impuse de NTPA 002/2002 - Normativ privind condițiile de evacuare a apelor uzate în rețelele de canalizare ale localităților și direct în stațiile de epurare, și pot duce la o funcționare deficitară a stației de epurare a municipiului București (Stația de Epurare de la Glina).

Conform art. 6 din NTPA 002/2002, pentru tratarea apelor uzate provenite de la unitățile medicale, curative sau profilactice, instituții care prin specificul activităților lor pot produce contaminarea cu agenți patogeni, microbi, virusuri, a rețelelor de canalizare publice, ca măsură, se vor monta stații de pre-epurare, cu rolul de dezinfectie/sterilizare, prevăzute de legislația sanitară în vigoare.

Având în vedere situația existentă a rețelelor de canalizare din incinta Spitalului s-a ales varianta colectării tuturor apelor uzate menajere într-un singur cămin, amplasat în partea de nord-est a amplasamentului, de unde vor fi deversate într-o stație de pompare ape uzate ce va face admisia în stația de epurare prin intermediul unei conducte de refulare.

Tronsonul de conductă ce descărca anterior apele uzate va fi scos din uz prin blindare.

Evacuarea apelor pre-epurate se va face în rețeaua de canalizarea publică de pe Str. Ion Movilă.

Debitele de apă pluvială vor fi preluate de pe amplasament și descărcate printr-o conductă de by-pass în căminul de evacuare în rețeaua de canalizare municipală, după ce se realizează o injecție cu hipoclorit.

Stația de epurare va fi amplasată în partea de sud a amplasamentului, subteran, în curtea interioară.

ii. Protecția aerului

1. Sursele de poluanți pentru aer, poluanți, inclusiv surse de mirosuri

Utilajele tehnologice folosite în timpul construcției vor respecta prevederile HG 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate mașinilor mobile nerutiere și stabilirea măsurilor de limitare a emisiei de gaze și particule poluante de la acestea.

Lucrarea proiectată nu constituie o sursă de poluare a atmosferei.

Poluarea factorului de mediu aer este de scurtă durată și limită în timp (perioada de execuție).

Eventualele particule de praf care pot să apară în timpul execuției se pot stopa prin întreținerea corespunzătoare a șantierului. Cele mai importante noxe evacuate în atmosferă sunt gazele de eșapament de la mașini și utilaje. Acestea vor fi verificate periodic prin unități de service auto, fiind admise în circulație doar cele corespunzătoare normelor în vigoare.

2. Instalațiile pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă

Lucrarea proiectată nu constituie o sursă de poluare a atmosferei. Având în vedere natura obiectivului de investiții nu sunt prevăzute instalații pentru reținerea și dispersia poluanților în atmosferă.

iii. Protecția împotriva zgomotului și a vibrațiilor

1. Sursele de zgomot și de vibrații

Poluanți în perioada de execuție

Sursele de zgomot și vibrații se produc în perioada execuției de la utilajele de execuție și de la traficul auto.

Nivelul de zgomot la sursa este cca.85÷95 dBA, în unele cazuri 110 dBA.

Caracterul zgomotului este de joasă frecvență și durata este cca. 8-10 ore/zi.

Nivelul total de zgomot este prevăzut în STAS de a nu depăși 70 dBA la limita perimetrului construit și sub 50dBA la cel mai apropiat receptor protejat. Distanța de amplasare față de saloane și birourile spitalului nu este foarte mare, însă nu implică inconfortul decât pe perioade limitate de timp, lucrările generatoare de zgomot fiind organizate pe perioada zilei, anunțate din timp, organizate corespunzător pentru limita la maxim efectul de disconfort.

Poluanți în perioada de exploatare

În timpul desfășurării diferitelor activități, se vor asigura măsuri pentru încadrarea nivelului de zgomot ambiental în prevederile legislației în vigoare, pentru evitarea disconfortului și a efectelor negative asupra sănătății populației.

2. Amenajările și dotările pentru protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor

Având în vedere natura obiectivului de investiții nu sunt prevăzute amenajări și dotări pentru protecția împotriva zgomotului și a vibrațiilor.

iv. Protecția împotriva radiațiilor

1. Sursele de radiații

Lucrările propuse prin acest proiect, nu produc, respectiv nu folosesc radiații în execuție sau exploatare, deci nu necesită luare de măsuri de protecție împotriva radiațiilor.

2. Amenajările și dotările pentru protecția împotriva radiațiilor

Având în vedere natura obiectivului de investiții, acesta nu necesită instalații de protecție împotriva radiațiilor.

v. Protecția solului și a subsolului

1. Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freactice și de adâncime

Ansamblul proiectat nu afectează negativ solul și subsolul din zona amplasamentului, ci dimpotrivă, are efect de stabilizare și protecție.

Sursele de poluanți pentru sol, subsol, ape freactice și de adâncime pot apărea în timpul execuției lucrărilor, datorită utilajelor de lucru sau altor factori.

2. Lucrările și dotările pentru protecția solului și a subsolului

La realizarea lucrărilor se vor lua măsuri prin care să nu se afecteze calitatea solului în cazul unor scurgeri accidentale de produse petroliere de la mașinile și utilajele din timpul execuției, aceste scurgeri, fiind în cantități mici, nu pot infecta solul.

Se vor realiza puncte special amenajate în vederea colectării și depozitării temporare a deșeurilor și se va implementa sistemul de colectare selectivă a deșeurilor. Serviciul de colectare a deșeurilor va fi realizat printr-un operator de salubritate autorizat potrivit legii, printr-un contract încheiat cu primăria.

Depozitarea deșeurilor se va face doar în locurile special amenajate, nicidecum pe rampe neautorizate.

În urma celor prevăzute mai sus putem considera că impactul asupra solului și subsolului este minim.

În domeniul protecției calității solului se vor lua următoarele măsuri atât pe timpul execuției lucrărilor, cât și ulterior în perioada de exploatare a obiectivului de investiții:

- Se vor gospodări materialele de construcții numai în perimetrul de lucru fără a afecta vecinătățile pe platforme amenajate cu șanțuri perimetrare;
- Nu se va depăși suprafața necesară frontului de lucru;
- În timpul execuției se va avea în vedere evacuarea apelor respectând legislația în vigoare;
- Se va evita tasarea și distrugerea solului și se vor reface terenurile ocupate temporar;
- Se vor întreține și exploata utilajele de transport în stare tehnică corespunzătoare, astfel încât să nu existe scurgeri de ulei, carburanți și emisii de noxe peste valorile admise;
- Se vor depozita deșeurile de orice natură numai în locurile special prevăzute în acest scop;
- Se va interzice depozitarea de materiale pe căile de acces sau pe spațiile care nu aparțin zonei de lucru;
- Se vor încheia contracte de servicii cu unități specializate în vederea asigurării eliminării, tratării și depozitării finale a deșeurilor;
- Se interzice depozitarea necontrolată a deșeurilor;
- Se vor colecta selectiv deșeurile tehnologice în spații amenajate în vederea valorificării celor reutilizabile prin unități specializate în valorificare și a descărcării la depozite de deșeuri din zonă a deșeurilor nereciclabili și a celui menajer.

vi. Protecția ecosistemelor terestre și acvatice

1. Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect

În zona amplasamentului obiectivului de investiții nu există situri naturale protejate.

Situarea amplasamentului nu implică și nu determină – direct sau indirect – nici un impact asupra florei și faunei existente în această zonă, întrucât imobilul este situat în mediu urban.

Activitățile de construire a investiției nu au ca efect distrugerea sau modificarea habitatelor speciilor de plante și nu alterează populațiile de păsări, mamifere, pești, amfibieni, reptile, nevertebrate protejate sau nu. Investiția nu modifică dinamica resurselor speciilor de pești și nu afectează spațiile pentru adăposturi, de odihnă, creștere, reproducere sau rutele de migrare ale păsărilor. Vegetația nu va fi afectată.

2. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția biodiversității, monumentelor naturii și ariilor protejate

În zona amplasamentului obiectivului de investiții nu există situri naturale protejate.

Întrucât impactul general asupra biodiversității prin lucrările prevăzute este redus, nu au reieșit ca necesare măsuri suplimentare de protecție a factorilor de mediu.

vii. Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public

1. Identificarea obiectivelor de interes public, distanța față de așezările umane, respectiv față de monumente istorice și de arhitectură, alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricție, zone de interes tradițional și altele

Pentru protecția mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul documentației, se prevăd măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de construcții. Toate măsurile luate sunt în concordanță cu prevederile din OUG 195/2005.

De asemenea, pe perioada execuției, se vor lua măsuri pentru evitarea disipării de pământ și materiale de construcții pe carosabilul drumului de acces și blocarea lui în proximitatea amplasamentului, pentru interzicerea depozitării de pământ excavat sau materiale de construcții în afara amplasamentului obiectivului, în locuri neautorizate, iar pământul excavat va fi utilizat pentru reamenajarea și restaurarea terenului.

Pentru siguranță, pe perioada execuției, se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces. Rețelele electrice provizorii și definitive și corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate periodic și întreținute încă din faza de construcție. Împrejurul obiectivului sunt prevăzute suprafețe destinate spațiilor verzi, care se vor menține obligatoriu și vor fi întreținute corespunzător.

Tot pentru protecția așezărilor umane, se vor asigura măsuri pentru încadrarea nivelului de zgomot ambiental în prevederile legislației în vigoare, pentru evitarea disconfortului și a efectelor negative asupra sănătății populației.

2. Lucrările, dotările și măsurile pentru protecția așezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau de interes public

Pentru protecția mediului și a sănătății oamenilor, în cadrul documentației, se prevăd măsurile ce se impun a fi luate pentru lucrările de construcții. Toate măsurile luate sunt în concordanță cu prevederile din OUG 195/2005.

De asemenea, pe perioada execuției, se vor lua măsuri pentru evitarea disipării de pământ și materiale de construcții pe carosabilul drumului de acces și blocarea lui în proximitatea amplasamentului, pentru interzicerea depozitării de pământ excavat sau materiale de construcții în afara amplasamentului obiectivului, în locuri neautorizate, iar pământul excavat va fi utilizat pentru reamenajarea și restaurarea terenului.

Pentru siguranță, pe perioada execuției, se vor monta panouri de avertizare pe drumurile de acces. Rețelele electrice provizorii și definitive și corpurile de iluminat vor fi protejate, verificate periodic și întreținute încă din faza de construcție. Împrejurul obiectivului sunt prevăzute suprafețe destinate spațiilor verzi, care se vor menține obligatoriu și vor fi întreținute corespunzător.

Tot pentru protecția așezărilor umane, se vor asigura măsuri pentru încadrarea nivelului de zgomot ambiental în prevederile legislației în vigoare, pentru evitarea disconfortului și a efectelor negative asupra sănătății populației.

viii. Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament în timpul realizării proiectului/în timpul exploatării

1. Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și naționale privind deșeurile), cantități de deșuri generate

Deșeurile rezultate în urma desfășurării activităților de construcție-montaj (codificate conform HG nr.856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, Anexa 2) sunt următoarele:

- deșuri din construcții: cod 17

✓ pământ și piatră rezultată din excavații, cod 17 05;

✓ deșuri de materiale de construcție, cod 17 01, rezultate din eventuala rebutare a unor șarje de

betoane dacă nu se respectă graficele de lucru;

- deșeuri de ambalaje și deșeuri asimilabile din comerț: cod 15 și cod 20
 - ✓ deșeuri de hârtie și carton de la ambalaje - cod 20 01 01/15 01 rezultate din activitățile de birou în cadrul organizării de șantier;
 - ✓ deșeuri de lemn de la ambalaje - cod 20 01 38/15 01 03 rezultate din activitatea curentă de pe șantier;
 - ✓ deșeuri de mase plastice de la ambalaje - cod 20 01 39/15 01 02 rezultate din activitățile de birou în cadrul organizării de șantier;
 - ✓ alte tipuri de deșeuri în cantități ne semnificative, cod 20 01 și 20 02.
- deșeuri nespecificate în altă parte: cod 16
 - ✓ deșeuri de la tehnologia de montare a echipamentelor electrice și cablurilor electrice - cod 16 02;
 - ✓ deșeuri de la baterii și acumulatori - cod 16 06.

Principalele produse generate de activitatea de execuție, ce pot fi clasate ca deșeuri, sunt materialele rezultate din debitări de material (tubulatură PVC/PEID).

Alte tipuri de deșeuri ce vor fi generate pe parcursul activității de execuție sunt deșeurile menajere rezultate în urma mesei muncitorilor și deșeuri rezultate din activități de construcții.

Cantitățile de deșeuri estimate a fi generate în urma activității de execuție sunt:

1. Deșeu menajer - 102 kg/lună (1.224 kg/an), 0,10 mc/lună (1,20 mc/an);
2. Hârtie/carton - 60 kg/lună (720 kg/an), 0,036 mc/lună (0,44 mc/an);
3. Plastic/peturi - 142 kg/lună (1.704 kg/an), 0,15 mc/lună (1,8 mc/an);
4. Deșeu rezultat din activități de construcții și demolări - 280 mc;
5. Deșeu rezultat din debitarea materialelor - 590 kg;
6. Deșeu din lemn - 250 kg.

Procesul de eliminare a namolului rezultat de la bazinul de reacție cu Ozon. Acesta este dotat la partea inferioară cu conducta de evacuare a namolului care se va strange la partea de jos a rezervorului. Conducta este echipată cu o electrovană pentru controlul curgerii namolului și este direcționată către pompa cu surub pentru evacuarea namolului.

Namolul va fi pompat cu ajutorul pompei cu surub către o instalație de deshidratare a namolului.

Namolul colectat va fi transportat prin pompare către rezervorul din material plastic pentru amestecul cu polielectrolit, prevăzut cu un mixer cu ax vertical lent. În rezervor se va injecta polielectrolit cu ajutorul unei instalații de dozare polielectrolit prevăzută cu o pompă de dozare, iar rolul mixerului este de omogenizare al amestecului pentru a obține un namol îngrosat. După acest proces, prin deschiderea automată a electrovanei amplasată pe aspirația unei pompe cu surub, namolul va fi transportat către unitatea de deshidratare cu saci.

Unitatea de deshidratare a namolului este prevăzută la partea inferioară cu o scurgere care va direcționa apa scursă de la saci către caminul de evacuare al apei pre-epurate.

Este de menționat că namolul provenit din rezervorul de reacție cu Ozon este un namol dezinfectat fiind în permanență în contact cu Ozonul înainte de evacuare.

2. Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate

Pe durata execuției investiției se vor respecta toate normele în vigoare de protecția mediului. Deșeurile rezultate în urma execuției vor fi reciclate (cele care se pot recicla: lemn, metal, plastic, hârtie) sau vor fi transportate în locuri special amenajate (pământul rezultat în urma săpăturilor, care nu este necesar umpluturilor, balastul, nisipul, etc). Pe amplasament va fi construit un punct gospodăresc de colectare temporară a deșeurilor menajere, care va deservei construcția.

Gestionarea tuturor deșeurilor va fi realizată atât în perioada execuției cât și în perioada de exploatare, de firme specializate. Evidența gestionării deșeurilor se va face, de către titular, conform HG 856/2002, Anexele nr. 1 (cap. 1 generarea deșeurilor, cap. 2 stocarea provizorie, tratarea și transportul deșeurilor, cap. 3 valorificarea deșeurilor, cap. 4 eliminarea deșeurilor), titularul având obligația ținerii acestor evidențe, precum și raportarea acestora.

În conformitate cu reglementările în vigoare, aceste deșeuri vor fi colectate, transportate și depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizării lor.

Colectarea/evacuarea acestor deșeuri se va face astfel:

- în conformitate cu H.G nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, deșeurile menajere și cele asimilabile acestora vor fi colectate în interiorul organizării de șantier în puncte de colectare prevăzute cu containere tip pubelă. Periodic vor fi transportate în condiții de siguranță la o rampă de gunoi stabilită de comun acord cu Agenția de Protecția Mediului. Se va ține o strictă evidență privind datele calendaristice, cantitățile eliminate și identificatorii mijloacelor de transport utilizate.

- în baza H.G. nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, acestea vor fi colectate și predate la punctele de colectare specializate.

- deșeurile metalice vor fi colectate și depozitate temporar în incinta amplasamentelor și vor fi valorificate obligatoriu la unitățile specializate.

- deșeurile materialelor de construcții (resturi de beton, mortar, mixturi asfaltice, etc.) nu ridică probleme deosebite din punct de vedere al potențialului de contaminare. De aceea se propun următoarele variante de valorificare/eliminare: valorificare locală în pavimentul drumurilor de exploatare, acoperirea intermediară în cadrul depozitelor de deșeurii menajere din zonă sau depunerea în gropile de împrumut ajunse la cota de exploatare.

- deșeurile lemnoase vor fi selectate și eliminate în funcție de dimensiuni.
- acumulatorii uzati, materialele cu potențial toxic deosebit de ridicat, vor fi stocați și depozitați corespunzător, urmând să fie valorificați în unități specializate.
- anvelopele uzate reprezintă una din principalele probleme ale unui șantier. În baza H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, acestea vor fi depozitate în locuri special amenajate iar antreprenorul va găsi o soluție pentru eliminarea lor. Se interzice arderea lor.
- deșeurile de hârtie și cele specifice activității de birou vor fi colectate și depozitate separat, în vederea valorificării.
- vopselele, diluanții precum și celelalte substanțe periculoase vor fi depozitate și manipulate în condiții de maximă siguranță.

3. Planul de gestionare al deșeurilor

Având în vedere natura obiectivului de investiții nu este necesară realizarea unui plan de gestionare al deșeurilor.

ix. Gospodărirea substanțelor și a preparatelor chimice periculoase

1. Substanțele și preparatele chimice periculoase utilizate și/sau produse

Având în vedere natura obiectivului de investiții nu vor fi utilizate sau produse substanțe și preparate chimice periculoase.

2. Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor chimice periculoase și asigurarea condițiilor de protecție a factorilor de mediu și a sănătății populației

Având în vedere natura obiectivului de investiții nu vor fi utilizate sau produse substanțe și preparate chimice periculoase.

b. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Având în vedere natura obiectivului de investiții nu se vor utiliza resurse naturale, altele decât nisipul utilizat la patul de pozare al conductei.

G. DESCRIEREA ASPECTELOR DE MEDIU SUSCEPTIBILE A FI AFECTATE ÎN MOD SEMNIFICATIV DE PROIECT

a. Impactul asupra populației, sănătății umane, biodiversității (acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate), conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice, terenurilor, solului, folosințelor, bunurilor materiale, calității și regimului cantitativ al apei, calității aerului, climei (de exemplu, natura și amploarea emisiilor de gaze cu efect de seră), zgomotelor și vibrațiilor, peisajului și mediului vizual, patrimoniului istoric și cultural și asupra interacțiunilor dintre aceste elemente. Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu și lung, permanent și temporar, pozitiv și negativ)

Amplasamentul studiat se află în intravilanul Municipiului București, sectorul 2, pe Strada Ioan Movila nr.5-7.

Clădirea casei G-ral Lahovary, corp al spitalului se află înscrisă pe lista monumentelor istorice din București, anexă la Ordinul ministrului culturii nr. 2.828/2015, pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizată și a Listei Monumentelor Istorice dispărute, cu modificările ulterioare din 24.12.2015, cod B-II-m-B-19264.

Clădirea se află în interiorul distanței de protecție de 200 m față de următoarele monumente sau ansambluri protejate:

- Casa Dr. Gh. Nanu, Str. Icoanei nr. 50A – B-II-m-B-20955
- Imobil, Str. Icoanei nr. 56 – B-II-m-B-18926
- Imobil, Str. Icoanei nr. 57 – B-II-m-B-18927
- Imobil, Str. Icoanei nr. 58 – B-II-m-B-18928
- Imobil, Str. Icoanei nr. 60 – B-II-m-B-18929
- Casă, Str. Icoanei nr. 62 – B-II-m-B-18930
- Bustul lui C. C. Nottara, B-dul Dacia nr. 105 – B-III-m-B-19978
- Ansamblul de arhitectură "Bd. Dacia", Bd. Dacia, între Str. Aurel Vlaicu și str. Icoanei – B-II-a-B-18523
- Imobil, B-dul Dacia nr. 82 - B-II-m-B-18538
- Imobil, B-dul Dacia nr. 84 - B-II-m-B-18540
- Imobil, B-dul Dacia nr. 86 - B-II-m-B-18543

- Imobil, B-dul Dacia nr. 96 - B-II-m-B-18547
 - Imobil, B-dul Dacia nr. 101 - B-II-m-B-18548
 - Imobil, B-dul Dacia nr. 103 - B-II-m-B-18549
 - Muzeul C. C. Și C. A. Nottara, B-dul Dacia nr. 105 - B-II-m-B-18550
 - Casă, B-dul Dacia nr. 107 - B-II-m-B-18551
 - Casă, Str. Alecu Russo nr. 3 - B-II-m-B-19629
 - Casă, Str. Alecu Russo nr. 5 - B-II-m-B-19630
 - Casă, Str. Alecu Russo nr. 7 - B-II-m-B-19631
 - Casă, Str. Dimitrie Orbescu nr. 12 - B-II-m-B-19310
 - Imobil locuințe, Str. Dimitrie Orbescu nr. 14 - B-II-m-B-19311
 - Casă, Str. Dumbrava Roșie nr. 26 - B-II-m-B-18665
 - Casa G-ral Lahovary, azi corp al Spitalului Cantacuzino, Str. Ion Movilă nr. 5 - B-II-m-B-19264
 - Casa Pan Halipa, Str. Alexandru Donici nr. 32 - B-II-m-B-18612
 - Casa Elie Radu, Str. Alexandru Donici nr. 40 - B-II-m-B-18613
- Pe zona amplasamentului, cât și în vecinătatea lucrărilor propuse:
- nu există situri arheologice
 - există următoarele monumente istorice:
 - Casa Dr. Gh. Nanu, Str. Icoanei nr. 50A – B-II-m-B-20955
 - Imobil, Str. Icoanei nr. 56 – B-II-m-B-18926
 - Imobil, Str. Icoanei nr. 57 – B-II-m-B-18927
 - Imobil, Str. Icoanei nr. 58 – B-II-m-B-18928
 - Imobil, Str. Icoanei nr. 60 – B-II-m-B-18929
 - Casă, Str. Icoanei nr. 62 – B-II-m-B-18930
 - Bustul lui C. C. Nottara, B-dul Dacia nr. 105 – B-III-m-B-19978
 - Ansamblul de arhitectură "Bd. Dacia", Bd. Dacia, între Str. Aurel Vlaicu și str. Icoanei – B-II-a-B-18523
 - Imobil, B-dul Dacia nr. 82 - B-II-m-B-18538
 - Imobil, B-dul Dacia nr. 84 - B-II-m-B-18540
 - Imobil, B-dul Dacia nr. 86 - B-II-m-B-18543
 - Imobil, B-dul Dacia nr. 96 - B-II-m-B-18547
 - Imobil, B-dul Dacia nr. 101 - B-II-m-B-18548
 - Imobil, B-dul Dacia nr. 103 - B-II-m-B-18549
 - Muzeul C. C. Și C. A. Nottara, B-dul Dacia nr. 105 - B-II-m-B-18550
 - Casă, B-dul Dacia nr. 107 - B-II-m-B-18551
 - Casă, Str. Alecu Russo nr. 3 - B-II-m-B-19629
 - Casă, Str. Alecu Russo nr. 5 - B-II-m-B-19630
 - Casă, Str. Alecu Russo nr. 7 - B-II-m-B-19631
 - Casă, Str. Dimitrie Orbescu nr. 12 - B-II-m-B-19310
 - Imobil locuințe, Str. Dimitrie Orbescu nr. 14 - B-II-m-B-19311
 - Casă, Str. Dumbrava Roșie nr. 26 - B-II-m-B-18665
 - Casa G-ral Lahovary, azi corp al Spitalului Cantacuzino, Str. Ion Movilă nr. 5 - B-II-m-B-19264
 - Casa Pan Halipa, Str. Alexandru Donici nr. 32 - B-II-m-B-18612
 - Casa Elie Radu, Str. Alexandru Donici nr. 40 - B-II-m-B-18613
- Pe zona amplasamentului, cât și în vecinătatea lucrărilor propuse:

- **nu există** situri arheologice
- **nu există** zone/situri naturale protejate

Efectele sunt analizate atât pentru perioada de execuție când acestea sunt negative, cât și pentru perioada de funcționare, când efectele sunt favorabile mediului, în special atmosferei.

i. Impactul pe timpul perioadei de execuție a lucrărilor

Pe timpul execuției, impactul asupra componentelor mediului se manifestă prin:

- Scoaterea temporară din circuitul economic a unor zone cu terenuri necesare șantierului de construcții, drumuri temporare etc;
- Circulația intensă a echipamentului de construcții în zonele de lucru pentru transportul materialelor și a prefabricatelor;
- Funcționarea stațiilor de asfalt și de beton, bazele echipamentului, diferite ateliere de mentinere și de reparații, depozite pentru materiale și combustibili, tabere de șantier etc;
- Exploatarea pământului din gropile de împrumut și a carierelor de agregate;
- Suspendarea și devierea temporară a traficului de pe drum;
- Creșterea poluării fonice, conținutul de particule în suspensie (praf) și noxe, erodarea și degradarea terenului, în general în zonele unde funcționează șantierele de construcții;

Impactul lucrărilor pe perioada de execuție, depinde în principal de mărirea lucrărilor de construcții și de modul în care acestea sunt conduse.

Lucrările se vor executa intravilan, pe amplasamentul Spitalului.

ii. Impactul pe timpul perioadei de funcționare.

Nu va exista un impact negativ pe perioada de funcționare a obiectivului.

b. Extinderea impactului (zona geografică, numărul populației/ habitatelor/ speciilor afectate)

Pe perioada de execuție și de exploatare nu se va înregistra un impact asupra mediului.

c. Magnitudinea și complexitatea impactului

Pe perioada de execuție și de exploatare nu se va înregistra un impact asupra mediului.

d. Probabilitatea impactului

Pe perioada de execuție și de exploatare nu se va înregistra un impact asupra mediului.

e. Durata, frecvența și reversibilitatea impactului

Pe perioada de execuție și de exploatare nu se va înregistra un impact asupra mediului.

f. Măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului

Lucrările se vor executa intravilan, pe amplasamentul Spitalului.

La realizarea construcțiilor se vor utiliza tehnologii de execuție care să nu afecteze mediul înconjurător. Se va evita depozitarea materialelor toxice direct pe sol. Resturile de materiale (moloz) se vor depozita corespunzător și vor fi transportate în locul special recomandat de administrația locală. La efectuarea lucrărilor de săpături se va acorda o atenție deosebită respectării legislației privind protecția mediului. După finalizarea construcțiilor se vor efectua lucrări de aducere la starea inițială a zonelor afectate de organizarea de șantier, de depozitele de materiale și de folosirea utilajelor și mijloacelor de transport.

Executantul va lua toate măsurile necesare privind prevenirea și stingerea incendiilor pe durata execuției lucrărilor. Organizarea de șantier va avea în vedere dotarea corespunzătoare prevăzută de normele generale de protecție împotriva incendiilor la proiectarea și realizarea construcțiilor și instalațiilor - Decret 290/97, de Normele tehnice de proiectare și realizarea construcțiilor privind protecția la acțiunea focului - P118/13, de Normele generale de prevenire și stingere a incendiilor aprobate prin ordinul comun MI/MLPAT nr. 381/7/N/1993, de Normativul de prevenire și stingere a incendiilor pe durata execuției lucrărilor de construcții și instalațiile aferente acestora - C300/94, de normele de Siguranță la foc și Normele tehnice pentru ignifugarea materialelor și produselor combustibile din lemn și textile utilizate la construcții - C58/96.

În timpul execuției lucrărilor se vor urmări și respecta toate normele specifice privind protecția muncii, tehnica securității, sănătatea și igiena muncii (Regulamentul privind protecția și igiena muncii, aprobat de Ordinul MLPAT nr. 9/N/1993). Executantul va adopta și asigura măsurile și echipamentele necesare protejării personalului tehnic și muncitor, va respecta normele corespunzătoare tehnologiilor de lucru, materialelor utilizate și condițiile de execuție, va dota corespunzător toate punctele de lucru și va asigura incinta șantierului.

g. Natura transfrontalieră a impactului

Ținând cont de amplasamentul obiectivului de investiții, proiectul nu se încadrează în anexa nr. I la Convenția privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalieră.

Proiectul nu are impact transfrontalier.

H. PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI - DOTĂRI ȘI MĂSURI PREVĂZUTE PENTRU CONTROLUL EMISIILOR DE POLUANȚI ÎN MEDIU, INCLUSIV PENTRU CONFORMAREA LA CERINȚELE PRIVIND MONITORIZAREA EMISIILOR PREVĂZUTE DE CONCLUZIILE CELOR MAI BUNE TEHNICI DISPONIBILE APLICABILE. SE VA AVEA ÎN VEDERE CA IMPLEMENTAREA PROIECTULUI SĂ NU INFLUENȚEZE NEGATIV CALITATEA AERULUI ÎN ZONĂ

a. Perioada de execuție

Pe perioada execuției lucrărilor este necesar a se desfășura o activitate de monitorizare a factorilor de mediu în scopul urmăririi eficienței măsurilor aplicate cât și pentru a stabili măsuri corective în cazul neîncadrării în normele specifice. În acest sens se propun următoarele măsuri necesare a fi aplicate de antreprenor cu sprijinul Agenției de Protecție a Mediului:

- ✓ Identificarea și monitorizarea surselor de poluare: localizare, emisii și imisii specifice de poluanți;
- ✓ Stabilirea unui program de măsurători pentru determinarea nivelului de zgomot pe durata execuției lucrărilor, atât în incinta bazelor de producție, cât și pe traseul execuției;

- ✓ Urmărirea modului de funcționare a instalațiilor ce deserveșc șantierul pentru asigurarea randamentelor maxime. În special se recomandă efectuarea de măsurători de emisie pentru gazele și pulberile rezultate de la stațiile de asfalt;
- ✓ Urmărirea modului de funcționare a instalațiilor de depoluare și măsuri privind curățarea lor periodică;
- ✓ Verificarea periodică a parcului de utilaje pentru depistarea eventualelor defecțiuni;
- ✓ Verificarea periodică a etanșeității rezervoarelor de stocare a carburanților sau a substanțelor toxice, dacă este cazul;
- ✓ Gestionarea controlată a deșeurilor rezultate atât pe amplasamentul bazelor de producție, organizărilor de șantier, cât și în zona locurilor de lucru;
- ✓ Stabilirea unui interval de intervenție în cazul în care indicatorii de calitate specifici factorilor de mediu aer, apă și sol nu se încadrează în limitele impuse de legislația în vigoare;
- ✓ Stabilirea unui program de revenire și combatere a poluării accidentale: măsuri necesare a fi luate, echipe de intervenție, dotări și echipamente pentru intervenție în caz de accident;
- ✓ Organizarea unui sistem prin care populația să poată anunța constructorul asupra nemulțumirilor pe care le are, legat de poluarea din perioada de execuție, de siguranța traficului etc. În acest sens, se propune crearea unei linii telefonice în cadrul Organizării de șantier și desemnarea unei persoane dintre angajații Constructorului care să preia toate opiniile exprimate în apelurile permise, urmând a transmite un răspuns, după analiza situației.

Monitorizarea factorilor de mediu pe durata execuției lucrărilor, precum și aplicarea măsurilor de protecție propuse au drept scop asigurarea funcționării șantierului în condițiile exercitării unui impact minim asupra habitatului natural.

b. Perioada de funcționare

Nu sunt necesare măsuri de monitorizare pentru perioada de funcționare.

c. Impactul potențial asupra apelor

Sursele de poluare a apei asociate perioadelor de execuție sunt:

- ✓ Activitățile igienico-sanitare ale personalului;
- ✓ Întreținerea și igienizarea spațiilor administrative aferente organizării de șantier.

Pentru apele uzate se vor monta în șantier toalete ecologice etanșe.

d. Impactul potențial asupra solului și subsolului

Lucrările propuse prin prezenta documentație nu afectează în nici un fel calitatea solului și a subsolului în timpul implementării proiectului și nici după finalizarea acestuia.

Lucrările propuse prin prezenta documentație vor conduce la protecția solului și subsolului.

La execuția conductelor de canalizare menajeră gravitațională se va folosi tubulatură PVC SN4 îmbinată prin mufare. La execuția conductelor de canalizare menajeră sub presiune se va folosi tubulatură PEID, PN6, PE100 îmbinată prin sudură omologată și certificată pentru acest tip de lucrări.

Trecerea conductelor prin pereți (cămine) se va face doar prin piesele de trecere cu garnituri etanșe, împiedicându-se astfel apariția fenomenului de exfiltrație-infiltrație la căminele/construcțiile rețelei.

e. Impactul potențial asupra aerului

Pentru protecția atmosferei în perioada de execuție a lucrărilor:

- ✓ se vor folosi utilaje de generație recentă, prevăzute cu sisteme performante de minimizare a emisiilor de poluanți în atmosferă;
- ✓ se vor alege trasee optime din punct de vedere al protecției mediului, pentru vehiculele care transportă materiale de construcție ce pot elibera în atmosferă particule fine;
- ✓ transportul acestor materiale se va face pe cât posibil cu vehicule cu prelate;
- ✓ drumurile vor fi udate periodic.

Poluanții emiși în atmosferă sunt cei cunoscuți din arderea motorinei și anume:

1. oxizi de sulf (SO_2 și SO_3), acizi corespunzători ai acestora (H_2SO_4 și $\text{H}(\text{SO}_3)_2$);
2. aldehide rezultate din oxidarea parțială a combustibilului înaintea arderii cât și în timpul acesteia;
3. particule (pulberi în suspensie);
4. oxidul de carbon (CO);
5. oxizi de azot (NO_x);
6. hidrocarburi nearse;

Având în vedere:

7. că activitatea se va desfășura pe o perioadă de 36 luni, inclusiv perioadele de timp frigurose (15 noiembrie – 15 martie), în care nu se desfășoară activități conform legislației în vigoare;
8. funcționarea discontinuă a utilajelor și a mijloacelor de transport;
9. cantitățile modeste de combustibili folosiți;

10. numărul redus de surse de emisii;
11. sursele de emisii sunt mobile în majoritate;

Apreciem că prin activitatea ce se va desfășura, impactul produs de aceste condiții asupra aerului este ne semnificativ și nu poate depăși limitele prevăzute de STAS 12574/1987, și anume:

1. $\text{NO}_2 = 0,75 \text{ mg/m}^3$;
2. Compuși organici = $0,3 \text{ mg/m}^3$;
3. Particule = $0,5 \text{ mg/m}^3$.

În aceste condiții nu se impun măsuri speciale pentru protecția factorului de mediu aer pentru perioada de realizare a obiectivului.

În scopul limitării emisiilor de gaze și particule poluante provenite de la motoarele autovehiculelor și utilajelor, vor fi urmărite măsurile necesare pentru ca acestea să fie verificate tehnic și să funcționeze în parametri normali.

f. Impactul potențial al zgomotului

În perioada de execuție, sursele de zgomot și vibrații sunt reprezentate de vehiculele și utilajele folosite pentru activități de transport, construcție și montaj.

Vor fi utilizate vehicule și utilaje aflate în stare bună de funcționare, care corespund cerințelor de mediu privind emisiile acustice.

g. Impactul potențial al radiațiilor

În zonă nu există nici o sursă de radiații.

h. Impactul potențial asupra ecosistemelor terestre și acvatice

Ecosistemele terestre și acvatice vor fi afectate în mod pozitiv prin efectuarea acestor lucrări, prin reducerea poluării factorilor de mediu din zonă.

i. Impactul potențial asupra așezărilor umane

În urma executării lucrărilor zona pe care se desfășoară obiectivul nu va suporta efecte negative suplimentare față de situația actuală. Dimpotrivă, se pot sublinia unele efecte favorabile atât din punct de vedere sanitar, economic și social dar mai ales al factorilor de mediu prin scăderea gradului de poluare. Lucrările propuse satisfac reglementările de mediu naționale precum și cerințele legislației Europene în domeniul mediului.

I. LEGĂTURA CU ALTE ACTE NORMATIVE ȘI/SAU PLANURI/ PROGRAME/STRATEGII/DOCUMENTE DE PLANIFICARE

a. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene: Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării), Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase, de modificare și ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva-cadru aer 2008/50/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile și de abrogare a anumitor directive, și altele)

Proiectul nu se încadrează în prevederile altor acte normative naționale care transpun legislația Uniunii Europene.

b. Se va menționa planul, programul, strategia, documentul de programare sau planificare din care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat

Finanțarea obiectivului analizat în prezentul studiu de fezabilitate se dorește a fi prin fonduri de la bugetul local, de stat sau orice alte fonduri disponibile.

J. LUCRĂRI NECESARE ORGANIZĂRII DE ȘANTIER

a. Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier

Lucrările propuse pentru organizarea de șantier se asigură de către executant care va actualiza în acest scop proiectul pentru organizarea șantierului pentru întreaga lucrare și care va ține cont de bazele de producție necesare.

Organizarea de șantier va avea în vedere următoarele:

1. amplasarea obiectivelor organizării de șantier în conformitate cu proiectul și avizele autorităților;
2. asigurarea căilor de acces;

3. delimitarea fizică a organizării de șantier;
4. realizarea racordurilor de alimentare cu energie electrică, apă, gaze, canalizare, comunicații de voce și date;
5. asigurarea unui iluminat general, în aer liber și în magazii, cu un nivel de iluminare conform cu normele aplicabile;
6. dotarea cu mijloace PSI;
7. prezentarea informațiilor privitoare la șantier prin:
 - 7.1. montarea panoului general de șantier (în conformitate cu cerințele legale);
 - 7.2. montarea unui panou ce indică lucrările specifice din șantierul de construcții și EIP necesar;
 - 7.3. afișarea de instrucțiuni generale cu privire la "Disciplina în șantierul de construcții" (Regulament de ordine interioară);
 - 7.4. afișarea unui Plan de circulație în șantier și în proximitatea șantierului cu indicarea acceselor;
 - 7.5. afișarea unui Plan de acțiune în situații de urgență (incendiu, calamități naturale);
 - 7.6. afișarea Graficului de execuție a lucrărilor.

Lucrări pregătitoare:

1. se curăță terenul (defrișări, demolări, îndepărtarea gunoaielor);
2. se execută îndepărtarea și evacuarea stratului vegetal, orizontalizarea terenului conform prevederilor din proiect;
3. se execută șanțuri de scurgere a apelor pluviale;
4. se execută trasarea și pichetarea amplasamentului provizoriu al organizării de șantier conform planului de trasare;
5. se realizează aprovizionarea cu materiale și piese, în cantitățile și de calitate cerută prin proiect, astfel încât să se asigure începerea și continuitatea lucrărilor;
6. se asigură utilajele și dispozitivele de mică mecanizare necesare;
7. se asigură forța de muncă specializată;
8. se realizează căile de acces și platforma de depozitare a materialelor.

Pentru a preveni declanșarea unor incendii se va evita lucrul cu și în preajma surselor de foc.

Dacă se folosesc utilaje cu acționare electrică se va avea în vedere respectarea măsurilor de protecție în acest sens, evitând mai ales utilizarea unor conductori cu izolație necorespunzătoare și a unor împământări necorespunzătoare.

b. Localizarea organizării de șantier

Amplasamentul organizării de șantier va fi pus la dispoziție de către beneficiar, respectiv Administrația Spitalelor Și Serviciilor Medicale București, Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino.

c. Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de șantier

Având în vedere faptul că parcare este asfaltată și modul de alcătuire și funcționare a organizării de șantier considerăm că nu va exista un impact semnificativ asupra mediului.

d. Surse de poluanți și instalații pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu în timpul organizării de șantier

Pe amplasamentul organizării de șantier se vor amplasa toaleta ecologice.

Deșeurile menajere rezultate din organizarea de șantier vor fi depozitate în pubele ecologice, amplasate pe suprafețe betonate. Acestea vor fi evacuate la groapa de gunoi.

e. Dotări și măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanți în mediu

Utilajele care vor fi folosite în executarea investiției vor fi verificate pentru ca emisiile de noxe să fie în parametri legali.

K. LUCRĂRI DE REFACERE A AMPLASAMENTULUI LA FINALIZAREA INVESTIȚIEI, ÎN CAZ DE ACCIDENTE ȘI/SAU LA ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII, ÎN MĂSURA ÎN CARE ACESTE INFORMAȚII SUNT DISPONIBILE

a. Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiției, în caz de accidente și/sau la încetarea activității

La finalizarea lucrărilor aferente investiției recomandăm următoarele:

1. curățirea zonei aferente investiției, prin evacuarea din amplasament a deșeurilor menajere, precum și a deșeurilor specifice și transportul acestora la cel mai apropiat depozit de deșuri autorizate;
2. evacuarea din amplasamente a tuturor utilajelor utilizate la execuția investiției;
3. lucrări de aducere a amplasamentului la starea inițială.

b. Aspecte referitoare la prevenirea și modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale

Riscurile naturale semnificative care pot afecta zona amplasamentului sunt: cutremurele, căderile masive de zăpadă și inundațiile.

Incidentele nedorite se produc, în general, datorită defectării unor utilaje sau a nerespectării Normelor de Protecția Muncii și/sau a disciplinei de producție. Accidentele în funcție natura acestora pot fi de mai multe tipuri:

1. accidente de natură mecanică;
2. accidente electrice;
3. accidente chimice;
4. pericole de incendiu.

Accidentele de natură mecanică afectează în principal personalul direct implicat în aceste accidente. Sursele principale ale acestor accidente mecanice sunt:

1. circulația autovehiculelor în zonele de lucru;
2. utilajele în mișcare în zonele de lucru.

Accidente de circulație datorate circulației autovehiculelor în incinta zonelor de lucru se pot solda cu consecințe grave asupra celor implicați. Limitarea vitezei de trafic poate reduce acest risc la un nivel minim.

Accidentele de natură electrică sunt de fapt electrocutările. Ca sursă de accidente de natură electrică sunt toate utilajele acționate de energia electrică și bineînțeles sistemul de distribuție a energiei electrice.

Riscurile unor electrocutări există în special în cazul personalului de întreținere utilaje și a personalului de întreținere a instalațiilor electrice.

Evitarea aproape în totalitate a unor asemenea accidente se poate realiza prin angajarea unor oameni cu o bună calificare, responsabili și conștienți privind riscurile care există la instalațiile electrice.

Accidentele de natură electrică respectiv electrocutările, pot duce la arsuri foarte grave ale celor implicați sau la deces.

Accidentele sau incidentele de natură chimică. Sursele potențiale sunt substanțe chimice și materiale combustibile existente pe amplasament.

Pericole de incendiu. Sursele potențiale de foc sunt substanțe și materiale combustibile existente pe amplasament. Reducerea riscului producerii unor accidente care pot conduce la poluări ale mediului sau accidentarea personalului, va fi responsabilitatea antreprenorului, care va prevedea măsuri și reguli de siguranță.

Principalele direcții care sunt prevăzute la minimizarea riscului de accidente sunt următoarele:

1. traficul autovehiculelor pe amplasament va fi strict reglementat de așa-zisa politică de trafic uni-sens, traseul fiecărui vehicul fiind clar stabilit.
2. muncitorii fiecărui loc de muncă vor fi calificați și instruiți pentru a cunoaște toate regulile referitoare la locul de muncă.
3. vor fi prevăzute proceduri de urgență stabilite împreună cu instituțiile specializate: pompieri, poliție, ambulanță etc.

c. Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalației

Având în vedere investiția propusă în prezenta documentație tehnică, nu sunt necesare aspecte referitoare la închiderea, dezafactarea sau demolarea instalației.

d. Modalități de refacere a stării inițiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului

Având în vedere natura investiției dar și amplasamentul acesteia, considerăm că terenul nu va putea fi folosit ulterior cu altă destinație.

L. ANEXE

- Certificat de Urbanism;
- Decizie APM București etapa 01;
- Planșe:

Nr. crt.	Titlul planșei	Scara	Nr. planșei
1	Plan de încadrare	1:1.000	B.ASSMB-01
2	Plan general	-	B.ASSMB-02
3	Plan coordonator investiției propuse	1:200	B.ASSMB-03-Rev 01
4	Flux tehnologic propus	-	B.ASSMB-05

M. PENTRU PROIECTELE CARE INTRĂ SUB INCIDENȚA PREVEDERILOR ART. 28 DIN ORDONANȚA DE URGENȚĂ A GUVERNULUI NR. 57/2007 PRIVIND REGIMUL ARIILOR NATURALE PROTEJATE, CONSERVAREA HABITATELOR NATURALE, A FLOREI ȘI FAUNEI SĂLBATICE, APROBATĂ CU MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI PRIN LEGEA NR. 49/2011, CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE:

a. Descrierea succintă a proiectului și distanța față de aria naturală protejată de interes comunitar, precum și coordonatele geografice (Stereo 70) ale amplasamentului proiectului.

Proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007.

b. Numele și codul ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007.

c. Prezența și efectivele/suprafețele acoperite de specii și habitate de interes comunitar în zona proiectului;

Proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007.

d. Se va preciza dacă proiectul propus nu are legătură directă cu sau nu este necesar pentru managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar;

Proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007.

e. Se va estima impactul potențial al proiectului asupra speciilor și habitatelor din aria naturală protejată de interes comunitar;

Proiectul nu intră sub incidența prevederilor art. 28 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007.

f. Alte informații prevăzute în legislația în vigoare.

Nu este cazul.

N. PENTRU PROIECTELE CARE SE REALIZEAZĂ PE APE SAU AU LEGĂTURĂ CU APELE, MEMORIUL VA FI COMPLETAT CU URMĂTOARELE INFORMAȚII, PRELUATE DIN PLANURILE DE MANAGEMENT BAZINALE, ACTUALIZATE:

a. Localizarea proiectului: bazinul hidrografic; cursul de apă: denumirea și codul cadastral; corpul de apă (de suprafață și/sau subteran): denumire și cod.

Din punct de vedere al Directivei Ape teritoriul municipiului București se suprapune cu următoarele corpuri de apă de suprafață: Dâmbovița – X.01.25 – RORW 10-1-25_B5_D, Colentina – X.01.25.17 – RORW 10-1-25-17_B1 și corpuri de apă subteran: ROAG03 – Colentina, ROAG11 – București Slobozia (Nisipurile de Mostiștea), ROAG13 – București. Coordonatorul hidroedilitar al obiectivului este Administrația Bazinală de Apă Argeș Vede, Sistemul de Gospodărire a Apelor Ilfov-București.

b. Indicarea stării ecologice/potențialului ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață; pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă.

Starea ecologică a corpului de apă, conform Planului de management al bazinului hidrografic Argeș este: ecologic bună, chimic bună.

c. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu precizarea excepțiilor aplicate și a termenelor aferente, după caz.

Nr. crt. (cf. Planului de Management Bazinal Argeș Vedea	0	153	6
B.h.	1	Argeș	Argeș
Cursul de apă	2	Dâmbovița	Colentina
Numele CA	3	DAMBOVIȚA : AVAL AC. VACAREȘTI - COLENTINA : INTRARE AC. AM. NOD HIDROTEHNIC BREZOAIELE	COLLENTINA : INTRARE AC. BUFTEA - CONFL. DAMBOVIȚA
Codul CA	4	RORW 10-1-25_B5_D	ROLW10-1-25-17_B1
Categoria corpului de apă*	5	RW	RW
Tipologia corpului de apă	6	RO10	ROLA01
Zone protejate	7		
Obiectiv	8		
Stare ecologică/ Potential ecologic	9	BUNĂ	
Stare chimică	10	BUNĂ	
Starea ecologică/ potențial ecologic	11	3	2
Starea chimică	12	2	2
Atingerea obiectivului de mediu -starea ecologică	13	DA	DA
Atingerea obiectivului de mediu - st chimică	14	DA	DA
Atingerea obiectivului de mediu - st ecologică	15		
Atingerea obiectivului de mediu - st chimică	16		
Termenul de atingere al obiectivului de mediu	17		
TIP EXCEPTIE	18		
Justificare excepții în situații de deteriorare (posibilă deteriorare) a stecologice	19		
Justificare excepții în situații de deteriorare (posibilă deteriorare) a stării chimice	20		
Justificare excepții în situații de deteriorare (posibilă deteriorare) a stării chimice	21		

O. CRITERIILE PREVĂZUTE ÎN ANEXA NR. 3 LA LEGEA NR. 292/2018 PRIVIND EVALUAREA IMPACTULUI ANUMITOR PROIECTE PUBLICE ȘI PRIVATE ASUPRA MEDIULUI SE IAU ÎN CONSIDERARE, DACĂ ESTE CAZUL, ÎN MOMENTUL COMPILĂRII INFORMAȚIILOR ÎN CONFORMITATE CU PUNCTELE III-XIV - CRITERII DE SELECȚIE PENTRU STABILIREA NECESITĂȚII EFECTUĂRII EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI

a. Caracteristicile proiectelor

i. Dimensiunea și concepția întregului proiect

Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect a fost prezentată la capitolul 3 a prezentei

documentații.

Obiectivul de investiție propus este situat în intravilanul Municipiului București, sectorul 2, pe Strada Ioan Movila nr.5-7.

În conformitate cu Legea nr. 213/1998 actualizată privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia modificată și completată prin Legea nr. 241/2003 investiția propusă se va amplasa pe terenul proprietate publică a Municipiului București, cu drept de administrare în favoarea ASSMB.

PRINCIPALII INDICATORI FIZICI AI INVESTIȚIEI:

Capacități		Cantitate
OB. 2 – SPITALUL CLINIC DR. IOAN CANTACUZINO		
Admisie ape uzate în stația de epurare	Conducta canalizare PVC SN4 Dn250mm	3,00 m
	Conducta admisie prin pompare PEID PE100 PN6 De90 mm	41,00 m
Stație de epurare	Qzimed=227,09 mc/zi	1 buc
Evacuare în rețeaua de canalizare	Conducta refulare PEID PE100 PN6 De90mm	49,00 m

ii. Cumularea cu alte proiecte existente și/sau aprobate

Conform temei de proiectare investiția propusă vizează realizarea unei stații de epurare ape uzate provenite de la Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino, în vederea conformării la legislația în vigoare.

iii. Utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității

Resursa naturală utilizată în execuția investiției este nisipul pentru patul de pozare al conductelor și apa tehnologică ce va fi furnizată pe șantier în containere etanșe cu capacitate de 1,00 mc. Apa potabilă și tehnologică pentru diverse spălări, hidrant și necesar personal de exploatare, se asigură din rețeaua de apă potabilă existentă.

iv. Cantitatea și tipurile de deșeuri generate/gestionate

Cantitățile de deșeuri estimate a fi generate în urma activității de execuție sunt:

1. Deșeu menajer - 102 kg/lună (1.224 kg/an), 0,10 mc/lună (1,20 mc/an);
2. Hârtie/carton - 60 kg/lună (720 kg/an), 0,036 mc/lună (0,44 mc/an);
3. Plastic/peturi - 142 kg/lună (1.704 kg/an), 0,15 mc/lună (1,8 mc/an);
4. Deșeu rezultat din activități de construcții și demolări - 280 mc;
5. Deșeu rezultat din debitarea materialelor - 590 kg;
6. Deșeu din lemn - 250 kg.

În conformitate cu reglementările în vigoare, aceste deșeuri vor fi colectate, transportate și depuse la rampa de depozitare în vederea neutralizării lor.

Nămolul deshidratat nu este contaminat cu metale grele și este stabilizat biologic, deci poate fi depozitat în locuri special amenajate sau poate fi folosit în agricultură.

Transportarea materiilor rezultate în urma procesului de epurare (impurități de la grătare și nămol stabilizat) trebuie să se facă cu mijloace de transport adecvate pentru a păstra curățenia drumurilor.

1. Modul de depozitare a substanelor reținute în urma epurării:

În timpul funcționării stației de epurare sunt produse următoarele reziduuri:

1. Impuritățile reținute pe grătare și nisip

Producția anuală:

20 t/an

Impuritățile vor fi stocate într-un container de unde vor fi transportate și depozitate conform legislației în vigoare.

2. Nămol stabilizat aerob

Producția anuală de nămol deshidratat

90 t/an

Nămolul deshidratat este stabilizat biologic și poate fi depozitat în locuri special amenajate sau poate fi folosit în agricultură.

Deoarece în stația de epurare intră doar apa uzată menajeră, nu există pericolul de contaminare cu metale grele. Transportarea materiilor rezultate în urma procesului de epurare (impurități de la grătare și nămol stabilizat) trebuie să se facă cu mijloace de transport adecvate pentru a păstra curățenia drumurilor.

2. Modul de evacuare a deșeurilor din funcționarea stației

Nămolul deshidratat este stabilizat biologic.

Toate deșeurile rezultate din funcționarea stației vor fi depozitate în saci de gunoi din material plastic, pentru deșeuri medicale în incinta pavilionului tehnic.

Având în vedere spațiul disponibil, evacuarea acestora se va realiza în funcție de programul de preluare deșeuri al unității medicale.

v. Poluarea și alte efecte negative

Sursele de poluanți și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu au fost prezentate detaliat în cadrul capitolului 6 a prezentei documentații.

vi. Riscurile de accidente majore și/sau dezastre relevante pentru proiectul în cauză, inclusiv cele cauzate de schimbările climatice, conform informațiilor științifice

Principalele riscuri au fost descrise în cadrul capitolului 11.b. a prezentei documentații.

vii. Riscurile pentru sănătatea umană - de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice

Principalele riscuri au fost descrise în cadrul capitolului 11.b. a prezentei documentații.

b. Amplasarea proiectelor - sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate

i. Utilizarea actuală și aprobată a terenurilor

Suprafețele de teren pe care se va dezvolta obiectivul de investiții descris aparțin domeniului public al municipiului București. Aceste suprafețe de teren se regăsesc în inventarul domeniului public al municipiului București și sunt amplasate intravilan, destinația: construcții edilitare.

Amplasamentul studiat se află în intravilanul Municipiului București, Str. Ioan Movilă nr. 5-7, sectorul 2. Conform extrasului de carte funciară nr. 216687 București sectorul 2, terenul se află în proprietatea Municipiului București, cu drept de administrare în favoarea ASSMB.

Conform extrasului de carte funciară nr. 216687, amplasamentul spitalului are suprafața de 10.166,91 mp, din care suprafața construcțiilor existente este de 5.016,00 mp, iar suprafața necesară pentru toate construcțiile și instalațiile propuse prin proiect (stație de epurare propusă, cămine, stații de pompare etc.) este de 57,00 mp.

ii. Bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale, inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea, din zonă și din subteranul acesteia

Amplasamentul proiectului nu se suprapune peste arii naturale protejate.

iii. Capacitatea de absorbție a mediului natural

- Zone umede, zone riverane, guri ale râurilor

Investiția propusă nu afectează zone umede, zone riverane sau guri ale râurilor.

- Zone costiere și mediul marin

Investiția propusă nu afectează zone costiere sau mediul marin.

- Zonele montane și forestiere

Investiția propusă nu afectează zone montane și forestiere.

- Arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional

Investiția propusă nu afectează arii naturale protejate de interes național, comunitar, internațional zone montane și forestiere.

- Zone clasificate sau protejate conform legislației în vigoare: situri Natura 2000 desemnate în conformitate cu legislația privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice; zonele prevăzute de legislația privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național - Secțiunea a III-a - zone protejate, zonele de protecție instituite conform prevederilor legislației din domeniul apelor, precum și a celei privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică

Investiția propusă nu afectează zone clasificate sau protejate.

- Zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri

Investiția propusă nu se va implementa în zone în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute de legislația națională și la nivelul Uniunii Europene și relevante pentru proiect sau în care se consideră că există astfel de cazuri.

- Zonele cu o densitate mare a populației

Investiția propusă nu afectează zone cu o densitate mare a populației.

- Peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic

Investiția propusă nu afectează peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

c. Tipurile și caracteristicile impactului potențial

Efectele semnificative pe care le poate avea proiectul asupra mediului au fost analizate în raport cu criteriile stabilite la pct. 1 și 2, având în vedere impactul proiectului asupra factorilor prevăzuți la art. 7 alin. (2) din legea 293/2018.

- *Importanța și extinderea spațială a impactului - de exemplu, zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată*
Lucrările se vor executa preponderent intravilan, pe amplasamentul Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino.
- *Natura impactului*
Amplasamentul proiectului nu se suprapune peste arii naturale protejate.
- *Natura transfrontalieră a impactului*
Nu este cazul.
- *Intensitatea și complexitatea impactului*
Având în vedere că lucrările propuse prin documentația tehnică nu sunt de mare anvergură, rezultă că impactul asupra aspectelor de mediu prezintă o magnitudine și o complexitate redusă.
- *Probabilitatea impactului*
Ținând cont de natura obiectivului de investiții, de complexitatea redusă a acestuia, în care nu sunt folosite tehnologii deosebite de execuție, probabilitatea impactului asupra aspectelor de mediu este redusă.
- *Debutul, durata, frecvența și reversibilitatea preconizate ale impactului*
Impactul lucrărilor pe perioada de execuție, depinde în principal de mărimea lucrărilor de construcții și de modul în care acestea sunt conduse.
Lucrările se vor executa preponderent intravilan, pe amplasamentul Spitalul Clinic Dr. Ioan Cantacuzino.
- *Cumularea impactului cu impactul altor proiecte existente și/sau aprobate*
Nu este cazul.
- *Posibilitatea de reducere efectivă a impactului.*
Nu este cazul.

Intocmit,
ing. Bulai Mădălina

