

INSPECTORATUL PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ "MIHAI VITEAZUL"
AL JUDEȚULUI COVASNA
NR. 1996326 / 25.09.2020

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI
COVASNA
NR. 5199 / 25.09.2020

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU
COMISARIATUL JUDEȚEAN COVASNA
NR 1/25.09.2020

Nr. înregistrare la unitatea contolată: 331/ 25.09.2020

RAPORT DE INSPECȚIE SEVESO

Incheiat astazi 25.09.2020 , la SC DELTA GAS COV SRL - punct de lucru BODOC cu prilejul controlului efectuat în perioada 24.09.-25.09.2020, privind obiectivele care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase, conform Legii 59/2016, OMAI nr. 89/2013, OUG nr.195/2005 cu modificari și Ordinul MMGA nr. 1299/2005.

Denumirea obiectivului:	SC "DELTA GAS COV" SRL sediul social mun.Giurgiu, șoseaua Sloboziei km 4, corp C 10 cam.1, jud.Giurgiu, punct de lucru Bodoc, pt. Hala de imbuteliere si distributie GPL Bodoc si parc rezervoare
Date de identificare ale unității inspectate:	J52/89/2005, RO 17243195 RUC 36/25.09.2019 Bodoc, zona garii, tel/fax. 0267 353486
Profil de activitate	Cod CAEN 1920 Fabricarea altor produse obtinute din prelucrarea titeiului
Incadrarea	Amplasament de nivel superior
Data efectuării inspecției:	24.09.-25.09.2020
Participanți:	
Din partea unitatii inspectate	Tana Attila Mihai-împuternicit din partea unitatii cu nr.329 /24.09.2020 Toban Liliana - Cadru tehnic PSI din partea SC ATC BEST IDEAS SRL - firma atestata-10.10.2014
Din partea autoritatilor de control	Comisar Neagoe Margareta GNM CJ Covasna Comisar Vlad Adrian GNM CJ Covasna Consilier Borbath Jozsef APM Covasna Consilier Ghican Oana APM Covasna Lt. Teodorescu Marius Ion- ISUJ Covasna

Tipul inspecției

Inspectie planificata	generala	x
	detaliata	
Inspectie neplanificata	speciala	
	neanuntata	
Durata	24.09-25.09.2020	

Tematica	Părțile verificate ale obiectivului	Criteriile de selecție
1. 1) Verificarea respectării Legii nr.59/2016 în ceea ce privește responsabilitățile operatorului în gestionarea activității în care sunt implicate substanțe periculoase	-rampa de încărcare-descărcare G.P.L. (auto, C.F.) - casa pompelor; - parcul de rezervoare; - hala de îmbuteliere; - magazia de butelii .	Legea nr.59/2016
2. Verificarea obligatiilor ce revin operatorilor economici prevazute la art. 6 si art.14 din Legea nr.59/2016 și a măsurilor de creștere a gradului de conștientizare a populației și autorităților administrației publice locale asupra riscurilor de accidente industriale în care sunt implicate substanțe periculoase	Verificare actualizare site DELTA GAS COV Acțiuni întreprinse: -afisarea Sintezei raportului de inspectie la sectiunea Comunicate -actualizarea informatiilor care trebuiesc comunicate publicului, la sectiunea Siguranta	Legea nr.59/2016 Site-ul unitatii Afisajul de la intrarea in unitate.
3. Verificarea managementului referitor la creșterea gradului de siguranță industrială prin	Sistemul de Management al Securității	Raportul de securitate

<p>folosirea celor mai bune tehnici disponibile, instituirea de măsuri organizatorice și dotare corespunzătoare pentru minimizarea accidentelor în care sunt implicate substanțe periculoase și a efectelor acestora</p>		
<p>4. Verificarea datelor privind substanțele periculoase deținute (sursa de risc):</p> <ul style="list-style-type: none"> - denumirea substantelor folosite; - cantitatea maximă de stocare; - cantitatea existentă în unitate; - locurile de depozitare; - modul de operare. 	<p>Documente (notificare, fise de securitate și siguranță, care nu sunt actualizate)</p> <ul style="list-style-type: none"> - GPL - 237 tone în 6 rezervoare - 18 tone în butelii - 95,313 tone în rezervoare - 0,675 tone în butelii - rezervoare și depozit butelii - transvazare 	<p>Proiectul Fise de magazie Raport de gestiune nr.178 din 24.09.2019</p>
<p>5. Verificarea pe linie de protecție a mediului și a sistemelor tehnologice cf. O.M.M.G.A. nr. 1299/2005 și autorizației de mediu. Monitorizarea mediului. Raportari.</p>	<p>Avize, autorizații</p>	<p>Conform autorizației de mediu nr. 124/25.06.2013 și Decizia nr.34 din 24.09.2019 pentru menținerea autorizației de mediu nr.124 din 25.06.2013</p>
<p>6. Documente</p>	<ul style="list-style-type: none"> - buletine de verificare, etalonare - registru de evidență a avariilor/accidentelor 	

7. Constituirea serviciului privat pentru situații de urgență	S.C. DELTA GAS COV S.R.L. - punct de lucru Bodoc -instiintarea si pregatirea pentru interventie a fortelor proprii -alarmarea personalului si salariatiilor proprii -conducerea activitatilor de interventie -dotarea fortelor proprii cu mijloace de interventie si instiintare+alarmare in caz de accident-incident-avarie.	OMAI 75/2019
---	---	--------------

Documentele luate în considerare:

1. Notificarea activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substante periculoase ;
2. Raportul de Securitate completat cu evaluarile calitative si cantitative (metoda DOW) a riscurilor majore de accidente facute de expert auditor;
3. Fisa cu date de securitate ;
4. Autorizația de mediu nr. 124/25.06.2013 si Decizia nr.34 din 24.09.2019 pentru mentinerea autorizatiei de mediu nr.124 din 25.06.2013
5. Memoriul tehnic general întocmit de S.C. Tehnic Instal S.R.L. Giurgiu;
6. Proiectul stației de îmbuteliere G.P.L. nr.S 119 -00 întocmit de S.C. Tehnic Instal S.R.L. Giurgiu;
7. Rapoarte de inspectie ale altor autoritati specializate de ale caror avize / acorduri / autorizatii depinde functionarea in siguranta a instalatiilor,
8. Notificarea pentru punerea în functiune nr. 9 din 02.03.2018, pentru alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate si pluviale de la SC Delta Gas Cov SRL, punct de lucru Bodoc
9. Proceduri operationale, cartea utilajelor, buletine ISCIR
10. Scenariu de securitate la incendiu
11. Planul de intervenție la incendiu
12. Planul de urgență internă
13. Raportul de securitate
14. Autorizatie de securitate la incendiu cu nr. 578319 din 19.01.2010

		Da	Nu
Documente	Verificare în teren		
Decizia de numire a responsabilului în managementul securității	Este numit responsabil în domeniul managementului securității?	Nr.214/27.08.2018	
	Fișa postului conține îndatoriri pe această linie?	x	
Autorizația sau acordul de mediu	Există și este în termenul de valabilitate ?	X (Unitatea nu a solicitat viza anuala, dar mentionam ca AM este in vigoare)	

Notificarea activității	Capacitățile de stocare sunt conforme ultimei notificări?	x	
Analiza de risc	Mijloacele de siguranță și protecție prezentate în cadrul analizei de risc există în teren și funcționează?	x	
Informare	Operatorul desfășoară o campanie continuă de informare a populației și rezultatele acestei campanii sunt supuse unui audit?	x	
	Dacă operatorul se supune Legii nr. <u>92/2003</u> pentru aderarea României la Convenția privind efectele transfrontiere ale accidentelor industriale, adoptată la Helsinki la 17 martie 1992, a notificat autoritățile țării vecine asupra pericolului reprezentat de amplasament?		x
Planul de urgență internă	Planul de urgență al operatorului este același cu cel transmis Inspectoratului pentru Situații de Urgență?	x	
	Actualizările/Reviziile sunt la zi?	x	
	Planul de urgență externă se găsește la dispecerat sau ofițerul de serviciu?	x	
	Extrasele din plan au fost transmise compartimentelor de specialitate din cadrul operatorului, forțelor de intervenție, instituții publice/operatori posibil a fi afectați de un accident?	x	
	Angajații/Forțele de intervenție/Personalul de decizie au/are cunoștințe despre planul de urgență internă?	x	
	Există concordanță între exercițiile desfășurate pe amplasament cu planificarea acestora și rapoartele după exerciții?	x	
	Există concordanță între scenariile din planul de urgență internă (PUI) și exercițiile desfășurate?	x	

Sumarul constatărilor inspecției:

- Planul de urgență internă revizuit în 23.09. 2019 și este transmis la I.S.U.J Covasna.
- Raportul de securitate este revizuit în 26.09.2016 și este transmis la autoritățile competente.
- Notificarea a fost actualizată în 03.05.2016 și transmisă autorităților competente.
- A fost numit responsabil cu managementul securității la nivelul amplasamentului conform Legii nr.59/2016 în persoana d-lui Tana Attila Mihai, conform deciziei 214/27.08.2018;
- S.C DELTA GAS COV S.R.L Giurgiu la punctul de lucru din Bodoc, în anul 2019 a tranzitat 490,32 tone GPL, conform adresei transmise la APM Covasna cu nr. 130 din 07.03.2020, iar la data controlului are în stoc 95,313 în rezervoare și 0,675 to în butelii
- Funcționează pe baza autorizației de mediu nr. 124/25.06.2013, valabilă până la 25.06.2023, emisă de APM Covasna și Decizia nr.34 din 24.09.2019. (Unitatea nu a solicitat viza

- anuala, dar mentionam ca AM este in vigoare)
- Intra sub incidenta Legii nr.59/2016, la amplasament de nivel superior, fiind incadrata in anexa 1 partea I, substante nominalizate GPL, coloana 3, peste 200 tone.
 - Substanta este identificata in anexa 2 la HG 1408/2008 cu nr.CAS 68476-85-7.
 - Detine fisa cu date de securitate, furnizata de catre S.C ROMPETROL S.A, conform Regulamentului (UE) nr.2015/830.
 - Buteliile defecte se predau la la firma mama la Giurgiu unde se caseaza de comisia ISCIR la nivel de societate si sunt valorificate la unitati specializate. La data verificarii se aflau in stoc 324 buc..
 - Autorizatia ISCIR nr. DISPR/G/9318/11.07.2013 actualizata sub nr. BV/CR4/I,J/1547/1/01.03.2016 , inspectie tehnica de utilizare cu nr.315-374: pana la 315-380 din 03.07.2018, respectiv 04.07.2018.
 - Alimentarea cu apa se efectueaza dintr-un put forat la 19 m, conform Notificarii SGA Covasna nr. 9/02.03.2018 cu stocare intr-un rezervor subteran de 1000 l pentru necesitati menajere, pentru care este dotat cu o pompa submersibila tip JAR de 0,65 KW;
 - Apa care se utilizeaza pentru stingerea incendiilor este stocata intr-un bazin subteran (700 mc) , vehiculata prin statia de pompare dotata cu 2 hidranti exteriori supraterani, 2 iesiri pentru racord furtuñ tip C din statia de pompare si un racord alimentare autospeciale;
 - Evacuarea apelor uzate menajere se efectueaza intr-un bazin vidanjabil de 21,8 mc, vidanjarea se efectueaza de catre SC Gospodarie Comunala SA Sf.Gheorghe, ultima vidanjare s-a efectuat in baza facturii eliberate cu nr.380567/21.05.2020. Bazinul vidanjabil la data controlului este plin in proportie de 90%.
 - Referitor la emisiile de COV, se monitorizeaza zilnic (prin calcul) pierderile tehnologice de gaz din instalatie si se consemneaza in raportul de gestiune
 - S.C DELTA GAS COV S.R.L asigura prima interventie prin echipele specializate și compartimentul de prevenire .
 - Ultimele verificari la instalațiile de detectare gaz Centrala fixa de Masura tip MX 32 cu 2 canale in data de 23.09.2019 de catre S.C Vibrotest SRL, Bucuresti.
 - S-au depus declaratiile la fondul pentru mediu pentru ambalajele introduse pe piata nationala, se anexeaza copia pentru luna august 2020 cu confirmare de primire.
 - S-a depus la A.P.M Covasna, evidenta gestiunii deseurilor pentru anul 2019, transmis prin adresa cu nr.69/24.02.2020, situatia emisiilor de poluanti pentru anul 2019, transmis prin adresa cu nr.130/27.03.2020, raportarea privind ambalajele si deseurile de ambalaje aferente anului 2019 au fost transmise la APM Giurgiu prin adresa cu nr. 68/24.02.2020 inregistrat la APM Giurgiu cu nr. 2341/04.03.2020 .Unitatea detine evidenta uleiului uzat, acesta fiind cu stoc 0 la data controlului, servizarea autoutilitareii se efectueaza la service autorizat fiind in garantie.
 - Se tine evidenta gestiunii deseurilor conform HG 856/2002.
 - Site-ul este funcțional si este actualizat, cu privire la sinteza ultimului raport de inspectie pe anul 2019. www.deltagas.ro/covasna/comunicate.php
 - Exista un panou avertizor pentru informarea publicului vizibil.
 - Informațiile care trebuie comunicate publicului au fost transmise către Primăria Comunei Bodoc in cursul anului 2019, in cursul anului 2020 pana in momentul controlului nu au fost transmise , acestea au fost inregistrate si publicate pe site-ul societatii.
 - In parcul de rezervoare, 1 rezervor este in serviciu (1x80 mc), iar 3 rezervoare sunt goale (1x80 mc și 2 x100mc) iar celelalte 2 (80 mc) sunt la capacitate de functionare.
 - Zonarea anti-ex efectuata de catre INSEMEX din Petrosani a fost refăcută cu ocazia intocmirii Raportului de protectie la explozie nr. GANEx .Sp.2018.006.2094X cu valabilitate pana la data de 08.01.2021.

- S-a incheiat contractul 68-03.11.2014 cu SC ATC BEST IDEAS SRL din Giurgiu privind prestarea de servicii in domeniul Mediu și Situații de Urgență, fiind nominalizat cadrul tehnic PSI in persoana doamnei Toban Liliana.

Analiza măsurilor stabilite anterior :

Masurile stabilite in RI nr.1/2019, au fost urmatoarele:

1. Operatorul economic are obligația constituirii serviciului privat pentru situații de urgență, cfm. Art. 7, alin. 2 din OMAI 75/2019, cu modificările și completările ulterioare
Termen: 27.12.2019- Nerealizat
2. Se constata necesitatea amplasarii unor panouri de avertizare pentru informarea publicului.
(panourile actuale nu sunt vizibile in totalitate)
Termen: 25.10.2019 - Realizat
3. Dotarea cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor in depozitele cu butelii este de un stingator portabil cu pulbere (P6) si un stingator portabil cu CO2 (G6) pentru fiecare 20 mp ai depozitului, conform I 31-99, art.17
Termen: 25.10.2019. Realizat
4. Sub platforma de beton peste care sunt asezate rezervoarele, terenul va fi lipsit de vegetatie.(se acopera cu pietris), conform I 31-99, art. 6.17
Termen: 25.10.2019. Realizat
5. Operatorul are obligatia ca informatiile prevazute in anexa 6 sa fie puse in permanenta la dispozitia publicului inclusiv in format electronic pe propria pagina de internet, conform Legii 59/2016, art.14,alin.2, lit a.
Termen: Permanent. Realizat
6. Punerea la dispozitia publicului a sintezei raport de inspectie din anul 2019 si la cerere inventarul substantelor periculoase conform prevederilor art.14, alin.2, lit c.
Termen: Permanent. Realizat

Măsuri stabilite și termene de realizare:

I.

1. Operatorul economic are obligația constituirii serviciului privat pentru situații de urgență, cfm. Art. 7, alin. 2 din OMAI 75/2019, cu modificările și completările ulterioare
Termen: 27.12.2020 **Răspunde: SC DELTA GAS COV SRL**
2. Dotarea cu mijloace tehnice de stingere a incendiilor, nu este realizata conform scenariului de securitate la incendiu, nerespectand cerintelor care au stat la baza emiterii autorizatiei de securitate la incendiu, conform Legii nr. 307/2006, art.21,lit.c.
Termen: 25.10.2020. **Răspunde: SC DELTA GAS COV SRL**
3. Hidrantii exteriori de incendiu nu sunt echipati corespunzator cu accesorii, furtunuri de refulare, geamuri sparte, lipsa presiunii. conform P-118/2/2013, art. 6.5
Termen: 25.10.2020. **Răspunde: SC DELTA GAS COV SRL**
- 4.Se va vidanța bazinul de ape uzate menajere
Termen: 21.10.2020 **Răspunde : SC DELTA GAS COV SRL**
- 5.Toate raportarile prevazute in autorizatia de mediu in vigoare se vor transmite catre APM Covasna.
Termen: Incepand cu data 25.09.2020 si Permanent **Răspunde : SC DELTA GAS COV SRL**
- 6.Se va instiinta in scris GNM CJ Covasna asupra modului de realizare a masurii nr. 7.
Termen : 21.10.2020 **Răspunde : SC DELTA GAS COV SRL**

Sanctiuni aplicate

Principale


Nr Crt.	Locul unde se manifesta incalcarea	Persoana (fizica/ juridica) sanctionata	Tipul sanctiunii	Nr. art incalcat	Act normativ	Valoare amenda	Seria/ Nr. PV
I.2	SC Delta GASCOV SRL - punct de lucru Bodoc	Tana Attila Mihai- Responsabil managementul securitatii	Avertisment verbal	Art.5, al.1, lit.a	Legea 59/2016	30.000 - 50.000	-

Complementare

Nr Crt.	Locul unde se manifesta incalcarea	Tipul sanctiunii
	Nu este cazul	

Înșușirea măsurilor stabilite:




Toban Liliana - Cadru tehnic PSI
Tana Attila Mihai - Responsabil managementul securitatii



Semnătura și ștampila unității controlate



Semnăturile autorităților competente participante la control :

Autoritatea.	Nume Prenume	Semnatura
GNM CJ Covasna	Comisar Margareta Neagoe .Comisar Vlad Adrian	
ISUJ Covasna	Lt. Teodorescu Marius Ion	
APM Covasna	Consilier Borbath Jozsef Consilier Ghican Oana	

Prezentul Raport de inspectie a fost intocmit in 4 ex. din care un ex. GNM CJ Covasna, 1 ex. ISU al Jud. Covasna, 1 ex. APM Covasna si un ex. SC DELTA GAS COV SRL