

Către: AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI DOLJ
Adresa: Strada Petru Rareș, nr. 1, Craiova, cod 200349
Tel./Fax: 0251.530.010 / 0251.419.035
E-mail: office@apmdj.anpm.ro
De la: S.C. BOREALIS LAT ROMÂNIA S.R.L.
În atenția: Doamnei Director Executiv dr. ing. Monica MATEESCU
Doamnei Șef Serviciu A.A.A. chimist Danuzia MAZILU
Doamnei ing. Constanța Șuțu
Referitor la: Răspuns la adresa nr. 1016/01.02.2017 – Completări la Raportul de Securitate

Stimate doamne,

Ca urmare a adresei dvs. cu nr. 1016/01.02.2017, vă transmitem în cele ce urmează completările la Raportul de securitate pentru **Depozitul de îngrășăminte chimice din comuna Ișalnița, strada M. Eminescu, nr. 105, județul Dolj, înregistrat la sediul APM Dolj cu nr. 13294/28.12.2016, precum și Raportul de securitate refăcut conform observațiilor primite, în trei exemplare pe suport de hârtie și în format electronic.**

Prezentăm în cele ce urmează răspunsurile punctuale aferente solicitărilor primite:

- Pe cea de-a doua pagină a documentului, la denumire este înscris „Raport privind impactul asupra mediului pentru Depozit îngrășăminte chimice din localitatea Ișalnița, județul Dolj” și nu „Raport de Securitate”; sub antetul paginilor 2-22 este înscris „Fișă de prezentare și declarație”;

Mulțumim pentru observațiile făcute. În cadrul Raportului de securitate revizia 1, pe care îl transmitem atașat prezentei adrese, au fost corectate erorile semnalate.

- Din analiza Certificatelor de Înregistrare reiese că „SC Compania de Consultanță Tehnică SRL” nu este atestată să elaboreze Rapoarte de Securitate, iar denumirea elaboratorului este conform ștampilei și antetului- SC Compania de Consultanță și Asistență Tehnică SRL; SC KVB Economic SRL este atestată să elaboreze Rapoarte de Securitate dar trebuie să își asume documentul întocmit;

În vederea lămuririi/corectării observației dvs. cu privire la asumarea documentației de către societatea atestată să elaboreze Raportul de securitate, menționăm faptul că în cadrul Raportului de securitate revizia 1, pe care îl transmitem atașat prezentei adrese, a fost completată lista de semnături și cu colectivul din partea S.C. KVB Economic S.R.L., atât în ceea ce privește elaborarea documentului cât și în ceea ce privește verificarea și aprobarea acestuia.

- Abordarea capitolului B.2.1.2 „Identificarea și evaluarea pericolelor majore” nu respectă în totalitate prevederile lit. b (ii) din anexa nr. 4 la Legea 59/2016, nefiind prezentate în vederea adoptării și punerii în practică acele proceduri care permit identificarea sistematică a pericolelor majore și nu este evaluată probabilitatea producerii și severitatea acestora;

În ceea ce privește observația dvs. cu privire la conținutul capitolului B.2.1.2 ”Identificarea și evaluarea pericolelor majore”, menționăm faptul că în cadrul Raportului de securitate revizia 1, pe care îl transmitem atașat prezentei adrese, a fost completat/descris acest capitol astfel încât să corespundă cerințelor din Anexa nr. 4 a Legii 59/2016, lit. b, alineatul (ii). Astfel în cadrul acestui capitol au fost prezentate atât

procedurile care permit identificarea sistematică a pericolelor majore în vederea adoptării și punerii în practică, precum și evaluarea probabilității producerii și severitatea acestora.

- Abordarea capitolului B 2.1.3 „Controlul operațional” nu respectă în totalitate prevederile lit. b (iii) din anexa nr. 4 la Legea 59/2016, în cadrul acestuia fiind înscrise numai responsabilitățile șefului de depozit;

În ceea ce privește observația dvs. cu privire la conținutul capitolului B.2.1.3 ”Controlul operațional”, menționăm faptul că în cadrul Raportului de securitate revizia 1, pe care îl transmitem atașat prezentei adrese, a fost completat/descris acest capitol astfel încât să corespundă cerințelor din Anexa nr. 4 a Legii 59/2016, lit. b, alineatul (iii).

- Abordarea capitolelor B.2.1.5 „Planificarea pentru situații de urgență” și B.2.1.6 „Monitorizarea performanțelor” este superficială, nefiind prezentate procedurile adoptate și activitățile întreprinse concret pentru a respecta corespunzător prevederile lit. b (v) și (vi) din anexa nr. 4 a Legii nr. 59/2016;

În ceea ce privește observația dvs. cu privire la conținutul capitolelor B.2.1.5 ”Planificarea pentru situații de urgență” și B.2.1.6 ”Monitorizarea performanțelor”, menționăm faptul că în cadrul Raportului de securitate revizia 1, pe care îl transmitem atașat prezentei adrese, au fost completate/descrise aceste capitole astfel încât să corespundă cerințelor din Anexa nr. 4 a Legii 59/2016, lit. b, alineatele (v) și (vi).

- În capitolul C.4. sunt neclarități în ceea ce privește capacitatea declarată de depozitare pentru depozitele C8 și C9, spre exemplu, la C9 sunt declarate 2 capacități de depozitare (4998 tone și 9894 tone);

În ceea ce privește observația dvs. cu privire la neclaritățile identificate în capitolul C.4., vă precizăm următoarele:

- Capacitățile totale de depozitare ale halelor (pentru uree, NAC,NP, PK sau NPK) sunt:
 - o C3 – 4.998 tone;
 - o C8 – 8.100 tone;
 - o C9 – 9.894 tone.
- Capacitățile totale de depozitare ale halelor (pentru azotat de amoniu) sunt:
 - o C3 – 4.998 tone;
 - o C8 – 4.998 tone;
 - o C9 – 4.998 tone.

Depozitarea se poate face unisortiment sau combinat. Astfel precizăm ca nu există discordanțe în ceea ce privește capacitățile de depozitare, acestea fiind diferite în funcție de substanțele depozitate (ca urmare a modului diferit de depozitare), respectiv:

C3 – indiferent ca se depozitează uree, NAC,NP, PK sau NPK sau azotat de amoniu: 4.998 tone;

C8 – dacă se depozitează doar uree, NAC,NP, PK sau NPK: 8.100 tone iar dacă se depozitează azotat de amoniu: 4.998 tone;

C9 – dacă se depozitează doar uree, NAC,NP, PK sau NPK: 9.894 tone iar dacă se depozitează azotat de amoniu: 4.998 tone.

- Capitolul D.1 nu este întocmit conform prevederilor pct. 3, lit. a din anexa nr. 3 a Legii 59/2016, nefiind prezentate condițiile în care poate surveni un accident major și descrise măsurile preventive, iar anexa la care se face referire (fișa de securitate) lipsește;

În ceea ce privește observația dvs. cu privire la conținutul capitolului D.1., menționăm faptul că în cadrul Raportului de securitate revizia 1, pe care îl transmitem atașat prezentei adrese, a fost completat/descris acest capitol astfel încât să corespundă cerințelor din Anexa nr. 3 a Legii 59/2016, pct. 3, lit. a. De asemenea, regasiti atasat si Fisa de securitate la care se face referire si lipsea din documentatia initiala.

- La capitolul D.3. pentru anumite substanțe nu sunt înscrise numărul CAS și denumirea IUPAC, conform prevederilor pct. 3 lit. c (i) din anexa nr. 3 a Legii 59/2016;

În ceea ce privește observația dvs. cu privire la conținutul capitolului D.3., menționăm faptul că în cadrul Raportului de securitate revizia 1, pe care îl transmitem atașat prezentei adrese, a fost completată secțiunea D.3.1.1 cu menționarea numerelor CAS și a denumirilor IUPAC, conform prevederilor pct. 3, lit. c, alin. (i) din Anexa nr. 3 a Legii 59/2016.

- La capitolul D.3.1.2 este prezentată cantitatea maximă de substanțe periculoase prezente sau posibil a fi prezente însumate pe parcursul unui an, iar prevederile pct. 3, lit. c (i) din anexa nr. 3 a Legii 59/2016 fac referire la cantitatea maximă de substanțe periculoase prezente sau posibil a fi prezente pe amplasament;

În ceea ce privește observația dvs. cu privire la lipsa informațiilor din capitolul D.3.1.2 despre cantitatea maximă de substanțe periculoase prezente sau posibil a fi prezente pe amplasament, menționăm faptul că în cadrul Raportului de securitate revizia 1, pe care îl transmitem atașat prezentei adrese, a fost precizată și capacitatea maximă de substanțe periculoase, conform pct. 3, lit. c, alin. (i) din anexa nr. 3 a Legii 59/2016, respectiv 14.994 tone.

- La capitolul D.3.2 anexele menționate lipsesc din documentație;

În cadrul Raportului de securitate revizia 1, pe care îl transmitem atașat prezentei adrese, am atașat următoarele Fișe de securitate:

1. Fișă de securitate azotat de amoniu;
2. Fișă de securitate NAC 27 N;
3. Fișă de securitate Urea 46 N;
4. Fișă de securitate Vario 23 N+10 S;
5. Fișă de securitate îngrășăminte NP;
6. Fișă de securitate îngrășăminte NPK;
7. Fișă de securitate îngrășăminte MOP 60 K;
8. Fișă de securitate Ad Blue.

- Capitolul E.1.2 nu respectă în totalitate prevederile pct. 4 lit. a (ii) din anexa nr. 3 a Legii 59/2016, nefiind menționat dacă există sau nu există cauze externe legate de amplasamente care nu intră în domeniul de aplicare a prezentei legi, de zone și amenajări care ar putea genera sau crește riscul ori consecințele unui accident major;

În cadrul Raportului de securitate revizia 1, pe care îl transmitem atașat prezentei adrese, secțiunea relevantă (care a devenit din cauza renumerotării E.2.2) a fost completată cu informațiile privind riscul unei creșteri a consecințelor unui accident major.

- La capitolul 5.2.3.2.2 nu sunt prezentate hărți, fotografiile pentru toate scenariile, zonele care ar putea fi afectate și consecințele, conform prevederilor pct. 4 lit. b din anexa nr. 3 a Legii 59/2016;

În cadrul Raportului de securitate revizia 1, pe care îl transmitem atașat prezentei adrese, ca urmare a rezultatelor scenariilor de explozie analizate, în cadrul secțiunilor E.3.3.2.1, respectiv E.3.3.2.2, au fost

precizate hărțile cu reprezentările grafice rezultate, iar acestea se regăsesc de asemenea atașate prezentei adrese.

- Capitolele E.3 și E.4 nu respectă în totalitate prevederile pct. 4 lit. c și d din anexa nr. 3 a Legii 59/2016;

În cadrul Raportului de securitate revizia 1, pe care îl transmitem atașat prezentei adrese, capitolele E.3 și E.4 (devenite din cauza renumerotării E.4 și E.5), au fost completate/modificate conform prevederilor pct. 4, lit. c și d din Anexa nr. 3 a Legii 59/2016.

- Capitolul F.1 nu respectă în totalitate prevederile pct. 5 lit. a din anexa nr. 3 a Legii 59/2016;

În cadrul Raportului de securitate revizia 1, pe care îl transmitem atașat prezentei adrese, capitolul F.1 a fost completat/modificat cu descrierea echipamentelor instalate în cadrul amplasamentului pentru limitarea consecințelor accidentelor majore pentru sănătatea umană și mediu.

- Au fost sesizate mai multe greșeli de exprimare (ex. măști de gaze, fișă de siguranță, etc), ortografie și punctuație, greșeli ce pot fi identificate cu ușurință în documentație la paginile 6, 14, 19, 21, 23, 26, 28, 29, 32, 37,38,53,61.

Mulțumim pentru observațiile făcute. În cadrul Raportului de securitate revizia 1, pe care îl transmitem atașat prezentei adrese, au fost corectate erorile semnalate.

Anexa 1 – Raportul de securitate – revizia 1;

Anexa 2 – Fisa de securitate Azotat de amoniu;

Anexa 3 – Fișă de securitate NAC 27 N;

Anexa 4 – Fișă de securitate Urea 46 N;

Anexa 5 – Fișă de securitate Vario 23 N+10 S;

Anexa 6 – Fișă de securitate îngrășămintă NP;

Anexa 7 – Fișă de securitate îngrășămintă NPK;

Anexa 8 – Fișă de securitate îngrășămintă MOP 60 K;

Anexa 9 – Fișă de securitate Ad Blue;

Anexa 10 – Harta cu reprezentarea grafică a efectului exploziei pentru Scenariul 1: 5000 de tone azotat de amoniu;

Anexa 11 – Harta cu reprezentarea grafică a efectului exploziei pentru Scenariul 2: 15000 de tone azotat de amoniu.

Cu stimă,
S.C. BOREALIS LAT ROMÂNIA S.R.L.