



ANEXA din 26.09.2022

la Decizia etapei de încadrare nr. 812 din 27.07.2020

emisă de A.P.M. Galați pentru proiectul „**Alimentare cu energie electrică - instalație electrică de racordare (loc de consum permanent showroom și service auto, utilizator SC Autoblack Mentenanță SRL)**”, propus a fi amplasat în mun. Galați, str. Brăilei, nr. 219, intersecția DN 2B cu DN 25, județul Galați.

Având în vedere Notificarea modificărilor proiectului depusă de Distribuție Energie Electrică România SA - Sucursala Galați prin adresa înregistrată la A.P.M. Galați cu nr. 21159/18.08.2022 privind:

- modificarea lungimii racordului LES 20 KV de la 140 ml la 68 ml, pe același amplasament, în urma identificării ulterioare în teren a punctului de racordare (zona LES 20 kv stâlp 53 LEA 20 kv Abator-Dunare-PC Epurare Galați, St. Abator 110/20 kv), conform avizului tehnic de racordare D.E.E.R. nr. 3050210604016 din 23.07.2021;
- înlocuirea soluției prin care se utiliza un Post de Transformare în Anvelopă de Beton (PTAB) cu soluția utilizării unui Punct de Conexiune (PC),

în urma analizării documentației depuse și a concluziilor ședinței Comisiei de Analiză Tehnică din 30.08.2022,

A.P.M. Galați decide actualizarea Deciziei etapei de încadrare nr. 812 din 27.07.2020, prin prezenta anexă, astfel:

Conținutul Deciziei etapei de încadrare nr. 812 din 27.07.2020 se va modifica astfel:

➤ pct. 2. „Caracteristicile proiectului”, lit. a) va avea următorul conținut:

- linie electrică subterană amplasată sub trotuarul aferent str. Lunca Siretului (DN25) cu L= 68 ml;
- punct de conexiune PC 20 KV montat pe fundație din beton cu suprafața de 14 mp, alimentat din linia electrică subterană susmenționată, echipat cu:
 - 3 celule modulare de linie 24kv
 - 1 celula de măsură
 - 1 celula servicii interne.



Proiectul presupune realizarea următoarelor lucrări:

- realizarea săpăturilor realizate mecanizat/manual pentru amplasarea liniei electrice subterane;
- amplasarea și montarea liniei electrice subterane;
- construirea fundației din beton pentru PC 20 KV;
- construirea punctului de conexiune PC 20 KV;
- refacerea zonelor afectate de lucrări.

Celelalte prevederi ale Deciziei etapei de încadrare nr. 812 din 27.07.2020 emisă de A.P.M. Galați pentru proiectul „Alimentare cu energie electrică - instalație electrică de racordare (loc de consum permanent showroom și service auto, utilizator SC Autoblack Mentenanță SRL)”, propus a fi amplasat în mun. Galați, str. Brăilei, nr. 219, intersecția DN 2B cu DN 25, județul Galați, rămân neschimbate.

Prezenta anexă face parte integrantă din Decizia etapei de încadrare nr. 812 din 27.07.2020.

DIRECTOR EXECUTIV
Robert Mihai RUSU



Șef Serviciu AAA
Mirela CULCEA

Întocmit
Gheorghe Grosu/2ex



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI GALAȚI

Strada Regiment 11 Siret, nr. 2, Galați, județ Galați, Cod 800322

E-mail: office@apmgl.anpm.ro; Tel. 0236.460.049; Fax 0236.471.009

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679