

DELGAZ GRID SA, str. Pandurilor nr. 42 nr. , cod 540554, Tirgu Mureş  
SC OCTANO DOWNSTREAM SRL SRL  
Str. TIPOGRAFILOR Nr. 31A  
Bl./Sc.BIROUL NR1  
013714 BUCURESTI  
Judeţ Bucureşti  
Tel. 0216678090

DELGAZ GRID SA  
Pandurilor nr. 42  
540554 Tirgu Mureş  
delgaz.ro

Divizia Exploatare Mentenanta Retea El.  
Echipa Acces Retea Electricitate Neamt  
Piatra Neamt  
Alecu Russo 12, 610126, Piatra Neamt  
Judeţul: Neamţ  
T 0233205860  
F 0233205873

Piatra Neamt, 22.03.2022

ANTOANELA SIMONA CRETU  
T 0727703676  
F

Stimate client,

Prezenta adresă însoţeşte Avizul de amplasament favorabil nr. 1004400742 emis în data de 22.03.2022

Cu respect,

ANTOANELA CRETU  
Emitent

# Aviz de amplasament favorabil

1004400742  
Număr aviz

22.03.2022  
Eliberat la data

DELGAZ GRID SA  
Pandurilor nr. 42  
540554 Tirgu Mures  
delgaz.ro

## 1) Persoană juridică

SC OCTANO DOWNSTREAM SRL SRL  
Denumirea consumatorului

J40/14080/08.08.2017  
Nr. înregistrare la Reg. Comerțului

38075752  
CUI

RO  
Atribut fiscal

Reprezentat(ă) prin

În calitate de

Consiliul director  
Volker Raffel  
(Președintele Consiliului de  
Administrație)  
Ferenc Csulak  
(Directori Generali)  
Mihaela Loredana Cazacu  
(Adj.)  
Anca Liana Evoiu  
(Adj.)

## 2) Obiectivul:

Referitor la cererea de aviz de amplasament, înregistrată cu nr. 1004379609 / 18.03.2022

pentru obiectivul : STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI INSTALARE SKID GPL TOTEM  
BRANSARE UTILITATI IMPREJMUIRE AMENAJARE ACCES DRUM PUBLIC

de la adresa str. TINERETULUI

nr. \_\_\_\_\_ bl./sc. \_\_\_\_\_ ap. \_\_\_\_\_ cod postal 617390 localitate ROZNOV

comuna \_\_\_\_\_ sector \_\_\_\_\_ județ Neamț

În urma analizării documentației primite suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus și se emite prezentul aviz de amplasament favorabil.

Sediul Central: Tirgu Mures  
CUI: 10976687  
Atribut fiscal: RO  
J26/326/2000  
Capital social subscris și  
vărsat:  
773.257.777,50 RON

RO11RNCB0026006351770003  
BCR Bacău

## 3) Precizări:

3.1 Obiectivul nu se va amplasa peste, sub sau la distanțe mai mici față de instalațiile

DELGAZ GRID SA decât cele impuse de normele tehnice în vigoare și sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute de acestea.

3.2 Instalațiile din gestiunea DELGAZ GRID SA la care se poate racorda obiectivul

STATIE MIXTA DE DISTRIBUTIE CARBURANTI INSTALARE SKID GPL TOTEM BRANSARE UTILITATI  
IMPREJMUIRE AMENAJARE ACCES DRUM PUBLIC în funcție de puterea pentru care se dorește  
alimentarea cu energie electrică, sunt următoarele:

-rețele electrice de joasă tensiune 12 m;

-rețele electrice de medie tensiune m;

-rețele electrice de înaltă tensiune m;

NU sunt necesare eventuale lucrări de extindere a rețelei electrice de JT/MT/IT;

NU sunt necesare eventuale lucrări de întărire a rețelei electrice, în amonte de punctul de racordare;

3.3 Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obținerea acestuia în vederea racordării la rețeaua electrică de distribuție a obiectivului sau a creșterii puterii absorbite de către acesta, se va proceda conform legislației în vigoare. Informații despre etapele procesului de racordare la rețea, durata estimată pentru fiecare etapă, documentația și datele necesare, tarifele în vigoare practicate de DELGAZ GRID SA și temeiul legal al acestora se pot obține de pe siteul delgaz.ro în centrele de relații cu clienții sau la Echipele Acces Rețea Electricitate/Echipa Acces Rețea Electricitate Neamț Piatra Neamț

3.4 Valabilitatea avizului de amplasament reprezintă intervalul de timp de la data emiterii avizului până la data la care expiră certificatul de urbanism în baza căruia a fost emis; Prolungirea termenului de valabilitate a avizului de amplasament se poate face de către DELGAZ GRID SA, gratuit, la cererea adresată de titular cu cel puțin 15 zile înaintea expirării acestuia, în condițiile în care anterior a fost prelungit termenul de valabilitate a certificatului de urbanism în baza căruia a fost emis, și restul condițiilor (caracteristici tehnice, suprafața ocupată, înălțime, etc.) nu s-au modificat față de momentul emiterii avizului.

Prezentul aviz este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului conform planului de situație nr. 2 și a certificatului de urbanism nr. 30/08.03.2022

Divizia Exploatare  
Mentenanța Rețea El.  
Echipa Acces Rețea  
Electricitate Neamț  
Piatra Neamț  
Alecu Russo 12, 610126, Piatra  
Neamț  
Județul: Neamț  
T 0233205860  
F 0233205873

ANTOANELA SIMONA CRETU  
T 0727703676  
F

1004400742  
Nr.

22.03.2022  
Data

- 3.5 Tariful de emitere a avizului de amplasament, în valoare de \_\_\_\_\_ lei, s-a achitat cu chitanța nr. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_
- Instalațiile de distribuție aparținând au fost trasate orientativ pe planul de situație anexat.
  - În zonă există instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA
  - În zonă există posibilitatea funcționării unor instalații electrice ce nu aparțin DELGAZ GRID SA. Pentru acestea se va solicita avizul proprietarului.

- Săpăturile din zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistență tehnică din partea Echipa Acces Rețea Electricitate Neamt

- Executarea lucrărilor în apropierea instalațiilor DELGAZ GRID SA se va face cu respectarea strictă a condițiilor din prezentul aviz, a normelor tehnice și de protecție a muncii specifice.

Beneficiarul lucrării, respectiv executantul, sunt răspunzători și vor suporta consecințele, financiare sau de altă natură, ale eventualelor deteriorări ale instalațiilor și/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectării regulilor menționate.

- Alte precizări în funcție de specificul obiectivului și amplasamentului respectiv :

În zona există Linie Electrică Aeriană de Joasă Tensiune (LEA J.T.), se impune respectarea prevederilor: PE 106/2003 - Normativ pentru proiectarea și executarea liniilor electrice aeriene de joasă tensiune; Anexa Ordin ANRE\_239\_2019 - Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților energetice. Distanța de siguranță, măsurată pe orizontală, dintre axul LEA J.T. și cea mai apropiată parte a clădirii, trebuie să fie de minimum 1,5 ori înălțimea deasupra solului a celui mai înalt stâlpi din zona de apropiere.

X

Coordonator Echipa Acces Rețea

MURARU IONUT CATALIN

Reprezentat prin (Nume, Prenume, Ștampilă)

X

Emitent

ANTOANELA CRETU

Reprezentat prin (Nume, Prenume)