



**Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

**PROIECT AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU**  
**NR. PH -10 din 10.08.2015**  
**revizuita in data de .....\*)**

Ca urmare a solicitarii privind emiterea Autorizatiei Integrate de Mediu, adresata de **S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A.**, in calitate de operator, cu sediul in Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.235, cod postal 100410, judetul Prahova, CUI 1350659, înregistrata la Agencia pentru Protectia Mediului Prahova cu nr. 9421/10.09.2014, completata cu nr.12132/27.11.2014, nr. 1383/02.02.2015, nr. 2211/19.02.2015, nr. 3745/31.03.2015, nr. 3877/02.04.2015, nr. 6505/15.06.2015 si nr. 6754/19.06.2015, a solicitarii de revizuire 1 înregistrata la APM Prahova cu nr.16104/28.11.2017, completata cu nr.4766/22.03.2018, nr. 6458/20.04.2018, nr. 8619/06.06.2018, nr. 12851/03.09.2018, respectiv nr.14944/11.10.2018, nr.7441/23.04.2019, nr. 19985/29.11.2019,

respectiv a solicitarii de revizuire 2 nr. 9591/17.06.2022, completata cu nr. 118/04.01.2023,

în urma analizarii documentelor transmise si a verificarii, în baza HG. nr.19/2017, a H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului – aprobata prin Legea nr. 265/2006, modificata și completata prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 75/2018, a Legii nr. 278/24.10.2013 privind emisiile industriale, cu modificarile si completarile ulterioare, a Ordinului Ministrului nr. 818/2003 privind procedura de emitere a Autorizatiei Integrate de Mediu, modificat si completat de Ordinul nr. 1158/2005 si Ordinul nr 3970/2012, a Ordinului M.A.P.A.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeana,

**se emite:**

**AUTORIZATIA INTEGRATA DE MEDIU**

**Titular: S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A.**

**Amplasament:** Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.235, cod postal 100410, judetul Prahova



**\*) Autorizatia integrata de mediu nr. PH -10 din data de 10.08.2015, revizuita in data de 05.12.2019 își înceteaza valabilitatea.**



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### CUPRINS

<b>1.DATE</b>	<b>DE</b>	<b>IDENTIFICARE</b>	<b>A</b>	<b>OPERATORULUI</b>	<b>7</b>
-----					<b>7</b>
<b>2.TEMEIUL</b>				<b>LEGAL</b>	<b>7</b>
-----					<b>7</b>
<b>3.OBIECTUL</b>				<b>AUTORIZARII</b>	<b>11</b>
-----					<b>11</b>
<b>4.CATEGORIA</b>		<b>DE</b>		<b>ACTIVITATE</b>	<b>14</b>
-----					<b>14</b>
<b>5.DOCUMENTATIA</b>				<b>SOLICITARII</b>	<b>14</b>
-----					<b>14</b>
<b>6.MANAGEMENTUL</b>				<b>ACTIVITATII</b>	<b>20</b>
-----					<b>20</b>
<b>7.MATERII</b>		<b>PRIME</b>	<b>SI</b>	<b>AUXILIARE</b>	<b>26</b>
-----					<b>26</b>
<b>8. RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI</b>	-----				<b>31</b>
<b>8.1 APA</b>	-----				<b>31</b>
8.1.1 Alimentare cu apa	-----				31
Volume de apa asigurate in surse pentru alimentarea cu apa potabila si tehnologica din sursa subterana a folosintei:	-----				32
8.1.2. Modul de folosire al apei	-----				33
Cerinta de apa potabila si industriala	-----				33
8.1.3. Evacuarea apelor uzate	-----				33
8.1.4. Obligatii ale titularului activitatii	-----				34
<b>8.2 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI</b>	-----				<b>38</b>
8.2.1 Energie electrica	-----				38
8.2.2 Energie termica	-----				38
8.2.3. Carburanti/combustibili utilizati	-----				39
8.2.4. Aerul Comprimat	-----				39
<b>9.DESCRIEREA INSTALATIILOR SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT</b>	-----				<b>41</b>
<b>9.1 FLUXURI SI INSTALATII TEHNOLOGICE PRINCIPALE</b>	-----				<b>41</b>
9.1.1 Instalația Distilare Atmosferică și în Vid - DAV3	-----				41
9.1.2 Instalația Hidrofinare Petrol - Motorină - HPM	-----				45
9.1.3 Instalația Hidrofinare Benzină - HB	-----				47

#### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

9.1.4	Instalația de Reformare Catalitică -RC (cu Bloc de regenerare continuă CCR și Bloc PSA)	48
9.1.5	Instalația Fractionare Gaze -FG	53
9.1.6	Instalația de Izomerizare	54
9.1.7.	Fabricile de hidrogen 1 și 2	56
9.1.8	Complex Cracare Catalitică (CC)	57
9.1.9	Instalația Hidrodesulfurare Benzina de Cracare Catalitică – HDS-CC	62
9.1.10	Instalația TAME / TAEE - MTBE / ETBE	66
9.1.11.	Instalația Cocsare – Cx	68
9.1.12	Instalația Desulfurare gaze și recuperare sulf - DGRS	71
9.1.13	Instalația Recuperare Gaze Facla-Evacuare Gaze Facla RGF-EGF	78
BAT 55.		79
9.1.14.	Instalația Amestecare Finisare Produse Expedite - AFPE	81
BAT 49.		94
9.2	INSTALAȚII ANEXE PROCESULUI TEHNOLOGIC	95
9.2.1.	Instalația azot	95
9.2.2.	Instalația SAR-DA - sisteme de apă recirculată, de distribuție apă și stații pompe incendiu	95
9.2.3.	Instalația de producerea aerului și distribuția aerului, aburului și gazelor - PADAAG	97
9.2.4.	Instalația epurare	98
9.2.5.	Instalație de stocare temporară și prelucrare deșeuri	99
9.3	PRODUSELE ȘI SUBPRODUSELE OBTINUTE-CANTITATI, DESTINAȚIE	100
9.4	CONDITII ANORMALE DE FUNCTIONARE	106
10	INSTALATIILE PENTRU RETINEREA, EVACUAREA ȘI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU	107
10.1	PENTRU FACTORUL DE MEDIU AER	107
10.2	PENTRU FACTORUL DE MEDIU APA	114
10.3	PENTRU FACTORUL DE MEDIU SOL	117
10.4	PENTRU FACTORUL DE MEDIU ZGOMOT	118
10.5.	BIODIVERSITATE	118
11	CONCENTRATIILE DE POLUANTI ADMISE LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR, NIVEL DE ZGOMOT	118
11.1	AER	119
11.2	APA UZATA	124





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

<b>10.3 APA SUBTERANA</b>	<b>125</b>
<b>11.4. SOL</b>	<b>126</b>
<b>11.5. ZGOMOT</b>	<b>127</b>
<b>12.GESTIUNEA DESEURILOR</b>	<b>128</b>
<b>12.1 DESEURI GENERATE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR, VALORIFICATE, ELIMINATE</b>	<b>128</b>
<b>13.INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI</b>	<b>137</b>
<b>13.1 CARACTERIZAREA RISCURILOR</b>	<b>150</b>
13.1.1 Generalitati	150
13.1.2 Inventarul substantelor si preparatelor periculoase prezente pe amplasament	151
13.1.3 Identificarea zonelor de risc din amplasament	151
13.1.4 Informatii preventive asupra efectului domino	151
<b>13.2 INFRASTRUCTURI SI INSTALATII</b>	<b>151</b>
13.2.1. Accesul si circulatia in interiorul obiectivului industrial	152
13.2.2 Supravegherea platformei industriale	152
13.2.3 Cladiri si locatii	152
13.2.4 Legarea la pamant a instalatiilor electrice	152
13.2.5 Protectia contra trasnetelor	152
<b>13.3 MANAGEMENTUL OPERATIILOR CE DETIN/PRODUC/UTILIZEAZA SUBSTANTE SI PREPARATE PERICULOASE</b>	<b>152</b>
13.3.1 Proceduri de exploatare destinate prevenirii accidentelor	152
13.3.2 Verificari periodice	153
13.3.4 Instruirea personalului	153
13.3.5 Mentenanta si lucrari de reabilitare	153
<b>13.4. ELEMENTE IMPORTANTE DESTINATE PREVENIRII ACCIDENTELOR</b>	<b>154</b>
13.4.1. Elementele importante pentru securitate	154
13.4.2. Domeniu de functionare	154
13.4.3. Echipamente importante pentru securitate	154
13.4.4. Sisteme de alarma si securizare a instalatiilor	154
13.4.5. Supravegherea si detectarea zonelor de pericol	154
13.4.7. Utilitati destinate exploatarii instalatiilor	155
<b>13.5. Prevenirea poluarilor accidentale</b>	<b>155</b>
13.5.1. Organizarea amplasamentului	155
13.5.2. Etichetarea substantelor si preparatelor periculoase	155
13.5.3. Retentii	155





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

13.5.4. Rezervoare	155
13.5.5. Reguli de compatibilitate in stocare	156
13.5.6. Transport, incarcare, descarcare	156
13.5.7. Eliminarea substantelor sau preparatelor periculoase	156
<b>13.5.8 MASURI GENERALE PENTRU PREVENIREA POLUARILOR ACCIDENTALE</b>	<b>156</b>
<b>13.6. Mijloace de interventie in caz de accident si organizarea ajutorului</b>	<b>156</b>
13.6.1. Generalitati privind mijloacele	156
13.6.2. Intretinerea mijloacelor de interventie	157
13.6.3. Protectia individuala a personalului de interventie	157
13.6.4. Resurse de apa si spuma	157
13.6.5. Reguli de securitate	157
13.6.6. Sistem de alertare interna	158
13.6.7. Informarea preventiva a populatiei care poate fi afectata de un accident major	158
<b>14.MONITORIZAREA ACTIVITATII</b>	<b>159</b>
<b>14.1 AER - Emisii</b>	<b>160</b>
<b>14.2 CALITATE AER INCONJURATOR</b>	<b>163</b>
<b>14.3 APA</b>	<b>166</b>
14.3.1. Apa epurata	166
14.3.2. Apa freatica	168
14.3.3. SOL	168
<b>14.4 DESEURI</b>	<b>168</b>
14.4.1. Deseuri tehnologice	169
14.4.2. Deseuri cu regim special	169
14.4.3. Deseuri de ambalaje	171
<b>14.5 ZGOMOT</b>	<b>171</b>
<b>15. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI AMESTECURILOR PERICULOASE</b>	<b>171</b>
<b>16. EVIDENTE</b>	<b>172</b>
<b>17. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA</b>	<b>173</b>
<b>18.OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII</b>	<b>174</b>
<b>19.INSTIINTARI</b>	<b>178</b>
<b>20.MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI</b>	<b>179</b>
<b>21. GLOSAR DE TERMENI</b>	<b>183</b>





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### 22. DISPOZITII FINALE ----- 185

#### **APM Prahova în exercitarea atribuțiilor sale sub incidența:**

- HG. nr.43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului;
- O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/ 29.06.2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinului MAPM nr. 818/2003 privind aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu modificările ulterioare;
- Ordinului MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;
- Deciziei de punere în aplicare a comisiei din 30.10.2014 de stabilire a tipului și frecvenței informațiilor care trebuie furnizate de statele membre cu privire la tehnicile de gestionare integrată a emisiilor aplicate în rafinăriile de titei și gaz, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului;

ca urmare a cererii de revizuire adresată de S.C. Petrotel - Lukoil S.A. înregistrată la APM Prahova cu nr.9591/17.06.2022

**revizuieste Autorizația Integrată de Mediu detinută S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A., pentru punctul de lucru din Ploiești, str. Mihai Bravu, nr.235, județul Prahova.**

#### **Motivele revizuirii nr. 2 a Autorizației Integrate de Mediu:**

În perioada ulterioară ultimei revizuirii a Autorizației Integrate de Mediu nr.PH-10 din 10.08.2015, efectuată în data de 05.12.2019, pe amplasamentul S.C. Petrotel Lukoil S.A. au fost derulate lucrări de modernizare a anumitor obiective, care au dus la implementarea următoarelor proiecte:

1. Finalizarea investiției privind striparea în sistem închis din cadrul instalației Cocsare;
2. Construcția unui nou bloc de recuperare sulf –RS3: soba Claus, Tail Gas și incinerator;
3. Scoaterea din circuitul tehnologic a cuptorului FH2 din instalația Cracare Catalitică.

În urma analizării documentației de susținere a solicitării de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu, ținând cont de punctele de vedere/autorizații exprimate/emise de autorități, de observațiile membrilor Comisiei de Analiza Tehnică, precum și de punctele de vedere ale Serviciilor Monitorizare și Laboratoare și Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Prahova și în lipsa oricărui comentariu din partea publicului, APM Prahova a luat decizia de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu.





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Raspunderea pentru corectitudinea și veridicitatea informațiilor/documentelor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității și întocmitoșilor documentațiilor.

### INTRODUCERE

#### 1. DATE DE IDENTIFICARE A OPERATORULUI

Titularul activității: **S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A.**;

- Adresa: Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.235, cod postal 100410, județul Prahova;
- Punct de lucru: Ploiesti, str. Mihai Bravu, nr.235, județul Prahova;
- Nr. de ordine în registrul comerțului: J29/111/1991 din data de 05.03.1991;
- Cod unic de înregistrare: 1350659 din data de 29.11.1992;
- Telefon: 0244/504000; Fax: 0244/504625;
- E-mail: office@petrotel.lukoil.com;

#### 2. TEMEIUL LEGAL

Revizuirea autorizației integrate de mediu se emite în baza:

- în baza analizării documentației de susținere a solicitării de revizuire a Autorizației Integrate de Mediu și ținând cont de punctele de vedere/autorizații exprimate/emise de autorități, de observațiile membrilor Comisiei de Analiza Tehnică, precum și de punctele de vedere ale Serviciilor Monitorizare și Laboratoare și Calitatea Factorilor de Mediu din cadrul APM Prahova;
- în lipsa oricărui comentariu din partea publicului;
- în baza OUG nr.195/2005 privind protecția mediului aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu completările și modificările ulterioare;
- în urma evaluării condițiilor de operare și a respectării cerințelor Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;
- în baza Deciziei de Punere în Aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și Consiliului privind emisiile industriale, pentru rafinarea petrolului mineral și a gazului –[notificată cu numărul C(2014)7155] -2014/738/UE;
- în baza Deciziei de punere în aplicare a Comisiei din 30 mai 2016 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru sisteme comune de tratare /gestionare a apelor reziduale și a gazelor reziduale în sectorul chimic;
- în baza O.M. nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu, cu completările și modificările ulterioare;
- în baza Ordinului M.A.P.A.M. nr. 169/2004 pentru aprobarea, prin metoda confirmării directe, a Documentelor de referință privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europeană;
- în baza Ordinului MAPAM nr. 36/2004 pentru aprobarea Ghidului Tehnic General pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizației integrate de mediu;
- în baza H.G. nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, și pentru modificarea unor acte normative;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- în baza H.G. nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia;  
**în condițiile în care orice emisie rezultată în urma activității va fi în conformitate și nu va depăși cerințele legislației de mediu din România, armonizată legislației Uniunii Europene și prevederilor prezentei autorizații,**

### Cu respectarea cerințelor legale prevăzute de:

- HG nr.140/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului(CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 privind înființarea "Registrului european al poluanților emiși și transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE";
- Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului ambiental;
- Ordin MAPPM nr. 462/1993 condițiile tehnice privind protecția atmosferei;
- STAS 12574/1987 privind condițiile de calitate a aerului în zonele protejate;
- Ordinul comun al Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile, Ministrului Transporturilor, Ministrului Sănătății Publice și Ministrului Internelor și Reformei Administrative nr. 152/558/1119/532/2008 pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor – limita și a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acțiune, pentru indicatorii  $L_{zsn}$  și  $L_{noapte}$ , în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale și în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale și în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari și/sau urbane și pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfășoară activități industriale prevăzute în anexa nr. 1 Legea 278/2013 privind emisiile industriale.
- SR 10009/2017 - Acustica urbană - limite admisibile ale nivelului de zgomot;
- Ordinul Ministrului Sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, cu modificările și completările ulterioare;
- O.U.G nr.92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică;
- H.G. nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase (modificată de H.G. nr.210/2007);
- Decizia CE nr.955/2014 –lista deșeurilor
- Ordinul nr. 95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare și procedurile preliminare de acceptare a deșeurilor la depozitare și lista națională de deșuri acceptate în fiecare clasă de depozit de deșuri, cu modificările și completările ulterioare.
- O.G. nr.2/2021 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 249/2015 din 28 octombrie 2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare.
- Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje și deșuri de ambalaje;
- Legea Apelor nr. 107/1996, cu completările și modificările ulterioare;
- Legea nr. 458/2002, privind calitatea apei potabile, modificată și completată prin Legea Nr. 311/2004.
- HG nr. 188/28.02.2002 privind aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare;



### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*





## **Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

- Ordinul M.M.G.A. nr. 161/16.02.2006 pentru aprobarea Normativului privind clasificarea calității apelor de suprafață, în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apă (Anexă publicată în M.O. nr. 511 bis/13.06.2006);
- Hotarare nr. 1.038/13.10.2010 pentru modificarea și completarea Hotarării Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuarilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritare periculoase
- HG nr. 210/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative care transpun acquis-ul comunitar în domeniul protecției mediului.
- Ordin nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului;
- **Legea nr. 74 din 25 aprilie 2019 privind gestionarea siturilor potențial contaminate și a celor contaminate;**
- Regulament CE nr. 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului CE nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările și completările ulterioare.
- Regulament CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006.
- Legea nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificările și completările ulterioare.
- Legea nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;
- Ordinul MMAP/MAI nr.1175/39/2020 privind aprobarea procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase;
- Legea nr. 544/ 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 86/10.05.2000 pentru ratificarea Convenției privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25.06.1998;
- HG nr. 878/28.07.2005 privind accesul publicului la informația privind mediul, cu modificările ulterioare;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de Mediu aprobată prin Legea nr.105/2006 cu modificările și completările ulterioare;
- OUG nr. 68/28.06.2007 privind răspunderea de mediu cu privire la prevenirea și repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificările aduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15/2009.
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.



**Prezența autorizației integrate de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**  
Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466  
Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

**in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.**

**Viza anuală se solicită în fiecare an cu maxim 90 de zile și minim 60 de zile înainte de ziua și luna în care a fost emisă autorizația integrată de mediu.**

**In situatia in care beneficiarul nu solicita si nu obtine viza anuala, prezenta autorizatie integrate de mediu se anuleaza de drept.**

**In situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie integrata de mediu, aveti obligatia de a va supune prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, ce modifica, completeaza sau abroga vechile acte.**

**Autorizația integrată de mediu este valabilă atâta timp cât activitatea supusă autorizării nu suferă modificări față de situația prezentată în documentație.**

Autorizația include condițiile necesare pentru a asigura că:

- I. Sunt luate toate măsurile preventive adecvate împotriva poluării, în special prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile;
- II. Nu va fi cauzată nicio poluare semnificativă;
- III. Este evitată generarea deșeurilor, iar acolo unde deșeurile sunt produse ele sunt reutilizate, reciclate, valorificate sau în cazul în care aceste operații sunt imposibile din punct de vedere tehnic și economic, deșeurile sunt eliminate evitând sau reducând orice impact asupra mediului;
- IV. Sunt luate măsuri necesare pentru a preveni accidentele și a limita consecințele lor;
- V. Este minimizat impactul semnificativ de mediu produs de condițiile anormale de funcționare.
- VI. În caz de încetare a activității, vor fi luate toate măsurile necesare astfel încât să se evite orice risc de poluare și amplasamentul să fie refăcut la starea inițială.
- VII. sunt luate măsurile necesare pentru utilizarea eficientă a energiei.

Autorizația include valori limită de emisie pentru poluanții rezultați de pe amplasament, care respectă prevederile Anexei nr.1 la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare și ia în considerare natura lor și potențialul transferării poluării dintr-un mediu în altul.

Autorizația integrată de mediu conține: cerințele de monitorizare adecvate emisiilor care rezultă de pe amplasament, metodologia specifică și frecvența de măsurare a acestora, procedura de evaluare și obligația de a furniza autorității competente datele solicitate de aceasta pentru verificarea conformării cu autorizația.

**Obligațiile titularului activității:**

1. Instalația IPPC va fi controlată, exploatată și întreținută, iar emisiile vor fi evacuate așa cum s-a stabilit în Autorizația Integrată de Mediu.
2. **Nerespectarea prevederilor autorizației se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.**





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

3. Titularul autorizației integrate de mediu are obligația de a notifica APM Prahova dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acesteia, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii ei, înainte de realizarea modificării conform prevederilor OUG nr.195/2005, cu modificările și completările ulterioare.

4. În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație integrată de mediu aveți obligația să vă supuneți prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, să modificați, completați sau abogați actele vechi.

5. Operatorul are obligația de a exploata numai instalațiile care respectă prevederile Deciziei de Punere în Aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și Consiliului privind emisiile industriale, pentru rafinarea petrolului mineral și a gazului.

6. Autorizația Integrată de Mediu se revizuieste în următoarele condiții: schimbări substanțiale și extinderi ale instalațiilor, precum și modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativă a emisiilor; rezultatele acțiunilor de inspecție și control al conformării releva aspecte noi, neprecizate de documentația depusă pentru susținerea solicitării, sau modificări ulterioare emiterii actului de reglementare; emiterea unor noi reglementări legale.

7. Autorizația este emisă în scopul respectării normelor privind prevenirea, controlul integrat al poluării, definite prin Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, inclusiv măsurile privind gestionarea deșeurilor, astfel încât să se atingă un nivel ridicat de protecție a mediului, considerat în întreg sau, în acord cu legislația în vigoare și cu obligațiile din convențiile internaționale din acest domeniu, la care România este parte.

8. Operatorul este obligat să notifice APM Prahova cu 90 de zile înaintea oricărei modificări majore ce afectează activitatea instalației IPPC.

9. Prezenta autorizație se aplică tuturor activităților desfășurate pe amplasament sub controlul operatorului, de la primirea materialelor și materiilor prime, până la expedierea produselor finite, cu excepția secției CET.

10. Prezenta autorizație se aplică activităților de management al deșeurilor de la punctul de generare/colectare până la punctul de valorificare sau eliminare.

11. Conform Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, Secțiunea 8, art. 21, la cererea autorității competente, operatorul prezintă toate informațiile necesare în scopul reexaminării condițiilor de autorizare, în special rezultatele monitorizării emisiilor și alte date care permit efectuarea unei comparații a funcționării instalației cu cele mai bune tehnici disponibile prevăzute în concluziile BAT aplicabile și cu nivelurile de emisii asociate celor mai bune tehnici disponibile.

### 3. OBIECTUL AUTORIZĂRII

**Activitatea încadrată în Anexa 1 din Legea 278/2013, privind emisiile industriale, cu modificările și completările ulterioare;  
punctul 1.2. "Rafinarea petrolului și a gazului".**

S.C. Petrotel –Lukoil S.A. este un complex industrial care are drept scop rafinarea petrolului și prelucrarea subproduselor pentru obținerea de produse comerciale și livrarea acestora.





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Societatea Petrotel - Lukoil S.A. este amplasată în zona industrială Teleajen, între Pârâul Dâmbu spre Vest si râul Teleajen spre Nord - Nord-Est, albia râului Teleajen fiind la 1,0 - 1,5 km de obiectiv.

Terenul pe care este amplasată rafinăria Petrotel - Lukoil este utilizat astfel:

- în cea mai mare parte - pentru desfășurarea activităților industriale proprii profilului;
- închiriat societăților comerciale.

Suprafata totală a rafinăriei, conform Certificat de proprietate seria MO3 nr. 2929, emis la 25.06.1996, era de 2.180.519 mp. Altitudinea terenului este de aproximativ 145 m fata de nivelul Marii Negre. În prezent, urmare a vânzărilor făcute, suprafata incintei este de 2.191.266 mp, din care:

- suprafată construită aferentă clădirilor: 64.359 mp
- suprafată construită aferentă constructiilor speciale: 1.006.547 mp
- suprafata aferentă căilor de transport si a rețelelor: 921.705,00 mp
- suprafată liberă: 198.655 mp

### Vecinătățile platformei industriale:

#### ➤ la Est:

- S.C. SWISSPOR S.A . - fabricare de materiale izolante (carton asfaltat), la cca. 1 km;
- UZTEL S.A. - activitate de metalurgie, în imediata vecinătate;
- Grup Școlar Industrie Ușoară - activitate de învățământ, la cca. 1 km;
- Grup Școlar Industrial de Petrol Teleajen - activitate de învățământ, la cca. 1 km;
- Satul Moara Nouă - preponderent activități agricole, la cca. 5 km;
- Comuna Berceni - preponderent activități agricole;
- Locuințe, cămine.

#### ➤ la Sud:

- Depozitul și Stația de pompe PETROTRANS (în prezent fără activitate) - la cca. 0,5 km;
- S.C. Blue Bird S.R.L. - activitate de valorificare a deșeurilor metalice, la cca. 0,3 km;
- S.C. BULROM S.A. Ploiești - producător și distribuitor GPL;
- S.C. UBEMAR S.A. - activitate cu profil mecanic;
- S.C. STORAD EXIM S.R.L. - activitate de prelucrare și fasonare sticlă;
- Șoseaua Mihai Bravu - SWISSPOR;
- Calea ferată Ploiești - Buzău.

#### ➤ la Sud - Sud-Vest:

- S.C. SAINT GOBAIN ISOVER Romania - fabricare și comercializare materiale izolante, la cca. 0,5 km;
- S.C. REMAT HOLDING S.A. - colectare și valorificare deșeuri metalice, la cca. 0,75 km;
- Parc Industrial GRIVCO - comerț cu energie electrică, la cca. 1 km;
- Cartierul Mihai Bravu
- Cartierul Dâmbu al orasului Ploiesti, la cca. 2 km.



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- la Nord:
  - JET FLY HUB S.R.L. - Fabricarea altor produse chimice;
  - Teren arabil, localitatea Bucov, la cca. 3 km.
- la Nord-Vest:
  - Cartierul Bereasca al orașului Ploiești, la cca. 1,5 - 2 km.
- la Nord-Est:
  - Centura Ploiești Est.

### Instalațiile autorizate pe platforma S.C. Petrotel Lukoil S.A.:

#### A. INSTALAȚII TEHNOLOGICE

1. Instalația Distilare atmosferică și în vid, **DAV3**
2. Instalația Hidrofinare petrol - motorină, **HPM**
3. Instalația Hidrofinare benzină, **HB**
4. Instalația Reformare catalitică, **RC**, care include:
  - Instalația modulară de concentrare H<sub>2</sub> din gazele de proces de la Instalația RC, PSA-RC
5. Instalația Fraționare gaze, **FG**
6. Instalația Izomerizare fracție C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub>
7. Fabricile de hidrogen 1 și 2
8. Complex Cracare catalitică, **CC**, care include:
  - Instalația Cracare Catalitică, CC, ce cuprinde:
    - Instalația de tratare a gazelor arse BELCO.
  - Instalația Fraționare gaze de cracare catalitică, ce cuprinde:
    - Instalația Concentrare gaze (GASCON);
    - Instalația Fraționare GPL;
    - Instalația Merox GPL;
    - Sistemul de adsorbție sulf din propilenă de la Fraționare gaze din Instalația CC.
9. Instalația Hidrodesulfurare benzină de cracare catalitică, **HDS-CC**
10. Instalația **TAME** (Terț-amil-metil-eter) / **TAEE** (Terț-amil-etil-eter) și **MTBE** (Metil-terț-butil-eter) / **ETBE** (Etil-terț-butil-eter)
11. Instalația Cocsare, **Cx**
12. Instalația Desulfurare gaze și Recuperare sulf, **DGRS**, care include:
  - Instalația Desulfurare gaze, DG
  - Instalațiile Recuperare sulf, RS II și RS III - prin procedeul Claus
  - Instalația Tratare gaze reziduale, Tail Gas I și Tail Gas II
  - Instalația de Stripare ape uzate
13. Instalația Recuperare gaze faclă - Evacuare gaze faclă (**RGF - EGF**), care include:
  - Instalația Recuperare gaze faclă (RGF)
  - Instalația Evacuare gaze faclă (EGF)
14. Aria **AFPE** (Amestecare Finisare Produse Expediție), care include:





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- Parcuri de rezervoare (materii prime, semifabricate și produse finite), cu excepția Parcului de metanol și cel al Instalației Cocsare;
- Rampe de livrare combustibili, ce cuprind:
  - Rampă automată CF (cu sistem de contorizare fiscală, instalație de climatizare și presurizare, sistem recuperare vapori)
  - Rampă Auto (cu parcuri de rezervoare, case de pompe, rampa de încărcare propriu-zisă, sistem recuperare vapori)
  - Rampă Parc Gaze lichefiate (cu rampă de încărcare GPL în cisterne auto și instalația Rampă Parc Gaze lichefiate)
  - Rampă descărcare Bioetanol (cu 4 posturi de descărcare pentru cazane CF și 1 post pentru descărcare din autocisterne)
- Rampe de descărcare produse utilizate în cadrul instalațiilor (rampă descărcare biodiesel, rampă descărcare țiței).

### **B. INSTALAȚII ANEXE PROCESULUI TEHNOLOGIC**

1. Instalația Azot, 4000 Nm<sup>3</sup>/h
2. Instalația SAR-DA (*exploatarea de firma PROWATER-ECOSISTEM S.R.L.*), care include:
  - ♦ Sisteme de apă recirculată, SAR (CC-DAV3, MONOMERI și SECȚIA III)
  - ♦ Sistemul de distribuție apă (DA) și stații pompe incendiu
3. Instalația de producerea aerului și distribuția aerului, aburului și gazelor - PADAAG (*exploatarea de firma Prowater-Ecosistem S.R.L.*)
4. Instalația epurare ape uzate (*exploatarea de firma Prowater-Ecosistem S.R.L.*), care include:
  - ♦ Instalația de preepurare BU (Bloc Ulei)
  - ♦ Instalația de preepurare Cocsare, DGRS, PGL
  - ♦ Stația de epurare finală - RV (mecanică, fizico-chimică și biologică)
5. Instalația prelucrare deșeuri (*exploatarea de firma Prowater-Ecosistem S.R.L.*)

### **4. CATEGORIA DE ACTIVITATE**

Cod CAEN Rev1: - 2320 (Cod CAEN Rev.2: 1920) – Fabricarea produselor obținute din prelucrarea titeiului;

**Activitatea încadrată în Anexa 1 din Legea 278/2013, la punctul 1.2. “Rafinarea petrolului și a gazului”.**

Cod NOSE-P: 105.08 - Procesarea produselor petroliere

Cod SNAP 2: 0401 - Procesarea produselor petroliere

### **5. DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII**

- Formular de solicitare privind autorizația integrată de mediu, întocmit de SC Petrotel-Lukoil SA;
- Raport de amplasament, întocmit de SC Iprochim SA, ediția august 2014; Raport de amplasament revizuit, întocmit de SC Iprochim SA, Revizia 1 – Noiembrie 2014;
- Studiu comparativ între performanțele de mediu actuale ale instalațiilor aferente SC Petrotel-Lukoil SA și nivelul de performanță asociat BAT, ediția august 2014, întocmit de SC Petrotel-Lukoil SA;





## **Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

- Certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova la data 18.06.2008, seria B 1546288, Cod Unic de Inregistrare nr. 1350659/29.11.1992;
- Certificat Constatator nr. 56249/30.09.2014, eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova;
- Autorizatie de construire nr.545/19.11.2014 emisa de Primaria Municipiului Ploiesti pentru „Construire sistem de tratare gaze arse de la regeneratorul din Instalatia Cracare Catalitica”;
- Acord de mediu nr. 10/10.09.2014, emis de APM Prahova pentru „Construire sistem de tratare gaze arse de la regeneratorul din Instalatia Cracare Catalitica”;
- Certificat de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria MO3 nr. 2929 din 25.06.1996, emis de Ministerul Industriilor;
- Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear nr.VI 136/2010 si anexe la aceasta, emisa de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare;
- Autorizatie pentru desfasurarea de activitati in domeniul nuclear nr.VI 818/2012 si anexe la aceasta, emisa de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare;
- Inregistrare pentru operatiunile cu substante clasificate categoria 2 si categoria 3, nr.20/1678430, emisa de Agentia Nationala Antidrog;
- Autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013-2020 nr.139/13.03.2013;
- Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 238/05.11.2014, eliberata de Administratia Nationala „Apele Romane, valabila pana la 31.10.2015;
- Autorizatie de antrepozit fiscal nr. RO0069029PP01/28.11.2014, emisa de Ministerul Finantelor Publice –Comisia pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate;
- contract de prestari servicii tratament chimico-biologic al apelor uzate nr.14/17.09.2014, incheiat cu SC Prowater-Ecosistem SRL;
- Act aditional nr. 10 la contractul de prestari servicii nr. 031/21.01.2011, incheiat cu SC TP Log Exped Services SRL;
- Contract de furnizare a apei tratate nr. 5252/2011, incheiat intre SC Exploatare Sistem Zonal Prahova SA si SC Prowater-Ecosistem SRL;
- Contract de prestari servicii nr. 671/31.12.2012, incheiat cu SC Fireproof Team SRL;
- Contract de vanzare-cumparare gaze naturale nr.89/2014, incheiat cu SC OMV Petrom Gas SRL;
- Contract de furnizare apa industriala si potabila nr.186/19.03.2015, incheiat cu SC SC Prowater-Ecosistem SRL ;
- Contract prestari servicii pentru depozitarea deseurilor nr. 089/07.02.2014 , incheiat cu SC Compania de servicii publice si energii regenerabile Prahova SA ;
- Contract prestari servicii pentru eliminarea deseurilor cu continut de produs petrolier, nr. 283/27.05.2014, incheiat cu Recyfuel SRL ;
- Contract de vanzare-cumparare deseuri metalice nr. 453/04.11.2013, incheiat cu SC Blue Bird Pasare Albastra SRL ;
- Contract de vanzare cumparare deseuri de echipamente electrice si electronice, deseuri de hartie/carton si deseuri de ambalaje nr. 036/2014, incheiat cu SC Remat MG SA ;
- Anunț public, apărut timp de 10 zile consecutiv, în ziarul « Romania Libera » din 03.09.2014 pana in 16.09.2014 ;



### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## **Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

- Certificat de Inspectare tehnica C.O.V. nr. 3446/14.12.2013, la „Instalatiile de incarcare a benzinei in vagoane cisterna la rampa CF”, emis de SC Lajedo SRL Bucuresti;
- Certificat de Inspectare tehnica C.O.V. , nr.3447/14.12.2013, la „Instalatiile de incarcare a benzinei in autocisterne la rampa auto”, emis de SC Lajedo SRL Bucuresti;
- Certificate de Inspectare Tehnica COV nr. 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795/20.12.2014, pentru Rezervoarele: T132, T133, T135, T138, T100, R1, R4, R5, R6, emise de SC Lajedo SRL Bucuresti;
- Autorizatia de construire nr. 344/05.08.2013, pentru „Optimizare schimb de caldura, la instalatia HB, pentru cresterea eficientei energetice prin montarea unui nou schimbator materie prima 03-S1 E/F, pe fundatie noua”, emisa de Primaria Municipiului Ploiesti;
- Decizia Etapei de Incadrare nr. 10609/11.02.2013 pentru „Optimizare schimb de caldura, la instalatia HB, pentru cresterea eficientei energetice”, emisa de APM Prahova;
- Autorizatia de construire nr. 198/27.05.2013, pentru „Modernizare instalatie CC-Aria 2, pentru cresterea gradului de recuperare a fractiei C3+ din gazele sarace” emisa de Primaria Municipiului Ploiesti;
- Decizia Etapei de Incadrare nr. 10610/11.02.2013, pentru „Modernizare instalatie CC-Aria 2, pentru cresterea gradului de recuperare a fractiei C3+ din gazele sarace” emisa de APM Prahova;
- Decizia Etapei de Incadrare nr. 10611/11.02.2013, pentru „Amenajarea accesului la DN 1A a drumului de la poarta nr. 4”, emisa de APM Prahova;
- Autorizatie de construire nr.165/30.04.2014 pentru „Amenajarea accesului la DN 1A a drumului de la poarta nr. 4”, emisa de Primaria Municipiului Ploiesti;
- Autorizatie de construire nr.70/10.03.2015 pentru „Construire corp acces poarta 1 si copertina auto”, emisa de APM Prahova;
- Clasarea notificarii nr. 9083/28.08.2013, pentru „Amenajare punct control acces salariati, regim parter, adosat pavilion central –birouri si amenajari exterioare”, emisa de APM Prahova;
- Autorizatie de desfiintare nr.93/17.09.2013, pentru „ Desfiintare corpuri cladiri si instalatii -219 mijloace fixe, cu numere de inventar: 10110554 – 12020307”, emisa de Primaria Municipiului Ploiesti;
- Acord de mediu nr. 5/14.03.2013, pentru „Demolarea constructiilor -219 obiective (cladiri, turnuri de racire, instalatii tehnologice scoase din functiune, adaposturi ALA, parcuri rezervoare, estacade de conducte, bazine de apa)”, emis de APM Prahova;
- Autorizatie de desfiintare nr.98/19.11.2014, pentru „ Desfiintare 173 constructii industriale din incinta SC Petrotel Lukoil SA”, emisa de Primaria Municipiului Ploiesti;
- Decizia Etapei de Incadrare nr. 3524/23.04.2014 pentru „Desfiintare 173 constructii industriale din incinta SC Petrotel Lukoil SA”, emisa de APM Prahova;
- Autorizatie de desfiintare nr. 7/10.02.2014, pentru „Desfiintare patru puturi si o statie de pompe pentru amenajare parc panouri fotovoltaice in incinta SC Petrotel Lukoil SA”, emisa de Primaria Municipiului Ploiesti;
- Decizia Etapei de Incadrare nr. 12829/20.01.2014, pentru „Desfiintare constructii (foraje de apa) pentru amenajare parc panouri fotovoltaice in incinta SC Petrotel Lukoil SA”, emisa de APM Prahova;
- Proces Verbal de receptie-terminare lucrari si punere in functiune nr. 87/03.12.2014, a forajului







## **Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

- de recuperare produs petrolier din zona forajului H809, incheiat cu Sc Monticor Industries SA;
- Extras din contractul nr. 413/01.09.2014 pentru arzatoarele lowNox, incheiat cu firma John Zink;
  - Proces –Verbal partial de receptie la terminarea lucrarilor si punere in functiune nr. 1/12.01.2015 pentru Statia de pretratare soda si conducte exterioare aferente si anexe la acesta, incheiat de SC Industrial Montaj SA ;
  - Proces –Verbal partial de receptie la terminarea lucrarilor nr.27/23.04.2015 pentru „Echiparea instalatiei FCC cu sistem de reducere emisii atmosferice” si anexe la acesta, incheiat de SC Industrial Montaj SA;
  - Proces –Verbal partial de receptie punere in functiune nr. 58/07.08.2013, pentru „Optimizarea schimbului de caldura la HB”, incheiat cu SC IMUC SA;
  - Proces –Verbal partial de receptie la terminare lucrari nr.37/30.04.2015, pentru „Inlocuirea arzatoarelor la cuptoarele HB, RC, HPM, si FCC”, si anexe la acesta, incheiat cu SC Total Montaj SRL;
  - Notificarea substantelor periculoase prezente pe amplasament;
  - Plan de Urgenta Interna, editia 2015, intocmit de SC Iprochim SA;
  - Raport de Securitate, editia 2015, intocmit de SC Iprochim SA;
  - Plan de prevenire si combatere a poluarelor accidentale, intocmit de societate ;
  - Plan amplasare instalatii tehnologice ;
  - Plan retea apa recirculata;
  - Plan retea apa potabila ;
  - Plan retea apa foraje ;
  - Plan retea de canalizare;
  - Planuri aferente fiecarei instalatii;
  - Plan retea apa incendiu
  - Dovada plății tarifelor;
  - Plan de situatie si plan de incadrare in zona.

### **DOCUMENTATIA SOLICITARII DE REVIZUIRE 1**

- ❖ Raport de amplasament, intocmit de SC Iprochim SA, editia august 2017 si completari la acesta;
- ❖ Studiu comparativ intre performantele de mediu actuale ale instalatiilor aferente SC Petrotel-Lukoil SA si nivelul de performanta asociat BAT, editia aprilie 2018, intocmit de SC Petrotel-Lukoil SA;
- ❖ Studiu de dispersie a poluantilor emisi specifici activitatilor de rafinare a petrolului desfasurate in anul 2016 in cadrul SC Petrotel Lukoil Sa, editia Martie 2018, intocmit de SC Westagem SRL;
- ❖ Raportul privind situatia de referinta, intocmit de SC Iprochim SA, editia Mai 2018;
- ❖ Studiu de dispersie a hidrogenului sulfurat asociat activitatilor de rafinare a petrolului desfasurate in anul 2016 in cadrul SC Petrotel-Lukoil SA editia August 2018, intocmit de SC Westagem SRL;
- ❖ Studiile geologice si Evaluările de risc pentru fostele bataluri NDS 196, NDS 211, NDS 212, NDS 213, editia 2018, intocmite de SC Eurototal Comp SRL Bucuresti;
- ❖ Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 40/29.03.2017, eliberata de Administratia Nationala „Apele Romane, valabila pana la 28.02.2020;



### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## **Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

- ❖ Autorizație de desființare nr.26/27.03.2017 pentru Desființare în regim de urgență pentru lucrările de intervenție de primă necesitate pentru 66 de construcții (poziții), conform listei anexa la Certificatul de Urbanism 105/20.03.2017 –Autorizație eliberată în regim de urgență conform referat nr. 302180/27.03.2017, emisă de Primăria Municipiului Ploiești;
- ❖ Autorizație de construire nr.70/10.03.2015 pentru Construire corp acces poartă 1 și copertină auto, emisă de Primăria Municipiului Ploiești;
- ❖ Autorizație de construire nr.85/19.03.2015 pentru Construire ansamblu suflantă (compus din suflantă și echipamente auxiliare, amplasare containere auxiliare, estacade conducte), emisă de Primăria Municipiului Ploiești;
- ❖ Autorizație de construire nr. 204/16.05.2016 pentru Înlocuirea gazului metan, materie primă cu gaze de rafinărie, la fabricile de producere hidrogen 1 și 2, construire instalație suplimentară pentru prelucrare gaze rafinărie, emisă de Primăria Municipiului Ploiești;
- ❖ Autorizație de construire nr.301/27.07.2017 pentru Recompartimentare și modernizare clădire parter poartă acces, modernizare și compartimentare clădire birouri P+E, amenajări pietonale, construire copertină acces auto, emisă de Primăria Municipiului Ploiești;
- ❖ Autorizație de construire nr. 380/14.09.2017 pentru Montaj sistem de pompare apă incendiu și construire casa de pompe apă incendiu, emisă de Primăria Municipiului Ploiești;
- ❖ Autorizație de construire nr. 444/16.10.2017 pentru Platformă betonată interioară –covor asfaltic, borduri și canalizare, conducte agent termic, parcuri, covor asfaltic acces auto camioane și iluminat stradal, emisă de Primăria Municipiului Ploiești;
- ❖ Autorizație de construire nr. 648/27.12.2016 pentru Implementare program sisteme tehnice de securitate prin proiectele pentru gard, instalații electrice de iluminat perimetral și sisteme de securitate, emisă de Primăria Municipiului Ploiești;
- ❖ Acord de mediu nr. PH 1/09.02.2018 pentru Desființare 66 poziții conform lista anexată la Certificatul de Urbanism, emisă de APM Prahova și autorizație de construire aferentă;
- ❖ Decizia etapei de încadrare nr. 10705/20.01.2015 pentru Realizare obiectiv –optimizarea consumului de abur prin trecerea la două tipuri –construire ansamblu suflantă (compus din suflantă și echipamente auxiliare, amplasare containere auxiliare, estacade conducte), emisă de APM Prahova;
- ❖ Clasarea notificării nr. 5123/26.04.2017 pentru Recompartimentare și modernizare clădire parter, poartă acces și clădire birouri, construire copertină acces auto, amenajări alei pietonale, emisă de APM Prahova;
- ❖ Decizia etapei de încadrare nr. 2562/15.06.2016 pentru Realizare obiectiv implementare turnuri de răcire cu tiraj forțat pentru instalațiile tehnologice aferente sectoarelor 1 și 2, emisă de APM Prahova;
- ❖ Lista rezervoarelor din rafinărie funcționale/rezerva/propuse spre casare, întocmită de societate;
- ❖ Memoriu privind reducerea frecvenței de monitorizare a indicatorului pulberi, întocmit de societate;
- ❖ Memoriu tehnic privind completarea soluției de eliminare a sodelor uzate prin instalația de stripare ape uzate, întocmit de societate;





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### **DOCUMENTAȚIA SOLICITĂRII DE REVIZUIRE 2**

- Formular de solicitare privind autorizația integrată de mediu, întocmit de SC Petrotel-Lukoil SA-actualizat;
- Raport de amplasament, întocmit de SC Iprochim SA, ediția august 2014; Raport de amplasament revizuit, întocmit de SC Iprochim SA. -actualizat;
- Studiu comparativ între performanțele de mediu actuale ale instalațiilor aferente SC Petrotel-Lukoil SA și nivelul de performanță asociat BAT, ediția august 2014, întocmit de SC Petrotel-Lukoil SA. -actualizat;
- Certificat constatator nr. 43809/08.04.2022, emis de oficiul National al Registrului Comertului, Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Prahova;
- Plan de prevenire și combatere a apoluărilor accidentale;
- Certificat de Inspectie tehnică C.O.V. nr. 2113/11.12.2021, la „Instalațiile de încărcare a benzinei în vagoane cisternă la rampa CF”, emis de SC Lajedo SRL;
- Certificate de Inspectie tehnică C.O.V., nr.1580/01.09.2021, nr. 0395/13.03.2021 la „Instalațiile de încărcare a benzinei în autocisterne la rampa auto”, emis de SC Lajedo SRL;
- Certificate de Inspectie Tehnică COV nr. 0565, 0564, 0563, 1600, 1601,1602, 1603, 1604, 1605, 1606, 1607, 1608 , pentru Rezervoarele: R 207, T 136, T 99, T132, T 133, T 135, T 138, T 100, R 1, R 4, R 5, R6, emise de SC Lajedo SRL;
- Notificare conform Ord. Nr.1175/39/2020 privind aprobarea procedurii de notificare a activităților care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase;
- Contract de vânzare-cumpărare deseuri rezultate din casarea, demolarea/dezasamblarea de mijloace fixe nr. PLK 209/21.07.2021, încheiat cu S.C. Remat S.A. Brașov;
- Contract de prestări servicii de valorificare deseuri petroliere( namoluri provenite din rezervor cod 05 01 03\* și namoluri de la epurarea efluenților în incintă cu conținut de substanțe periculoase cod 05 01 09\*, nr.11245/-24.05.2021, încheiat cu S.C. Geocycle Romania S.R.L.;
- Contract de presări servicii ( menționate în contract) nr.PLK 210/22.07.2021, încheiat cu S.C. Top Log Exped Services S.R. L.;
- Contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă industrială și potabilă nr.03/08.01.2019, încheiat cu S.C. Prowater Ecosistem S.R.L.;
- Contract de prestări servicii nr. PLK 368/16.12.2021, încheiat cu S.C. Prowater Ecosistem S.R.L. și acte adiționale la contract;
- Contract de prestări servicii pentru depozitarea deșeurilor în rampă ecologică Boldesti-Scaeni nr. 287/19.12.2019, încheiat cu S.C. Servicii pentru mediu-Tratarea deșeurilor S.R.L.;
- Contract de prestare a serviciului de salubritate nr. kphb 0162067/12.08.2021, încheiat cu S.C. Rosal Grup S.A.;
- Contract de prestări servicii pentru situații de urgență, nr. 276/28.09.2021, încheiat cu S.C. Falck Fire Services S.R.L.
- Contract de vânzare a gazelor naturale nr. 202200001R din 14.12.2021, încheiat cu Sustainable Energy Supply North S.R.L.;
- Certificat de înregistrare pentru autorizarea desfășurării de activități în domeniul nuclear nr. CI RC 1295/2021, emis de Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare;

### **AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- Autorizație de antrepozit fiscal nr. RO0069029PP01 din data de 20.01.2020, emisă de Ministerul Finanțelor Publice – Comisia Regională Ploiești pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate;
- Autorizația de gospodărire a apelor privind alimentarea cu apă și evacuarea apelor uzate la Petrotel Lukoil S.A. Ploiești, nr. 36/28.02.2020, emisă de Administrația Bazinală de Apă Buzău-Ialomița, Sistemul de Gospodărire a apelor Prahova;
- Decizia etapei de încadrare nr. 11034/21.01.2019, pentru: *Construire complex recuperare sulf RS 3*, emisă de APM Prahova;
- Autorizație de construire nr. 203/14.05.2019, emisă de Primăria Municipiului Ploiești pentru *Construire complex recuperare sulf RS 3*;
- Proces verbal de recepție la punerea în funcțiune a lucrărilor Etapa I 2021, nr. 46/23.12.2021 pentru *Construire complex recuperare sulf RS 3*;
- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor, nr. 45/23.12.2021 pentru *Construire complex recuperare sulf RS 3*;
- Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor Etapa II 2022, nr. 46/31.08.2022 pentru *Construire complex recuperare sulf RS 3*;
- Adresa nr. les.DG-2108/17.08.2021 privind înaintarea: Politica de prevenire a accidentelor majore și a Raportului de Securitate –Editia 6.08.2021 ( inclusiv anexele);
- Adresa nr. les.DG-2113/17.08.2021 privind înaintarea: Planul de urgență internă –Editia 6.08.2021 ( inclusiv anexele);
- Adresa nr. les.DG-1687/19.08.2022 privind înaintarea: Actului justificativ de casare a echipamentului tehnologic – Cuptor 09-FH2 ( din incinta instalatiei Cracare Catalitica);
- Evaluarea expunerii umane și riscurile asupra stării de sănătate ;
- Evaluarea expunerii umane, riscurile și studiul de impact asupra stării de sănătate.

### 6. MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚII

Activitatea se va desfășura în următoarele condiții:

#### 6.1 Conștientizare și instruire

6.1.1. Titularul Autorizației Integrate de Mediu trebuie să se asigure de faptul că publicul interesat poate obține informații privind performanțele de mediu ale SC Petrotel Lukoil SA.

6.1.2. Titularul/operatorul activității are obligația să stabilească și să implementeze proceduri pentru instruirii adecvate privind protecția mediului, pentru toți angajații a căror activitate pot avea efect semnificativ asupra mediului, asigurând păstrarea documentelor privind instruirile efectuate.

6.1.3. Titularul Autorizației Integrate de Mediu trebuie să transmită câte o copie a prezentei Autorizații, în format fizic sau electronic tuturor angajaților ale căror sarcini sunt legate de oricare din condițiile prevăzute în aceasta.

6.1.4. Personalul trebuie să cunoască și să respecte normele SU și de sănătatea și securitatea muncii în vigoare.

6.1.5. Periodic, instrucțiunile de lucru se vor prelucra personalului care deservește instalațiile.

6.1.6. Se vor prelucra instrucțiunile de lucru, atât pentru operare, cât și pentru procesele de pornire/oprire și pentru lucrările de reparație/revizie a instalațiilor.

6.1.7. În tablourile locale de comandă din cadrul fiecărui sector vor fi afișate schemele de

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

anunțare a persoanelor și serviciilor care trebuie informate în cazul apariției unor evenimente..  
6.1.8. Fiecare instalație va fi prevăzută cu un plan de evacuare și salvare în caz de urgență.

### 6.2. Responsabilități

Titularul Autorizației Integrate de Mediu trebuie să asigure în fiecare moment siguranța instalațiilor și a exploatării tuturor instalațiilor printr-o întreținere planificată, de prevenire. Pentru aceasta se vor elabora programe de inspecție și revizie, a căror desfășurare se va prezenta în registre specifice.

a) Instalația va fi exploatată, controlată și întreținută, așa cum s-a stabilit în prezenta Autorizație Integrată de Mediu. Toate programele depuse în solicitare și care vor fi duse la îndeplinire conform condițiilor prezentei Autorizații, sunt parte integrantă a acesteia;

b) Un exemplar din prezenta autorizație trebuie să rămână, în orice moment, accesibil personalului desemnat cu atribuții în domeniul protecției mediului;

c) Activitatea se va desfășura cu personal calificat pentru fiecare loc de muncă, special instruit și familiarizat cu condițiile impuse în prezenta autorizație;

d) Toate echipamentele și instalațiile utilizate în desfășurarea activității, a căror avarie sau funcționare necorespunzătoare ar putea conduce la un impact negativ asupra mediului, vor fi întreținute în condiții optime de lucru;

e) Operatorul va asigura un program de întreținere a echipamentelor și instalațiilor și documente de evidență a operațiilor de întreținere efectuate;

Operatorul activității trebuie să se asigure că o persoană responsabilă cu protecția mediului va fi în orice moment disponibilă pe amplasament. În conformitate cu prevederile O.U.G nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată și completată ulterior, conducerea S.C. PETROTEL – LUKOIL S.A., prin *persoana desemnată cu atribuții în domeniul protecției mediului, va asista persoanele împuternicite cu activități de verificare, inspecție și control, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii și toate celelalte documente relevante și le va facilita controlul activității, precum și prelevarea de probe. Va asigura de asemenea, accesul persoanelor împuternicite la instalațiile tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele și instalațiile de depoluare, precum și în spațiile sau în zonele aferente acestora;*

f) În cazul producerii unui prejudiciu, titularul activității suportă costul pentru repararea prejudiciului și înlăturarea urmărilor produse de acesta, restabilind condițiile anterioare producerii prejudiciului, potrivit principiului „*poluatorul plătește*”;

g) Poluanții care trebuie incluși în raportul către autoritatea competentă pentru protecția mediului vor fi cei menționați în H.G. nr. 140/2008 – privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European și al Consiliului nr. 166/2006 – privind înființarea Registrului European al Poluanților Emisi și Transferați și modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE și 96/61/CE;

h) Operatorul activității va lua toate măsurile care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;

i) Operatorul activității va lua toate măsurile de prevenire eficiente a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile :

- operatorul activității trebuie să se asigure că toate operațiile de pe amplasament vor fi realizate în așa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- semnificativa a mediului din afara limitelor amplasamentului;
- operatorul activitatii va mentine un Sistem de management de mediu, prin care se va urmări modul de actiune pentru realizarea conditiilor din autorizatie. Sistemul de Management de mediu va evalua toate operatiunile si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea tehnologiei mai curate, productiei mai curate si reducerii si minimizarii deseurilor si va include o planificare a obiectivelor si sarcinilor de mediu.
  - j) Titularul autorizatiei trebuie sa depuna la A.P.M. Prahova anual un Raport Anual de Mediu pentru intregul an calendaristic. Acest raport va fi insotit de comentarii asupra cauzelor depasirilor constatate, precum si asupra actiunilor corective aplicate sau programate;
  - k) In caz de scurgeri masive de poluanti in cantitati necontrolate, se va opri faza sau instalatia respectiva si se va actiona conform procedurilor stabilite in *Planul de prevenire si combatere a poluarii accidentale la folosintele de apa*. Totalitatea procedurilor este pusa la dispozitia autoritatii de mediu in orice circumstanta;
  - l) Intregul personal trebuie sa aiba o instruire prealabila initiala asupra problemelor de mediu si siguranta, adaptate specificului activitatii;
  - m) Orice modificare pe care operatorul intentioneaza sa o faca in instalatii sau in apropierea acestora, in modul lor de functionare, de natura a antrena o schimbare semnificativa a elementelor precizate initial in documentatia ce sta la baza solicitarii autorizatiei integrate de mediu, va fi adusa la cunostinta autoritatii competente pentru protectia mediului, impreuna cu toate elementele ei descriptive, inainte de efectuarea acesteia;
  - n) La schimbarea modului de exploatare a instalatiei, prevazuta de operator, operatorul de activitate este obligat sa ceara eliberarea acordului si/sau autorizatiei integrate de mediu;**
  - o) Monitorizarile prevazute in prezenta autorizatie se vor realiza in perioadele de functionare normala a instalatiilor verificate. Cheltuielile aferente acestor monitorizari sunt suportate de titularul activitatii.
  - p) Titularul activitatii se va asigura ca publicul interesat va obtine informatii privind performantele de mediu ale societatii.

### 6.3. Acțiuni de control

6.3.1 Titularul/operatorul activității are obligația să respecte condițiile impuse prin prezenta autorizație și va iniția investigații și acțiuni de remediere în cazul unor neconformități cu prevederile acesteia.

6.3.2 Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile prin care să asigure că nu va fi produsă nici o poluare asupra mediului.

6.3.3 Titularul/operatorul activității va lua toate măsurile de prevenire eficientă a poluării, în special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

6.3.4 Titularul/operatorul activității trebuie să se asigure că toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate într-o asemenea manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a mediului din afara limitelor amplasamentului.

6.3.5. Operatorul va stabili și menține proceduri de identificare și păstrare a înregistrărilor privitoare la mediu cuprinzând:

- responsabilități;
- evidențele de întreținere;



## **Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

- registre de monitorizare cu rezultatele analizelor;
- rezultatele auditurilor;
- evidența privind sesizările și incidentele;
- evidențe privind instruirile.

6.3.6. Operatorul trebuie să stabilească și să mențină un Sistem de Management de Mediu, care trebuie să îndeplinească cerințele prezentei autorizații. Sistemul de management va evalua toate operațiunile și toate opțiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, evitarea producerii și/sau minimizarea cantităților de deșeuri.

### **6.4. Raportări**

6.4.1 Un raport privind monitorizarea, îndeplinirea sarcinilor stabilite prin prezenta Autorizație Integrată de Mediu, precum și modificările intervenite, trebuie pregătit și depus la A.P.M. Prahova ca parte a Raportului Anual de Mediu (R.A.M.), care va fi transmis și în format electronic.

6.4.2. Titularul/operatorul de activitate trebuie să înregistreze și să păstreze înregistrări pentru toate punctele de prelevare a probelor, analizele, măsurătorile, examinările și toate cerințele înscrise în prezenta autorizație.

6.4.3 Registrul va fi pus la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și/sau autorității de control pentru verificări.

6.4.4 Rapoartele vor fi păstrate pe amplasament conform legislației specifice în vigoare și vor fi puse la dispoziția persoanelor cu drept de control.

6.4.5 Persoana împuternicită cu atribuții în domeniul protecției mediului va transmite APM Prahova raportările solicitate la datele stabilite, conform cerințelor prezentei autorizații.

### **6.5 Notificarea autorităților**

6.5.1 Titularul/operatorul activității are obligația notificării autorității competente pentru protecția mediului în termen de 24 ore din momentul producerii :

- oricărei emisii apărute accidental ori ca urmare a unui accident major ;
- oricărei funcționări defectuoase a echipamentelor de control sau a echipamentelor de monitorizare, care poate duce la pierderea controlului oricărui sistem de reducere a poluării de pe amplasament ;

Notificările vor cuprinde: data și ora accidentului, detalii privind natura oricărei emisii și a oricărui risc creat de accident și măsurile luate pentru minimizarea emisiilor și evitarea repetării incidentului.

6.5.2 Titularul/operatorul activității trebuie să înregistreze orice accident. Această înregistrare trebuie să includă detalii privind natura, extinderea și impactul accidentului, precum și circumstanțele care au dat naștere acestuia. Înregistrarea trebuie să includă toate măsurile corective luate pentru protejarea mediului și evitarea repetării în timp. După notificarea accidentului, titularul trebuie să depună la sediul APM Prahova raportul privind incidentul. Un raport succint asupra incidentelor consemnate trebuie depus la APM Prahova, ca parte integrantă a RAM.

6.5.3 În cazul unor situații de urgență, definite conform O.U.G. nr. 21/2004 aprobată prin Legea 15/2005 cu modificările și completările ulterioare, va fi anunțat Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență, care asigură coordonarea unitară și permanentă a activității de prevenire și





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

gestionare a situatiilor de urgentă.

6.5.4 Alte notificări transmise autorităților competente pentru protectia mediului, în termen de 14 zile de la producere:

- încetarea permanentă a activității oricărei părți sau a întregii instalatii autorizate;
- încetarea provizorie a activității oricărei părți sau a întregii instalatii autorizate;
- reluarea exploatării după oprire a oricărei părți sau a întregii instalatii autorizate.
- orice modificare planificată în exploatarea instalatiei.
- orice modificare a actelor emise de autoritățile competente care au stat la baza emiterii autorizatiei integrate de mediu.

6.5.5 Conform prevederilor art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 265/2006 cu toate modificările si completările ulterioare, solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii în cazul în care titularii de activitate cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmează să deruleze sau să fie supusi unei proceduri de: vânzare a pachetului majoritar de actiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune sau în alte situatii care implică schimbarea titularului activității, precum si în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii. În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia din procedurile mentionate, părțile implicate transmit în scris autorității competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

### Tehnicile si modul de conformare BAT conform Deciziei UE/2014/738:

BAT	TEHNICA BAT	DESCRIERE	TEHNICI APLICATE IN SOCIETATE	CONFORMARE BAT
-----	----------------	-----------	----------------------------------	-------------------





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

<b>BAT 1</b>	1.1.1. Sisteme de management de mediu	În vederea îmbunătățirii performanței generale de mediu a instalațiilor pentru rafinarea petrolului și a gazelor naturale, BAT constau în punerea în aplicare și aderarea la un sistem de management de mediu (SMM) care include toate caracteristicile următoare: I. angajamentul conducerii, inclusiv al conducerii superioare; II. definirea de către conducere a unei politici de mediu care include îmbunătățirea continuă a instalației; III. planificarea și stabilirea procedurilor, a obiectivelor și a țintelor necesare, corelate cu planificarea financiară și investițiile;	La nivelul rafinării este implementat un sistem de management integrat conform standardelor ISO 14001 si 18001 certificat de catre Bureau Veritas. Documentul de baza in cadrul sistemului este Politica in domeniul Protectiei Mediului si al Sanatatii si Securitatii Ocupationale. Acest document include si angajamentul managementului de varf de imbunatatire continua. Anual se elaboreaza Programul de obiective si tinte care se verifica odata cu evaluarea sistemului de management.	<b>DA</b>
		IV. punerea în aplicare a procedurilor, acordând o atenție deosebită: • structurii și responsabilității; • formării, sensibilizării și competenței; • comunicării; • participării personalului; • documentației; • controlului eficient al proceselor; • programelor de întreținere; • capacității de pregătire și intervenție în caz de urgență; • garantării respectării legislației de mediu; V. verificarea performanței și luarea de măsuri corective, acordând o atenție deosebită:	Procedurile de sistem precum si cele operationale acopera toate cerintele punctului IV. Anual se face evaluarea performantelor de mediu, analiza globala a intregului sistem de management si se elaboreaza Planul de masuri anual ce contine obiectivele de mediu. Analiza acopera punctele V si VI. In cadrul evaluarii anuale a sistemului de management se analizeaza daca sunt necesare revizuirii, daca aspectele de mediu corespund cerintelor.	

**Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• monitorizării și măsurării (a se vedea, de asemenea, documentul de referință privind principiile generale de monitorizare);</li> <li>• acțiunii corective și preventive;</li> <li>• păstrării înregistrărilor;</li> <li>• auditului intern și extern independent (dacă este posibil) pentru a se stabili dacă sistemul de management de mediu respectă sau nu procedeele prevăzute și dacă a fost pus în aplicare și menținut în mod corespunzător;</li> </ul>	Modernizarea sau construcția instalațiilor se face doar după evaluarea tehnologiei din punct de vedere al protecției mediului și al corespondenței cu documentele BAT de către o echipă interdisciplinară de specialiști conform punctelor VII și VIII.	
		<p>VI. urmărirea dezvoltării de tehnologii ecologice;</p> <p>VII. luarea în considerare a efectelor asupra mediului generate de eventuale defecțiuni a instalației în etapa de proiectare a unei noi fabrici și pe tot parcursul perioadei sale de funcționare;</p> <p>aplicarea de evaluări comparative sectoriale în mod regulat.</p>	Se fac evaluări periodice sectoriale cu un grup internațional de rafinării care participă în cadrul programului SOLOMON	

**7. MATERII PRIME SI AUXILIARE**

*Titularul de activitate, în condițiile prezentei autorizații va folosi materiile prime/auxiliare descrise în documentație.*

❖ **MATERII PRIME, CHIMICALE, ADITIVI**

Nr. crt.	Materii prime/ chimicale/ aditivi	Natura chimica/ compoziție	Cantitate estimată a se utiliza anual (t)	Impactul asupra mediului	Depozitare
<b>Materii prime</b>					



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Nr. crt.	Materii prime/ chimicale/ aditivi	Natura chimica/ compozitie	Cantitate estimata a se utiliza anual (t)	Impactul asupra mediului	Depozitare
1	Titei	Amestec de hidrocarburi parafinice, naftenice si arome (cu continut de sulf mediu de 1,35%)	2 400 000	Prezinta risc de incendiu, fiind un lichid combustibil; scurgerile de titei constituie pericol pentru mediu; se va preveni contaminarea apei, a solului si scurgerea in ape curgatoare.	Rezervoare cu capac flotant, prevazute cu instalatie de stropire, cu generatoare de spuma aeromecanica, cu serpentina de incalzire, supape, opritoare de flacari, cu sistem de scurgere a apei de pe capac, racordate la canalizarea industriala
2	Metanol	Lichid, temp.inflamare = 12°C (vas inchis) si 16°C (vas deschis)	25000	Produsul este inflamabil, foarte toxic si afecteaza fauna, de aceea se va evita deversarea in ape. Limita letala este de 17-32 g metanol/l apa. Deversat pe sol se evaporata repede si produce noxe in zona afectata.	Rezervoare cu capac fix prevazute cu perna de azot
3	Gaz metan	Gazos, densitate= 0,71 g/l; temperat. de autoaprindere = 595°C	10000	Extrem de inflamabil, se va evita poluarea aerului.	Retea gaz metan (nu se depoziteaza)
4	Etanol	Conform FDS	20000	Produsul este inflamabil, poate irita ochii, inhalarea in cantitati mari poate afecta sistemul nervos central.	Rezervoare cu capac fix prevazute cu membrana de etansare



**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

Nr. crt.	Materii prime/ chimicale/ aditivi	Natura chimica/ compozitie	Cantitate estimata a se utiliza anual (t)	Impactul asupra mediului	Depozitare
5	Bio-ETBE	Conform FDS	5000	Lichid inflamabil. Poate avea efect iritant asupra ochilor, pielii si tractului respirator. Inhalarea poate cauza deprimarea sistemului nervos central	Rezervoare cu capac fix prevazute cu membrana de etansare
<b>Aditivi</b>					
1	MTBE	Lichid, temp. inflam= - 34°C ; densitate = 0,74 g/cm3	25000	Se va evita deversarea in apele de suprafata si patrunderea in canalizari.	Rezervoare cu capac fix, prevazute cu membrana de etansare
2	Component biodiesel	Conform FDS	65000	Produs biodegradabil	Rezervoare cu capac fix
3	Aditivi pentru filtrabilitatea motorinei	Conform FDS	200	Posibil toxic pentru organisme acvatice la expunere prelungita. Se va evita evacuarea in ape de suprafata si canalizari.	Vase etanse de dozare din instalatia HPM.
4	Aditivi pentru lubricitatea motorinei	Conform FDS	100	Nu prezinta pericol pentru sanatate, nu sunt date disponibile pentru toxicitate si ecotoxicitate.	Se descarca in vasele de dozare din instalatia HPM.
5	Aditivi pentru cresterea cifrei cetanice	Conform FDS	700	Nociv in contact cu pielea si la inhalare. Efecte adverse pe termen lung pentru organismele acvatice.	Se descarca in vasele de dozare din instalatia HPM.
6	Aditivi detergent- dispersanti, antidepunere pentru benzina si motorina	Conform FDS	50	Iritant, nociv pentru mediul acvatic.	Se descarca in vasele de dozare



## Agencia pentru Protecția Mediului Prahova

Nr. crt.	Materii prime/ chimicale/ aditivi	Natura chimica/ compozitie	Cantitate estimata a se utiliza anual (t)	Impactul asupra mediului	Depozitare
7	Aditiv SOx reduction	Conform FDS	45	-	Se descarca in vasul de dozare din instalatia CC
8	Aditiv cifra octanica catalizator CC	Conform FDS	200	-	Se descarca in vasul de dozare din instalatia CC
<b>Chimicale</b>					
1	Promotor ardere CC	Conform FDS	100	Nociv pentru mediul acvatic.	Se descarca in vasul de dozare din instalatia CC
2	Dicloretan	Conform FDS	8	Prin înghitire, inhalare sau contact cu pielea, 1,2-dicloretanul poate cauza iritatiea pielii, ochilor sau tractului respirator	Se descarca in vasul de dozare din instalatia CC
3	Inhibitor corozione	Conform FDS	10	Nociv prin inhalare, poate cauza efecte adverse in mediul acvatic.	Se descarca in vasele de dozare
4	Dezemulsionant	Conform FDS	10	Inflamabil, iritatnt, poate cauza efecte adverse in mediul acvatic.	Se descarca in vasul de dozare din instalatia DAV3
5	Coagulant	Conform FDS	10	Provoaca leziuni oculare grave	Se descarca in vasul de dozare din instalatia Belco
6	Antispumant	Conform FDS	5	Iritant	Se descarca in vasul de dozare din instalatia Cocsare
7	Monoetanola mina	Lichid, temp. inflam.= 95°C; solubil in apa	40	Nociv; se va evita golirea la canalizare; datorita valorii pH-ului se va neutraliza inaintea introducerii in statia de epurare.	Rezervor sub perna de azot

## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Nr. crt.	Materii prime/ chimicale/ aditivi	Natura chimica/ compozitie	Cantitate estimata a se utiliza anual (t)	Impactul asupra mediului	Depozitare
	MDEA	Conform FDS	10	Nociv; se va evita golirea la canalizare; datorita valorii pH-ului se va neutraliza inaintea introducerii in statia de epurare.	Rezervor sub perna de azot
	Dietanolamina	Lichid, temp. in. flam.= 176°C, solubil in apa	40	Nociv; se va evita golirea la canalizare; datorita valorii pH-ului se va neutraliza inaintea introducerii in statia de epurare.	Rezervor sub perna de azot
	Hidroxid de sodiu	Lichid punct fierbere 140°C	1500 (conc. 100%)	Coroziv; poluant pentru ape de suprafata si subterane	Se depoziteaza in rezervoare in cadrul gospodariei de soda si se pompeaza catre instalatii

**Nota:** In conditiile aparitiei unor noi procese tehnologice care nu aduc modificari substantiale in cadrul instalatiilor, operatorul poate folosi si alti aditivi, chimicale, catalizatori, etc. De asemenea, in functie de cerintele de piata, pe langa titei, rafinaria poate cumpara si utiliza orice fractie petroliera cu interval de distilare cuprins in intervalul de distilare al titeiului, indiferent de denumirea comerciala.

### Conditii de preluare, transport, manipulare, depozitare

Toate materiile prime si materialele auxiliare utilizate vor fi receptionate, manipulate si depozitate conform normelor specifice fiecarui material, fiselor cu date de securitate - unde este cazul - in conditii de siguranta pentru personal si pentru mediu.

Depozitele si magazinele se vor mentine amenajate si intretinute corespunzator si se va asigura securitatea acestora. Deseurile de ambalaje se vor gestiona potrivit legislatiei specifice in vigoare.

Traseele si echipamentele de descarcare, transport, manipulare ale materiilor prime si materialelor vor functiona in conditii corespunzatoare.

Se vor lua toate masurile necesare privind receptia, descarcarea si depozitarea materiilor prime, a materialelor auxiliare si a substantelor chimice pentru a se preveni efectele negative asupra mediului, in special poluarea aerului, solului, apei de suprafata si subterane, precum si mirosurile, zgomotele si riscurile directe asupra sanatatii populatiei.

Operatorul are obligatia mentinerii evidentei materiilor prime, materialelor si substantelor chimice utilizate si intocmirea de proceduri pentru revizuirea sistematica in concordanta cu noile progrese referitor la materiile prime si utilizarea de materii prime adecvate, cu impact mai redus





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

asupra mediului.

Se vor afla în stoc materiale absorbante sau de neutralizare a scurgerilor accidentale.

Operatorul va asigura aprovizionarea cu cantitățile necesare de materii prime și materiale astfel încât să se evite generarea de stocuri și transformarea acestora în deșeuri.

Orice modificare a tipului materiilor prime și a substanțelor utilizate va fi notificată autorității competente pentru protecția mediului, cu excepția aditivilor.

Operatorul va ține evidența lunară a consumurilor de materii prime și materiale utilizate.

Operatorul va introduce în procesul de fabricație și în activitățile auxiliare, materiile prime și materialele cele mai puțin periculoase pentru mediu.

Titularul va deține pe amplasament fișele de securitate pentru substanțele și preparatele chimice periculoase pe care le utilizează, editate în limba română, conform Regulamentului CE 1907/2006 REACH privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice, cu modificările și completările ulterioare.

### 8. RESURSE: APA, ENERGIE, COMBUSTIBILI

Utilități folosite în cadrul rafinării:

- apă rece: este distribuită din 3 surse de alimentare (2 de suprafață, 1 din subteran);
- apă recirculată: apa caldă care rezultă din procesele tehnologice, este răcită în două sisteme de apă recirculată și retrimisă în instalațiile tehnologice;
- abur: se produce în centrala termică din cadrul secției CET
- apă demineralizată: se produce într-o instalație de demineralizare echipată cu coloane cu schimbători de ioni din cadrul secției CET
- energia electrică: se produce în cadrul secției CET
- aer comprimat: se produce în rafinărie cu ajutorul compresoarelor;
- combustibili: gaz metan din magistrala națională, gaze de rafinărie;
- azotul: se produce prin distilarea fracționată a aerului atmosferic în regim criogenic;
- hidrogenul: este folosit în procesele de hidrofinare din rafinărie.

#### 8.1 APA

##### 8.1.1 Alimentare cu apă

Societatea detine Autorizația de Gospodărire a Apelor nr. 36/28.02.2020, emisă de Administrația Națională „Apele Române –Administrația Bazinală de Apă Buzău Ialomița”.

##### Surse de alimentare:

###### a) Surse de suprafață

1) ESZ Prahova – SH Movila Vulpilor (sursa de rezervă) – două conducte F1 și F2 cu diametrele de  $\Phi = 600-800$  mm și lungimea de 17 km fiecare, executate din azbociment cu porțiuni metalice în zonele de subtraversări de drumuri și CF. Capacitatea de transport a fiecărei conducte este de 400 l/s.

2) ESZ Prahova– nod hidrotehnic Brazi (sursa de bază) – o singură conductă de  $\Phi = 800$  mm, cu lungimea de 15 km, din azbociment cu porțiuni metalice în zonele de subtraversări de drumuri și CF. Capacitate de transport 600 l/s.

###### b) Surse subterane





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

3) Surse proprii -28 foraje de apa din care: numai 14 sunt echipate (3 de apa potabila si 11 de apa tehnologica), iar 14 in conservare. Forajele sunt prevazute cu cabine zidite si asigurate.

### Volume de apa autorizate

#### **1. Apa potabila – subteran**

Qzi max. = 22,2 l/s

V max anual = 700 mii mc

Qzi med. = 16,6 l/s

V med anual = 525 mii mc

#### **2. Apa tehnologica – subteran**

Qzi max = 90 l/s

V max anual = 2838 mii mc

Qzi med = 38 l/s

V med anual = 1226 mii mc

#### **3. Sursa ESZ – NH Brazi + SH Movila Vulpilor**

Qzi max = 200 l/s

V max. anual = 6307 mii mc

Qzi med = 140 l/s

V med. anual = 4415 mii mc

**Functionarea este:** permanenta 365 zile/an, 24 ore/zi.

### Instalatii de tratare a apei:

Instalatii de tratare cu acid sulfuric, inhibitori de coroziune, bioacizi, dispersanti si biodispersanti, pentru apa recirculata de la turnurile de racire si recirculata dupa epurare.

### Instalatii de apa recirculata

Pentru asigurarea debitelor tehnologice de apa, se foloseste apa recirculata de la turnurile de racire si cea recirculata dupa epurare, care sunt supuse unui proces de tratare. Gradul de recirculare al apei este 98%.

### Instalatii de inmagazinare si distributie:

Instalatiile de inmagazinare constau in 2 rezervoare de 500 mc fiecare, pentru apa industriala si 4 bazine de 5000 mc fiecare, pentru apa incendiu.

Distributia apei din rezervoarele de inmagazinare de 500 mc, pentru apa industriala, se face printr-o retea de conducte in lungime de 0,6 km, cu diametre de Dn 50 – Dn 150.

Distributia apei din rezervoarele de inmagazinare de 5000 mc, pentru apa PSI, se face printr-o retea de conducte in lungime de 18 km, cu diametre de Dn 300 – Dn 400.

Distributia apei din nodul hidrotehnic Brazi se face printr-o retea interioara de conducte in lungime de 2,2 km, cu diametrul de Dn 800 – Dn 400.

Apa prelevata din puturi este pompata in retele inelare cu ramificatii catre consumatori, fara a se face acumulari. Reteaua de apa din foraje are lungimea de 7,5 km si diametrul de 2”-8”.

### **Apa pentru stingerea incendiilor:**

Volum intangibil (mc): 4x5000 mc.

Folosinta de apa dispune de o retea de incendiu radial cu diametrul Dn 300mm, Dn 400 mm, in lungime de 18 Km si un numar de cca. 450 hidranti.

Debitul suplimentar pentru refacerea volumului de incendiu: 100 l/s.

**Volume de apa asigurate in surse** pentru alimentarea cu apa potabila si tehnologica din sursa subterana a folosintei:

→ In regim nominal Vmax =9696 mc Vanual=3538 mii mc

→ In regim minim Vmed =4800 mc Vanual=1751 mii mc





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### **8.1.2. Modul de folosire al apei**

Apa este utilizată pentru:

- ✧ Proces tehnologic;
- ✧ Furnizarea de agent termic
- ✧ Necesitățile igienico-sanitare ale personalului

#### Cerinta de apa potabila si industriala

Q zi max.=26976 mc/zi (312,2 l/s);  
Qzi med.=16800 mc/zi (194,4 l/s);  
Q zi min. =2537 mc/zi (29,36 l/s) (doar din foraje)  
V med.anual =6132 mii mc

#### Necesarul de apa potabila si industriala

Q zi max. =347846 mc (4026 l/s);  
Q zi med. =253242 mc (2931 l/s);  
Q zi min =24863 mc (288 l/s) (doar din foraje)  
V med. anual=118939,26 mii mc;  
Grad de recirculare -98%

### **8.1.3. Evacuarea apelor uzate**

Apele reziduale de pe platforma S.C. Petrotel Lukoil S.A. sunt colectate prin rețeaua de canalizare în stația de epurare, unde sunt supuse proceselor de epurare mecanică, chimică și biologică. Sistemul de canalizare este separativ (canalizare menajeră, canalizare pentru ape pluviale de pe platformă și canalizare pentru ape industriale). Lungimea totală a conductelor și colectoarelor de canalizare este de 22,5 Km. După epurare, o parte din apă este reutilizată în instalațiile tehnologice în diferite procese: la tăierea cocsului, făclă, raciri de rezervoare, iar o parte este evacuată în emisar –raul Teleajen.

**Apele uzate industriale**- sunt transportate gravitațional sau prin pompare la stația de epurare prin mai multe canale:

- canal principal Dn 1400 mm, prevăzut la intrarea în stație cu un cămin cu prag deversor și vana stavilar, care permite descărcarea în bazinul de egalizare a varfurilor de debit sau a apelor impurificate peste limita admisă. Tronsonul de canalizare dintre acest cămin și separatoarele mecanice este de Dn 600 mm.;
- canal ape industriale din rafinaria veche Dn – 600 mm- racordat la canalul principal;
- canal intern stație de epurare Dn 300 mm, pentru colectarea scurgerilor de la îngrosatoarele de namol, stația de filtrare namol și pelicula captată de la separatorul de ape convențional curate;
- volumul tampon al bazinului de egalizare este de maxim 4016 mc.;

a) Apele uleioase și chimic impure provenite din următoarele instalații: Cocsare, DGRS, RGF și PGL- în prima fază sunt preepurate în instalația BU, unde după ce sunt separate de produsele petroliere în separatoarele mecanice, trec printr-o fază de decantare în aerator și apoi sunt repompate prin intermediul unei conducte Dn= 300 mm și a pompelor 3A și 3R la instalația Cocsare, fiind utilizate în procesele de racire și tăiere cocs sau la stația de epurare.

**Apele pluviale** de pe platforma industrială sunt dirijate astfel :





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- o parte in instalatia de preepurare BU unde dupa ce urmeaza fluxul de preepurare sunt trimise impreuna cu celelalte ape preepurate la instalatia Cocsare sau la statia de epurare ;
- o parte (apele uzate de la DRT) intra intr-un separator (bazin ape meteorice), pentru retinerea eventualelor urme de produse petroliere si dupa ce trec printr-un decantor final al statiei de epurare RV, sunt evacuate in raul Teleajen.

**Apele menajere** – sunt dirijate, prin pompare, direct la treapta biologica. Pana la statia de pompare apele uzate menajere sunt dirijate gravitational prin canalizarea menajera.

O parte din apele epurate sunt utilizate tehnologic(recirculate): la spalari diverse, racirea rezervoarelor pe timp de vara, prepararea de reactivi in statia de epurare, taierea hidraulica a cocsului si la inchiderile hidraulice ale vaselor de pe liniile de facla.

Categoría apei	Receptori autorizati	Ape uzate evacuate			
		Volum total evacuat zilnic(mc)			
		maxim	mediu	minim	anual(mii mc)
Ape uzate menajere + ape uzate tehnologice si pluviale	R. Teleajen	36 000	9 500	3 561	3467.5

**SC Petrotel Lukoil SA** primeste ape uzate si menajere de la tertii din zona societatii (interior + exterior) si, in functie de capacitatea statiei de epurare, poate primi si ape uzate de aceeași natura cu cele din rafinarie de la alte societati .

### **8.1.4. Obligatii ale titularului activitatii**

- sa respecte prevederile Autorizatiei de gospodarire a apelor ;
- sa respecte cerintele B.A.T. in vigoare;
- sa exploateze constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire, epurare si evacuare a apelor uzate, precum si dispozitivele de masurare a debitelor si volumelor de apa in conformitate cu prevederile regulamentului de exploatare;
- sa finalizeze sau, dupa caz, sa reactualizeze planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale; sa detina mijloacele si materialele necesare in caz de poluari accidentale si sa actioneze in conformitate cu prevederile Planului de prevenire si combatere a poluarilor accidentale pe care are obligatia sa-l reactualizeze permanent;
- sa ia masuri corective in cazul in care se constata depasiri ale valorilor indicatorilor de calitate reglementati;
- sa intretina constructiile si instalatiile de captare, aductiune, folosire si evacuare a apelor uzate in conditii tehnice corespunzatoare in scopul minimizarii pierderilor de apa si implicit de evacuare a substantelor poluante;
- sa determine prin masuratori datele tehnice privind captarea, aductiunea, tratarea, evacuarea apelor, sa organizeze si sa intretina evidenta acestora si sa transmita datele respective autoritatilor de gospodarire a apelor conform legislatiei in vigoare;
- in caz de modificare a proceselor tehnologice sau de schimbare a mteriiilor prime, de





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

restrangere sau de incetare provizorie sau definitiva a utilizarii volumelor de apa bruta din sursele de apa, sa anunte conform obligatiunilor contractuale, organul emitent al autorizatiei;

i. in cazul provocarii unor poluari in receptori, prin depasirea concentratiilor indicatorilor de calitate autorizati, sa anunte imediat telefonic Sistemul de Gospodarire a Apelor si Administratia Bazinala de Apa, din bazinul hidrografic in care functioneaza;

j. sa nu spele obiecte, produse, ambalaje, materiale care pot produce impurificarea apelor de suprafata;

k. sa nu deverseze in apele de suprafata si subterane, ape uzate, fecaloid menajere, substante petroliere, substante prioritare/prioritar periculoase;

l. sa nu arunce si sa nu depoziteze pe maluri, in albiile raurilor si in zonele umede si de coasta deseuri de orice fel si sa nu introduca in ape substante explozive, tensiune electrica, substante prioritare/prioritar periculoase;

m. toate instalatiile care contin substante posibil poluatoare vor fi prevazute cu platforme betonate si sisteme de colectare a eventualelor scurgeri si a apelor pluviale; Rezervoarele vor avea cuve de retentie si platforme impermeabilizate.

n. in cazul dezvoltarii proceselor tehnologice, titularul autorizatiei va verifica si va actualiza, daca este cazul, lista cu substantele prioritare/prioritar periculoase-possibil a fi evacuate in sursa de apa si o va aduce la cunostinta S.G.A. Prahova, urmand a se introduce in programul de monitorizare;

o. nu se va evacua apa uzata fara ca analizele de laborator sa confirme calitatea corespunzatoare.

### Tehnicile si modul de conformare BAT conform Deciziei UE/2014/738:

BAT	TEHNICA BAT	DESCRIERE	TEHNICI APLICATE IN SOCIETATE	CONFORMARE BAT
BAT 11	Integrarea fluxurilor de apă	Reducerea apei de tratare produsă la nivel de unitate înainte de deversare prin reutilizarea internă a fluxurilor de apă provenite, de exemplu, din procesele de răcire și condensare, în special pentru utilizare în desalinarea țiteiului	Reducerea consumului de apa si implicit a emisiilor evacuate, se realizeaza prin reutilizarea unei cantitati din apa epurata. Astfel, apa epurata este utilizata in sistemele PSI si la taierea cocsului. In cazul desalinarii titeiului se utilizeaza apa stripata.	<b>DA</b>



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

	Sisteme de canalizare și apă pentru separarea fluxurilor de apă contaminate	Proiectarea unei unități industriale de optimizare a gestionării apei, unde fiecare flux este tratat, după caz, de exemplu prin dirijarea apei acide generate (prin distilare, cracare, unități de cocsare etc.), pentru pretratarea adecvată, către o unitate de stripare	Tehnica este implementată la nivelul rafinării. Apele acide sunt colectate separat și stripate în sistem închis. Poluanții sunt dirijați în unitatea Claus iar apa stripată la desalinarea titeiului.	
	Separarea fluxurilor de apă necontaminate (de exemplu, răcirea cu circulație forțată, apa de ploaie).	Proiectarea unei unități, pentru a evita trimiterea apei necontaminate către diverse unități de tratare a apelor reziduale și pentru a avea o evacuare separată după eventuala reutilizare pentru acest tip de flux.	Rafinaria dispune de un sistem de canalizare separat iar apele convențional curate sunt trimise direct în emisar fără să mai necesite tratare. De asemenea, se aplică și pretratări locale cum este cazul instalației Cocsare.	
	Prevenirea scurgerilor și a infiltrațiilor	Practicile care includ utilizarea procedurilor speciale și/sau a echipamentelor temporare pentru a menține performanțele atunci când este necesar pentru a gestiona situații deosebite, cum ar fi scurgerile, pierderea izolației etc.	Situațiile deosebite sunt reglementate prin regulamentele de funcționare.	

## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

BAT 12	Eliminarea substanțelor insolubile prin recuperarea fracției petroliere	Aceste tehnici includ, în general: <ul style="list-style-type: none"><li>— separatoare API (API-uri)</li><li>— separatoare cu plăci ondulate (CPU-uri)</li><li>— separatoare cu plăci paralele (PPI-uri)</li><li>— separatoare cu plăci înclinate (TPI-uri)</li><li>— rezervoare de soluție tampon și/sau de echilibrare</li></ul>	Rafinaria dispune de o stație de epurare în trei trepte: <ul style="list-style-type: none"><li>• mecanica, cu separatoare API care recuperează fracția petrolieră;</li><li>• fizico chimică, cu treapta de flotatie cu gaz dizolvat;</li><li>• biologică, cu namol activ;</li></ul> Apa epurată corespunde BAT 10.	DA
	Eliminarea substanțelor insolubile prin recuperarea materiilor solide în suspensie și a uleiurilor dispersate	Aceste tehnici includ, în general: <ul style="list-style-type: none"><li>— flotarea gazului dizolvat (<i>Dissolved gas flotation</i>, DGF)</li><li>— flotarea gazului indus (<i>Induced Gas Flotation</i>, IGF)</li><li>— filtrarea nisipului</li></ul>		



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

	Eliminarea substanțelor solubile, inclusiv tratarea biologică și clarificarea.	Tehnicile biologice de tratare pot include: — sisteme pe pat fix — sisteme pe pat suspendat  Unul dintre sistemele pe pat suspendat cel mai frecvent utilizate în rafinării la stațiile de epurare este procesul cu nămol activ. Sistemele cu pat fix pot include un biofiltru sau filtru percolator		
--	--	--	--	--

### 8.2 UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI

#### 8.2.1 Energie electrica

Energia electrică este preluată de la secția CET prin intermediul a două Stații de înaltă tensiune - 110/6 kV, SRA 1 și SRA 2, fiecare având puterea de 40 MVA. Energia electrică este distribuită consumatorilor prin intermediul a 22 de Stații Electrice 6/04 kV.

Operatorul trebuie să ia măsuri pentru a minimiza consumul de energie de orice tip.

Operatorul trebuie să identifice și să implementeze tehnicile de eficientizare energetică, conform celor mai bune tehnici disponibile, optimizarea izolațiilor pentru evitarea pierderilor de căldură.

Operatorul va înregistra anual consumul total de energie (electricitate, gaz) utilizată pe amplasament.

Aplicarea celor mai bune tehnici disponibile pentru utilizarea eficientă a energiei și de reducere a consumului de agent termic, respectiv:

- Recuperarea căldurii din diferite părți ale proceselor.
- Minimizarea consumului de apă și utilizarea sistemelor închise de circulație a apei.
- Izolația bună a clădirilor, conductelor și instalațiilor.
- Sisteme eficiente de control, reglare și alarmare a parametrilor relevanți (temperatura, presiune, debit, nivel) pentru a evita pierderile de lichide și gaze încălzite.
- Controlul computerizat al arderii pentru reducerea emisiilor și creșterea performanțelor energetice.

#### 8.2.2 Energie termica

Aburul necesar funcționării instalațiilor tehnologice este produs în cadrul secției CET. Alimentarea cu energie termică se face prin trei rețele: rețeaua de 6 bar, rețeaua de 16 bar și rețeaua de 35 bar. Condensul este recuperat prin intermediul stațiilor de condens CC și DAV3.

Reteaua de abur 6 bar poate transporta un debit de  $Q = 60$  t/h, are diametrul  $D_n 400$  și

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

alimenteaza rafinaria prin semiinelul Caroului XXI.

Reteaua de abur 16 bar are diametrul Dn 400 si alimenteaza rafinaria prin intermediul unei retele de tip inel, dupa cum urmeaza:

- semiinelul Caroul XXI: Q= 85 t/h ;
- semiinelul CC ;, Q = 100 t/h.

Reteaua de abur 35 bar are diametrul Dn 200 si alimenteaza societatea prin intermediul unei retele de tip ramificat, dupa cum urmeaza:

- ramificatia Caroul XXI: Q= 30 t/h ;
- ramificatia CC : Q = 30 t/h.

Condensul este recuperat prin intermediul statiilor de condens CC si DAV3 si este pompat la sectia CET.

### **8.2.3. Carburanti/combustibili utilizati**

Gazele naturale sunt preluate din stația de reglare-masurare SRMG Petrotel Lukoil Teleajen indicativ SM0238D0 la limita acesteia, prin intermediul unei conducte Dn 300 apartinand sistemului de distributie inchis SDI-Petrotel-Lukoil S.A.. De aici gazele ajung în instalatia de utilizare a Petrotel-Lukoil S.A. IUE - cod de identificare loc consum (CLC) - PLK\_RAF si in instalatia de utilizare a sectiei CET, IUE - cod de identificare loc consum (CLC) - PLK\_LEG, respectiv la instalatiile consumatoare apartinand Rafinariei si din cadru CET.

Se poate distribui prin SDI-Petrotel-Lukoil S.A. un debit maxim de 10000 Nm<sup>3</sup>/h gaze naturale, aceasta fiind capacitatea tehnica maxima a SRMG Petrotel Lukoil Teleajen.

Gazele rezultate din instalatiile tehnologice din rafinarie sunt dirijate la instalatia DGRS pentru retinerea compusilor cu sulf in solutii de MEA si DEA si sunt utilizate drept combustibil la cuptoarele tehnologice si cazanele CET . Gazele de rafinarie au un continut mediu de hidrogen sulfurat de 0-60 mg/Nm<sup>3</sup>.

Cantitatile de combustibil consumate pe fiecare consumator se stabilesc functie de disponibilul de combustibil pe tipuri (gaz de rafinarie, gaz metan) si de necesarul energetic global pe rafinarie.

### **8.2.4. Aerul Comprimat**

Aerul produs in instalatie este utilizat pentru: actionarea aparaturii AMC si vanelor pneumatice, regenerarea catalizatorilor, transportul produselor, suflarea de produse usor congelabile a conductelor tehnologice, epurarea apelor reziduale, actionarea masinilor pneumatice.

Producerea aerului comprimat se face cu ajutorul compresoarelor piston in statiile DRT si BU. Prepararea aerului instrumental se realizeaza in agregate de uscarea aerului cu caldura tip AUC 3000.



**Tehnicile si modul de conformare BAT conform Deciziei UE/2014/738:**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**  
Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466  
Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

**Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

BAT	TEHNICA BAT	DESCRIERE	TEHNICI APLICATE IN SOCIETATE	CONFORMARE BAT
BAT 2 Eficienta energetica	(a) Analiza PINCH	Metodologie bazată pe un calcul sistematic al obiectivelor termodinamice pentru minimizarea consumului de energie al proceselor. Utilizată ca un instrument pentru evaluarea proiectării sistemelor totale	In cadrul proiectelor de modernizare a instalatiilor sau constructia unora noi se aplica din faza de proiectare: <ul style="list-style-type: none"> <li>Analiza PINCH</li> <li>Integrarea termica</li> <li>Recuperarea energiei termice și electrice</li> </ul>	<b>DA</b>
	(b) Integrarea termica	Integrarea termică a sistemelor de proces asigură că o proporție substanțială din căldura necesară în diferite procese este asigurată prin schimbul de căldură între fluxurile ce urmează a fi încălzite și cele pentru răcire	In instalatiile existente se poate mentiona faptul ca in fiecare unitate tehnica ce contine fluxuri calde si reci, aceste fac schimb de caldura. Modul in care acestea realizeaza schimbul de caldura a fost determinat prin analize PINCH in etapa de proiectare. De asemenea, acolo unde exista exces de caldura, FCC, DGRS, fabricile de hidrogen, sunt montate sisteme de recuperare a caldurii. Caldura reziduala din instalatia Cocsare este folosita la sistemul intern centralizat de incalzire. Tehnici de control și întreținere a proceselor	
	(c) Recuperarea energiei termice și electrice	Utilizarea de dispozitive de recuperare a energiei, de exemplu: cazane de recuperare a căldurii expandere/recuperarea de energie în unități FCC utilizarea căldurii reziduale în sistemele de încălzire centralizată		
	(a) Optimizarea proceselor	Ardere controlată automat cu scopul de a reduce consumul de combustibil pe tona de materie primă prelucrată, adesea combinată cu integrarea căldurii pentru îmbunătățirea eficienței cuptorului		
			Arderea in toate procesele este controlata prin DCS (Sistemul de Control Distribuit) si reglata continuu pentru o eficienta maxima. In mod continuu se urmareste excesul de oxigen la ardere si continutul de monoxid de carbon in gazele de cos pentru o eficienta maxima. In plus, anual se verifica performanta cuptoarelor prin bilanturi termice.	





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

			Consumul de abur este supravegheat sistematic și corelat cu normele de consum alocate. Condensul este colectat și returnat la CET. Toate sistemele de purjare/golire sunt supravegheate zilnic	
			Lunar, prin intermediul gupurilor de lucru au loc analize interrafinării (din cadrul grupului)	

### **9.DESCRIEREA INSTALATIILOR SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT**

S.C. Petrotel - Lukoil S.A. Ploiești este un complex industrial care cuprinde un sector de producție și livrare produse petroliere și un sector de producere și distribuție utilități.

**Profilul de activitate** al societății Petrotel - Lukoil S.A constă în producerea și livrarea de carburanți, folosind ca materie primă țițeiul.

**Capacitatea actuală de prelucrare** este **2,4 milioane tone țiței/an**.

Rafinăria poate prelucra orice tip de țiței sulfuros sau nesulfuros, parafinos, naftenic, aromatic sau un amestec al acestora.

În mod curent rafinăria prelucrează țiței Urals cu următoarele caracteristici:

- Densitate, la 20 °C: - med. 0.88, max. 0,97 g/cm<sup>3</sup>
- Compoziție chimică: - conținut mediu de sulf = 1,35 % gr.  
- conținut maxim de sulf = 1,8 % gr.  
- conținut de apă și sedimente = max. 1,2 % gr.  
- conținut de săruri = max. 100 mg/l
- Viscositatea la 20 °C: - med. 22 mm<sup>2</sup>/s

**Nota:** În funcție de cerințele de piață, pe lângă titei, rafinăria poate cumpăra și utiliza orice fracție petroliera cu interval de distilare cuprins în intervalul de distilare al titeiului, indiferent de denumirea comercială.

#### **9.1 FLUXURI SI INSTALATII TEHNOLOGICE PRINCIPALE**

##### **9.1.1 Instalația Distilare Atmosferică și în Vid - DAV3**

➤ **Date generale despre instalație**

Anul punerii în funcțiune:	1977
Tehnologie:	IPIP Ploiești
Modernizare sau re tehnologizare:	2003 - 2004; 2008 - 2009;
Tehnologie de modernizare:	IPIP Ploiești





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Capacitate de proiect după modernizare: **2.400.600 t/an**

### ➤ **Amplasare instalație**

Instalația DAV3 face parte din cadrul Ariei de Producție - Sectorul 1 și este amplasată în partea de Vest a Sectorului 1, având ca vecinătăți:

- la Nord: Instalația HPM;
- la Sud: Drumul 5;
- la Est: Instalația FG;
- la Vest: Drumul D1.

### ➤ **Tehnologie**

Instalația are ca scop desalinarea țițeiului brut și distilarea atmosferică și în vid a acestuia în vederea obținerii fracțiunilor de benzină, petrol, motorină, distilat de vid și semigudron, materii prime pentru procesele secundare de prelucrare.

Fazele principale ale procesului tehnologic sunt:

- preîncălzirea materiei prime - țiței;
- desalinare electrică în vederea separării apei și a sărurilor minerale;
- încălzirea țițeiului desalinat;
- separarea prin fracționare la presiune atmosferică;
- distilarea în vid a păcurii cu obținerea distilatului de vid și a semigudronului.

### ➤ **Materii prime și auxiliare**

Materii prime: țiței și/sau amestecuri de țiței/fracții petroliere;

Materii auxiliare: dezemulsionanți; inhibitor de coroziune; neutralizant; soluție 3% NaOH.

### ➤ **Produce**

Produsele obținute în cadrul procesului de distilare atmosferică și în vid constituie materie primă pentru alte instalații ale societății, după cum urmează:

- benzină - pentru instalația Hidrofinare benzină, HB;
- amestec petrol - motorină - pentru instalația Hidrofinare petrol - motorină, HPM;
- distilat de vid - pentru instalația Cracare catalitică, CC;
- semigudron - pentru instalația Cocsare, Cx;
- gaze cu H<sub>2</sub>S - pentru instalația FG (sistemul de spălare gaze în coloana 05-C2).

### - **Evacuări către mediu**

Cuptoarele tehnologice paralelipipedice, 01-H2, 01-H3, echipate cu arzatoare LowNO<sub>x</sub>, pentru încălzirea materiei prime au puterea termică de 42,3 MWt, respectiv 15,1 MWt, funcționează pe combustibil gazos (gaze de rafinărie și/sau gaz natural) și au un cos comun de evacuare a gazelor arse.

Apele uzate rezultate din procesul tehnologic sunt:

❖ apa conținută de țiței și apa introdusă în țiței pentru spălarea sărurilor solubile, se scurge la canalizarea industrială a instalației;

❖ apa separată din benzină în vasele 01-V1 și 01-V3 provenind din aburul de stripare

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

introdus la baza coloanei 01-C1, se colectează în vasul 01-V16, de unde se trimite la instalația Stripare ape uzate - DGRS;

❖ apa separată la vasul 01-V4, se colectează în vasul 01-V16 și se trimite la instalația stripare ape uzate - DGRS.

Apele menajere provenite din zona instalației sunt colectate în canalizarea menajeră și sunt tratate final la instalația de epurare ape uzate a rafinării.

Apele meteorice sunt evacuate la canalizarea apelor conventional curate.

Apele rezultate în caz de incendiu sunt evacuate la canalizarea industrială a instalației și sunt dirijate la stația de epurare.

Apele reziduale de pe platforma instalației și apa rezultată în urma spălării utilajelor, după colectarea în sistemul de canalizare sunt tratate în stația de epurare.

### Tehnicile și modul de conformare BAT conform Deciziei UE/2014/738:

BAT	TEHNICA BAT	DESCRIERE	TEHNICI APLICATE ÎN SOCIETATE	CONFORMARE BAT
BAT 33	Reciclarea apei și optimizarea procesului de desalinare	Un ansamblu de bune practici de desalinare care vizează creșterea eficienței instalației de desalinare și reducerea consumului de apă de spălare, folosind, de exemplu, dispozitive de amestecare cu deformare redusă și o presiune scăzută a apei. Acesta include etapele de gestionare a parametrilor cheie pentru spălare (de exemplu buna amestecare) și separare (de exemplu, pH, densitate, vâscozitate, potențialul câmpului electric pentru fuzionare)	Sistemul de desalinare lucrează cu o cadere de presiune pe vana de amestec între 0.5 și 2.5 bar, cu aproximativ 50% mai puțin decât sistemele tradiționale.	DA
	Instalația de desalinare în mai multe trepte	Instalațiile de desalinare în mai multe trepte funcționează cu adaos de apă și deshidratare, repetate în două sau mai multe etape pentru obținerea unui randament mai bun în procesul de separare și, prin urmare, a unei coroziuni mai reduse în procesele ulterioare	Unitatea are două trepte de desalinare.	



## Agencia pentru Protecția Mediului Prahova

	Etapă suplimentară de separare	O separare suplimentară îmbunătățită între țitei/ apă și solid/apă, destinată reducerii încărcăturii de țitei în instalația de tratare a apei uzate și reciclarea acesteia pentru procesare. Aceasta include, de exemplu, decantoare, utilizarea controlerelor de nivel optim de interfață	Aceasta etapa de separare se face la rezervor. Titeiul este supus unui proces de decantare și analizat periodic. În momentul când îndeplinește condițiile tehnologice este preluat la prelucrare.  La desalinatoare se folosesc controlere de nivel de ultima generație.	
<b>BAT 44</b>		Pentru a preveni sau reduce generarea fluxului de apă reziduală din procesul de distilare, BAT constau în folosirea pompelor de vid cu inel de lichid sau a condensatoarelor de suprafață.	Instalația de distilare în vacum este prevăzută cu un sistem închis modern, vidul fiind produs cu ajutorul unui sistem de injecție motorină sub presiune printr-un hidrociclone, după care se face degazarea și recircularea fluidului de lucru. Fracția necondensabilă din acest sistem este dirijată la ardere în cuptorul 01-H2.	<b>DA</b>
<b>BAT 45</b>		Pentru a preveni sau reduce poluarea apei în urma procesului de distilare, BAT constau în redirecționarea apelor acide în unitatea de stripare.	Toate apele acide tehnologice sunt colectate și trimise în instalația de stripare ape uzate în sistem închis.	<b>DA</b>
<b>BAT 46</b>		Pentru a preveni sau reduce emisiile în aer din unitățile de distilare, BAT constau în asigurarea tratării corespunzătoare gazelor reziduale de proces, în special cele care nu pot fi condensate, prin eliminarea gazului acid înainte de utilizare.	Gazele de rafinare sunt colectate în două sisteme centralizate, spalate de cu soluții de MEA sau DEA și apoi introduse în circuitul de gaze combustibile sau ca materie primă la fabricile de hidrogen.	<b>DA</b>



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### 9.1.2 Instalația Hidrofinare Petrol - Motorină - HPM

#### ➤ **Date generale despre instalație**

Anul punerii în funcțiune:	1980
Tehnologie:	IPIP Ploiești
Modernizare sau re tehnologizare:	2003 - 2004, 2008 - 2009
Tehnologie de modernizare:	Haldor-Topsoe Danemarca și IPIP Ploiești
<b>Capacitate de proiect după modernizare:</b>	<b>1.233.648 t/an</b>

#### ➤ **Amplasare instalație**

**Instalația Hidrofinare petrol - motorină** face parte din Aria de Producție - Sectorul 1 a platformei și este amplasată în partea de nord-vest a sectorului având următoarele vecinătăți:

- la Nord: Drumul 4;
- la Sud: Instalația DAV3, Instalația FG;
- la Est: Tablou de comandă, Instalația RC;
- la Vest: Drumul D1.

#### **Parc rezervoare HPM**

Parcul de rezervoare HPM este situat în zona de vest a Instalației HPM, la circa 120 m de aceasta. Pentru alimentarea cu materie primă în mod continuu și la parametri ceruți de procesul tehnologic, sunt utilizate patru rezervoare T18, T19 de 5000 mc fiecare și T20, T21 de 3500 mc fiecare, amplasate în Parc rezervoare HPM deservite de Casa Pompe Furfurol.

#### ➤ **Tehnologie**

Instalația Hidrofinare Petrol - Motorină prelucrează fracția de petrol și motorină de Distilare Atmosferică în amestec cu motorina ușoară de Cocsare și motorina ușoară de Cracare Catalitică, în scopul obținerii de motorină finită cu un conținut scăzut de sulf.

Instalația Hidrofinare Petrol - Motorină cuprinde următoarele secții:

- Încălzire, reacție și separare;
- Absorbție cu soluție MEA a H<sub>2</sub>S din gazele cu hidrogen recirculate;
- Comprimare și recirculare a gazelor bogate în hidrogen;
- Stripare;
- Aditivare;

#### ➤ **Materii prime și auxiliare**

##### Materii prime:

- fracție de petrol și motorină de Distilare Atmosferică;
- motorina ușoară de Cocsare;
- motorina ușoară de Cracare Catalitică;
- gaze bogate în hidrogen de la Reformare catalitică;
- hidrogen de la Fabricile de hidrogen.

##### Materii auxiliare:

---

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- catalizatori specifici procesului de hidrofinare;
- inhibitor de coroziune;
- aditivi filtrabilitate;
- aditivi cifră cetanică;
- aditivi lubrifiere;
- soluție săracă MEA.

### ➤ **Produse**

- ❖ motorina hidrofinată, cu un conținut de max. 10 ppm.
- ❖ benzină hidrofinată - pentru Instalația HB;
- ❖ gaze cu H<sub>2</sub>S - ce sunt spălate în Instalația FG și dirijate la compresorul GC1 din Instalația Cracare catalitică;
- ❖ soluție MEA bogată - pentru DGRS.

### - **Evacuări către mediu**

Cuptorul tehnologic cilindric vertical pentru incalzirea materiei prime, 06-H1, are puterea termica de 11 MWt, functioneaza pe gaze de rafinarie si/sau gaz natural si are punctul de evacuare a gazelor arse in cosul instalatiei DAV3.

Gazele bogate în hidrogen sunt trecute printr-o soluție de MEA pentru spălare H<sub>2</sub>S. Gazele de la sistemul de stripare, cu un conținut ridicat de H<sub>2</sub>S sunt dirijate la Instalația Cracare Catalitică și apoi în Instalația DGRS.

Apele uzate rezultate din procesul tehnologic sunt:

- ❖ Apele de proces impurificate cu H<sub>2</sub>S sunt dirijate la vasul colector 01-V16 și de aici la instalația Stripare ape uzate.
- ❖ Apele rezultate de la scurgerea vaselor și pompelor sunt colectate la canalizare și de aici sunt trimise la stația de epurare.

### Tehnicile si modul de conformare BAT conform Deciziei UE/2014/738:

BAT	TEHNICA BAT	DESCRIERE	TEHNICI APLICATE IN SOCIETATE	CONFORMARE BAT
-----	-------------	-----------	-------------------------------	----------------



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

<b>Bat 47</b>		Pentru a reduce emisiile în aer din procesul de tratare a produselor, BAT constau în asigurarea eliminării corespunzătoare a gazelor reziduale, mai ales a mirosurilor din unitățile de tratare, prin redirectionarea lor pentru distrugere, de exemplu, prin incinerare.	Rafinaria tratează produsele intermediare prin hidrofinare. Gazetele din proces merg într-un sistem centralizat de spălare după care sunt utilizate în amestec cu restul gazelor de rafinare ca și combustibil la cuptoare	<b>DA</b>
---------------	--	---	--	-----------

### 9.1.3 Instalația Hidrofinare Benzină - HB

#### ➤ **Date generale despre instalație**

Anul punerii în funcțiune:	1978
Tehnologie:	ICITPR Ploiești
Modernizare sau re tehnologizare:	2003 - 2004
Tehnologie de modernizare:	IPIP Ploiești
<b>Capacitate de proiect</b> după modernizare:	<b>550.000 t/an</b>

#### ➤ **Amplasare instalație**

Instalația Hidrofinare benzină este amplasată în partea de sud a platformei și face parte din cadrul Ariei de Producție - Sector 1, având vecinătățile:

- la Nord: Tablou comandă, Instalația HPM, Drumul 4;
- la Sud: Instalația Izomerizare, Drumul 5;
- la Est: Instalația RC, Drumul F;
- la Vest: Instalația FG, Instalația DAV3.

#### - **Tehnologie**

Instalația Hidrofinare benzină HB prelucrează un amestec de benzină de Distilare Atmosferică nestabilizată (majoritar), benzină de HPM și benzină de Cocsare nestabilizată.

Hidrofinarea benzinei are ca scop îndepărtarea compușilor nedoriți cu sulf, azot, compuși organici cu oxigen, olefine din materia primă, compuși ce constituie otrăvuri pentru catalizatorii cu platină din instalația Reformare Catalitică.

Fazele principale ale procesului tehnologic sunt:

- încălzire materie primă, reacție și separare gaze - în care au loc reacțiile specifice procesului de hidrofinare care constau în hidrogenarea selectivă a legăturilor carbon - sulf, carbon - azot, carbon - oxigen, carbon - metal și ale legăturilor nesaturate carbon - carbon;
- comprimarea și recircularea gazelor bogate în hidrogen;
- striparea, în care are loc procesul de îndepărtare din benzină a H<sub>2</sub>S și a fracțiilor ușoare absorbite;
- splitarea benzinei.



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### - **Materii prime și auxiliare**

#### Materii prime:

- benzină de DA nestabilizată;
- benzina de HPM nestabilizată;
- benzină de Cocsare nestabilizată;
- gaze bogate în hidrogen (de la Instalația RC) și hidrogen (de la Fabricile de hidrogen).

#### Materii auxiliare:

- catalizatori specifici de hidrofinare.

### - **Produse**

Produsele obținute în cadrul Instalației HB constituie materie primă pentru alte instalații ale societății, după cum urmează:

- benzină hidrofinată - pentru Instalația RC;
- fracție C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> - pentru Instalația FG;
- fracție C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub> - pentru Instalația Izomerizare;
- gaze cu H<sub>2</sub>S - pentru Instalația DGRS prin intermediul compresorului de la Cracare Catalitica.

### - **Evacuări către mediu**

Cuptoarele tehnologice cilindrice verticale pentru incalzirea materiei prime (03-H1, 03-H2) au puterea de 3,2 MWt, respectiv 11,1 MWt, functioneaza pe gaze de rafinarie si au cate un cos de evacuare a gazelor arse. Gazele de reactie, cu un continut ridicat de H<sub>2</sub>S sunt dirijate in instalatia DGRS prin intermediul compresorului de la Cracare Catalitica.

Apele uzate rezultate din procesul tehnologic sunt:

❖ Apele de proces, din fazele de reacție și stripare, apele cu conținut ridicat de hidrogen sulfurat, sunt dirijate la vasul de ape sulfuroase 01-V16 din DAV3 și de aici sunt trimise la instalația stripare ape uzate.

❖ Apele uzate industriale din scurgeri și apele menajere sunt trimise la stația de epurare.

### **9.1.4 Instalatia de Reformare Catalitica -RC (cu Bloc de regenerare continuă CCR și Bloc PSA)**

#### ➤ **Date generale despre instalație**

Anul punerii în funcțiune:	1978
Tehnologie:	UOP - USA
Modernizare sau re tehnologizare:	2003 - 2004; 2008 - 2009
Tehnologie de modernizare:	UOP și IPIP Ploiești
<b>Capacitate de proiect după modernizare:</b>	<b>450.000 t/an</b>

#### ➤ **Amplasare instalație**

Instalația Reformare Catalitică este amplasată în partea de sud a platformei și face parte din cadrul Ariei de Producție - Sectorul 1 (în partea de Est a sectorului), având vecinătățile:





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- la Nord: Drumul 4;
- la Sud: Instalațiile HB și Izomerizare, Drumul 5;
- la Est: Drumul F, Aria AFPE;
- la Vest: Instalația FG, Camera de comandă.

### ➤ Tehnologie

Reformarea catalitică este un proces termocatalitic prin care benzina hidrofinată de la Instalația HB, care are cifra octanică scăzută, este transformată în benzină cu cifră octanică ridicată.

Instalația Reformarea catalitică cuprinde următoarele secții:

- Secția de încălzire materie primă și reacție;
- Secția de separare gaze;
- Secția de comprimare și recirculare a gazelor bogate în hidrogen;
- Secția de fracționare;
- Secție de concentrare H<sub>2</sub> (PSA);
- Secția de generare abur;
- Secția de regenerare continuă a catalizatorului.

Cuptoarele de proces (04-H1, 04-H2, 04-H3 și 04-H5) au puterea termică de 5,4 MWt, 5,4 MWt, 5,4 MWt, respectiv 7 MWt, funcționează pe gaze de rafinare și/ sau gaz natural și au câte un cos de evacuare a gazelor arse.

#### Regenerarea continuă a catalizatorului

Secția de regenerare continuă a catalizatorului constă dintr-un sistem de echipamente integrate, conectate la secția de reacție.

Funcțiile principale sunt circulația catalizatorului și regenerarea acestuia în mod continuu.

Catalizatorul uzat este regenerat în patru etape:

- arderea carbonului depus pe catalizator;
- oxiclorigarea suportului catalizatorului;
- uscarea;
- reducerea metalelor ce reprezintă centrii catalitici, de la forma de oxid la forma element chimic

#### - **Materii prime și auxiliare**

Materii prime: - benzină hidrofinată de la instalația HB.

Materiale auxiliare: - catalizatori de reformare și de gardă;  
- dicloretan;  
- soluție NaOH;  
- adsorbant pentru reținerea HCl din gazele cu hidrogen.

#### - **Produse** - benzină reformată.

Celelalte produse obținute în cadrul Instalației RC sunt dirijate spre alte instalații ale societății, după cum urmează:

- fracție C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> - pentru Instalația FG;



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- gaze cu H<sub>2</sub> - pentru Instalațiile HB, HPM, Izomerizare și HDS-CC;
- gaze necondensabile dirijate la compresorul din CC sau în rețeaua gaze combustibile când acesta nu funcționează.

### - **Evacuări către mediu**

#### ❖ **Evacuări de ape**

Apele reziduale rezultate din scurgeri vase, pompe sunt dirijate la canalizarea industrială. Apele menajere din instalație sunt trimise la stația de epurare biologică.

#### ❖ **Evacuări în aer**

- Gaze arse de la cuptoarele 04-H1, 04-H2, 04-H3, 04-H5, care utilizează drept combustibil gaze de rafinare și/sau gaz natural;

### Instalație modulară de concentrare a hidrogenului din gazele de proces de la Instalația RC, PSA-RC

#### - **Date generale despre instalație:**

**Capacitatea de proiect:** 24.000 Nm<sup>3</sup>/h

Anul punerii în funcțiune: 2009

Tehnologie: UOP

#### - **Tehnologie:**

Instalația este destinată concentrării hidrogenului din gazele de proces rezultate din Instalația RC. Este o instalație modulară pe Skid-uri, alcătuită din patru vase de adsorbție cu site moleculare care asigură o puritate a hidrogenului de 99,9 %.

*Instalația modulară de concentrare a hidrogenului (PSA) este parte integrantă din Instalația Reformare Catalitică (RC).*

- **Materii prime:** - Gaze cu hidrogen de la RC.

- **Produse finite:**
  - Hidrogen de puritate 99,9% volum;
  - Gaze combustibile dirijate la GC1 din Cracare Catalitică.

### Tehnicile și modul de conformare BAT conform Deciziei UE/2014/738:

BAT	TEHNICA BAT	DESCRIERE	TEHNICI APLICATE ÎN SOCIETATE	CONFORMARE BAT



Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

<b>BAT 28</b>	(i) Alegerea activatorului catalitic	Utilizarea activatorilor catalitici pentru a reduce la minimum formarea dibenzo- dioxinelor/dibenzofuranilor policlorurați (PCDD/F) în timpul regenerării	<p>Pentru reducerea dioxinelor și furanilor se folosește dicloretanul într-un sistem închis. Clorul sau HCl din gazele de la regenerare sunt absorbite în soluție de NaOH într-o coloană de spălare. Lesiunile uzate sunt trimise la stația de epurare. Sistemul de reformare catalitică are sistem de regenerare continuă urmat de o coloană de spălare cu hidroxid de sodiu.</p> <p>Conform Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Refining of Mineral Oil and Gas cap. 4.6.4 în instalațiile cu scrubber umed nu se detectează PCDD/F în gazele reziduale. Compușii sunt detectați în apele uzate. După epurare nu conțin compușii menționați anterior.</p>	<b>DA</b>
	(a) Ciclu de reciclare a gazelor rezultate din regenerare, cu utilizarea patului de absorbție	Gazele reziduale din etapa de regenerare sunt tratate pentru îndepărtarea compușilor clorurați (de exemplu, dioxine)	Gazele reziduale sunt trecute printr-un scrubber cu soluție de hidroxid de sodiu, înainte de evacuarea în atmosferă.	<b>DA</b>

**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

	(b) Spălarea umedă	<p>În cadrul procesului de spălare umedă, compușii gazoși sunt dizolvați într-un lichid corespunzător (apă sau soluție alcalină). Se poate realiza eliminarea simultană a compușilor solizi și gazoși. În aval de instalația de spălare umedă, gazele de ardere sunt saturate cu apă și este necesară o separare a picăturilor înainte de evacuarea gazelor de ardere. Lichidul rezultat trebuie să fie supus unui proces de tratare a apelor uzate, iar materia insolubilă este colectată prin sedimentare sau filtrare. În funcție de tipul soluției de spălare, poate fi: — o tehnică neregenerativă (de exemplu, pe bază de sodiu sau magneziu) — o tehnică regenerativă (de exemplu, soluție de amină sau sodă) În funcție de metoda de contact, diversele tehnici pot să necesite: — venturi folosind energia de intrare a gazelor, prin vaporizare acestuia cu lichid — coloane cu umplutură, coloane cu talere, camere de pulverizare. Atunci când instalațiile de spălare sunt în principal destinate eliminării SO<sub>x</sub>, este necesară o proiectare corespunzătoare pentru a elimina eficient și pulberea. Eficiența tipică de eliminare a SO<sub>x</sub> este în intervalul 85-98 %</p>	Gazele reziduale din etapa de regenerare sunt trimise într-o coloană de spălare cu soluție de hidroxid de sodiu. Lesiile uzate sunt trimise la stația de epurare.	<b>DA</b>
--	--------------------	---	---	-----------

## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

	(c) Precipitator electrostatic (ESP)	<p>Precipitatorii electrostatici funcționează astfel încât particulele sunt încărcate și separate sub influența unui câmp electric. Precipitatorii electrostatici sunt capabili să funcționeze într-o varietate mare de condiții</p> <p>Eficiența reducerii poate depinde de numărul de câmpuri, timpul de rezidență (dimensiune), proprietățile catalizatorului și dispozitivele de eliminare a particulelor din amonte. La unitățile FCC, se folosesc în general ESP-uri cu 3 câmpuri și cu 4 câmpuri. ESP-urile pot fi utilizate în modul uscat sau cu injecție de amoniac pentru a îmbunătăți colectarea particulelor. Pentru calcinarea cocsului verde, eficiența de capturare ESP poate fi redusă din cauza dificultății încărcării electrice a particulelor de cocs.</p>	<p>Nu este necesar. Sistemul catalitic al instalației este foarte scump și ca urmare, instalația are în dotare un sistem de filtrare exterem de eficient. Eventualele urme de praf de catalizator sunt reținute în coloana de spalare umedă.</p>	
--	--------------------------------------	---	--	--

### 9.1.5 Instalația Fractionare Gaze -FG

#### ➤ **Date generale despre instalație**

Anul punerii în funcțiune: 1978  
Tehnologie: IPIP Ploiești  
Modernizare sau re tehnologizare: 2003 - 2004; 2008  
Tehnologie de modernizare: IPIP Ploiești  
**Capacitate de proiect după modernizare: 66.000 t/an**

#### ➤ **Amplasare instalație**

Instalația Fractionare gaze este amplasată în Aria de Producție - Sectorul 1, având ca vecinătăți:

- la Nord: Instalația HPM;  
- la Sud: Drum 5;  
- la Est: Instalațiile HB, RC;  
- la Vest: Instalația DAV3.

#### ➤ **Tehnologie**

Instalația Fractionare gaze - FG are ca scop prelucrarea unor fracții gazoase în vederea



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

obținerii fracției C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>.

Instalația Fraționare gaze cuprinde următoarele secții:

- Secția de extracție;
- Secția deetanizare.

### ➤ **Materii prime și auxiliare**

Materiile prime:

- fracția C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> de la Instalația HB;
- fracția C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> de la instalația RC;
- gaze cu H<sub>2</sub>S de la Instalația HPM.

Materiile auxiliare: soluție săracă MEA.

### ➤ **Produse**

Produsele obținute în procesul tehnologic al instalației sunt:

- gaze de rafinărie combustibile;
- fracții C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> (propan, butani).

### ➤ **Evacuări către mediu**

#### ❖ **Evacuări de ape**

Apele industriale rezultate din scurgerile de la vase, pompe sunt dirijate prin canalizarea industrială la stația de epurare. Apele menajere provenite din zona instalației FG sunt colectate în canalizarea menajeră și sunt tratate final la Instalația de epurare ape uzate a rafinăriei. Apele rezultate în caz de incendiu sunt evacuate la canalizarea industrială a instalației și sunt dirijate la stația de epurare.

#### ❖ **Evacuări în aer**

- hidrocarburi datorate neetanșeităților la utilaje - COV;
- hidrocarburi de la sistemul de recirculare apă - accidental.

### **9.1.6 Instalația de Izomerizare**

#### ➤ **Date generale despre instalație**

Anul punerii în funcțiune:	2001
Tehnologie:	UOP - SUA și IPIP Ploiești
Modernizare sau re tehnologizare:	2003 - 2004
Tehnologie de modernizare:	UOP - SUA și IPIP Ploiești
<b>Capacitate de proiect după modernizare:</b>	<b>180.000 t/an</b>

#### ➤ **Amplasare instalație**

Instalația Izomerizare este amplasată în Aria de Producție - Sectorul 1, având ca vecinătăți:

- la Nord: Instalația HB + RC;



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- la Sud: Drum 5;
- la Est: Drum F;
- la Vest: Instalația DAV3.

### ➤ Tehnologie

Instalația Izomerizare are ca scop, în primă fază, separarea fracției C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub> din benzina hidrofinată de la Instalația HB și, în a doua fază, realizarea conversiei normal parafinelor C<sub>5</sub>/C<sub>6</sub> cu cifră octanică scăzută, în izomerii lor corespunzători cu cifra octanică mare.

Instalația cuprinde următoarele secții / echipamente:

- coloana splitare benzină;
- coloana de izopentanizare;
- secția de reacție;
- secția compresoarelor de completare și recirculare;
- coloana de stabilizare;
- coloana de deizohexanizare.

### ➤ Materii prime și auxiliare

Materiile prime: fracția C<sub>5</sub>-C<sub>6</sub> de la HB; gaze cu H<sub>2</sub>.

Materiile auxiliare: catalizator izomerizare; site moleculare.

### ➤ Produse

- fracție iC<sub>5</sub> - la depozit;
- izomerizat - la depozit.
- gaze necondensabile dirijate la compresorul din CC sau în rețeaua gaze combustibile când acesta nu funcționează

### ➤ Evacuări către mediu

#### ❖ Evacuări de ape

Apele menajere provenite din zona instalației sunt colectate în canalizarea menajeră și sunt tratate final la Instalația de Epurare ape reziduale a rafinării. Apele rezultate în caz de incendiu sunt evacuate la canalizarea industrială a instalației și sunt dirijate la stația de epurare.

#### ❖ Evacuări în aer

În cadrul instalației, cuptorul funcționează numai la pornire pentru uscarea sistemului, a sitei moleculare de la uscatoarele de materie primă și regenerarea catalizatorului.

Cuptorul 76-H1 funcționează cu combustibil gaze de rafinării și/sau gaz natural și este prevăzut cu cos de evacuare a gazelor arse.

## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### Tehnicile și modul de conformare BAT conform Deciziei UE/2014/738:

BAT	TEHNICA BAT	DESCRIERE	TEHNICI APLICATE IN SOCIETATE	CONFORMARE BAT
BAT 40		Pentru a reduce emisiile de compuși clorurați în aer, BAT constau în optimizarea utilizării compușilor organici clorurați folosiți pentru a menține activitatea catalizatorului, atunci când un astfel de proces există sau în folosirea unor sisteme catalitice nonclorurate.	În cadrul instalației Izomerizare nu sunt folosiți compuși organici clorurați.	-

#### 9.1.7. Fabricile de hidrogen 1 și 2

##### ➤ *Date generale despre instalații*

###### Capacitate de proiect:

Fabrica H<sub>2</sub> - 1: 5.000 Nm<sup>3</sup>/h

Fabrica H<sub>2</sub> - 2: 5.000 Nm<sup>3</sup>/h

Anul punerii în funcțiune: 2004; 2009

Modernizare: 2016

Tehnologie: Hydrochem divizia Linde Engineering North America, Inc.

##### ➤ *Amplasare instalații*

Fabricile de Hidrogen 1 și 2 sunt amplasate în Aria de Producție - Sectorul 1, între drumurile 4; 5; D1 și F, având ca vecinătăți:

- la Nord: Drum 4;
- la Sud: Drum 5;
- la Est: Instalația DAV3, Instalația HPM;
- la Vest: Drum D.

##### ➤ *Tehnologie*

Fabricile de hidrogen produc hidrogenul necesar proceselor de hidrofinare, prin reformarea gazului natural și/sau a gazului de rafinare cu vapori de apă, în prezența unor catalizatori specifici. Hidrogenul este produs prin reformarea catalitică a gazului natural și/sau a gazului de rafinare în prezența aburului la temperaturi ridicate într-un cuptor de reformare direct încălzit R 101. Impuritățile (CO, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub> nereacționat, gaze de rafinare nereactionate și H<sub>2</sub>O) sunt îndepărtate în Sistemul de Adsorbție cu Presiune Oscilantă, producându-se astfel hidrogen ultrapur. Reformerele R 101/1 și R 101/2 au puterea termică de 10,6 MWt fiecare și sunt prevazute fiecare cu cosuri de evacuare gaze arse.

Procesul tehnologic de obținere a hidrogenului este constituit din trei faze distincte:

- pregătirea materiei prime;
- obținerea gazelor de proces și îmbogățirea acestora prin creșterea cantității de hidrogen;





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- eliminarea impurităților din gazul de proces.

### ➤ **Materii prime și auxiliare**

Materiile prime: gaz natural și gaze de rafinare.

Materiale auxiliare:

- catalizatori de desulfurare, de hidrogenare, de reformare și de conversie;
- adsorbanți.

### ➤ **Produse**

- hidrogen puritate 99,9 %.

### - **Evacuări către mediu**

#### ❖ **Evacuări de ape**

Apele menajere sunt colectate în canalizarea menajeră și tratate final la instalația de Epurare, treapta biologică. La canalizarea industrială se vor evacua apele meteorice de pe platforma instalației precum și cele rezultate în caz de incendiu. Aceste ape sunt preluate de sistemul de canalizare industrială a Rafinăriei.

#### ❖ **Evacuări în aer**

- gaze arse de la cuptoarele 21/I H1 și 21/II H2 de la faza de încălzire materie primă;
- gazele arse de la reformere.

### **9.1.8 Complex Cracare Catalitică (CC)**

#### ➤ **Date generale despre instalație**

Anul punerii în funcțiune:	1980
Tehnologie:	UOP - SUA și IPIP Ploiești
Modernizare:	2003 - 2004; 2008 - 2009; 2012
Tehnologie de modernizare:	IPIP Ploiești
<b>Capacitate de proiect după modernizare:</b>	<b>1.000.000 t/an</b>

#### ➤ **Amplasarea Complexului:**

**Complexul Cracare Catalitică** este amplasat în partea centrală a Rafinăriei, face parte din Aria de Producție - Sectorul 2, și are ca vecinătăți:

- la Nord: Drumul 9A și Turnuri de răcire;
- la Sud: Drumul 11B;
- la Est: Drumul E, Turnuri de răcire și Parcul de rezervoare 16/12;
- la Vest: Drumul D.

#### ➤ **Tehnologie**

Complexul de Cracare Catalitică cuprinde următoarele instalații:

##### • **Instalația Cracare catalitică:**

- Secția Reacție - Regenerare - Fraționare;



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- Instalația de tratare a gazelor arse BELCO.
- **Instalația Fraționare Gaze de cracare catalitică:**
  - Sector Concentrare gaze (Gascon);
  - Sector Fraționare GPL;
  - Sector Merox GPL.
  - Sistemul de adsorbție sulf din propilena de la FG și CC

Gazele rezultate din faza de regenerare sunt dirijate la un cazan recuperator unde căldura este recuperată pentru a produce abur. Gazele arse sunt spălate în sistemul Belco și evacuate în atmosferă. Cazanul recuperator funcționează fără aport de combustibil.

### Instalația Cracare Catalitică

#### **Secția Reacție - Regenerare - Fraționare**

Instalația de Cracare catalitică are drept scop fabricarea benzinelor de calitate superioară, prin cracarea hidrocarburilor grele, în prezența unui catalizator.

În secția Reacție - Regenerare - Fraționare are loc reacția propriu-zisă de cracare catalitică în prezența unui catalizator de tip zeolit și fracționarea efluentului rezultat la vârful reactorului, în vederea obținerii fracțiilor petroliere care constituie materie primă pentru celelalte instalații din cadrul complexului.

#### **Instalația de tratare a gazelor arse BELCO**

Instalația BELCO are ca scop tratarea gazelor arse produse în regeneratorul Instalației de Cracare Catalitică în vederea reducerii emisiilor atmosferice de SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> și pulberi mecanice.

### Instalația Fraționare Gaze de Cracare Catalitică

#### **Instalația Concentrare Gaze (GASCON)**

Instalația Concentrare Gaze face parte din Complexul Cracare Catalitică și are ca scop prelucrarea gazelor rezultate din sectorul de fracționare, în vederea obținerii componentelor valoroși C<sub>3</sub> și C<sub>4</sub>. Procedul utilizat constă în absorbția gazelor cu ajutorul unor absorbanți disponibili în instalație: benzină nestabilizată și motorină ușoară de la coloana de fracționare și benzină debutanizată.

#### **Instalația Fraționare GPL**

Instalația Fraționare GPL are ca scop prelucrarea fracției C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub> provenită din Instalația Merox Gaze, în vederea obținerii propanului, propilenei și a fracției C<sub>4</sub>.

#### **Instalația Merox GPL**

Instalația Merox GPL are ca scop îndepărtarea hidrogenului sulfurat (cu soluție de dietanolamina - DEA) și mercaptanilor (cu soluție de sodă caustică) din fracția C<sub>3</sub>-C<sub>4</sub>.

#### **Sistemul de Adsorbție Sulf din Propilenă**

Sistemul de adsorbție sulf din propilenă de la Fraționare gaze din Instalația Cracare Catalitică are drept scop purificarea superioară a propilenei, prin adsorbția sulfurului pe pat de catalizator.



### ➤ **Materii prime și auxiliare**

#### Materiile prime:

- distilat de vid de la DAV3;

---

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- motorina grea de la Cocsare;
- gaze de la Cocsare;
- gaze C<sub>2</sub>-C<sub>4</sub> din sectorul 1 (HB, RC, HPM, Izomerizare).

### Materii auxiliare:

- catalizator de tip zeolitic (aluminosilicați cristalini);
- catalizator Merox;
- soluție NaOH;
- soluție DEA;
- inhibitori de coroziune.

### ➤ **Produse**

Produsele obținute constituie materie primă pentru celelalte instalații ale rafinării, după cum urmează:

- gaze sărace cu H<sub>2</sub>S - pentru Instalația DGRS;
- benzină stabilizată - pentru Instalația HDS-CC;
- motorină ușoară - pentru Instalația HPM;
- motorină grea Slurry - pentru Instalația Cocsare;
- propan;
- propilenă;
- fracție C4.

### ➤ **Evacuări către mediu**

#### ❖ Evacuări de ape

Apele uzate industriale rezultate din procesul tehnologic din vasele YV7, FV10, scurgeri pompe, etc., sunt dirijate la canalizarea industrială a instalației.

Apele impurificate cu sulfuri rezultate din procesul tehnologic se colectează în vasul tampon YV1 de unde merg la instalația nouă de Stripare ape uzate (amplasată lângă DGRS), unde este eliminat hidrogenul sulfurat, iar apele stripate merg prin canalizarea industrială la Stația de epurare.

Apele menajere provenite din zona instalației sunt colectate în canalizarea menajeră existentă și sunt tratate final la instalația de Epurare biologică a rafinării.

Apele pluviale sunt evacuate la canalizarea pluvială a platformei.

Apele rezultate în caz de incendiu sunt evacuate la canalizarea industrială a instalației.

Apele reziduale de pe platformă instalației și apa rezultată în urma spălării utilajelor, după colectarea în sistemul de canalizare, sunt tratate în stația de epurare.

#### ❖ Evacuări în aer

- gazele de ardere de la regenerator dirijate la sistemul Belco;
- gaze de ardere de la coș cuptor tehnologic - H = 100 m;

## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### INSTALAȚII AFERENTE COMPLEXULUI CRACARE CATALITICA

#### Sistemul de Adsorbție Sulf din Propilenă

➤ **Date generale despre instalație**

Capacitate de proiect:	76.160 t/an (funcționare 330 zile/an)
Anul punerii în funcțiune:	2012
Tehnologie:	Proiectant IPIP Ploiești

➤ **Amplasare instalație**

Instalația este situată în zona de amplasare a Complexului Cracare Catalitică și face parte din acest Complex.

- **Tehnologie**

Sistemul de adsorbție sulf din propilenă de la Fraționare gaze din Instalația CC are drept scop purificarea superioară a propilenei, prin adsorbția sulfului pe pat de catalizator.

Îndepărtarea sulfului din propilena lichidă se realizează în două etape:

În prima etapă are loc hidroliza sulfurii de carbonil în prezență de catalizator, cu formare de dioxid de carbon și hidrogen sulfurat.

Reacția se desfășoară în condiții normale de temperatură (40 °C) la presiunea de lucru (25,7 barg).

În a doua etapă are loc reținerea hidrogenului sulfurat pe catalizator de oxizi de metal (în principal ZnO).

Materia primă (propilena), din care a fost separat propanul la vârful unei coloane de separare, intră într-un sistem de adsorbție constituit din două reactoare prevăzute cu pat de catalizator, montate în serie, primul de hidroliză a sulfurii de carbonil (COS) și al doilea de desulfurare, care constă în adsorbția H<sub>2</sub>S pe catalizator de oxizi de metal (în principal ZnO).

- **Materii prime și auxiliare**

Compoziția propilenei la intrarea în instalație:

Propilenă	94 - 98 % vol.
Propan + butan	2 - 6 % vol.
Sulf total	8 - 34 ppmw
- CH <sub>3</sub> SH	0,5 - 3 ppmw
- COS	7 - 34 ppmw

Materii auxiliare:

- Catalizator proaspăt.

- **Produs**

Compoziția propilenei la ieșirea din instalație:

Propilenă	94 - 98 % vol.
Propan + butan	2 - 6 % vol.
Sulf total	0,6 - 3,1 ppmw
CH <sub>3</sub> SH	0,5 - 3 ppmw





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

H<sub>2</sub>S + COS < 0,1 ppmw

### ➤ **Evacuări către mediu**

#### ❖ **Evacuări de ape**

Apele uzate infestate cu produs de pe suprafața betonată a instalației sunt colectate prin intermediul gurilor de scurgere și dirijate la canalizarea industrială a platformei.

Apa de incendiu folosită pentru stingerea în cazul unui incendiu în instalație se evacuează prin intermediul gurilor de scurgere racordate la sistemul de canalizare a apelor chimic impure pentru întreaga platformă a instalației.

### Instalația de Tratare a Gazelor Arse Belco (aferentă Complexului de Cracare Catalitică)

#### ➤ **Date generale despre instalație**

Capacitatea de proiect:	97.635 kg/h
Tehnologie:	BELCO
Anul punerii în funcțiune:	2015

#### ➤ **Amplasare instalație**

Instalația de tratare a gazelor arse BELCO este situată în zona de amplasament a Complexului Cracare Catalitică, din care face parte.

#### ➤ **Tehnologie**

Instalația Belco are ca scop tratarea gazelor arse produse în regeneratorul Instalației de Cracare Catalitică în vederea reducerii emisiilor atmosferice de SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> și pulberi mecanice (particule fine de catalizator) conform normelor BAT.

#### Descrierea procesului tehnologic

Procesul BELCO este constituit din două blocuri (unități) de tratare: Scruber și Unitatea de tratare a purjei - PTU (Purge Treatment Unit).

**1. Scruberul** are rolul de a elimina poluanții SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> și pulberi din gazele arse, prin tratarea acestora cu o soluție de sodă caustică (NaOH), cu formarea de sulfiți, sulfați și azotați de sodiu.

#### **2. Unitatea de tratare a purjei - PTU (Purge Treatment Unit)**

În Unitatea de tratare a purjei - PTU are loc eliminarea suspensiilor solide (particule fine de catalizator) prezente în purja scruberului și oxidarea sulfiților la sulfați, pentru reducerea Consumului Chimic de Oxigen (COD).

#### - **Materii prime și auxiliare**

Materia primă: Gazele arse cu conținut de SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> și pulberi, rezultate de la regeneratorul Instalației de Cracare Catalitică.

Materii auxiliare: soluție NaOH; soluție coagulant / flocculant; soluție reactiv.

#### - **Produs**

Gaze arse tratate, cu conținut redus de SO<sub>x</sub>, NO<sub>x</sub> și pulberi, ce sunt evacuate în

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

atmosferă.

### ➤ **Evacuări către mediu**

#### ❖ **Evacuări de ape**

De la Unitatea de tratare a purjei (PTU) rezultă ape uzate cu conținut de sulfați și azotați de sodiu ce sunt evacuate la sistemul de canalizare.

#### ❖ **Evacuări în aer**

Gazele arse tratate rezultate de la regeneratoare sunt evacuate în atmosferă printr-un cos cu H= 59.2 m și un diametru de 1.7m.

### **Stație de Preparare Sodă** (aferentă Instalației de tratare a gazelor arse BELCO)

Stația de preparare sodă cuprinde:

➤ Rampa CF de descărcare materie primă (soluție NaOH 50 % gr.) din cisterne, prevăzută cu două posturi de descărcare.

➤ 4 rezervoare metalice, cilindrice verticale, echipate corespunzător:

✓ 1 rezervor, 09B-R202 de 1000 m<sup>3</sup> pentru depozitare materie prime NaOH 50 % gr.;

✓ 2 rezervoare noi, 09B-R200, 09B-R201, de 200 m<sup>3</sup> fiecare, pentru preparare soluție NaOH (25 °Be);

✓ 1 rezervor, 09B-R203, de 200 m<sup>3</sup>, pentru depozitare produs neconform.

➤ 4 pompe (09B-P200A - pompă alimentare soluție NaOH 50 % gr.; 09B-P200B - pompă transfer soluție de NaOH 50 % gr. și 09B-P201A/B - pompe alimentare consumatori).

Materia primă, NaOH 50 % gr. se descarcă din cisterne cu pompa în rezervorul de stocare. De aici este transferată cu pompa în rezervoarele de preparare a soluției de NaOH, în care se află deja încărcată apa de diluție în cantitatea necesară amestecului.

Amestecul de apă și sodă se omogenizează prin recirculare în rezervoarele de preparare cu pompa de transfer. Timpul de recirculare va fi de 1 ÷ 4 ore, funcție de nivelul din rezervorului. Soluția de NaOH preparată se livrează la consumatorii din rafinărie prin pompă.

### **9.1.9 Instalatia Hidrodesulfurare Benzina de Cracare Catalitica – HDS-CC**

#### ➤ **Date generale despre instalație**

Anul punerii în funcțiune: 2004

Tehnologie: Proiectant IPIP Ploiești pe bază de licență ExxonMobil

Modernizare sau re tehnologizare: 2008

Tehnologie de modernizare: AXENS PRIME G+

**Capacitatea de proiect** după modernizare: **420.000 t/an**

#### ➤ **Amplasare instalație**

Instalația HDS este amplasată în partea centrală a Rafinăriei, face parte din Aria de Producție - Sectorul 2, și are ca vecinătăți:

- la Nord: Drumul 9A;



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- la Sud: Drumul 11B;
- la Est: Instalația CC;
- la Vest: Drumul D.

### - Tehnologie

Instalația de hidrodesulfurare benzină de Cracare Catalitică are drept scop prelucrarea unei fracții de benzină debutanizată obținută în Instalația Fraționare CC pentru îndepărtarea compușilor cu sulf și azot.

Instalația de Hidrodesulfurare benzină de CC este compusă din următoarele secții:

- Secția de hidrogenare selectivă (SHU);
- Secția de separare benzină (splitare);
- Secția de hidrodesulfurare selectivă (HDS);
- Secția de stabilizare.

Cuptorul tehnologic (75- H1) are puterea de 4,2 MWt, funcționează pe gaze de rafinare și/sau gaz natural și are un cos de evacuare a gazelor arse.

Gazele de reacție, cu un conținut ridicat de H<sub>2</sub>S sunt dirijate în instalația DGRS.

Apa de proces care conține cantități ridicate de H<sub>2</sub>S este trimisă la instalația stripare ape uzate.

### - Materii prime și auxiliare

Materiile prime: -benzina de la Cracare Catalitică ;

-gaze cu H<sub>2</sub> de la Reformare Catalitică, Fabricile de Hidrogen.

Materiile auxiliare: -catalizator de hidrodesulfurare;

-soluție săracă DEA pentru absorbție H<sub>2</sub>S, care se recirculă la DGRS

pentru regenerare.

### - Produse

- benzina hidrodesulfurată;
- gaze cu H<sub>2</sub>S;
- fracție C5 (benzină ușoară la Instalația TAME).

### ➤ Evacuări către mediu

#### ❖ Evacuări de ape

Apele uzate industriale rezultă din procesul tehnologic din următoarele surse: 75-V1, 75-V4, 75-V2 în cantitate de 0,5 m<sup>3</sup> și sunt dirijate la instalația de stripare ape uzate.

Apele menajere provenite din zona instalației sunt colectate în canalizarea industrială și sunt tratate final la instalația de Epurare ape reziduale a rafinării. Apele rezultate în caz de incendiu sunt evacuate la canalizarea industrială a instalației și sunt dirijate la stația de epurare.

#### ❖ Evacuări în aer

- Gaze arse de la cuptorul 75-H1.



## Agencia pentru Protecția Mediului Prahova

### Tehnicile și modul de conformare BAT conform Deciziei UE/2014/738:

BAT	TEHNICA BAT	DESCRIERE	TEHNICI APLICATE IN SOCIETATE	CONFORMARE BAT
<b>BAT 24</b>	Optimizarea proceselor	Combinarea condițiilor de funcționare sau a practicilor cu scopul de a reduce formarea de NO <sub>x</sub> , de exemplu prin reducerea excesului de oxigen din gazele de ardere în modul de ardere completă, eșalonarea arderii aerului în cazanele cu CO în modul de combustie parțială, cu condiția ca acestea să fie concepute în mod corespunzător	Funcționarea sistemului de regenerare continuă, cu ardere completă a catalizatorului, este perfect controlată, oxigenul menținându-se la un exces de 3%. De asemenea, reducerea emisiilor de NO <sub>x</sub> se face prin utilizarea doar a catalizatorilor fără promotori de platina.	<b>DA</b>
	Activatorii oxidării CO cu nivel redus de NO <sub>x</sub>	Utilizarea unei substanțe care favorizează în mod selectiv doar arderea de CO și împiedică oxidarea azotului care conține intermediari în NO <sub>x</sub> : de exemplu, activatorii care nu sunt din platină	Catalizatorul utilizat nu conține promotori de platina.	<b>DA</b>
<b>BAT 25</b>	(i) Catalizator rezistent la uzură	Selectarea substanței catalizatoare ce poate rezista abraziunii și fragmentării pentru a reduce emisiile de pulbere	Rafinaria selectează tipul de catalizator în funcție de disponibilitatea pietii.	<b>DA</b>
	(i) Precipitator electrostatic (ESP)		Se utilizează un scrubber umed, licența BELCO, cu respectarea nivelului asociat pentru pulberi conform tabelului următor cu mențiune că valoarea medie este zilnică.	<b>DA</b>
	ii) Separatoare ciclon în mai multe trepte		În cadrul instalației există un sistem de separare în două trepte.	<b>DA</b>





**Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

	(iii) Filtru în trei trepte cu decolmatăre în contracurent		Se utilizează un scruber umed, licența BELCO, cu respectarea nivelului asociat pentru pulberi conform tabelului următor cu mențiune că valoarea medie este zilnică.	<b>DA</b>
	(iv) Spălarea umedă		Se utilizează un scruber umed, licența BELCO, cu respectarea nivelului asociat pentru pulberi conform tabelului următor cu mențiune că valoarea medie este zilnică.	<b>DA</b>
<b>BAT 26</b>	Utilizarea aditivilor catalizatori de reducere a SO <sub>x</sub>	Utilizarea unei substanțe care transferă sulfurul asociat cu cocsul de la regenerat înapoi în reactor	Rafinaria utilizează un sistem de alimentare continuă a unității de cracare catalitică cu un aditiv DESO <sub>x</sub>	<b>DA</b>
	Spălarea nonregenerativă	Spălarea umedă sau spălarea cu apă de mare	Se utilizează un scruber umed licența BELCO cu respectarea nivelului asociat pentru pulberi conform tabelului următor cu mențiune că valoarea medie este zilnică.	<b>DA</b>
<b>BAT 27</b>	(i) Controlul operațiunii de ardere	Creșterea emisiilor de CO datorate aplicării modificărilor de ardere (tehnici primare) pentru reducerea emisiilor de NO <sub>x</sub> poate fi limitată prin controlul atent al parametrilor operaționali	Funcționarea sistemului de regenerare continuă, cu ardere completă a catalizatorului, este perfect controlată, oxigenul menținându-se la un exces de 3%.	<b>DA</b>
	(ii) Catalizatori cu activatori de oxidare a monoxidului de carbon (CO)	Utilizarea unei substanțe ce promovează selectiv oxidarea CO în CO <sub>2</sub> (ardere)	Catalizatorul utilizat în procesul de cracare conține promotori de ardere ce favorizează arderea monoxidului de carbon	<b>DA</b>





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### 9.1.10 Instalația TAME / TAEЕ - MTBE / ETBE

#### ➤ *Date generale despre instalație*

Capacitate de proiect:	22.000 t/an MTBE; 26.500 ETBE t/an TAME + fracție C <sub>5+</sub> TAEЕ + fracție C <sub>5+</sub>	90.000 108.800 t/an
Anul punerii în funcțiune:	2006	
Tehnologie:	INCERP Ploiești - tehnologia de bază pentru MTBE Institut YARSINETZ - Rusia - tehnologia de bază pentru TAME2008 - transformarea instalației de producere MTBE și TAME în ETBE și TAEЕ pentru funcționare alternativă	
Modernizare sau re tehnologizare:	bază pentru TAME2008 - transformarea instalației de producere MTBE și TAME în ETBE și TAEЕ pentru funcționare alternativă	

#### ➤ *Amplasare instalație*

Instalațiile sunt amplasate în partea centrală a Rafinăriei, având ca vecinătăți:

- la Nord de Drumul 2, Clădire formație pompieri;
- la Sud de Drumul 3;
- la Est de drumul D, Instalația Cracare catalitică;
- la Vest de Instalația Hidrofinare ulei (dezafectată).

#### - *Tehnologie*

Procesul tehnologic din Instalația TAME/TAEЕ constă în reacția de adiție a metanolului / etanolului la amilene din fracția C<sub>5</sub> obținută la vârful coloanei de fracționare din instalația HDS-CC (fracționarea efluentului după reactorul de hidrofinare olefine) în prezența unui catalizator schimbător de ioni - cationit macroporos (acizi minerali, acizi sulfonici și rășini solide puternic sulfonate), urmată de spălarea cu apă pentru îndepărtarea metanolului / etanolului nereacționat.

Procesul tehnologic al Instalației TAME / TAEЕ cuprinde următoarele faze:

- spălarea cu apă a fracției C<sub>5</sub>;
- reacția - formarea de TAME / TAEЕ în două trepte - reactoarele R3 și R4;
- extracția metanolului / etanolului.

Procesul tehnologic din instalația MTBE constă în reacția de adiție a metanolului la izobutilena din fracția C<sub>4</sub> de la complexul de cracare catalitică, în prezența unui catalizator schimbător de ioni - cationit macroporos (acizi minerali, acizi sulfonici și rășini solide puternic sulfonate), urmată de separarea produselor de reacție.

Principalele faze ale procesului tehnologic aplicat în Instalația MTBE/ETBE sunt:

- alimentarea cu materii prime și pretratarea acestora;
- uscare metanol/etanol;
- eterificare - formarea MTBE / ETBE în două trepte în reactoarele R1 și R2;
- debutanizarea - separarea MTBE / ETBE de fracția C<sub>4</sub> și a metanolului / etanolului nereacționat;
- extracția cu apă a metanolului / etanolului din fracția C<sub>4</sub> reziduală;

---

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- recuperare metanol / etanol și recircularea acestuia în faza de reacție.

### - **Materii prime**

Materiile prime: -fracție C<sub>4</sub> și metanol / etanol pentru MTBE / ETBE;

-fracția C<sub>5+</sub> din benzină hidrofinată și metanol/etanol pentru TAME/ TAE;E;

Materiile auxiliare: - catalizator schimbător de ioni.

### - **Produce**

Producele obținute în instalații sunt:

- MTBE / ETBE;
- fracție C<sub>4</sub> - C<sub>4</sub>;
- amestec fracție C<sub>5</sub> cu TAME / TAE;E.

## PARCUL DE METANOL

Instalația TAME - MTBE este deservită de rampa și parcul de metanol. Parcul are o capacitate de 2.000.000 kg metanol și cuprinde 3 rezervoare de capacitate 3x 350 mc: TK 601 A, TK 601 B, TK 602 și 3 rezervoare 3x 500 mc: TK 701 A, TK 701 B, TK 702 care sunt presurizate cu azot.

### ➤ **Evacuări către mediu**

#### ❖ **Evacuări de ape uzate**

Apele uzate de proces de la faza recuperare metanol sau etanol, apele provenite de la baza coloanei de recuperare metanol sau etanol, apele cu conținut de substanțe organice sunt dirijate prin canalizarea industrială la stația de epurare;

### Tehnicile și modul de conformare BAT conform Deciziei UE/2014/738:

BAT	TEHNICA BAT	DESCRIERE	TEHNICI APLICATE ÎN SOCIETATE	CONFORMARE BAT
BAT 38		Pentru a reduce emisiile în aer din procesul de eterificare, BAT constau în asigurarea tratamentului adecvat al gazelor reziduale de proces prin dirijarea acestora către sistemul gazelor de rafinărie	<i>In cadrul instalatiei TAME/MTBE, gazele de proces sunt separate și utilizate la fabricarea GPL.</i>	DA



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

<b>BAT 39</b>		Pentru a preveni afectarea biotratării, BAT constau în utilizarea unui rezervor de stocare și a unui plan de gestionare a unității de producție corespunzător pentru a controla conținutul dizolvat al componentelor toxice (de exemplu, metanol, acid formic, eteri) din fluxul de apă uzată înainte de tratarea finală	<i>Instalația utilizează un vas tampon (vas de punte joase) în care se drenează apele cu urme de metanol. Apele sunt repompate și procesate în instalație.</i>	<b>DA</b>
---------------	--	--	--	-----------

### 9.1.11. Instalația Cocsare – Cx

#### ➤ **Date generale despre instalație**

Anul punerii în funcțiune: 1979  
Tehnologie: IPIP Ploiești  
Modernizare sau re tehnologizare: 2003 - 2004; 2014  
Tehnologie de modernizare: Institutul GUP INKhp - UFA - Rusia  
**Capacitate de proiect după modernizare: 700.000 t/an**

#### ➤ **Amplasare instalație**

Instalația Cocsare este amplasată în partea de vest a Rafinăriei și face parte din Aria de Producție - Sectorul 3, fiind limitată astfel:

- la Nord: Drumul 3;
- la Sud: Drumul 19;
- la Est: Drumul C;
- la Vest: Drumurile B1 și B.

#### - **Tehnologie**

În Instalația de Cocsare are loc un proces de conversie al reziduurilor petroliere grele cu producere de gaze, benzină, motorină ușoară, motorină grea și cocs.

Fazele procesului tehnologic sunt următoarele:

- încălzire materie primă;
- fracționare cu obținere de gaze, benzină și motorină;
- proces de cocsare reziduu de blaz;
- stripare - răcire cocs;
- tăiere hidraulică cocs.

#### - **Materii prime și auxiliare**

Materiile prime: - semigudron de la DAV3;  
- motorina grea de la Cracare Catalitică (slurry);  
- șlops.





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Materiile auxiliare : - inhibitor de coroziune;  
- antispumant

- **Produse finite**

- cocs de petrol.

Celelalte produse obținute din instalație constituie materie primă pentru alte instalații ale societății, după cum urmează:

- gaze cocsare - pentru instalația FG-CC;
- benzină cocsare - pentru Instalația HB;
- motorină ușoară - pentru Instalația HPM;
- motorină grea - pentru Instalația CC.

Cuptorul tehnologic pentru încălzirea materiei prime (02-H1) are puterea de 41,3 MWt, funcționează pe combustibil gazos și are cos de evacuare a gazelor arse. Depozitul de cocs aferent instalației cocsare are o capacitate de stocare de 15000 to, suprafața depozitului fiind de 5550 mp. Constructiv depozitul este o platformă betonată încercuită de un zid de beton de înălțime 0.5 m prevăzut cu canale de captare a apei și drenarea acestuia în cuva de cocs. Pe platforma cocsul se păstrează în stare umedă.

**Lucrări în perioada 2021:** Sistem închis de stripare și răcire camere cocs (CBS): Sistemul închis de stripare și răcire camere cocs procesează efluenții rezultați în urma ciclului de decocsare a camerelor existente de cocs (02-R1a,b,c,d). Au fost instalate următoarele echipamente:

- Coloana Stripare și Răcire Camere Cocs 02-C-301
- Filtrul de slops 02-F-301A/B
- Pompa de slops 02-P-301A/B
- Pompa slops 02-P-303A/B
- Pompe ape uzate 02-P-302A/B
- Schimbător de căldură baza coloana 02-S-301
- Vas de condens 02-V-302
- Vas separator varf coloana (02-V-301)
- Racitor de slops 02-A-303
- Racitorul de slops 02-A-302
- Condensator varf coloana 02-A-301

### PARCUL COCSARE

Parcul Cocsare se află în gestiunea instalației Cocsare. În acest parc se află:

- rezervorul T39 de 2000 mc în care se depozitează benzina de cocsare și slops din DG-MEA, DGD-EA și stripare ape uzate;
- rezervoarele T40 și T41 de 2000 mc în care se depozitează motorina de cocsare;
- rezervoarele T30, T31, T32, T33, T34, T35, T36 și T37 de 2000 mc în care se



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

depozitează materia primă a instalației Cocsare;

- rezervoarele V9, V10, V11, V12 de câte 100 mc destinate motorinei reziduale de CC sau slops;

- rezervoarele T3CX, T4CX de câte 660 mc în care se depozitează șlops produse reziduale din instalație.

### ➤ **Evacuări către mediu**

#### ❖ **Evacuări de ape**

Apele uzate colectate din punctele joase ale utilajelor și conductelor (hidrocarburi și urme de apă) sunt dirijate la canalizare, la Zumpf și apoi la Stația de Preepurare. Apa cu H<sub>2</sub>S, colectată în vasul 02-V1 este dirijată la instalația Stripare ape uzate. Apa rezultată de la tăierea cocsului este vehiculată în sistem închis (se reutilizează). Apele menajere provenite din zona instalației sunt colectate în canalizarea menajeră și sunt tratate final la instalația de Epurare ape reziduale a rafinării. Apele rezultate în caz de incendiu sunt evacuate la canalizarea industrială a instalației și sunt dirijate la stația de epurare.

#### ❖ **Evacuări în aer**

Sursa de emisie punctiformă o constituie faza de încălzire materie primă prin arderea combustibilului gazos - gaze de rafinării și/sau gaz natural, la cuptorul 02-H1. Gazele de ardere rezultate sunt evacuate prin tiraj natural în atmosferă, printr-un coș de dispersie.

### Tehnicile și modul de conformare BAT conform Deciziei UE/2014/738:

BAT	TEHNICA BAT	DESCRIERE	TEHNICI APLICATE ÎN SOCIETATE	CONFORMARE BAT
<b>BAT 29</b>	(i) Colectarea și reciclarea particulelor fine de cocs	Colectarea sistematică și reciclarea particulelor fine de cocs generate în timpul procesului de cocsare (forare, manipulare, zdrobire, răcire etc.)	Particulele fine de cocs sunt antrenate de apa utilizată la tăierea cocsului și sunt colectate fie în cuva de evacuare a cocsului fie în separatorul de la zumf.	<b>DA</b>
	(ii) Manevrarea și depozitarea cocsului în conformitate cu BAT 3	A se vedea BAT 3	În conformitate cu BAT 3, cocsul depus pe platforma de stocare este menținut în stare umedă. De asemenea, tot în conformitate cu BAT 3, periodic sunt utilizate vehicule de curățare a drumurilor interioare.	

## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

	(iii) Utilizarea unui sistem închis de purjare	Sistem de purificare a gazelor pentru eliberarea presiunii din camerele de cocsare	Se utilizează purjarea în sistem închis.	
--	--	--	--	--

### 9.1.12 Instalația Desulfurare gaze și recuperare sulf - DGRS

#### ➤ **Date generale despre instalație**

Anul punerii în funcțiune:	1978
Tehnologie:	IPIP Ploiești
Modernizare sau re tehnologizare:	2003 - 2004; 2008 - 2009
<b>Capacitate de proiect după modernizare:</b>	<b>20.000 t sulf / an</b>

#### ➤ **Amplasarea instalației**

**Instalația DGRS** este amplasată în partea de vest a Rafinăriei și aparține Ariei de Producție - Sectorul 2, având ca vecinătăți:

- la Nord: Drumul I8;
- la Sud: Drumul 19;
- la Est: Drumul B1, Instalația Cocsare;
- la Vest: Drumul A4.

#### ➤ **Tehnologie**

Instalația DGRS realizează desulfurarea gazelor de rafinărie rezultate din prelucrarea țițeiului, pentru a fi utilizate drept gaze combustibile și recuperarea sulfului, prin procedeul Claus.

Procesul tehnologic cuprinde următoarele faze:

- partea de absorbție cu MEA a H<sub>2</sub>S din gazele de rafinărie de la DAV3, HB, HPM și RGF;
- partea de absorbție cu DEA a H<sub>2</sub>S din gazele de rafinărie de la CC, Cocsare și HDS-CC;
- desorbția H<sub>2</sub>S și regenerarea soluțiilor de MEA și DEA;
- recuperarea sulfului prin procedeul Claus (o treaptă termică și 2 trepte catalitice) urmată de Instalația de recuperare Tail Gas;
- colectarea și solidificarea sulfului lichid.

#### ➤ **Materii prime și auxiliare**

Materii prime: - gaze cu hidrogen sulfurat și mercaptani de la instalațiile tehnologice.

Materiale auxiliare: - soluție MEA și DEA;  
- catalizatori.

- #### ➤ **Produse:**
- gaze combustibile purificate pentru consum intern;
  - sulf;
  - soluții sărace de MEA și DEA.

Instalația Desulfurare gaze și Recuperare sulf, **DGRS**, include:

- a) Instalația Desulfurare gaze, DG





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- b) Instalația Recuperare sulf, RS - prin procedeul Claus
- c) Instalația Tratare gaze reziduale, Tail Gas
- d) Instalația de Stripare ape uzate

Pe platforma Instalației DGRS se află în conservare Instalația de Recuperare sulf I (soba Claus). Aceasta avea o capacitate 12.000 t sulf/an.

**a) Desulfurare gaze:** gazele provenite din DAV, hidrofinari și cele recuperate din liniile de facă sunt tratate într-o coloană de absorbție cu soluție de MEA; H<sub>2</sub>S este absorbit de soluția de MEA, iar gazele ce parasesc coloana (au 0-60 mg/Nmc H<sub>2</sub>S) sunt dirijate în rețeaua de gaze combustibile. H<sub>2</sub>S este desorbit în coloana de desorbție, după care merge la RS (recuperare sulf).

Gazele provenite din FG-CC sunt tratate într-o coloană de absorbție cu soluție de DEA; H<sub>2</sub>S este absorbit de soluția de DEA, iar gazele ce parasesc coloana (au 0-60 mg/Nmc H<sub>2</sub>S) sunt dirijate în rețeaua de gaze combustibile. H<sub>2</sub>S este desorbit în coloana de desorbție, după care merge la RS (recuperare sulf).

**b) Recuperarea sulfului:** H<sub>2</sub>S recuperat este dirijat la soba Claus, unde la o temperatură de 1200-1450 °C și în prezența aerului este convertit termic la sulf (în proporție de 50-60%). La ieșirea din soba Claus sulful se recuperează, iar gazele intra în treapta catalitică, unde conversia crește până la 95-97%. Sulful lichid colectat într-o cuvă este solidificat în prezența apei și depozitat. Gazele reziduale sunt dirijate la instalația TAIL-GAS.

Depozitul de sulf aferent instalației DGRS are o capacitate de stocare de 3500 to, suprafața de depozitului fiind de 625 mp. Constructiv depozitul de sulf este o platformă betonată în formă trapezoidală prevăzută cu zid de beton de înălțime de 3.5 m pe trei laturi, latura spre cuvă de solidificare fiind liberă pentru asigurarea accesului cu utilaje în depozit. Sulful se depozitează în stare umedă iar surplusul de apă este drenată din depozit direct în cuvă de solidificare sulf.

### c) Instalația de Tratare Gaze Reziduale - Tail Gas

#### ➤ **Date generale despre instalație:**

<b>Capacitatea de proiect:</b>	<b>12.750 kg/h</b>
Anul punerii în funcțiune:	2009
Tehnologie:	LE GAZ INTEGRAL Franța, proiectant Petrodesign S.A. București

#### ➤ **Tehnologie:**

Instalația are ca scop conversia în H<sub>2</sub>S a compușilor cu sulf rezultați de la soba Claus. Procesul tehnologic cuprinde următoarele faze:

- ☒ treapta de hidrogenare și hidroliză;
- ☒ treapta de eliminare a apei;
- ☒ treapta de absorbție a H<sub>2</sub>S în soluție de MDEA;
- ☒ treapta de regenerare a aminei bogate;
- ☒ treapta de incinerare a gazului rezidual.

Procesul de tratare a gazelor reziduale provenite de la Instalația DGRS folosește o amină, bazându-se pe tehnologia de îndepărtare a compușilor cu sulf din gazul rezidual rezultat de la unitatea Claus.







## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Compușii cu sulf conținuți în gazele reziduale din unitatea Claus, sunt reduși sau hidrogenați la H<sub>2</sub>S pe un catalizator specific, după încălzirea și adăugarea gazelor de reducere.

Gazul rezidual este răcit și apa este separată înainte ca H<sub>2</sub>S să fie îndepărtat, prin contact cu soluția MDEA într-un absorber.

După îndepărtarea celei mai mari părți a H<sub>2</sub>S, gazul rezidual trece la incineratorul termic existent, unde compușii de sulf reziduali sunt convertiți în SO<sub>2</sub> înainte ca aceștia să fie eliberați în atmosferă.

Soluția bogată în H<sub>2</sub>S din absorber este regenerată pentru a îndepărta H<sub>2</sub>S din ea și după răcire soluția este returnată în absorber. H<sub>2</sub>S îndepărtat este recirculat la unitatea Claus.

➤ **Materii prime și auxiliare:**

Materii prime: - gaze reziduale de la procesul Claus.

Materii auxiliare: - catalizator specific de hidrogenare;

- soluție de MDEA;

- antispumant.

➤ **Produs**

- gaze acide bogate în hidrogen sulfurat care se recirculă la unitatea Claus.

Instalația este cuplată cu Instalația de recuperare sulf - unitatea Claus și permite un grad de recuperare a sulfului de 99,875 %.

**d) Instalația de Stripare Ape Uzate**

➤ **Date generale despre instalație:**

<b>Capacitatea de proiect:</b>	<b>560.000 t/an</b>
Anul punerii în funcțiune:	2009
Tehnologie:	IPIP S.A. Ploiești

➤ **Amplasarea instalației**

Instalația este amplasată în partea de vest a Rafinăriei, între drumurile 18, B și 3, având ca vecinătăți:

- la Nord: Rampa Auto GPL;
- la Sud: Instalația DGRS;
- la Est: Instalația Cocsare;
- la Vest: Parc Rezervoare Cocsare.

➤ **Tehnologie:**

Instalația Stripare ape uzate are ca scop îndepărtarea în principal a hidrogenului sulfurat și a amoniacului din apele uzate rezultate ca urmare a operațiilor de stripare cu abur, răcire și spălare gaze efectuate în diverse puncte ale instalațiilor tehnologice de pe platforma rafinăriei și dă posibilitatea eliminării controlate a H<sub>2</sub>S (eliminându-se 90 - 97%) care nu mai constituie pericol pentru microorganismele din instalația de epurare biologică.

Fluxul de ape uzate, conținând 6000 ÷ 8000 mg/l H<sub>2</sub>S, 1000 ÷ 2000 mg/l NH<sub>3</sub> și având un pH de 6,5 ÷ 9, care constituie alimentarea instalației, este separat de produsul petrolier în vasul

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

de alimentare și pompat la coloana de stripare după preîncălzire într-un schimbător de căldură (preîncălzitor alimentare) cu fluxul de la baza coloanei.

Produsul petrolier, acumulat în vasul de produs petrolier recuperat, este pompat la rezervoarele de șlops, existente pe teritoriul rafinării.

Striparea apelor uzate se realizează într-o coloană de stripare echipată cu 40 de talere, cu aport de căldură la baza coloanei, asigurat de două refierbătoare, și sistem de reflux recirculat la vârful coloanei.

În zona de reflux, debitul de vapori este parțial condensat cu un reflux de produs lichid preluat cu o pompă și răcit cu aer și apă.

Apa stripată este evacuată prin pompare pe la partea inferioară a coloanei, în răcitorul final, și apoi la canalizarea industrială.

Condensul de la cele două refierbătoare ale coloanei de stripare este trimis la colectorul de condens de joasă presiune.

Gazele necondensabile de la vârful coloanei de stripare (vapori de apă cu  $H_2S$  și  $NH_3$ ) sunt dirijate la Instalația de Recuperare Sulf pentru conversia catalitică a hidrogenului sulfurat la sulf.

➤ **Materii prime și auxiliare:**

- Toate scurgerile de ape uzate din Sectoarele 1, 2 și 3 și soluții de sodă uzate de la Cracarea Catalitică.

➤ **Produse:**

- Apa stripată.
- Gaze cu  $H_2S$  care merg la Soba Claus.

### Modernizări 2018-2021

Realizare complex recuperare sulf 3 (Instalația SRU&TGTU).

Proiectul a constatat în instalarea unei noi linii operaționale care să asigure, suplimentar față de capacitățile existente, recuperarea a 26.000 t sulf/an (72 t sulf/zi) pentru un regim de funcționare de 8.760 h/an.

Astfel, capacitatea finală a complexului de recuperare sulf, a ajuns la 46.000 t sulf/an. În acest mod, este posibilă, în condițiile unui control mai bun al emisiei de compuși cu sulf în atmosferă procesarea în cadrul rafinării inclusiv a materiei prime cu un conținut mai mare de sulf.

### Realizarea investiției a adus următoarele modificări:

- extinderea depozitului de sulf;
- montare suflante noi de aer pentru soba/sobele Claus și Generatoarele de gaz redus (RGG) din TG necesare ambelor linii;
- filtrarea MDEA pentru a asigura filtrarea a 10% din debitul vehiculat, inclusiv înlocuirea pompelor de amină săracă;
- instalare și montaj a incineratorului nou modernizat, cu recuperare de căldură;
- racordarea scurgerilor din punctele joase ale echipamentelor existente la noul vas (comun pentru ambele linii) pentru colectarea drenajelor de amină;
- alimentarea cu energie electrică a noii instalații și verificarea rezervei de capacitate

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- la stația electrică 32/2F;
- realizarea distribuției de 0,4 KV din stația electrică 32/2F, astfel încât alimentarea noului complex să se facă din aceeași stație cu complexul existent, cu delimitarea celor două complexe;
  - realizare instalație de climatizare și semnalizare incendiu la stația electrică 32/2F;

### e) Instalația Desulfurare gaze și recuperare sulf RS-III- DGRS

#### ➤ **Date generale despre instalație**

Anul punerii în funcțiune:	2022
Tehnologie:	Le Gas Integral, Franta
Modernizare sau re tehnologizare:	Nu e cazul – Instalatie noua
<b>Capacitate de proiect:</b>	<b>20.000 t sulf / an</b>

#### ➤ **Amplasarea instalației**

**Instalația DGRS** este amplasată în partea de vest a Rafinăriei și aparține Ariei de Producție - Sectorul 2, având ca vecinătăți:

- la Nord: Drumul I8;
- la Sud: Drumul 19;
- la Est: Drumul B1, Instalația Cocsare;
- la Vest: Drumul A4.

#### ➤ **Tehnologie**

Instalația DGRS realizează desulfurarea gazelor de rafinărie rezultate din prelucrarea țițeiului, pentru a fi utilizate drept gaze combustibile și recuperarea sulfului, prin procedeul Claus.

Procesul tehnologic cuprinde următoarele faze:

- partea de absorbție cu MEA a H<sub>2</sub>S din gazele de rafinărie de la DAV3, HB, HPM și RGF;
- partea de absorbție cu DEA a H<sub>2</sub>S din gazele de rafinărie de la CC, Cocsare și HDS-CC;
- desorbția H<sub>2</sub>S și regenerarea soluțiilor de MEA și DEA;
- recuperarea sulfului prin procedeul Claus (o treaptă termică și 2 trepte catalitice) urmată de Instalația de recuperare Tail Gas;
- colectarea și solidificarea sulfului lichid.

#### ➤ **Materii prime și auxiliare**

Materii prime:- gaze cu hidrogen sulfurat și mercaptani de la instalațiile tehnologice.

Materiale auxiliare: - soluție MEA și DEA;  
- catalizatori.

- #### ➤ **Produse:**
- sulf;
  - soluții sărace de MEA și DEA.



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Instalația Desulfurare gaze și Recuperare sulf, **DGRS**, include:

- Instalația Desulfurare gaze, DG
- Instalația Recuperare sulf, RS - prin procedeul Claus
- Instalația Tratare gaze reziduale, Tail Gas
- Instalația de Stripare ape uzate

**a) Desulfurare gaze:** gazele provenite din DAV, hidrofinari și cele recuperate din liniile de facă sunt tratate într-o coloană de absorbție cu soluție de MEA;  $H_2S$  este absorbit de soluția de MEA, iar gazele ce parasesc coloana (au 0-60 mg/Nmc  $H_2S$ ) sunt dirijate în rețeaua de gaze combustibile.  $H_2S$  este desorbit în coloana de desorbție, după care merge la RS (recuperare sulf).

Gazele provenite din FG-CC sunt tratate într-o coloană de absorbție cu soluție de DEA;  $H_2S$  este absorbit de soluția de DEA, iar gazele ce parasesc coloana (au 0-60 mg/Nmc  $H_2S$ ) sunt dirijate în rețeaua de gaze combustibile.  $H_2S$  este desorbit în coloana de desorbție, după care merge la RS (recuperare sulf).

**f) Recuperarea sulfului:**  $H_2S$  recuperat este dirijat la soba Claus, unde la o temperatură de 1200-1450 °C și în prezența aerului este convertit termic la sulf (în proporție de 50-60%). La ieșirea din soba Claus sulful se recuperează, iar gazele intra în treapta catalitică, unde conversia crește până la 95-97%. Sulful lichid colectat într-o cuva este solidificat în prezența apei și depozitat. Gazele reziduale sunt dirijate la instalația TAIL-GAS.

Depozitul de sulf aferent instalației DGRS are o capacitate de stocare de 3500 to, suprafața de depozitului fiind de 625 mp. Constructiv depozitul de sulf este o platformă betonată în forma trapezoidală prevăzută cu zid de beton de înălțime de 3.5 m pe trei laturi, latura spre cuva de solidificare fiind liberă pentru asigurarea accesului cu utilaje în depozit. Sulful se depozitează în stare umedă iar surplusul de apă este drenată din depozit direct în cuva de solidificare sulf.

### g) Instalația de Tratare Gaze Reziduale - Tail Gas II

➤ **Date generale despre instalație:**

**Capacitatea de proiect:** 12.750 kg/h  
**Anul punerii în funcțiune:** 2022  
**Tehnologie:** LE GAZ INTEGRAL Franța,  
proiectant Petrodesign S.A. București

➤ **Tehnologie:**

Instalația are ca scop conversia în  $H_2S$  a compușilor cu sulf rezultați de la soba Claus. Procesul tehnologic cuprinde următoarele faze:

- ☒ treapta de hidrogenare și hidroliză;
- ☒ treapta de eliminare a apei;
- ☒ treapta de absorbție a  $H_2S$  în soluție de MDEA;
- ☒ treapta de regenerare a aminei bogate;
- ☒ treapta de incinerare a gazului rezidual.

Procesul de tratare a gazelor reziduale provenite de la Instalația DGRS folosește o amină,



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

bazându-se pe tehnologia de îndepărtare a compușilor cu sulf din gazul rezidual rezultat de la unitatea Claus.

Compușii cu sulf conținuți în gazele reziduale din unitatea Claus, sunt reduși sau hidrogenați la H<sub>2</sub>S pe un catalizator specific, după încălzirea și adăugarea gazelor de reducere.

Gazul rezidual este răcit și apa este separată înainte ca H<sub>2</sub>S să fie îndepărtat, prin contact cu soluția MDEA într-un absorber.

După îndepărtarea celei mai mari părți a H<sub>2</sub>S, gazul rezidual trece la incineratorul termic existent, unde compușii de sulf reziduali sunt converțiți în SO<sub>2</sub> înainte ca aceștia să fie eliberați în atmosferă.

Soluția bogată în H<sub>2</sub>S din absorber este regenerată pentru a îndepărta H<sub>2</sub>S din ea și după răcire soluția este returnată în absorber. H<sub>2</sub>S îndepărtat este recirculat la unitatea Claus.

➤ **Materii prime și auxiliare:**

Materii prime: - gaze reziduale de la procesul Claus.

Materii auxiliare: - catalizator specific de hidrogenare;  
- soluție de MDEA;  
- antispumant.

➤ **Produs**

- gaze acide bogate în hidrogen sulfurat care se recirculă la unitatea Claus.

Instalația este cuplată cu Instalația de recuperare sulf - unitatea Claus și permite un grad de recuperare a sulfului de 99,875 %.

### Tehnicile și modul de conformare BAT conform Deciziei UE/2014/738:

BAT	TEHNICA BAT	DESCRIERE	TEHNICI APLICATE ÎN SOCIETATE	CONFORMARE BAT
BAT 54		Eliminarea gazelor acide, de exemplu, prin tratarea cu amine	Rafinaria dispune de două linii de spalare cu amine (MEA și DEA) astfel încât tot fluxul de gaze de rafinarie este spălat înainte de utilizarea ulterioară.	DA
		Unitate de recuperare a sulfului (SRU), de exemplu, prin procesul Claus	Sistemul de desulfurare a gazelor de rafinarie include și o unitate Claus cu un sistem catalitic în două trepte.	
		Unitate pentru tratarea gazului rezidual (TGTU)	Instalația de desulfurare gaze este completată de o unitate de tratare a gazului rezidual, Tail Gas, urmată de o unitate de incinerare.	



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### 9.1.13 Instalatia Recuperare Gaze Facla-Evacuare Gaze Facla RGF-EGF

#### ➤ **Date generale despre instalație**

Anul punerii în funcțiune (Evacuare gaze faclă):	1978
Tehnologie:	IPIP Ploiești
Modernizare sau re tehnologizare:	2003 - 2004
Tehnologie de modernizare:	IPIP Ploiești
<b>Capacitate de proiect după modernizare:</b>	<b>5.000 Nm<sup>3</sup>/h</b>

#### ➤ **Amplasarea instalației**

Instalația aparține Ariei de Producție - Sectorul 3 și este amplasată în partea de vest a Rafinăriei, între drumurile A, B, 17c, 8, având ca vecinătăți:

- la Nord: Magazie electrice;
- la Sud: Drumul 17c;
- la Est: Drumul B;
- la Vest: Magazie chimicale.

#### ➤ **Tehnologie**

Instalația Recuperare Gaze Faclă (RGF) are ca scop valorificarea gazelor de joasă presiune rezultate din proces în instalația DAV3 și a gazelor eșapate ocazional în colectoarele de faclă din instalațiile tehnologice ale rafinăriei. Gazele utile recuperate sunt dirijate la Instalația DGRS, desulfurate și apoi reintroduse în sistemul de gaze combustibile al rafinăriei.

În instalație se realizează:

- separarea eventualelor lichide antrenate în gazele de faclă;
- comprimarea gazelor recuperate și dirijarea lor la Instalația DGRS pentru desulfurare;

#### ➤ **Materii prime și auxiliare:**

- gaze de joasă presiune de la DAV3;
- gaze faclă (de joasă, medie și înaltă presiune).

#### ➤ **Produse:**

- gaze cu H<sub>2</sub>S la Instalația DGRS;
- condensat din gaze (șlops).

Instalația Evacuare Gaze Faclă (EGF) asigură eliminarea în condiții de siguranță a fluxurilor de gaze evacuate din instalațiile tehnologice în condiții de urgență. Ea a fost dimensionată pentru a prelua debite mari de gaze rezultate din depresurizarea simultană a mai multor instalații, în condiții deosebite de funcționare.

În instalație se realizează:

- colectarea și dirijarea gazelor descărcate din instalațiile rafinăriei, în condiții normale de lucru și de urgență;
- separarea eventualelor lichide antrenate în gazele dirijate spre faclă;
- arderea gazelor la față, în condiții de siguranță.

Capacitatea de evacuare a sistemului de colectare și eliminare (ardere) a gazelor este dată de capacitatea de ardere a capetelor de faclă NAO:

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- *facła de joasă presiune* - care colectează gazele eșapate din instalațiile: Izomerizare, FG, RC, HB, HPM, DAV3, Cocsare, DGRS - max. 142.550 kg/h;
- *facła de medie presiune* - care colectează gazele eșapate din instalațiile Cracare catalitică și HDS-CC - max. 112.000 kg/h;
- *facła de înaltă presiune* - care colectează gazele eșapate de la instalațiile DGRS, Izomerizare, HPM, RC, HB, parc sfere și rampa GPL - max. 126.615 kg/h.

### ➤ **Evacuări către mediu**

#### ❖ **Evacuări de ape**

Aceste ape uzate industriale cu conținut de H<sub>2</sub>S care rezultă în funcționarea normală în instalație, sunt colectate și trimise la Instalația stripare ape uzate.

Apele menajere provenite din zona instalațiilor sunt colectate în canalizarea menajeră și sunt tratate final la Instalația de Epurare ape reziduale a rafinării.

Condensul rezultat din proces este recuperat integral și dirijat în rețeaua de condens a rafinării.

Apele rezultate în caz de incendiu sunt evacuate la canalizarea industrială a instalației și sunt dirijate la stația de epurare.

Apele industriale uzate, apele menajere și cele meteorice din instalația RGF sunt dirijate la stația de preepurare și apoi la stația de epurare.

#### ❖ **Evacuări în aer**

- gaze arse provenite de la facła de joasă, medie și înaltă presiune;

### **Tehnicile și modul de conformare BAT conform Deciziei UE/2014/738:**

#### **BAT 55.**

Pentru a preveni emisiile în aer de la facle, BAT constau în folosirea faclelor numai pentru motive de siguranță sau pentru condiții operaționale excepționale (de exemplu, porniri, opriri).

*Pe lângă emisiile de la echipamentele tehnologice, în cadrul rafinăriilor, în cursul operațiilor nestationare (porniri/opriri, avarii,) apar esapări de gaze în facła. Pentru prevenirea acestora rafinaria a implementat un sistem de management al instalației facła care permite depistarea și oprirea oricărei esapări neautorizate în facła. Operațiile care se realizează pentru "zero gaze în facła" sunt:*

- monitorizarea video a faclei din taboul unic de comandă;
- semnalizarea în sistemul DCS a esapărilor de gaze în facła;
- analiza zilnică în sedințele operative a instalației Facła;
- un sistem de trei compresoare cu piston care preiau gazele din linia de facła și le introduc în sistemul de spălare cu amine.

### **Tehnicile și modul de conformare BAT conform Deciziei UE/2014/738:**



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

BAT	TEHNICA BAT	DESCRIERE	TEHNICI APLICATE IN SOCIETATE	CONFORMARE BAT
BAT 56	Proiectarea corectă a instalației	<b>Proiectarea corectă a instalației:</b> include o capacitate suficientă a sistemului de recuperare a gazelor de ardere, utilizarea de supape de înaltă integritate și alte măsuri pentru a utiliza arderea la faclă doar ca un sistem de siguranță pentru operațiuni altele decât cele normale (pornire, oprire, situații de urgență)	Instalația faclă a fost proiectată conform normativelor în vigoare. Ținând cont de faptul că aceasta a fost dimensionată pentru capacitatea inițială a rafinării (3.5 mil. tone/an) putem considera că la capacitatea actuală aceasta dispune de o rezervă în caz de avarie. Pentru limitarea emisiilor în atmosferă, instalația dispune de o baterie de trei compresoare de recuperare care pot prelua peste 1500 de mc/h de gaze care sunt introduse în sistemul de îndepărtare H <sub>2</sub> S și apoi în linia de gaze a rafinării.	DA
	Gestionarea instalației	<b>Gestionarea instalației:</b> cuprinde măsuri organizatorice și de control pentru a reduce evenimentele de ardere la faclă prin echilibrarea sistemului RFG, folosind controlul avansat al proceselor etc.	Instalația este condusă din sistemul de control distribuit. Aceasta este monitorizată continuu printr-un sistem video și la fiecare 24 de verifică cantitativ dacă au fost esapări necontrolate.	DA
	Proiectarea corectă a dispozitivelor de ardere	<b>Proiectarea dispozitivelor de ardere la faclă:</b> include înălțimea, presiunea, asistența prin abur, aer sau gaz, tipul gurii de ardere etc. Aceasta are ca scop operarea fără fum și în condiții fiabile, asigurând o combustie eficientă a gazelor în exces atunci când există ardere la faclă din operațiunile excepționale	Instalația a fost modernizată și a fost echipată cu capete de ardere ZEECO care asigură un grad de incinerare de peste 99.9%	DA



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

	Monitorizare și raportare	Monitorizare și raportare: Monitorizarea continuă (măsurarea fluxului de gaz și estimări ale altor parametri) a gazului trimis la arderea la faclă și parametrii de ardere asociați (de exemplu, debitul amestecului de gaz și puterea calorică, raportul de asistență, viteza, debitul gazului de purjare, emisiile poluante). Raportarea evenimentelor de ardere la faclă face posibilă utilizarea ratei de ardere la faclă ca o cerință inclusă în EMS și pentru prevenirea evenimentelor viitoare. Monitorizarea vizuală la distanță a faclei poate fi, de asemenea, efectuată prin utilizarea de monitoare TV color în timpul arderilor la faclă	Gazele esapate în faclă sunt monitorizate zilnic de către serviciul Bilant Material, Ecologie, inginerul coordonator. Zilnic în ședințele operative se raportează dacă s-au înregistrat gaze în faclă.	DA
--	---------------------------	--	--	----

### **9.1.14. Instalația Amestecare Finisare Produse Expedite - AFPE**

Aria AFPE include:

- **Parcuri de rezervoare** (materii prime, semifabricate și produse finite), cu excepția Parcului de metanol și cel al Instalației Cocsare;

- **Rampe de livrare combustibili**, ce cuprind:

- Rampă automată CF (cu sistem de contorizare fiscal montat în anul 2006 conform proiectului executat de PETRODESING SA, instalație de climatizare și presurizare s-a montat în anul 2006 conform proiectului executat de I.P.I.P, sistem recuperare vapori a fost pusă în funcțiune în octombrie 2007 conform unui proiect executat de PREMIUM S.A., sistemul de tractare vagoane model RS50 a fost pus în funcțiune în anul 2017 (firele 2 și 3) și în anul 2018 (firele 1 și 4), platforma cu podete rabatabile pentru accesul pe cazane înainte de a intra la încărcare (pentru ridicare capace domă) și imediat după ce au fost încărcate (pentru sigilare), pe fiecare fir de încărcare, pusă în funcțiune în anul 2022;

- Rampă Auto (cu parcuri de rezervoare, case de pompe, rampa de încărcare propriu-zisă, sistem recuperare vapori)

- Rampă Parc Gaze Lichefiate (cu rampă de încărcare GPL în cisterne auto și instalația Rampă Parc Gaze lichefiate)

- **Rampe de descărcare produse utilizate în cadrul instalațiilor** ( rampă descărcare





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

biodiesel, bioetanol, rampă descărcare țiței, rampă descărcare chimicale, etc.)

**Ramele de livrare combustibili (de încărcare auto, CF) și ramele de descărcare produse utilizate în cadrul instalațiilor, aparțin de platforma Petrotel - Lukoil, însă sunt exploatate de TP LOG EXPED SERVICES S.R.L.**

**Parcurile de Rezervoare** din cadrul Ariei AFPE au rol de: stocare, decantare, recepție, pompă spre instalații și depozitarea produselor de la instalațiile tehnologice, amestecarea acestora, depozitarea produselor comerciale, pomparea lor și încărcarea în cisterne CF (la Rampa automată) sau în cisterne auto (la Rampa Auto). Parcurile de rezervoare sunt dotate cu case de pompe, acestea realizând vehicularea produselor petroliere semifabricate și finite.

### **Rampe de livrare combustibili**

**Rampă automată CF** este destinată să asigure încărcarea și expediția pe calea ferată a următoarelor produse: benzină, motorină; combustibili lichizi grei.

A fost pusă în funcțiune în anul 1978, conform proiectului executat de I.C.I.T.P.R.

**Capacitatea de încărcare** a instalației este de 7.000 t produse zilnic, din care:

- ◇ 3.000 t benzină;
- ◇ 4.000 t motorină;

Rampa este prevăzută cu:

- sistem de contorizare fiscală, ce a fost montat în anul 2006, după proiectul executat de Petrodesign S.A.

- instalație de presurizare, montată în anul 2006, conform proiectului executat de I.P.I.P.

- sistem recuperare vapori, ce a fost pus în funcțiune în octombrie 2007, conform proiectului executat de Premium S.A.

**Rampa de produse albe** este prevăzută cu două încărcătoare, câte unul pe fiecare fir și cinci linii pentru produse prevăzute cu ventile de selecție și unite într-un colector pe fiecare fir.

**Rampa de produse negre** este prevăzută cu patru încărcătoare prevăzute astfel:

- Motorina se încarcă prin două încărcătoare, câte unul la fiecare linie.
- Combustibilul lichid greu se încarcă prin două încărcătoare, câte unul la fiecare linie.

Instalația sistem recuperare vapori a fost pusă în funcțiune în octombrie 2007. Principiul de funcționare al instalației de recuperare vapori se bazează pe fenomenul de adsorbție – desorbție ciclică al hidrocarburilor ușoare până la C6 pe cărbune activ.

**Rampa Auto** de încărcare produse petroliere în autocisterne, amplasată în partea de est a platformei, a fost proiectată de I.P.I.P. SA, extinderea și modernizarea acesteia executându-se conform unui proiect elaborat de SC Premium SA Brazi.

În cadrul instalației se realizează:

- depozitarea produselor ce urmează a fi livrate clienților;
- încărcarea produselor petroliere în autocisterne;
- măsurarea cantităților livrate (volumetric și gravimetric);
- întocmirea documentelor.

Controlul cantitativ al produselor încărcate se face:

- prin contorizare fiscală: contorizează cantitatea încărcată în kg prin intermediul



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

rețelei de contoare Emerson;

Instalația Rampa Auto cuprinde următoarele sectoare distincte din punct de vedere tehnic:

a) **parcuri de rezervoare:**

- parc I cuprinde: rezervoarele T85, T86, T89, T90 rezervoare de motorină finită
- parc II cuprinde: rezervoarele 207 benzină finită
- parc III cuprinde: rezervoarele R 1, R2, R3-motorină finită;
- parc IV cuprinde: rezervoarele R4, R5, R6-benzină finită;

b) **case de pompe:**

- casa de pompe I;
- casa de pompe II;
- casa de pompe III.

c) **rampa de încărcare propriu-zisă** alcătuită din:

- 5 posturi (respectiv posturile 3, 5, 7, 9 și 11), dotate cu 12 brațe de încărcare ecologică (pe jos, 7 motorina și 5 benzină) astfel:

Pentru LKR posturile 7, 9, 11 prevăzute fiecare cu câte 3 brațe de încărcare, adică un total de 9 brațe din care 5 de motorina și 4 de benzină;

Pentru LKMD posturile 3 și 5, amandoua cu 3 brațe din care 2 de motorina și unul de benzină.

d) **sistem recuperare vapori;** vaporii de benzină, motorina și aer rezultați în timpul operației de umplere a autocisternelor sunt colectați cu ajutorul celor 5 brațe de recuperare vapori de la posturile 11, 9, 7, 5 și 3 și trimiși printr-o conductă colectoare în instalația de recuperare vapori.

Rampa este dotată cu 12 brațe de încărcare (7 motorina și 5 benzină), prevăzute cu sisteme de recuperare vapori. Fiecare braț este protejat cu un opritor de flăcări antideflagrant (300-OF 01-06) cu senzor de temperatură pentru a separa rampa de instalația de recuperare vapori (IRV).

*Principiul instalației de recuperare vapori se bazează pe fenomenul de adsorbție-desorbție ciclică a hidrocarburilor ușoare până la C6 pe cărbune activ.*

### Rampă Parc Gaze Lichefiate

☛ Rampa de încărcare GPL în cisterne auto

Rampa de încărcare GPL este prevăzută cu două posturi de încărcare de 50 mc fiecare și are drept componente principale:

- sistem de amestec în linie a propanului și butanului;
- parc vase stocare gaze lichefiate și vase scurgere;

Cuprinde 3 vase cilindrice orizontale pentru stocarea produselor ce urmează a fi încărcate la rampă, simbol 168-R1, 168-R2, 168-R3, de capacitate 200 mc și 3 vase de scurgere apă, cilindrice verticale, simbolizate 168-V1, 168-V2 și 168-V3.

- platformă și șopron pompe și compresor;
- rampă de încărcare propriu-zisă;

○ cântare cu celule tensiometrice și șopronul aferent acestora - cântarele cu celule tensiometrice sunt montate în dreptul fiecărui post de încărcare, pentru a se contoriza gradul de încărcare al autocisternei;



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### ☛ Instalația Rampă Parc Gaze Lichefiate

Instalația Rampă Parc Gaze Lichefiate (RPGL), amplasată în partea de vest a PETROTEL - LUKOIL este destinată în principal depozitării gazelor lichefiate produse de instalațiile din cadrul Rafinării (FG, CC).

Instalația este formată din următoarele obiective:

- ✓ parcul de rezervoare cilindrice orizontale 16/47a, cuprinzând 19 vase de câte 194 mc fiecare;
- ✓ parcul de rezervoare sferice 16/47b+c, cuprinzând 16 sfere de câte 1000 mc fiecare;
- ✓ case de pompe pentru vehicularea produselor (17-8a aferentă vaselor orizontale, 17-8b aferentă sferelor T151-T157 și 17-8c aferentă sferelor T144-T150);
- ✓ rampa C.F. pentru încărcare-descărcare gaze petroliere lichefiate.

Rampa de încărcare - descărcare GPL are rolul de a asigura expedierea produselor depozitate în parcurile 16/47a,b,c prin încărcarea acestora în cisterne (cazane) CF.

### Rampe de descărcare produse utilizate în cadrul instalațiilor

Rampa de descărcare țitei se compune din două fire de descărcare cu 10 posturi pe fir legate într-un colector ce merge în aspirația pompelor de descărcare. Rampa s-a modernizat, prin montarea a două estacade dotate cu podete de acces pe cazane.

Rampa Fame (biodiesel) se compune din 10 posturi de descărcare legate într-un colector ce merge în aspirația pompelor de descărcare. Biocomponentul pentru motorină se poate pompa în rezervoarele T81, 26, 79, 117.

Rampa de descărcare bioetanol a fost pusă în funcțiune în anul 2017 și este compusă din 10 posturi de descărcare pentru cazane CF și legături conducte aspirație-refulare pompe pentru pompă în rezervoarele T125, T126.

Este echipată cu un sistem de descărcare etanol pe la partea de jos.

### Lista rezervoare funcționale de țitei, semifabricate și produse finite

Nr. crt.	Nr. rezervor/ Parc	Capacitate nominală $m^3$	Diametru $mm$	Înălțime $mm$	Tip capac	Observații
----------	--------------------	------------------------------	------------------	------------------	--------------	------------





Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

Nr. crt.	Nr. rezervor/ Parc	Capacitate nominală $m^3$	Diametru $mm$	Înălțime $mm$	Tip capac	Observații
<b>ȚIȚEI</b>						
1.	T5 / Parc 16/4	20.000	42670	16130	flotant	Etanșare dublă
2.	T6 / Parc 16/4	20.000	42670	16074	flotant	Etanșare dublă
3.	T7 / Parc 16/5	20.000	42670	16153	flotant	Etanșare dublă
4.	T8 / Parc 16/5	20.000	42670	16105	flotant	Etanșare dublă
5.	T9 / Parc 16/5	20.000	42670	16074	flotant	Etanșare dublă
6.	T2/5 /Parc țitei 50000	50.000	60960	20320	flotant	Etanșare dublă
<b>BENZINĂ HIDROGENATĂ</b>						
7.	T22 / Parc 16/10	5.000	22814	12930	flotant	
8.	T23 / Parc 16/10	5.000	22814	12930	flotant	
<b>BENZINĂ FINITĂ</b>						
9.	T3/5 50000 mc	50.000	60960	20320	flotant	Etanșare dublă
10.	T132 / Parc 16/45	5.000	22814	12930	flotant	Etanșare dublă
11.	T133 / Parc 16/45	5.000	22814	12930	flotant	Etanșare dublă
12.	T135 / Parc 16/45	5.000	22814	12930	flotant	Etanșare dublă
13.	T138 / Parc 16/45	5.000	22814	12930	flotant	Etanșare dublă
14.	T100 / Parc 16/33	5.000	22814	12930	flotant	Etanșare dublă
15.	15 / Parc 16/46	5.000	22814	12930	flotant	Etanșare simplă
16.	T136 / Parc 16/45	5.000	22814	12930	flotant	Etanșare dublă
17.	T137 / Parc 16/45	5.000	22814	12930	flotant	Etanșare dublă
18.	T99 / Parc 16/33	5.000	22814	12930	flotant	Etanșare dublă
<b>MTBE</b>						
18.	T83 / Parc 16/25	2.000	15180	12000	fix	membrană plutitoare
19.	T 124/Parc 16/29	1000	12380	9780	fix	Membrana plutitoare
<b>BIOETANOL</b>						
20.	T125 / Parc 16/29	1000	15180	12289	fix	membrană plutitoare
21.	T126 / Parc 16/29	2.000	15180	12289	fix	membrană plutitoare
<b>ETBE</b>						



**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nr. rezervor/ Parc</b>	<b>Capacitate nominală m<sup>3</sup></b>	<b>Diametru mm</b>	<b>Înălțime mm</b>	<b>Tip capac</b>	<b>Observații</b>
22	T84 / Parc 16/25	2.000	15180	12000	fix	membrană plutitoare
23	T91/Parc 16/29	1000	12380	9780	fix	Membrana plutitoare
<b>BENZINĂ FINITĂ – RAMPA AUTO</b>						
24	R4 / Rampa auto	2.000	15194	11800	fix	membrană plutitoare
25	R5 / Rampa auto	2.000	15194	11800	fix cu	membrană plutitoare
26	R6 / Rampa auto	2.000	15194	11800	fix	membrană plutitoare
27	207 / Rampa auto	1.000	12000	10000	fix	membrană plutitoare
<b>MOTORINĂ – MATERIE PRIMĂ HPM</b>						
28	T18 / Parc furfurol	5.000	22814	12930	flotant	
29	T19 / Parc furfurol	5.000	22814	12930	flotant	
30	T20 / Parc furfurol	3000	18996	12330	flotant	
31	T21 / Parc furfurol	3000	18996	12330	flotant	
32	T40 / Parc Cocsare	2.000	15142	12200	fix	
33	T41 / Parc Cocsare	2.000	15142	12200	fix	
34	80 / Parc 16/24	1500	12330	11000	fix	
35	68 / Parc 16/40	4.000	21900	11300	fix	
<b>MOTORINĂ 1 CC</b>						
36	615 / Parc 16/17	1.000	12334	8845	fix	
37	616 / Parc 16/17	1.000	12334	8845	fix	
<b>MOTORINĂ FINITĂ LA AFPE</b>						
38	T 108 / parc 16/35	1.000	12334	8845	fix	
39	2 / Parc 16/16	6.000	24600	13000	fix	
40	91 Parc 16/28	2.000	15194	11800	fix	
41	92 Parc 16/28	2.000	15194	11800	fix	
42	T101 Parc 16/28	5.000	22810	11845	fix	





**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nr. rezervor/ Parc</b>	<b>Capacitate nominală m<sup>3</sup></b>	<b>Diametru mm</b>	<b>Înălțime mm</b>	<b>Tip capac</b>	<b>Observații</b>
43	T117 Parc 16/38	10.000	32442	13000	flotant	
44	T118 Parc 16/39	10.000	32442	13000	flotant	
45	T139 Parc 16/45	5.000	22810	11840	fix	
46	T106 Parc 16/35	2.000	15194	11805	fix	
47	T107 Parc 16/35	2.000	15194	11805	fix	
48	T3 / Parc 16/3	20.000	42670	14630	flotant	Etanșare dublă
49	T4 / Parc 16/3	20.000	42670	14630	flotant	Etanșare dublă
50	T1/5 / Parc țitei 50000	50.000	60960	20320	flotant	Etanșare dublă
<b>MOTORINA FINITĂ – RAMPA AUTO</b>						
51	R1 / Rampa auto Mutat de la benzina	2.000	15194	11800	fix	membrană plutitoare
52	R2 / Rampa auto	2.000	15194	11800	fix	
53	R3 / Rampa auto	2.000	15194	11800	fix	
54	T89 / Rampa auto	800	11960	8850	fix	
55	T90 / Rampa auto	800	11960	8850	fix	
56	T85 / Rampa auto	400	8530	7800	fix	
57	T86 / Rampa auto	400	8530	7800	fix	
<b>COMPONENT BIODIESEL</b>						
58	26 / Parc 16/24	2300	15180	11805	fix	
59	T81 / Parc 16/24	2000	15180	10300	fix	
60	117 / Parc 16/24	3000	18300	10300	fix	
61	79 / parc 17/24	1.500	14760	10300	fix	



**Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nr. rezervor/ Parc</b>	<b>Capacitate nominală m<sup>3</sup></b>	<b>Diametru mm</b>	<b>Înălțime mm</b>	<b>Tip capac</b>	<b>Observații</b>
<b>MATERIE PRIMĂ CC</b>						
62	T27 / Parc 16/12	5.000	22790	12930	flotant	
63	T28 / Parc 16/12	5.000	22790	12930	flotant	
64	T29 / Parc 16/12	5.000	22790	12930	flotant	
65	77 / Parc 16/24	1.500	12334	8845	fix	
66	78 / Parc 16/24	1.500	12334	8845	fix	
67	114 / Parc 16/24	6.000	28340	13920	fix	
<b>REZIDUU CC și semigudron</b>						
68	T30 / Parc cocsare	2.000	15142	12250	fix	
69	T31 / Parc cocsare	2.000	15142	12300	fix	
<b>SEMIGUDRON</b>						
70	T32 / Parc cocsare	2.000	15142	12220	fix	
71	T33 / Parc cocsare	2.000	15142	12220	fix	
72	T34 / Parc cocsare	2.000	15142	12310	fix	
73	T35 / Parc cocsare	2.000	15142	12290	fix	
74	T36 / Parc cocsare	2.000	15142	12240	fix	
75	T37 / Parc cocsare	2.000	15142	12240	fix	
76	T140 / Parc 16/46	10.000	32442	13000	fix	
<b>MOTORINĂ REZIDUALĂ DE CC</b>						
77	T127 / Parc 16/43	2.000	15194	11800	fix	
78	T128 / Parc 16/43	2.000	15194	11800	fix	
79	V9-Cx/Parc Cocsare	400	5000	5500	fix	
80	V10-Cx/Parc Cocsare	400	5000	5500	fix	





**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

Nr. crt.	Nr. rezervor/ Parc	Capacitate nominală m <sup>3</sup>	Diametru mm	Înălțime mm	Tip capac	Observații
81	V11-Cx/Parc Cocsare	400	5000	5500	fix	
82	V12-Cx/Parc Cocsare	400	5000	5500	fix	
<b>ȘLOPS</b>						
83	T3CX / Parc Cocsare	660	9580	9150	fix	
84	T4CX / Parc Cocsare	660	9580	9150	fix	
85	646 / Parc B.U.	800	8320	7340	fix	
86	648 / Parc B.U.	800	8320	7350	fix	
87	T1 / Parc 16/1	5.000	22790	12930	flotant	
88	T2 / Parc 16/1	5.000	22790	12930	flotant	
89	T13 / Parc 16/7	2.000	15400	10570	flotant	
<b>ȚIȚEI / SEMIFABRICATE (distilat de vid, păcură, semigudron, șlops)</b>						
90	T70 / Parc 16/1 țigței	5.000	22790	14430	flotant	
91	T71 / Parc 16/1 țigței	5.000	22790	13545	flotant	
92	T72 / Parc 16/6 țigței	5.000	22790	13215	flotant	
93	T73 / Parc 16/6 șlops	5.000	22790	13672	flotant	
94	T74 / Parc 16/6 țigței	5.000	22790	13215	flotant	
95	T75 / Parc 16/6 țigței	5.000	22790	13794	flotant	
<b>BENZINA din sistemul de recuperare vapori</b>						
96	T97	400	8530	7470	fix	membrană plutitoare
97	T98	400	8530	7470	fix	membrană plutitoare
<b>METANOL</b>						
98	TK601A	350	640	11000	fix	sub pernă de azot
99	TK601B	350	640	11000	fix	sub pernă de azot



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Nr. crt.	Nr. rezervor/ Parc	Capacitate nominală $m^3$	Diametru $mm$	Înălțime $mm$	Tip capac	Observații
100	TK602	350	640	11000	fix	sub pernă de azot
101	TK701A	500	760	11000	fix	sub pernă de azot
102	TK701B	500	760	11000	fix	sub pernă de azot
103	TK702	500	760	11000	fix	sub pernă de azot

### Stocare gaze lichefiate

Poziție montaj	Capacitate nominală $m^3$	Diametru $mm$	Lungime / Înălțime $mm$
<b>BUTAN</b>			
V7	200	3400	22040/3440
V8	200	3400	22040/3440
V9	200	3400	22040/3440
V10	200	3400	22040/3440
V11	200	3400	22040/3440
T144 (sferă)	1.000	12400	12460
T145 (sferă)	1.000	12400	12460
T146 (sferă)	1.000	12400	12460
T147 (sferă)	1.000	12400	12460
T148 (sferă)	1.000	12400	12460
T149 (sferă)	1.000	12400	12460
T150 (sferă)	1.000	12400	12460
<b>COMBUSTIBIL PENTRU AUTOMOBILE GPL, LPG Tip II, LPG Tip III</b>			
T167/R1	200	3400	22036/3436
T167/R2	200	3400	22036/3436
T167/R3	200	3400	22036/3436





Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

<b>Poziție montaj</b>	<b>Capacitate nominală m<sup>3</sup></b>	<b>Diametru mm</b>	<b>Lungime / Înălțime mm</b>
<b>PROPAN</b>			
V12	200	3400	22070/3470
V13	200	3400	22070/3470
V14	200	3400	22070/3470
V15	200	3400	22070/3470
<b>PROPILENĂ / PROPAN / AUTOGAZ</b>			
T151 (sferă)	1.000	12400	12490
T152 (sferă)	1.000	12400	12490
T153 (sferă)	1.000	12400	12490
T154 (sferă)	1.000	12400	12490
T155 (sferă)	1.000	12400	12490
T156 (sferă)	1.000	12400	12490
T157 (sferă)	1.000	12400	12490
<b>TAME / MTBE</b>			
F971A	T144 (sferă)	1.000	12400
F971B	T144 (sferă)	1.000	12400
<b>IZOMERIZAT</b>			
V1	200	3400	22070/3470
V2	200	3400	22070/3470
V3	200	3400	22070/3470
V4	200	3400	22070/3470
V5	200	3400	22070/3470
V19	200	3400	22070/3470
V20	200	3400	22070/3470
V21	200	3400	22070/3470
V22	200	3400	22070/3470
<b>METIL ETIL CETONĂ</b>			
V6	200	3400	22070/3470



In parcul de gaze lichefiate vasul V6 este utilizat pentru depozitarea unei cantitati de circa 80 tone de MEC, ramasa din procesele anterioare de fabricatie in care era folosita ca solvent.

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

**Rezervoare în rezervă sau propuse pentru casare**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Nr. Parc</b>	<b>Nr. rezervor</b>	<b>Destinația</b>	<b>Capacitate, m<sup>3</sup></b>	<b>Golit/ curățat/ blindat</b>
1.	16/7	T12	casare	2000	Golit, blindat
2.		T14	casare	2000	Golit, blindat
3.	16/15	T51	casare	1000	Golit, blindat
4.		T52	<b>rezervă</b>	1000	Golit, blindat
5.		T55	<b>rezervă</b>	1000	Golit, blindat
6.		T53	<b>rezervă - materie primă cracare</b>	1000	Golit, blindat
7.		T54	<b>rezervă - materie primă cracare</b>	1000	Golit, blindat
8.		T56	<b>rezervă</b>	1.000	Golit, blindat
9.	16/17	611	casare	500	Golit, blindat
10.		612	casare	500	Golit, blindat
11.		613	casare	500	Golit, blindat
12.		614	casare	500	Golit, blindat
13.		617	casare	500	Golit, blindat
14.		618	casare	500	Golit, blindat
15.	16/18	T58	casare	1000	Golit, blindat
16.		T59	casare	1000	Golit, blindat
17.		T60	casare	1000	Golit, blindat
18.	16/19	T61	casare	1.000	Golit, blindat
19.		T62	casare	1.000	Golit, blindat
20.		T63	casare	1.000	Golit, blindat
21.	16/21	T66	casare	700	Golit, blindat
22.		T67	casare	700	Golit, blindat
23.		T68	casare	700	Golit, blindat
24.		413	casare	100	Golit, blindat
25.	16/22	5	casare	7000	Golit, blindat
26.	16/23	416	casare	400	Golit, blindat
27.		417	casare	400	Golit, blindat
28.	16/24	T80	casare	1.000	Golit, blindat
29.	16/25	119	casare	2.000	Golit, blindat
30.		381	casare	1500	Golit, blindat
31.		382	casare	1500	Golit, blindat
32.	16/29	T92	casare	1000	Golit, blindat
33.	16/37	T113	casare	500	Golit, blindat
34.		T114	casare	500	Golit, blindat

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Nr. crt.	Nr. Parc	Nr. rezervor	Destinația	Capacitate, m <sup>3</sup>	Golit/ curățat/ blindat
35.		T115	casare	500	Golit, blindat
36.		T116	casare	500	Golit, blindat
37.	16/38a	T158	casare	1.000	Golit, blindat
38.		T159	casare	1.000	Golit, blindat
39.		T160	casare	1.000	Golit, blindat
40.	16/39	73	casare	5.000	Golit, blindat
41.	16/40	T119	casare	2.000	Golit, blindat
42.		70	casare	5.000	Golit, blindat
43.	16/41	T79	casare	1000	Golit, blindat
44.	16/43	65	casare	6.000	Golit, blindat
45.	16/44	T129	casare	1.000	Golit, blindat
46.		T130	casare	1.000	Golit, blindat
47.		T131	casare	1.000	Golit, blindat
48.	16/46	T141	casare	10.000	Blindat
49.		T14	casare	3.000	Golit, blindat
50.	16/11	T24	casare	5000	Golit, blindat
51.	16/11	T25	casare	5000	Golit, blindat
52.	16/40	69	casare	5000	Golit, blindat
53.	16/40	T120	casare	2000	Golit, blindat
54.	16/40	T122	casare	2000	Golit, blindat
55.	16/22	T26	casare	5000	Golit, blindat
56.	16/10	T23	casare	5000	Golit, blindat
57.	-	377	rezerva	1300	Golit, blindat

**NOTA:**

1. Destinația rezervoarelor poate fi modificată în funcție de necesitățile tehnice, conjunctura economică, cu respectarea condițiilor de stocare specifice fiecărui produs.
2. Legăturile conducte și pomparele dintre rezervoare prin casele de pompe pot fi modificate, adaptate sau completate în funcție de necesitățile tehnologice ale rafinării și cerințele de calitate ale produselor.

## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### Tehnicile și modul de conformare BAT conform Deciziei UE/2014/738:

BAT 49.

Pentru a reduce emisiile de COV în aer din depozitarea fracțiilor petroliere lichide volatile, BAT constau în folosirea unor rezervoare cu capac flotant, dotate cu etanșări de înaltă eficiență, sau a unui rezervor cu capac fix, conectat la un sistem de recuperare a vaporilor.

*Pentru reducerea emisiilor de COV din depozitarea și manipularea fracțiilor petroliere, rafinaria utilizează rezervoare vopsite cu o vopsea cu grad înalt de reflexie și, în funcție de tipul de rezervor, sisteme de etansare dubla sau membrane interne. De asemenea, pentru fracțiile intermediare volatile, rafinaria folosește tot rezervoare cu sistem dublu de etansare sau membrana internă. Aceste sisteme se folosesc și la rezervoarele de bioetanol. Rezervoarele de metanol sunt ținute sub presiune de azot.*

BAT	TEHNICA BAT	DESCRIERE	TEHNICI APLICATE ÎN SOCIETATE	CONFORMARE BAT
BAT 50	Curățare manuală a rezervorului de țiței	Curățarea rezervorului de ulei este efectuată de către lucrătorii care intră în rezervor și scot nămolul manual.	În conformitate cu programele interne, rezervoarele de produse petroliere se curată periodic. Pentru eliminarea slamului depus la baza rezervoarelor se aplică tehnici manuale.	DA
	Utilizarea sistemului în buclă închisă	În vederea inspecției interne, rezervoarele sunt periodic golite, curățate și degazate. Această curățare include dizolvarea reziduurilor din partea inferioară a rezervorului. Sistemele în buclă închisă ce pot fi combinate cu tehnicile mobile <i>end of pipe</i> ce previn sau reduc emisiile de COV.	Inspecțiile periodice se fac conform graficelor ISCIR dar curățarea este tot manuală.	DA

## Agencia pentru Protecția Mediului Prahova

<b>BAT 52</b>	Vapori recuperati prin:	Emisiile de compusi organici volatili de la operatiunile de incarcare și descarcare a celor mai volatili produse pot fi reduse prin diverse tehnici, de exemplu:	In terminalele de incarcare produse petroliere, auto și CF, sunt doua unitati de recuperare vapori. Acestea functioneaza pe baza unui principiu combinat: absorbtie intr-o fractie de benzina grea urmata de o adsorbție pe carbune activ. Concentratia vaporilor evacuati in atmosfera este monitorizata continuu iar valorile inregistrate sunt mult mai mici decat valoarea limita impusa. Valoarea emisiilor evacuate de unitatile de recuperare vapori se incadreaza in BAT 52 Tab. 16 adica 10 g/mc.	<b>DA</b>
	condensare	— Absorbție/— Adsorbția		
	absorbție	— Separarea prin membrană a gazului: moleculele de vapori sunt procesate prin membrane selective pentru a separa amestecul de vapori/aer într-o fază bogată în hidrocarburi		
	adsorbție	— Răcire/condensare în două trepte: prin răcirea amestecului de vapori/gaz, moleculele de vapori se condensează și se separă sub forma unui lichid.		
	separare pe membrane	— Sisteme hibride: combinații de tehnici disponibile		
	sisteme hibride			

### 9.2 INSTALAȚII ANEXE PROCESULUI TEHNOLOGIC

#### 9.2.1. Instalația azot

- **Date generale despre instalație:**

**Capacitatea de proiect:** 4.000 Nm<sup>3</sup>/h

Anul punerii în funcțiune: 2009

Tehnologie: Air Liquide / Proiectare S.C IPIP S.A. Ploiești

- **Tehnologie:**

Instalația realizează producerea azotului din aerul atmosferic, prin distilarea fracționată în regim criogenic. Azotul gazos obținut are puritatea 99,9 %.

Pe langa aceasta instalatie , pusa in functiune in anul 2009, exista vechea instalatie de azot, de capacitate 8000 Nm<sup>3</sup>/h , in conservare, iar în prezent propusă pentru dezafectare.

#### 9.2.2. Instalația SAR-DA - sisteme de apă recirculată, de distribuție apă și stații pompe incendiu

Instalația SAR-DA este gestionată de Prowater-Ecosistem S.R.L. Ploiești și se compune din:

##### **Sisteme de apă recirculată**

Pe platforma Petrotel - Lukoil S.A. există două sisteme de răcire, gradul de recirculare fiind de 98 %. Debitul de apă recirculată sunt:  $Q_{zi\ max.} = 311.731\ m^3$  (3.608 l/s);  $Q_{zi\ med.} = 325.861\ m^3$  (3.506

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

l/s).

### ➤ **Sistemul de apă recirculată CC-DAV3**

Pentru asigurarea alimentării cu apă rece recirculată a instalațiilor: DAV3, HPM, HB, RC, FG, Izomerizare, Fabrica de hidrogen, FCC, HB-CC, Compresoare DRT, s-a construit o stație de recirculare care are în componență următoarele:

Un turn de răcire cu tiraj forțat, având 4 module de câte 2000 m<sup>3</sup>/h fiecare. Turnurile de răcire sunt dimensionate pentru cerințele tehnologice ale instalațiilor deservite, asigurând 8000 m<sup>3</sup>/h la o diferență de temperatură de 10°C.

✓ O stație de pompe echipată cu 5 pompe orizontale Flowserve de 2200 mc/h pentru vehicularea apei recirculate reci. Distanța dintre pompe s-a ales astfel încât să se reducă la minimum fenomenele negative, ca de exemplu zgomotul hidraulic sau vibrația mecanică.

✓ Un bazin de apă pe aspirația pompelor (apă răcită).

✓ O stație de tratare chimică a apelor recirculate.

Apa rece din bazinele colectoare este aspirată de pompe și refulată în instalații la presiunea și temperatura necesară acestora.

### ➤ **Sistemul de apă recirculată MONOMERI**

Este alcătuit dintr-un turn de răcire cu tiraj natural de construcție hiperboloid de capacitate 10.000 m<sup>3</sup>/h cu umplutură de fibră de sticlă și modernizat în anul 2008. Acest turn asigură apa recirculată pentru secția CET (consumator majoritar) și instalația de azot.

### ➤ **Sistemul de apă recirculată SECTOR III**

Pentru asigurarea alimentării cu apă rece recirculată a Instalațiilor Cocsare, DG, RS, TG, RGF, Stripare apă uzată, s-a construit o stație de recirculare care are în componență:

✓ 4 turnuri de răcire cu tiraj forțat cu capacitatea de 1000 m<sup>3</sup>/h, alcătuite din câte două module de 500 m<sup>3</sup>/h fiecare;

✓ 4 bazine din beton armat îngropate pe care se montează cele 4 turnuri de răcire;

Fiecare turn este prevăzut a se alimenta cu apă caldă în vederea răcirii, prin 8 conducte.

✓ bazin de aspirație pe care sunt montate 4 pompe verticale: 2 electropompe verticale MV-603 (Q = 3500 m<sup>3</sup>/h; H = 58 mCA; n = 980 rot/min; l = 3280 mm) antrenate de motor electric tip MAB.NV-F.1130-6 cu P = 800 kW, U = 6000 V și 2 electropompe verticale MV-403 (Q = 700 m<sup>3</sup>/h; H = 58 mCA; n = 980 rot/min; l = 3280 mm) antrenate de motor electric cu P = 200 kW și U = 6000 V.

✓ stația de tratare și condiționare a apei;

✓ legături de conducte tur și retur apă recirculată, precum și apă de completare;

✓ canalizare pentru golirea turnurilor și evacuarea purjei acestora, prevăzută cu bazin de pompare către Stația de Epurare a Rafinăriei.

Stația de pompe canalizare este echipată cu 2 electropompe verticale tip PR, din care una rezervă. Caracteristicile tehnice ale pompelor sunt: Q = 36 m<sup>3</sup>/h; H = 58 mCA; n = 980 rot/min; l = 3280 mm, antrenate de motor electric cu: P = 15 kW și U = 380 V.

### **Sistemul de distribuție apă și stații pompe incendiu**

Instalația puțuri - rețele apă este alcătuită dintr-un număr de 28 de foraje, din care 15

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

sunt active (4 captează apă potabilă și 11 apă tehnologică), echipate cu pompe submersibile de tip Vogel. Puțurile sunt interconectate între ele printr-o rețea de conducte de formă inelară.

**Instalațiile de înmagazinare apă** constau în 2 rezervoare de 500 m<sup>3</sup> fiecare, pentru apa industrială și 4 bazine de 5000 m<sup>3</sup> fiecare, pentru apa incendiu.

Distribuția apei din rezervoarele de înmagazinare de 500 m<sup>3</sup> se face printr-o rețea de conducte în lungime de 0,6 km pentru apa industrială, cu diametrul Dn 50 - Dn 150.

Distribuția apei din rezervoarele de înmagazinare de 5000 m<sup>3</sup> se face printr-o rețea de conducte în lungime de 18 km pentru apa de incendiu, cu diametrul Dn 300 - Dn 400.

Distribuția apei din nodul hidrotehnic Brazi se face printr-o rețea interioară de conducte în lungime de 2,2 km, cu diametrul Dn 800 - Dn 400.

Apa prelevată din puțuri este pompată în rețele inelare cu ramificații către consumatori, fără a se face acumulări. Rețeaua de apă din foraje are lungimea de 7,5 km și diametrul cuprins între 2 - 8".

**Stațiile de apă incendiu** sunt dotate cu 2 pompe de mică capacitate destinate să mențină presiunea de cca. 6 bar în rețeaua de apă de incendiu și intrarea secvențial în funcțiune a pompelor de capacități mai mari funcție de necesarul de apă cerut de consumatori. Punerea manuală în funcțiune a pompelor de apă incendiu nu trebuie să depășească 5 minute de la apariția unui incendiu.

Volumul intangibil de apă de incendiu este de 4 x 5000 m<sup>3</sup>. Folosința dispune de o rețea de incendiu radială cu diametre de 300 mm și 400 mm, în lungime de 18 Km. Debitul suplimentar pentru refacerea volumului de incendiu este de 100 l/s.

**Casa de pompe nr. 1** ( $Q_E = 1200 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H = 140 \text{ mCA}$ ) compusă din două electro-pompe P1, P2, tip D1250-125 având următoarele caracteristici fiecare:  $Q = 600 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H = 140 \text{ mCA}$ ,  $N = 630 \text{ kW}$ ,  $n = 1450 \text{ rpm}$  și două electropompe P3, P4, pentru menținerea unei presiuni constante în rețea (JOKEY) tip S100 KY - 210, având:  $Q = 60 \text{ m}^3/\text{h}$  și  $H = 140 \text{ mCA}$ .

**Casa de pompe nr. 2** ( $Q_E = 1200 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H = 140 \text{ mCA}$ ,  $Q_D = 600 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H = 140 \text{ mCA}$ ). Electropompele EP1, EP2 au:  $Q = 600 \text{ m}^3/\text{h}$  și  $H = 140 \text{ mCA}$ , iar motopompa DIESEL MP3 are:  $Q = 600 \text{ m}^3/\text{h}$  și  $H = 140 \text{ mCA}$ .

**Casa de pompe nr. 3** ( $Q_E = 1100 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H = 130 \text{ mCA}$ ,  $Q_D = 1100 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H = 130 \text{ mCA}$ ). Electropompa EP + Pompa acționată cu motor diesel DP2, prezintă următoarele caracteristici:  $Q = 1100 \text{ m}^3/\text{h}$ ,  $H = 130 \text{ mCA}$ ,  $N = 800 \text{ kW}$  și  $n = 1500 \text{ rpm}$ .

Debitul total instalat pe surse electrice este de 3.500 m<sup>3</sup>/h, iar debitul total instalat pe surse Diesel este de 3.900 m<sup>3</sup>/h. Stațiile de pompare existente asigură o bună flexibilitate în asigurarea debitului de apă de incendiu și în situațiile de cădere a sursei electrice.

### **9.2.3. Instalația de producerea aerului și distribuția aerului, aburului și gazelor - PADAAG**

Instalația PADAAG, gestionată de Prowater-Ecosistem S.R.L., produce aerul tehnic și instrumental și asigură distribuția aerului, aburului și gazelor combustibile, pe platforma Petrotel-Lukoil.



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

În instalație se desfășoară următoarele activități:

- ❖ Producerea și distribuția aerului comprimat instrumental (pentru A.M.C., regenerări de catalizatori) și aerului tehnic (pentru procesele tehnologice din cadrul instalațiilor, suflări de conducte și transport de materiale).
- ❖ Distribuția gazelor combustibile la consumatorii de gaze (pentru cuptoarele tehnologice) și ca materie primă la instalațiile de producere a hidrogenului.
- ❖ Preluarea și distribuirea aburului la instalațiile tehnologice, rețelele de însoțitori și perdele de abur.
- ❖ Distribuția și recuperarea apei de termoficare din sistemul de încălzire cu calorifere și boilere de apă caldă.

Caracteristicile principale ale instalațiilor de producere și distribuție a aerului comprimat, a aburului și gazelor sunt:

- Presiunea aerului instrumental: 6,5 bar. Debitul este în funcție de necesitățile instalațiilor tehnologice, de la 1.200 m<sup>3</sup>/h până la 8.000 m<sup>3</sup>/h.
- Presiunea aerului tehnic: 6 bar. Debitul este în funcție de necesitățile instalațiilor de la 1.800 m<sup>3</sup>/h până la 11.000 m<sup>3</sup>/h.
- Presiunile pe barele de abur au valori între 6 și 35 bar, în funcție de necesități.
- Presiunile pe rețelele de condens au valori între 2 și 6 bar.
- Presiunile pe rețelele de gaze combustibile au valori cuprinse între 1,5 și 3,5 bar, funcție de caracteristicile rețelei.
- Presiunea pe rețeaua de apă caldă termoficată este: 5 bar pe tur și 2 bar pe retur.
- Temperatura apei termoficate are valori de 90 °C pe tur și 45 °C pe retur.

**Instalația de producere abur (CET)** nu aparține societății Petrotel - Lukoil S.A., aburul necesar pe platformă fiind produs în cadrul CET .

### 9.2.4. Instalația epurare

Atât **Instalația epurare** cât și **Instalația prelucrare deșeuri** sunt gestionate de firma Prowater-Ecosistem S.R.L. Ploiești.

- **Date generale despre instalație:**

Anul punerii în funcțiune:	1975
Tehnologie:	Institutul de Inginerie Tehnologică și Proiectare Rafinării - Ploiești
Modernizare sau re tehnologizare:	2003 - 2004
Tehnologie de modernizare:	IPIP Ploiești și IPROMED București
<b>Capacitate de proiect după modernizare:</b>	<b>1.500 m<sup>3</sup>/h</b> - treapta mecanică și chimică <b>1.700 m<sup>3</sup>/h</b> - treapta biologică

- **Tehnologie:**

**Instalația epurare** are drept scop îndepărtarea impurificatorilor din apele uzate provenite din instalațiile rafinării și a apelor uzate menajere colectate din toată platforma, astfel încât apa epurată să se încadreze în limitele admise de evacuare în emisar - râul Teleajen.

- **Materiile prime (influenții stație epurare):**

- ape impurificate din instalațiile tehnologice, parcuri de rezervoare;
- ape impurificate de la Uztel S.A.;



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- ape pluviale;
- ape menajere din platformă și Colonia Teleajen.

### Materii auxiliare:

- var hidratat;
- flocculant anionic;
- coagulant cationic;
- fosfat trisodic;
- polimeri cationici
- acid sulfuric

### - **Produx** (efluentul stației de epurare):

- apa epurată, din care o parte se recirculă în scopuri tehnologice, iar restul se evacuează în râul Teleajen, în conformitate cu prevederile *Autorizației de Gospodărire a Apelor*.

### **9.2.5. Instalatie de stocare temporara si prelucrare deseuri**

Instalația prelucrare deseuri este amplasată în zona rampei de descărcare țigii C.F.U., fiind deservită de SC Prowater-Ecosistem S.R.L. și este destinată condiționării și prelucrării reziduurilor petroliere rezultate din procesele de epurare: nămoluri de epurare fizico-chimice și biologice, șlamuri de rezervoare, soluri infestate. Instalația este compusă din :

- 2 bazine ingrosatoare de namol cu capacitate de 900 mc fiecare;
- 2 rezervoare D3 și D3A cu capacitate de 50 respectiv 100 mc, pentru conditionarea namolului de epurare supus prelucrării în centrifuga bifazică.
  - Centrifugă bifazică utilizată pentru procesarea tipurilor de reziduuri menționate mai sus, proces în urma căruia rezultă două faze:
    - solidă (stocată până la eliminare/valorificare în instalația de stocare temporară);
    - lichidă (dirijată către stația de epurare) ;
  - Centrifugă trifazică utilizată pentru procesarea slopsului colectat din treapta mecanică a stației de epurare, proces în urma căruia rezultă trei faze:
    - solidă (stocată până la eliminare/valorificare în instalația de stocare temporară);
    - lichida ușoară (slopsul conform reintrodus în procesul tehnologic);
    - lichida grea (apa dirijată pentru tratare în stația de epurare);

Instalația de stocare temporară a deșeurilor are capacitatea de depozitare de 24900 tone, împartită în două celule de depozitare după cum urmează:

- o celulă cu volumul maxim de depozitare de 12.500 m<sup>3</sup> ( maxim 17.000 t) pentru depozitarea nămolurilor rezultate din funcționarea curentă a instalației de epurare: nămol treapta mecanică, nămol fizico chimic, nămol biologic în exces (cod deșeu 05 01 09\*);
- o celulă cu volumul maxim de depozitare de 7100 m<sup>3</sup> (maxim 7900 t) pentru depozitarea șlamurilor rezultate din curățarea rezervoarelor de depozitare materii prime, semifabricate, produse finite și din prelucrarea slopsului (05 01 03\*).

Etansarea de bază și a taluzurilor corespunde cerințelor prevăzute de HG.nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.

În conformitate cu acordul APM-Prahova, societatea poate colecta și procesa separat nămolul biologic, turta rezultată putând fi pusă pe sol.



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### 9.3 PRODUSELE SI SUBPRODUSELE OBTINUTE-CANTITATI, DESTINATIE

#### Produse si subproduse obtinute

Instalatia de provenienta	Numele produsului	Utilizarea produsului	Cantitatea de produs t/an
DAV3	Benzina	HB	408000
DAV3	Motorina	HPM	751000
DAV3	Distilat de vid	CC	697000
DAV3	Gaze de rafinarie	DGRS	2300
HPM	Benzina	HB	198000
HPM	Motorina	AFPE	1060000
HPM	Gaze cu H2S	CC	32000
HPM	Gaze cu H2	HDS, Izomerizare	3600
HB	Benzina	RC	377000
HB	Fr. C5-C6	Izomerizare	118000
HB	Fr. C2-C4	FG	32500
HB	Gaze cu H2S	DGRS+CC	95000
RC	Benzina	AFPE	312000
RC	Fr. C4-C6	FG	3000
RC	Gaze cu H2	HB, HPM, Izomerizare, HDS	39600
FG	Gaze de rafinarie	Cuptoare tehnologice	0
FG	Fr. C3-C4	FCC	35500
Izomerizare	Izomerizat	AFPE	110000
Izomerizare	Gaze rafinarie	CC	11400
Fabricile de hidrogen	Hidrogen	HB, HPM, Izomerizare, HDS	7000
CC	Gaze cu H2S	DGRS	115000
CC	Benzina	HDS	372000
CC	Motorina	HPM	143700





**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

CC	Motorina gra-Slurry	Cocsare	66000
CC	Fr. C4	TAME/MTBE	106000
CC	Propan	AFPE	30800
CC	Propilena	AFPE	43000
HDS	Benzina	AFPE	284000
HDS	Fr. C5	TAME/MTBE	79800
TAME/MTBE	MTBE	AFPE	27000
TAME/MTBE	Fr. C4	AFPE	88000
TAME/MTBE	TAME	AFPE	87800
Cocsare	Gaze de cocsare	CC	52800
Cocsare	Motorina	HPM	202600
Cocsare	Benzina	HB	42600
Cocsare	Motorina II	CC	97000
Cocsare	Cocs	Produs comercial	190000
DGRS	Gaze de rafinarie	Cuptoare tehnologice	106600
DGRS	Sulf	Produs comercial	24800
AFPE	Benzina comerciala(suma tuturor benzinelor obtinute)	Produs comercial	790000
AFPE	Motorina comerciala (suma tuturor motorinelor obtinute)	Produs comercial	1104000
AFPE	MTBE	Produs comercial	1100
AFPE	GPL Auto	Produs comercial	100000
AFPE	GPL Tip III	Produs comercial	52000
AFPE	Propilena	Produs comercial	41000

**Nota:** Cantitatile sunt aproximative si in functie de cerintele pietii.



**Concluzii generale si specifice BAT conform Deciziei de punere în aplicare (UE) 2014/738/UE a**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**  
Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466  
Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

**Comisiei din 09 octombrie 2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru rafinarea petrolului mineral si a gazului, în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului.**

Nr. BAT	Tehnici aplicate in cadrul unitatii	Nivel de emisie asociat BAT	Monitorizare asociata BAT
<b>A) BAT GENERAL PENTRU RAFINAREA PETROLULUI SI GAZELOR</b>			
1. Sisteme de management de mediu	BAT 1(i,ii, iii, iv, V, Vi, Vii, Viii, iX)		
2.Eficienta energetica	BAT 2 ( I, ii, iii)		
3.Depozitarea si manipularea materialelor solide	BAT 3 ( I, ii, iii, iv)		
4.Monitorizarea emisiilor in aer si parametrii cheie	BAT 4 ( I, iii, v) BAT 5 BAT 6 ( I, ii, iii)		
5.Operarea sistemelor de tratare a gazelor reziduale	BAT 7 ( I, ii, iii) BAT 9		
6. Controlul emisiilor in apa	BAT 10		
7. Emisii in apa	BAT 11 ( I, ii, iii, iv) BAT 12 ( I, ii, iii) BAT 13		
8.Generarea si gestionarea deseurilor	BAT 14 BAT 15 ( I,ii,) BAT 16		
9..Zgomot	BAT 17 (I, ii, iii, iv)		
10.Concluzii BAT pentru gestionarea integrate a rafinariilor	BAT 18 ( I, II, III)		
<b>B.) BAT specific proceselor tehnologice</b>			
1.Cracare catalitica	BAT 24 ( I-I, ii, iii, II-I,ii,iii) BAT 25 ( I,II ) BAT 26 ( I, II ) BAT 27 ( I, ii, iii)	NOx=300 mg/Nmc  Pulberi=50 mg/Nmc SO2=550 mg/Nmc CO=100 mg/Nmc	Continuu
	BAT 34 BAT 35	NOx=200 mg/Nmc Pulberi=5 mg/Nmc	discontinuu



**Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

	BAT 36  BAT 37	SO <sub>2</sub> =35 mg/Nmc (pentru gaz de rafinarie) SO <sub>2</sub> =20mg/Nmc (pentru gaz metan) CO=80 mg/Nmc	
2. Cocsare	BAT 29 ( I,ii,iii,iv) BAT 34 BAT 35 BAT 36  BAT 37	NO <sub>x</sub> =200 mg/Nmc Pulberi=5 mg/Nmc SO <sub>2</sub> =35 mg/Nmc (pentru gaz de rafinarie) SO <sub>2</sub> =20mg/Nmc (pentru gaz metan) CO=80 mg/Nmc	1/saptamana semestrial 1/saptamana  1/saptamana 1/saptamana
3. Distilare atmosferica	BAT 33 BAT 44 BAT 45 BAT 46 BAT 34 BAT 35 BAT 36  BAT 37	NO <sub>x</sub> =200 mg/Nmc Pulberi=5 mg/Nmc SO <sub>2</sub> =35 mg/Nmc (pentru gaz de rafinarie) SO <sub>2</sub> =20mg/Nmc (pentru gaz metan) CO=80 mg/Nmc	continuu
4. Izomerizare	BAT 40  BAT 34 BAT 35 BAT 36  BAT 37	Nu este aplicabil ( nu se folosesc compusi organici clorurati) NO <sub>x</sub> =200 mg/Nmc Pulberi=5 mg/Nmc SO <sub>2</sub> =35 mg/Nmc (pentru gaz de rafinarie) SO <sub>2</sub> =20mg/Nmc (pentru gaz metan) CO=80 mg/Nmc	1/luna ( in situatie de functionare)
5. DGRS -Proces de tratare a produselor -tratarea sulfului din gaze	BAT 47 BAT 54 BAT 7 BAT 9	SO <sub>2</sub> =2000 mg/Nmc H <sub>2</sub> S=5 mg/Nmc	Continuu



**Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

reziduale			
6.Hidrodesulfurare benzina CC	BAT 34 BAT 35 BAT 36  BAT 37	NO <sub>x</sub> =200 mg/Nmc Pulberi=5 mg/Nmc SO <sub>2</sub> =35 mg/Nmc (pentru gaz de rafinarie) SO <sub>2</sub> =20mg/Nmc (pentru gaz metan) CO=80 mg/Nmc	2/luna Semestrial 2/luna  2/luna 2/luna
7.Reformare catalitica	BAT 28 BAT 34 BAT 35 BAT 36  BAT 37	NO <sub>x</sub> =200 mg/Nmc <sup>(1)</sup> Pulberi=5 mg/Nmc SO <sub>2</sub> =35 mg/Nmc (pentru gaz de rafinarie) SO <sub>2</sub> =20mg/Nmc (pentru gaz metan) CO=80 mg/Nmc	2/luna Semestrial 2/luna  2/luna 2/luna
8.Hidrofinare petrol- motorina	BAT 34 BAT 35 BAT 36  BAT 37	NO <sub>x</sub> =200 mg/Nmc Pulberi=5 mg/Nmc SO <sub>2</sub> =35 mg/Nmc (pentru gaz de rafinarie) SO <sub>2</sub> =20mg/Nmc (pentru gaz metan) CO=80 mg/Nmc	continuu
9. Hidrofinare benzina	BAT 34 BAT 35 BAT 36  BAT 37	NO <sub>x</sub> =200 mg/Nmc <sup>(1)</sup> Pulberi=5 mg/Nmc SO <sub>2</sub> =35 mg/Nmc (pentru gaz de rafinarie) SO <sub>2</sub> =20mg/Nmc (pentru gaz metan) CO=80 mg/Nmc	2/luna Semestrial 2/luna  2/luna 2/luna
10.Fabricile de hidrogen	BAT 34 BAT 35 BAT 36  BAT 37	NO <sub>x</sub> =200 mg/Nmc Pulberi=5 mg/Nmc SO <sub>2</sub> =35 mg/Nmc (pentru gaz de rafinarie) SO <sub>2</sub> =20mg/Nmc (pentru gaz metan)	1/luna Semestrial 1/luna





**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

		CO=80 mg/Nmc	1/luna  1/luna
11.Fractionare gaze	Nu sunt BAT-uri specific,	Se aplica BAT-urile cu caracter general	
12. Proces de eterificare ( instalatia TAME)	BAT 38 BAT 39	Se aplica si BAT-urile cu caracter general	
13.Procese de depozitare si manipulare	BAT 18 BAT 49  BAT 50  BAT 51  BAT 51 BAT 52	Pt reducerea emisiilor de COV din depozitarea fractiilor petroliere volatile, BAT constau in folosirea unor rezervoare cu capac flotant, dotate cu etansari de inalta eficienta, sau a unui rezervor cu capac fix, conectat la un sistem de recuperare a vaporilor Rezervoare cu membrane plutitoare.	
14.Instalatia facla	BAT 55	Se aplica si BAT-urile cu caracter general	
15. Rampe de incarcare/descarcare CF si AUTO	BAT 18 BAT 52	COVNM=0,15-10 g/Nmc Benzen<1 mg/Nmc ( monitorizarea poate sa nu fie necesara in cazul in care emisiile de COVNM sunt la limita inferioara a	





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

		intervalului)	
--	--	---------------	--

### 9.4 CONDIȚII ANORMALE DE FUNCȚIONARE

În perioada de opriri accidentale sau întreruperi momentane ori la pornirea instalațiilor se execută manevrele necesare opririi sau pornirii instalațiilor în condiții de siguranță, așa cum sunt precizate în Regulamentele de funcționare/Manualul de operare ale fiecărei instalații. Operațiile de oprire sau pornire decurg cu variația parametrilor de proces, care pot genera variații ale debitului și concentrației poluanților emiși în mediu. Pentru parametri tehnologici în Regulamentul de funcționare al fiecărei instalații este indicat domeniul de variație admis (valoare minimă – valoare maximă) a acestora, pentru care nu apar reacții ale sistemului de automatizare (interblocare).

Condițiile anormale de funcționare sunt:

- oprirea instalațiilor tehnologice pentru revizii programate,
- pornirea instalațiilor tehnologice după efectuarea recepției lucrărilor aferente revizilor programate,
- oprirea accidentală a instalațiilor tehnologice ca urmare a unor defecțiuni care conduc la perturbarea funcționării normale ale acestora;
- pornirea instalațiilor tehnologice după efectuarea lucrărilor aferente remedierii defecțiunilor aparute.

**In perioadele de oprire accidentală a instalațiilor sau de repornire după o oprire, titularul activității are obligația să respecte Regulamentul de funcționare al fiecărei instalații. În Regulamentul de funcționare al fiecărei instalații trebuie precizate toate manevrele și acțiunile de monitorizare suplimentară care trebuie efectuate.**

În perioada de opriri accidentale sau întreruperi momentane sau la pornirea instalațiilor după opririle accidentale, operatorii din tabloul de comandă au obligația să execute manevrele necesare opririi sau pornirii instalațiilor în condiții de siguranță.

**Reguli pentru asigurarea protecției pe timpul pornirilor opririlor sau întreruperilor momentane:**

- verificarea funcționării tuturor utilajelor înainte de a fi începute operațiile tehnologice;
- verificarea corectitudinii legăturilor de conducte, armaturilor și utilajelor destinate instalației;
- verificarea calitatii armaturilor și garniturilor;
- curățirea perfectă a tuturor echipamentelor statice;
- spălarea cu apă / suflarea cu abur, cu aer a conductelor și verificarea etanșeității acestora;
- blindarea legăturilor de conducte, a utilajelor, înainte de a trece la deschiderea acestora pentru revizie;
- examinarea atentă a zidăriei cuptoarelor/cazanelor și a cosurilor de fum, dacă nu prezintă fisuri, exfolieri, etc;
- dirijarea tuturor apelor provenite din spălările utilajelor, conductelor, platformelor, către instalațiile de epurare ale societății și monitorizarea indicatorilor acestora;
- monitorizarea utilajelor și a aparaturii de măsură și control;
- monitorizarea calitatii combustibilului utilizat pentru ardere ;





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- pastrarea in buna stare de functionare a utilajelor tehnologice de rezerva.  
Timpul de pornire si oprire al fiecarei instalatii este in conformitate cu regulamentul de functionare si/sau specificatiile licentiatului.

**Nota:** Titularul autorizatiei va notifica autoritatile de mediu inceputul si sfarsitul acestor perioade de functionare anormala (opriri/porniri) si va prezenta autoritatilor rezultatele monitorizarii calitatii aerului in zona de influenta a rafinarii in conformitate cu legislatia in vigoare, in cele trei puncte de monitorizare statie Moara Noua (latitudine=44.951296; Longitudine=26.101347), statie Club Laguna (latitudine=44.942776; Longitudine=26.049629) si statie Parc Obor (latitudine=44.945171, longitudine=26.037036.

### 10.INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU

#### 10.1 PENTRU FACTORUL DE MEDIU AER

Echipamente de depoluare

Faza de proces	Punctul de emisie	Poluant	Echipament de depoluare
Incinerarea gazelor reziduale la DGRS	Cos incinerator	SO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S	Reactor conversie-Tail-Gas
Depozitare benzina comerciala la terminal	Rezervoare aferente Rampei auto	COV	Membrana plutitoare la rezervoarele de benzina comerciala
	Rezervoare aferente Rampei CF		Sistem de etansare secundara la rezervoarele de benzina comerciala
Incarcare carburanti	Rampa auto-URV Rampa CF-lesire URV	COV	Unitate de recuperare vapori sisteme de incarcare pe la partea inferioara in RA
Reducerea incarcarii apelor acide	Cos incinerator al inst. DGRS	H <sub>2</sub> S	Instalatie noua de stripare ape uzate in sistem inchis si dirijare gaze reziduale la DGRS
Recuperare gaze facla	Facla	Gaze cu continut de H <sub>2</sub> S si mercaptani	Compresoare RGF
Evacuare gaze facla	Facla	Particule, COV	Capete de facla ZEECO



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Faza de proces	Punctul de emisie	Poluant	Echipament de depoluare
Incalzirea materiilor prime	Cosuri cuptoare	NOx	Arzatoare Low NOx
Incalzire materie prima	Cosuri cuptoare	SO2	Instalatie de spalare a gazelor combustibile cu MEA si DEA

### Cosuri de dispersie

Pentru dispersia poluantilor proveniti din sursele de ardere (cazane, cuptoare tehnologice) si din procesele de productie, instalatiile sunt prevazute cu cosuri de dispersie. In tabelul de mai jos sunt enumerate toate sursele dirijate din rafinarie:

Nr. crt.	Instalatia	Sursa de emisie	Cod	Caracteristici cos		Parametri de evacuare		Obser-vatii
				Inaltime (m)	Diametru la varf (m)	Viteza (m/s)	Temperatura (°C)	
1.	Distilare atmosferica si in vid- DAV 3	Cuptor tehnologic	01- H2	100	3,8	4.5	300	Cos comun
		Cuptor tehnologic	01- H3					
	Hidrofinare petrol motorina-HPM	Cuptor tehnologic	06- H1					
2.	Hirofinare benzina-HB	Cuptor tehnologic	03- H1	35,2	1,38	4.0	300	-
3.		Cuptor tehnologic	03- H2	33,8	1,4	3.5	240	-
4.	Reformare catalitica-RC	Cuptor tehnologic	04- H1	51,6	1,58	3.6	300	-
5.		Cuptor tehnologic	04- H2	62,2	2,05	3.5	270	-
6.		Cuptor tehnologic	04- H3	51,6	1,58	3	320	-
7.		Cuptor tehnologic	04- H5	33,3	1	2	220	-



**Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

Nr. crt.	Instalatia	Sursa de emisie	Cod	Caracteristici cos		Parametri de evacuare		Obser-vatii
				Inaltime (m)	Diametru la varf (m)	Viteza (m/s)	Tempe-ratura (°C)	
8.	Cracare catalitica- CC	Scruber	09B-C101	59.2	1.7	10	60	-
9.	Hidrodesulfurarea benzina CC	Cuptor tehnologic	75-H1	30,6	0,5	4	210	-
10.	Instalatia izomerizare	Cuptor tehnologic	76-H1	10,75	0,85	0,92	160	-
11.	Cocsare- Cx	Cuptor tehnologic	02- H1	75	2,5	4	230	-
12.	Desulfurare gaze si recuperare sulf - DGRS	Incinerator gaze reziduale	304-F301	83	1,12	1,7	300	-
13.	Fabricile de hidrogen	2 reformere	R-101/1 R-101/2	19,7 19,7	0,6 0,6	2,7 2,7	230 230	-
14.	Evacuare gaze facla	Facla de joasa, medie si inalta presiune	21/1-F1; F2; F3	68	0,9; 1,1; 1,2	-	-	-

## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### Caracteristici cuptoare tehnologice

Nr. crt	Instalația	Cod cuptor tehnologic	Tip cuptor / funcționalitate	Putere termică, MWt	Număr arzătoare	Produs vehiculat	Combustibil utilizat	Evacuare gaze arse
1.	Distilare atmosferică și în vid, DAV 3	01-H2	Cuptoare tehnologice paralelipipedice pentru încălzirea materiei prime	42,3	14 - LowNOx	Țiței	Combustibil gazos	Coș comun de evacuare gaze arse - Înălțime: 100 m - Diametru la vârf: 3,8 m
		01-H3		15,1	7 - LowNOx	Păcură DA	Combustibil gazos	
	Hidrofinare petrol și motorină, HPM	06-H1	Cuptor tehnologic cilindric vertical pentru încălzirea materiei prime	11	7 - LowNOx	Motorină	Combustibil gazos	
2.	Hidrofinare benzină, HB	03-H1	Cuptoare tehnologice cilindrice verticale pentru încălzirea materiei prime	3,2	7 - LowNOx	Benzină	Combustibil gazos	Coș de evacuare gaze arse - Înălțime: 35,2 m - Diametru la vârf: 1,38 m
3.		03-H2		11,1	6- LowNOx	Benzină	Combustibil gazos	Coș de evacuare gaze arse - Înălțime: 33,8 m - Diametru la vârf: 1,4 m
4.	Reformare catalitică,	04-H1	Cuptoare tehnologice	5,4	12 –	Benzină	Combustibil	Coș de evacuare gaze arse

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## Agencia pentru Protecția Mediului Prahova

Nr. crt.	Instalația	Cod cuptor tehnologic	Tip cuptor / funcționalitate	Putere termică, MWt	Număr arzătoare	Produs vehiculat	Combustibil utilizat	Evacuare gaze arse
	RC		de proces		LowNOx		gazos	- Înălțime: 51,6 m - Diametru la vârf: 1,58 m
5.		04-H2		5,4	12 – LowNOx	Benzină	Combustibil gazos	Coș de evacuare gaze arse - Înălțime: 62,2 m - Diametru la vârf: 2,05 m
6.		04-H3		5,4	12 - LowNOx	Benzină	Combustibil gazos	Coș de evacuare gaze arse - Înălțime: 51,6 m - Diametru la vârf: 1,58 m
7.		04-H5		7	4- LowNOx	Benzină	Combustibil gazos	Coș de evacuare gaze arse - Înălțime: 33,3 m - Diametru la vârf: 1 m
8.	Izomerizare	76-H1	Cuptor tehnologic*	-			Combustibil gazos	Coș de evacuare gaze arse - Înălțime: 10,75 m - Diametru la vârf: 0,85 m

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## Agencia pentru Protecția Mediului Prahova

<i>Nr. crt</i>	<i>Instalația</i>	<i>Cod cuptor tehnologic</i>	<i>Tip cuptor / funcționalitate</i>	<i>Putere termică, MWt</i>	<i>Număr arzătoare</i>	<i>Produs vehiculat</i>	<i>Combustibil utilizat</i>	<i>Evacuare gaze arse</i>
9.	Fabricile de hidrogen	R101/1	Reformer	10,6	3 - LowNOx	Metan si abur/gaz de rafinarie	Combustibil gazos	Cos de evacuare gaze arse - Înălțime: 19,7 m - Diametru la vârf: 0,6 m
		R101/2	Reformer	10,6	3 - LowNOx	Metan si abur/gaz de rafinarie	Combustibil gazos	Cos de evacuare gaze arse - Înălțime: 19,7 m - Diametru la vârf: 0,6 m
10.	Cracare catalitică, CC	09B-C101	Scrubber	-	-	Gaze de ardere	-	Cos de evacuare gaze arse scrubber Belco - Înălțime: 59.2 m - Diametru la vârf: 1.7m
11.	Hidrodeshulfare benzina, HDS-CC	75-H1	Cuptor cilindric vertical	4,2	4- LowNOx	Benzina	Combustibil gazos	Cos de evacuare gaze arse - Înălțime: 30,6 m - Diametru la vârf: 0,5 m
12.	Cocsare, Cx	02-H1	Cuptor tehnologic pentru încălzirea	41,3	12 - LowNOx	Reziduu de vid	Combustibil gazos	Cos de evacuare gaze arse - Înălțime: 75 m

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

<i>Nr. crt</i>	<i>Instalația</i>	<i>Cod cuptor tehnologic</i>	<i>Tip cuptor / funcționalitate</i>	<i>Putere termică, MWt</i>	<i>Număr arzătoare</i>	<i>Produs vehiculat</i>	<i>Combustibil utilizat</i>	<i>Evacuare gaze arse</i>
			materiei prime					- Diametru la vârf: 2,5 m



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### 10.2 PENTRU FACTORUL DE MEDIU APA

**Instalație de preepurare BU-** cuprinde treapta mecanică constând în colectarea produselor ușoare (slops) și decantarea suspensiilor grosiere sub formă de namol decantabil și se compune din:

- *bazin de egalizare* cu dimensiunile  $L = 28,5$  m,  $l = 23,5$  m și capacitate de preluare de 1300 mc, unde are loc prima separare, a produselor petroliere care sunt colectate cu ajutorul unei pompe cu abur și dirijate la rezervoarele de slops; apele rezultate din bazinul de egalizare trec prin două linii prevăzute cu robineti ( $D_n = 500$  mm respectiv  $D_n = 350$  mm), în separatoare pentru separarea peliculei de produse petroliere și a altor produse nemiscibile, dar și pentru captarea acestora și pentru sedimentarea suspensiilor.

- *bazin de ape meteorice* cu  $L = 44$  m,  $l = 31$  m și capacitate maximă de preluare de 4675 mc, care se utilizează în situații de avarie, când volumul de apă depășește capacitatea de preluare a pompelor spre stația de epurare finală.

- *separatoare produse petroliere* unde sosesc apele din bazinul de egalizare prin două linii prevăzute cu robineti ( $D_n = 500$  mm respectiv  $D_n = 350$  mm), unde are loc separarea peliculei de produse petroliere și a altor produse nemiscibile, dar și captarea acestora și sedimentarea suspensiilor; separatoarele sunt dotate cu pompe verticale cu surub pentru evacuarea namolului.

- *aeratorul*- unde are loc decantarea, format din 6 bazine dreptunghiulare, din beton cu  $L = 21$  m,  $l = 2$  m, adâncime de 1,3 m, la capetele cărora este câte o cameră de colectare- distribuție a apei; evacuarea apei se realizează printr-o conductă de  $D_n = 300$  mm, spre stația de epurare RV cu pompele 3A și 3R;

- *separator de ulei*- pentru separarea peliculei de produse petroliere din apele uleioase și chimic impure, are  $L = 31$  m,  $l = 4$  m și  $H = 3$  m;

- *colectoare de slops* (două pentru fiecare separator de produse petroliere), constă din conducte cu  $D_n = 300$  mm, având câte o fantă longitudinală de captare, care transportă produsele petroliere într-un bazin de colectare slops de unde sunt preluate cu ajutorul pompelor cu abur pentru reprelucrare.

**Instalația de preepurare Cocsare-DGRS, PGL** se compune din:

- *bazin de egalizare* ( $V = 700$  mc.) cu dimensiunile:  $L = 28,5$  m,  $l = 15,5$  m și  $H = 2,8$  m.;

- *separator produse petroliere* cu dimensiunile:  $L = 30$  m,  $l = 4$  m și  $H = 2$  m, primește apele rezultate din bazinul de egalizare, are loc separarea peliculei de produse petroliere nemiscibile care prin intermediul colectoarelor de slops sunt transportate la bazinul de colectare slops, de unde prin intermediul pompelor sunt trimise la rezervoarele de slops.

Apele reziduale sunt repompate la instalația Cocsare prin intermediul pompelor 2A și 2R fiind utilizate la operațiile de racire camere și tăiere cocs sau la stația de epurare finală după caz.

#### **Circuitul produselor petroliere recuperate**

Produsele petroliere recuperate în separatoarele BU și cocsare, merg prin cadere liberă în căminul de colectare slops, de unde este tras cu o pompă cu abur și împins la rezervoarele de slops 419, 420 cu capacitatea de 410 mc fiecare și rezervoarele 646, 648 care au capacitatea de 412 mc fiecare; apa se scurge pe la partea inferioară la canalizare iar slopsul decantat este pompat la rezervorul de slops T12 din stația de epurare, de unde este prelucrat prin centrifuga trifazică fiind reintrodus în circuitul de producție al rafinării.

**Stația de epurare finală (RV)** este compusă din:

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- bazin de egalizare cu  $V= 4016$  mc;
- treapta mecanica cu  $V= 1500$  mc;
- treapta fizico-chimica cu  $V= 1500$  mc;
- treapta biologica cu  $V= 1700$  mc;
- separator RV cu  $V= 430$  mc.

### **Treapta de epurare mecanica**, compusa din:

- *camin deversor*- in care intra colectorul Dn1400 si pleaca colectorul principal de alimentare a instalatiei de epurare Dn= 600 mm; varfurile de debit sunt dirijate spre bazinul de egalizare;
- *bazin de egalizare* pentru acumularea apelor reziduale, cand acestea depasesc ca debit capacitatea de receptie a instalatiei; legatura bazinului de egalizare cu separatoarele de produse petroliere S1,S2 si S3 se face cu conducta Dn= 400 mm;
- *camera gratarelor* amplasata amonte de deznisipator; cele doua gratare au rolul de a retine materialele solide grosiere;
- *deznisipatorul*- constructie bicompartimentata cu rolul de a retine suspensiile materiale granulare; materialul solid depus este evacuat periodic cu pompe pneumatice;
- *separatoarele de produse petroliere* S1,S2,S3- fiecare compus din doua sectii independente; functia separatoarelor este separarea peliculei de produse petroliere si a altor produse nemiscibile, precum si sedimentarea suspensiilor la fundul bazinului; fiecare dintre sectii este prevazuta cu posibilitatea de descarcare laterala a slopsului;
- *colectorul de slops*- (cate doua pentru fiecare separator) consta dintr-o teava Dn= 300 mm, cu fanta longitudinala de captare a peliculei de produs petrolier plutitor;
- *pompele de slops* montate pe caminul colector slops de la separatoare pompeaza slopsul la rezervorul de stocare, in vederea prelucrarii in instalatia de deshidratare slops cu centrifuga trifazica FLOTWEG;
- *statie pompe* prelevare apa P1-P6 pentru pomparea apelor reziduale din treapta mecanica in treapta fizico-chimica;
- statie de dozare acid sulfuric pentru corectia pH -ului
- statia de dozare coagulant MO-PAC 14 HBL pentru tratamentul chimic al apelor uzate.

### **Treapta de epurare fizico-chimica**, compusa din:

- *bazinul de floclare*- constructie din beton compartimentata in care are loc injectia solutiilor de reactivi ( lapte de var pentru corectarea pH-ului si polielectrolit ca agent de floclare). Aceste solutii se introduc in primul compartiment al bazinului de floclare, trecand apoi in compartimentul urmator denumit camera de reactie unde are loc procesul de formare si aglomerarea flocoanelor. In primul compartiment se realizeaza o agitatie medie a sistemului de apa reziduala- reactivi chimici, in timp ce in al doilea compartiment se realizeaza o agitatie lenta, in vederea formarii flocoanelor, evitandu-se si depunerea acestora pe fundul bazinului;
- *instalatie de flotatie* cu aer dizolvat compusa din:
  - statie de pompare pentru presurizarea apei;
  - vasul de presurizare;
  - caminele de receptie a namolului sedimentat si a spumei de suprafata;
  - pompe verticale cu surub pentru pompare namol;



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- pompe orizontale cu surub pentru pompare spuma ;
- decantoarele flotatoare C-1,2;
- camera de evacuare;
- legaturile de conducte aferente.

Spuma de la treapta fizico-chimica se pompeaza la rezervorul de slops si este reprelucrata prin centrifuga trifazica. Namolul este colectat si pompat la ingrosatorul de namol fizico-chimic.

### **Treapta de epurare biologica**

Epurarea biologica se realizeaza in bazinele de aerare utilizand decantoarele secundare si statiile de pompe pentru recircularea namolului, grupate in doua trepte de epurare biologica.

Aerarea se face prin sisteme de aerare cu tuburi difuzoare cu pori fini tip AQUA-PRO-M, aerul necesar pentru aerare fiind furnizat de doua suflante KAESER.

Treapta I de epurare biologica- compusa din:

- *bazinul de aerare treapta I*- compus din doua compartimente identice in care este instalat un sistem de aerare cu bule de aer (cate 5 module de aerare in fiecare dintre cele doua compartimente). In bazinul de aerare se formeaza si se dezvolta namolul activ epurator al apei de tratat. Amestecul namol activat-apa epurata, este evacuat gravitational spre decantorul secundar.

- *decantorul secundar* este de tip circular si asigura separarea namolului activ de efluent;

- *statia de pompare namol recirculat treapta I*- prevazuta cu pompele cu rol de a recircula namolul separat in decantorul secundar.

Treapta a II a de epurare biologica- compusa din:

- *bazin de aerare treapta a II a*- identic cu cel de la treapta I, avand inasa o capacitate dubla. Amestecul namol activat- apa epurata, este evacuat gravitational spre decantorul secundar;

- *decantoarele secundare treapta a II a*- apele decantate sunt preluate prin deversarea intr-un jgheab periferic si dirijate gravitational spre bazinul tampon final, iar namolul dirijat spre baza de fund, de unde este recirculat;

- *statia de pompare namol recirculat*- prevazute cu pompele cu rol de a recircula namolul separat in decantoarele secundare;

- *bazinul tampon final* are rolul de a continua decantarea namolului care a fost antrenat cu efluentul din decantoarele secundare si este prevazut cu statia de pompe apa reutilizata care cuprinde pompe centrifuge, circa 40% din debitul de apa recirculat si reutilizat in activitatile din cadrul rafinarii, restul fiind evacuat la raul Teleajen.

*Tronsonul de canalizare spre statia de epurare Corlatesti a fost blocat si sigilat, toate apele reziduale de pe platforma SC Petrotel- Lukoil SA fiind supuse epurarii in statia de epurare proprie.*

**Tratarea apei cu radiatii UV**-cu functionare discontinua pentru dezinfectia apei epurate fizico-biologic, reutilizata in rafinarie. Debitul de apa pompat este masurat cu debitmetru ultrasonic, instalatia fiind compusa din:

- 3 camere de iradiere a apei tip 03-36 A;
- 3 sisteme de spalare chimica a tuburilor de quart aferente camerelor de iradiere;
- 3 panouri locale pentru comanda.

### **Instalatii auxiliare prelucrare slops si namol**

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA  
Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466  
Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- **Ingrosatoare** de namol fizico-chimic și biologic- namolul biologic în exces și namolul fizico-chimic este alimentat central în bazinul ingrosator, în interiorul unui deversor metalic. Apa în exces, separată de namol se evacuează la jghebul periferic al ingrosatorului, de unde revine prin canalizare la separatoare.

- rezervoare condiționare namol în vederea deshidratării cu decantor centrifugal bifazic –din ingrosatoare namolul este pompat în două rezervoare (capacitate totală de 150 mc) pentru ogenizare și preîncălzire.

- Instalația de deshidratare namol cu decantor centrifugal bifazic tip Flottweg Z-5E -namolul condiționat este supus deshidratării în centrifuga bifazică (sub acțiunea soluției de polielectrolit) de unde rezultă două faze. Faza lichidă este dirijată prin canalizare în treapta mecanică de epurare, iar faza solidă (turta) este transportată la instalația de stocare temporară a deșeurilor sau depusă pe sol.

### Deseuri de fabricație și depozite de deseuri

Tipuri de deseuri rezultate în urma procesului de fabricație:

- namol mecanic din treapta mecanică;
- namol de fund și spuma de suprafață din treapta fizico-chimică;
- namol biologic constituit din namol chimico-biologic în exces la ingrosatoare;
- slam care apare în treapta mecanică de separare și în rezervoarele de slops.

Aceste deseuri sunt depozitate în instalația de stocare temporară a deșeurilor cu capacitatea de 24.900 tone.

Slopsul – se recuperează în treapta mecanică a stației de epurare.

Produsele petroliere eventual antrenate în efluentul stației de epurare, sunt reținute în instalațiile “Calamaz” amplasate pe canalul de evacuare al apelor uzate epurate în râul Teleajen, de unde se recuperează cu autovidanțele.

### Batalurile de gudroane, reziduuri petroliere asociate (slamuri de aditivi, namoluri de la stația de epurare)

Toate batalurile (NDS 211, NDS 212, NDS 213, NDS 214, și NDS 196) au fost ecologizate și aduse la cadrul natural.

Gradul de poluare a pânzei de apă freatică din zona SC Petrotel-Lukoil SA se studiază prin măsurarea periodică a nivelului hidrostatic și grosimii stratului de produs petrolier pentru 17 foraje de observație executate la cca. 15 m adâncime, 15 situate în incintă și 2 în exteriorul societății.

*In zona H 809 societatea are executat un foraj de recuperare a produsului petrolier, echipat cu două pompe, una de depresurizare a stratului freatic și una de recuperare a produsului petrolier, care este urmărit periodic.*

### 10.3 PENTRU FACTORUL DE MEDIU SOL

Principalele cauze care pot conduce la prezența poluanților în sol și subsol sunt:

- *manipularea neglijentă* a materiilor prime, materialelor și a produselor finite;
- *pierderea de produse din instalațiile tehnologice și rezervoare datorată* accidentelor tehnice și mecanice;
- *scurgeri de produse de la:*
  - rezervoarele de depozitare a produselor lichide (benzină, motorină, semigudron etc.).Scurgerile pot apărea ca urmare a coroziunii sau fisurării fundului sau virolei rezervoarelor, a

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

coroziunii, fisurării, neetanșeității anexelor rezervoarelor (pompe, conducte, armături, fittinguri) și a unor erori umane în controlul și supravegherea rezervoarelor: deversări, manevre greșite.

- instalațiile și stațiile locale de preepurare ape uzate.
- *exfiltrații din conductele de canalizare a apelor uzate și din decantoarele de epurare a apelor uzate;*
- *degajarea în aer a gazelor rezultate din procesele de ardere și a pulberilor mecanice, care pot fi antrenate de precipitații în sol.*
- *deșeurile generate pe amplasament.*

### Măsuri pentru prevenirea poluării solului

- Incarcarile și descarcările de materiale și deseuri trebuie să aibă loc în zone desemnate, protejate împotriva pierderilor prin scurgeri.
- Deseurile vor fi depozitate astfel încât să se prevină orice contaminare a solului și a apei.
- Stocarea tuturor produselor sau deșeurilor solide sau lichide susceptibile să provoace poluarea mediului se va face pe soluri impermeabile menținute în bună stare și care garantează imposibilitatea infiltrării poluanților în sol.
- Zonele de stocare temporară a deșeurilor vor fi marcate și semnalizate.
- Curățarea platformei se va face cu materiale adsorbante / absorbante, ecologice, reducându-se în acest mod consumul de apă pentru spălări și eliminând în același timp riscul de a ajunge produsele petroliere în sol/subsol.
- Întreaga platformă a instalației trebuie să fie prevăzută cu guri de scurgere, racordate la canalizarea prevăzută cu închideri hidraulice.

### 10.4 PENTRU FACTORUL DE MEDIU ZGOMOT

Nivelul de zgomot se va încadra în limitele impuse de SR 10009/2017.

Toate instalațiile și utilitățile care produc zgomot și/sau vibrații vor fi menținute în stare bună de funcționare.

### 10.5. BIODIVERSITATE

Amplasamentul propus nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011.

### **11. CONCENTRAȚII DE POLUANȚI ADMISE LA EVACUAREA ÎN MEDIUL ÎNCONJURĂTOR, NIVEL DE ZGOMOT**

*Operatorul este obligat să respecte valorile limită ale emisiilor pe fiecare factor de mediu (aer, apă, sol, panza freatică) conform legislației de mediu în vigoare și prevederilor prezentei autorizații.*

*Emisiile rezultate în urma desfășurării proceselor tehnologice, în regim normal de funcționare, nu vor depăși valorile limită de emisie ale poluanților specifici, stabilite ținând cont de cele mai bune tehnici disponibile și de condițiile locale de mediu.*



## Agencia pentru Protecția Mediului Prahova

### 11.1 AER

#### VALORI LIMITA ALE EMISIILOR

În cadrul rafinării Petrotel-Lukoil Ploiesti exista trei tipuri de surse fixe de emisie:

**I. Arderea combustibililor în focarele cuptoarelor instalațiilor tehnologice.**

**II. Emisii din procesele tehnologice.**

**III. Emisii de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale.**

#### **I. Arderea combustibililor în focarele cuptoarelor instalațiilor tehnologice.**

Emisiile in aer rezultate in urma arderii combustibililor în focarele cuptoarelor tehnologice nu vor depasi urmatoarele valori limita de emisie impuse prin Decizia 2014/738/UE:

Nr. crt.	Instalatia	Sursa de emisie	Cod	Observatii	Valori limita de emisie (mg/Nm <sup>3</sup> )** la un conținut de O <sub>2</sub> de 3% în gazele reziduale uscate
1.	Distilare atmosferica si in vid - DAV 3	Cuptor tehnologic	01- H2	Cos comun	<b>Comb.gazos- gaz de rafinarie/gaz metan</b>  Oxizi de sulf (exprimati in SO <sub>2</sub> ) - <b>35</b> Oxizi de sulf (exprimati in SO <sub>2</sub> ) - <b>20</b> (pentru gaz metan) *Oxizi de azot (exprimati in NO <sub>2</sub> ) - <b>200</b> Monoxide de carbon (CO) - <b>80</b> Pulberi - <b>5</b>
		Cuptor tehnologic	01- H3		
	Hidrofinare petrol motorina- HPM	Cuptor tehnologic	06- H1		
2.	Hirofinare benzina-HB	Cuptor tehnologic	03- H1	1 Cos	<b>Comb.gazos- gaz de rafinarie/gaz metan</b>  Oxizi de sulf (exprimati in SO <sub>2</sub> ) - <b>35</b> Oxizi de sulf (exprimati in SO <sub>2</sub> ) - <b>20</b> (pentru gaz metan) *Oxizi de azot (exprimati in NO <sub>2</sub> ) - <b>200</b> Monoxid de carbon (CO) - <b>80</b> Pulberi - <b>5</b>
Cuptor tehnologic		03- H2	1 Cos		
4.	Reformare catalitica- RC	Cuptor tehnologic	04- H1	1 Cos	<b>Comb.gazos- gaz de rafinarie/gaz metan</b>  Oxizi de sulf (exprimati in SO <sub>2</sub> ) - <b>35</b> Oxizi de sulf (exprimati in SO <sub>2</sub> ) - <b>20</b> (pentru gaz metan) *Oxizi de azot (exprimati in NO <sub>2</sub> ) - <b>200</b> Monoxide de carbon (CO) - <b>80</b> Pulberi - <b>5</b>
5.		Cuptor tehnologic	04- H2	1 Cos	
6.		Cuptor tehnologic	04- H3	1 Cos	
7.		Cuptor tehnologic	04- H5	1 Cos	

**AGENCIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

Nr. crt.	Instalatia	Sursa de emisie	Cod	Observatii	Valori limita de emisie (mg/Nm <sup>3</sup> )** la un conținut de O <sub>2</sub> de 3% în gazele reziduale uscate
8.	Hidrodesulfurare benzina CC	Cuptor tehnologic	75-H1	1 Cos	<b>Comb.gazos- gaz de rafinarie/gaz metan</b> Oxizi de sulf (exprimati in SO <sub>2</sub> ) - <b>35</b> Oxizi de sulf (exprimati in SO <sub>2</sub> ) - <b>20</b> (pentru gaz metan) *Oxizi de azot (exprimati in NO <sub>2</sub> ) - <b>200</b> Monoxide de carbon (CO) - <b>80</b> Pulberi - <b>5</b>
9.	Instalatia izomerizare	Cuptor tehnologic	76-H1	1 Cos	<b>Comb.gazos- gaz de rafinarie/gaz metan</b> Oxizi de sulf (exprimati in SO <sub>2</sub> ) - <b>35</b> Oxizi de sulf (exprimati in SO <sub>2</sub> ) - <b>20</b> (pentru gaz metan) *Oxizi de azot (exprimati in NO <sub>2</sub> ) - <b>200</b> Monoxide de carbon (CO) - <b>80</b> Pulberi - <b>5</b>
10.	Cocsare- Cx	Cuptor tehnologic	02-H1	1 Cos	<b>Comb.gazos- gaz de rafinarie/gaz metan</b> Oxizi de sulf (exprimati in SO <sub>2</sub> ) - <b>35</b> Oxizi de sulf (exprimati in SO <sub>2</sub> ) - <b>20</b> (pentru gaz metan) *Oxizi de azot (exprimati in NO <sub>2</sub> ) - <b>200</b> Monoxide de carbon (CO) - <b>80</b> Pulberi - <b>5</b>

\*Avand in vedere faptul ca la toate cuptoarele se foloseste preincalzirea aerului la temperatura ridicata (>200°C) nivelurile de emisie asociate BAT pentru NO<sub>2</sub> vor fi 200 mg/Nmc.

\*\* NOTA - titularul va lua toate masurile necesare pentru conformarea cu noile decizii BAT in conformitate cu prevederile Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale si a deciziei BAT 2014/738/UE.

## II. Emisii din procesele tehnologice

Emisiile in aer rezultate din procesele tehnologice nu vor depasi urmatoarele valori limita de emisie impuse prin Decizia 2014/738/UE:



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Nr. crt.	Instalatia	Punct de emisie	Cod	Observatii	Valori limita de emisie (mg/Nm <sup>3</sup> )
1.	Cracare catalitica CC	Cos scruber Belco	09B-C101	Cos	<b><u>Comb.solid</u></b> Oxizi de sulf (exprimati in SO <sub>2</sub> ) - <b><u>550</u></b> Oxizi de azot (exprimati in NO <sub>2</sub> ) - <b><u>300</u></b> Monoxid de carbon (CO) - <b><u>100</u></b> Pulberi - <b><u>50</u></b>
2.	Desulfurare gaze recuperare sulf -DGRS	Incinerator gaze reziduale	304-F301	cos	Oxizi de sulf (exprimati in SO <sub>2</sub> ) - <b><u>2000</u></b> Hidrogen sulfurat -H <sub>2</sub> S - <b><u>5</u></b>
3	Fabricile de hidrogen	Reformer	R-101/1 R -101/2	1 Cos 1 Cos	<b><u>Comb. gaz de rafinarie/gaz metan</u></b> Oxizi de sulf (exprimati in SO <sub>2</sub> ) - <b><u>35</u></b> Oxizi de sulf (exprimati in SO <sub>2</sub> ) - <b><u>20</u></b> Oxizi de azot (exprimati in NO <sub>2</sub> ) - <b><u>200</u></b> Monoxid de carbon (CO) - <b><u>80</u></b> Pulberi - <b><u>5</u></b>

**NOTA:** Pentru instalatiile cu monitorizare continua DGRS si DAV3, valorile concentratiilor poluantilor se raporteaza ca valori medii zilnice. In situatiile in care prin statiile automate de monitorizare ale APM Prahova se vor identifica concentratii mai mari decat trendul zonei, valori ale concentratiilor ce vor fi aduse la cunostinta operatorului economic prin notificare, acesta va raporta valorile concentratiilor poluantilor pentru ziua/zilele respective ca medii orare.

Pentru instalatia cu monitorizare continua Cracare Catalitica valorile concentratiilor poluantilor se raporteaza ca valori medii zilnice.

III. Emisii de compuși organici volatili rezultați din depozitarea, încărcarea, descărcarea și distribuția benzinei la terminale.

Conform prevederilor Deciziei 2014/738/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile in temeiul directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si a Consiliului priviund emisiile industriale, pentru rafinarea petrolului mineral si a gazului, concentrația medie orară a emisiilor de COV nemetanici si benzen in aer din operatiunile de incarcare si descarcare a fractiilor petroliere lichide volatile nu trebuie să depășească pentru COV NM 10 g/Nm<sup>3</sup> si pentru benzen 1 mg/Nmc.



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

**Niveluri de emisii asociate BAT pentru emisiile de COV nemetanici și benzen în aer din operațiunile de încărcare și descărcare a fracțiilor petroliere lichide volatile:**

Parametru	BAT-AEL (medie pe oră) <sup>(1)</sup>
COVNM	0,15-10 g/Nm <sup>3</sup>
Benzen	< 1 mg/Nm <sup>3</sup>

<sup>(1)</sup> Valori orare în timpul funcționării continue, exprimate și măsurate în conformitate cu Directiva 94/63/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 365, 31.12.1994, p. 24)

Concentrația medie orară a vaporilor evacuați de la unitatea de recuperare a vaporilor (COV) - cu aplicarea corecției necesare pentru diluția produsă în timpul procesului - trebuie să fie în conformitate cu legislația în vigoare.

Măsurătorile trebuie efectuate pe parcursul unei zile de lucru complete (minimum 7 ore), în condiții normale de operare.

Metodele de măsurare pot fi continue sau discontinue, în cazul utilizării metodelor de măsurare discontinue trebuie efectuate cel puțin 4 măsurări pe oră.

Se vor utiliza metode recunoscute de Organizația Națională și Internațională de Standardizare, Norme Europene sau alte metode echivalente.

**Agentul economic va monitoriza emisiile difuze de COV prin implementarea unui program de tip LIDAR în conformitate cu concluziile BAT 6, BAT 18, de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile în temeiul Directivei 2010/75/UE conform Deciziei 2014/738/UE.**

### AERUL AMBIENTAL

**Evaluarea calitatii aerului va fi realizata în conformitate cu legislația în vigoare, iar în acest sens titularul are obligația să transmită autorității publice teritoriale pentru protecția mediului toate informațiile solicitate în vederea realizării inventarelor de emisii.**

**Pe perioadele de funcționare anormală (opriri/porniri) este obligatorie realizarea evaluării calitatii aerului, în zona de influență a rafinării în conformitate cu Legea 104/2011, STAS 12574/1987, iar rezultatele obținute se vor prezenta autorităților de mediu.**





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### MONITORIZAREA CALITATII AERULUI AMBIENTAL SE VA REALIZA IN 2 PUNCTE, RESPECTIV:

- Teren Centura de Est a Ploistiului Moara Noua, coordonate; 44.951732, 26.100531
- Teren Laguna, coordonate: 44.942757, 26.049524
- Teren Parc Obor: 44.945171, 26.037036

AMPLASAREA PUNCTELOR DE MONITORIZARE S-A REALIZAT RESPECTAND CRITERIILE DIN LEGEA NR.104/2011, ANEXA 5-EVALUAREA CALITATII AERULUI INCONJURATOR SI AMPLASAREA PUNCTELOR DE PRELEVARE. ACESTE VALORI NU TREBUIE SA DEPASEASCA URMATOARELE VALORI LIMITA:

POLUANT	VALORI LIMITA ( $\mu\text{G}/\text{MC}$ ) CONCENTRATIE MAXIMA ADMISA ( $\text{MG}/\text{MC}$ ):	TIMP DE MEDIERE
SO <sub>2</sub>	350 $\mu\text{G}/\text{MC}$ , A NU SE DEPASI MAI MULT DE 24 DE ORI INTR-UN AN CALENDARISTIC	1H
PM <sub>10</sub>	50 $\mu\text{G}/\text{MC}$	24 H
H <sub>2</sub> S	0.015 MG/MC PENTRU PROBA MEDIE DE SCURTA DURATA	30 MIN
	0,008 MG/MC PENTRU PROBA MEDIE ZILNICA	24 H
BTEX	5 $\mu\text{G}/\text{MC}$ - PENTRU BENZEN	ANUALA
<b>NOX</b>	200 $\mu\text{G}/\text{MC}$	1H

- Incepand cu data de punere in functiune a statiilor de monitorizare, se va realiza monitorizarea continua a indicatorilor BTEX, SO<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>S, PM<sub>10</sub>, ( pentru statiile Laguna si Centura de Est) , respectiv . BTEX, SO<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>S, PM<sub>10</sub>, NO<sub>x</sub> ( pentru statia Obor)
- **Nota:** Metodele de analiza sunt cele din tabel sau oricare alta metoda echivalenta cu metoda de referinta din Anexa 7.a Legii nr. 104/2011.

## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Operatorul are obligația de a-si asigura monitorizarea continua.

### 11.2 APA UZATA

Limitele indicatorilor de calitate a apelor uzate tehnologice epurate și apelor pluviale evacuate în raul Teleajen sunt stabilite de Autorizația de Gospodărire a Apelor nr.36/28.02.2020:

Nr. crt.	Indicator de calitate	Valori maxime admise (mg/l)	Frecvența de automonitorizare
0	1	2	3
1.	pH	6,5 ÷ 8,5	1/schimb
2.	Suspensii	60	1/schimb
3.	Reziduu filtrat la 105 °C	2000	1/schimb
4.	CCO Cr	125	1/zi
5.	CBO <sub>5</sub>	25	3/saptamana
6.	Fenoli	0,3	1/zi
7.	Produse petroliere	5 fara irizatii	1/saptamana
8.	Substanțe extractibile cu solvenți organici	20	1/schimb
9.	Sulfuri + H <sub>2</sub> S	0,5	1/schimb
10.	Cloruri	500	1/zi
11.	Amoniu( NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	2	1/zi
12.	Azotiti	1	1/zi
13.	Azotati	25	1/zi
14.	Azot total	10	1/zi
15.	Sulfati	600	1/zi
16.	Fosfor total	1	1/zi
17.	Detergenti	0,5	1/zi
18.	Ni	0,5	2/luna
19.	Fe	5	1/saptamana
20.	Zn	0,5	1/saptamana
21.	Pb	0,2	2/luna
22.	Cr total	1	1/saptamana
23.	Cianuri	0,1	1/zi
24.	Benzen	10μg/l	1/semestru
25.	Benzo-a-piren	0,05μg/l	1/semestru
26.	Benz-b- fluoranten+ benzo-k-fluoranten	0,03μg/l	1/semestru
27.	Benz-g,h,i-perilen+indeno 1,2,3-cd-piren	0,002μg/l	1/semestru
28.	Naftalina	2,4μg/l	1/semestru

### AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### 10.3 APA SUBTERANA

Valorile indicatorilor de calitate a apelor subterane se vor compara cu următoarele valori de referință:

#### Foraje interioare:

Foraj/ indicator	Valori de referință								
	P1	P2	P3	P4	P5	Fsera	Fp6	H809	F1'
pH	8	7,6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8	8
Sulfuri totale (mg/l)	1,08	0,84	1,3	0,35	0,76	1,56	1,25	0,58	1,45
Extractibile in eter de petrol (mg/l)	74,6	103,3	598	825,4	55,1	68,8	250,6	38745	21500
CCO Cr (mg/l)	960	250	1072	476	172	220	3526	16100	9700

Foraj/ indicator	Valori de referință					
	F1b	F2b	F3b	F4b*	F5b*	F6b*
pH	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Sulfuri totale (mg/l)	0,6	0,8	0,9	0,2	0,57	0,3
Extractibile in eter de petrol (mg/l)	38,8	64,4	72,6	35200	272	22017
CCO Cr (mg/l)	216	273,6	280,8	15200	135	6101

\* Foraje aferente instalației de stocare temporară a deșeurilor

#### Foraje exterioare:

Foraj/ indicator	Valori de referință	
	F4	F17
pH	7,5	7,5
Sulfuri totale (mg/l)	0,2	0,08
Extractibile in eter de petrol (mg/l)	1800	19,8
CCO Cr (mg/l)	468	102



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

**Nota:** Aceste valori de referință nu sunt valori limită ci sunt utilizate pentru urmărirea în timp a calitatii apei subterane. În cazul în care apar valori succesive mai mari decât valorile de referință, societatea trebuie să identifice cauzele și să ia măsuri în consecință.

### 11.4. SOL

Se vor respecta concentrațiile maxime admise prevăzute de Ordinul nr.756/1997 – reglementări privind evaluarea poluării mediului, pentru terenuri cu folosință mai puțin sensibilă, și anume :

Nr crt	Element/poluant	Prag de alertă	Prag de intervenție
0	1	2	3
1	Arsen	25	50
2	Bariu	1000	2000
3	Cadmiu	5	10
4	Crom total	300	600
5	Cupru	250	500
6	Mangan	2000	4000
7	Mercur	4	10
8	Nichel	200	500
9	Plumb	250	1000
10	Seleniu	10	20
11	Vanadiu	200	400
12	Zinc	700	1500
13	Sulfați	5000	50000
14	Sulfuri	400	2000
15	Benzen	0,5	2,0
16	Toluen	30	100
17	Xilen	15	25
18	Fenol	10	40
19	Total hidrocarburi aromatice (HA)	50	150
20	Total HAP	25	150
21	Total hidrocarburi din petrol	1000	2000

Conform Ordinului MAPPM nr. 756/1997, la atingerea pragurilor de alertă (70% din concentrațiile admise pentru poluanții din emisiile atmosferice, evacuarile de ape uzate și în aerul ambiental) pentru componentele mediului aer, apă, precum și a pragurilor de alertă ale agenților poluanți pentru factorul de mediu sol, titularul activității are obligația suplimentară a monitorizării concentrațiilor poluanților prin dublarea perioadelor de măsurare și luarea măsurilor de reducere a acestor concentrații. Această cerință va fi

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

eliminata dacă în timpul a 5 perioade de monitorizare se vor obține valori normale conforme. Operatorul trebuie să transmită către Agenția pentru Protecția Mediului, în cel mai scurt timp, un raport care să explice cauza depășirii și măsurile luate pentru a o remedia.

**Nota:** Titularul va realiza monitorizarea anuală a calității solului conform Ordinului 756/97 în următoarele zone: Zona Rampei de descarcare titei, Zona depozitului de titei, Zona Rampei auto de incarcare, Zona instalatiei Cocsare, Zona Rampei CF de incarcare, precum și în zonele aferente forajelor de monitorizare.

### 11.5. ZGOMOT

- a) obligativitatea respectării art. Nr.16 din OMS nr.119/2014, cu odificarile și completările ulterioare
- b) activitățile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote care să depășească limitele prevăzute în legislația în vigoare;
- c) activitățile de pe amplasament nu trebuie să producă zgomote care să depășească limitele prevăzute în STAS 10 009/2017, astfel:
  - la limita zonei funcționale a incintei industriale valoarea limita admisă va fi de 65 dB și pentru zona rezidențială 55 dB(A);
- d) alegerea unor echipamente de muncă adecvate, care să emită, ținând seama de natura activității desfășurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la dispoziția lucrătorilor echipamente care respectă cerințele legale al căror obiectiv sau efect este de a limita expunerea la zgomot;
- e) proiectarea și amplasarea locurilor de muncă și a posturilor de lucru;
- f) informarea și formarea adecvată a lucrătorilor privind utilizarea corectă a echipamentelor de muncă, în scopul reducerii la minimum a expunerii acestora la zgomot;
- g) mijloacele tehnice pentru reducerea zgomotului aerian, cum ar fi ecrane, carcase, căptușeli fonoabsorbante, precum și reducerea zgomotului structural prin amortizarea zgomotului sau prin izolare;
- h) programe adecvate de întreținere a echipamentelor de muncă, a locului de muncă și a sistemelor de la locul de muncă;
- i) organizarea muncii astfel încât să se reducă zgomotul prin limitarea duratei și intensității expunerii și stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru;
- j) drumurile și aleile din incintă vor fi întreținute corespunzător;
- k) instalațiile care produc zgomot și/sau vibrații vor fi echipate și exploatate astfel încât funcționarea lor să nu poată cauza zgomote transmise pe calea aerului sau prin medii solide susceptibile să afecteze sănătatea sau siguranța populației;
- l) este interzisă folosirea oricărui tip de aparat de comunicare pe cale acustică (sirene, alarme, difuzoare, etc.) care să jeneze zonele învecinate, cu excepția cazurilor excepționale de folosire a lor pentru prevenirea și/sau semnalarea incidentelor grave sau accidentelor și a perioadelor de testare a dispozitivelor de alarmare.





**Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

**12. GESTIUNEA DESEURILOR**

**12.1 DESEURI GENERATE, COLECTATE, STOCATE TEMPORAR, VALORIFICATE, ELIMINATE**

<b>Tip deșeu</b>	<b>Cod deșeu cf. H.G. 856/2002</b>	<b>Sursa</b>	<b>Cantitate generate (t/an)</b>	<b>Mod colectare / depozitare/ destinație</b>
Nămoluri provenite din rezervor	05 01 03*	Curățat rezervoare	Aprox. 1000-2000 t/an functie de programul de curățire	- stocare in celula 1 din instalatia de stocare temporara - valorificare / eliminare prin firme autorizate
Scurgeri de petrol	05 01 05*	Neetanseitate accidentale	0-2	-stocare in butoaie metalice si eliminare prin firme autorizate
Nămoluri continand hidrocarburi, provenite de la operatiunile de intretinere a instalatiilor si echipamentelor	05 01 06*	Curatiri echipamente inainte de procesele de mentenanta	0-1	-stocare in butoaie metalice si eliminare prin firme autorizate
Alte gudroane	05 01 08*	Remedierea zonelor contaminate in urma incidentelor	0-10	se colectează și se valorifica/elimină prin firme autorizate
Nămoluri de la epurarea efluentilor in incinta cu continut de substante periculoase	05 01 09*	Epurare ape uzate (mecanic, fizico-chimic, biologic)	2000-3000	- stocare în celula 2 de depozitare temporară și prelucrare în centrifuga bifazică - valorificare / eliminare prin firme autorizate
Nămoluri de la epurarea, efluentilor în incinta, altele decât cele specificate la 05 01 09*	05 01 10	Epurare ape uzate (mecanic, fizico-chimic, biologic)	600-800	Prelucrare in centrifuga bifazica Valorificare in incinta rafinarii/predare catre societati autorizate
Deseuri cu continut de sulf de la desulfurarea petrolului	05 01 16	Depozit sulf	0 – 50	-stocare separata in depozitul de sulf si eliminare prin firme autorizate
Deșeuri nespecificate	05 01 99	Instalații - încheierea	1-5 la 3-5 ani	- colectare pe tip de deșeu în saci sau containere în vederea

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

<b>Tip deșeu</b>	<b>Cod deșeu cf. H.G. 856/2002</b>	<b>Sursa</b>	<b>Cantitate generate (t/an)</b>	<b>Mod colectare / depozitare/ destinație</b>
(suport ceramic, site moleculare)		ciclului de activitate		valorificarii / eliminarii prin firme autorizate
Deșeuri nespecificate (cărbune activ)	05 07 99	Instalații - încheierea ciclului de activitate	1-5 la 5-7 ani	- colectare separată în saci sau containere in vederea valorificarii / eliminarii prin firme autorizate
Deșeuri cu conținut de sulfuri periculoase (soluții de sode uzate de NaOH și KOH)	06 06 02*	Operația de reținere a compușilor cu sulf din produsele petroliere	30-110/luna	-Colectare si stocare in rezervoare si eliminare prin statia de epurare
Deseuri de tonere de imprimante, altele decat cele specificate la 08 03 17*	08 03 18	Activitati administrative	0.050	se colectează și se valorifica/elimină prin firme autorizate
Cenusa de vatra, zgura si prag de cazan	10 01 01	Activitatea curenta a inst CET	30000	se colecteaza in buncar si se valorifica / elimina prin firme autorizate
Deseuri solide pe baza de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere	10 01 05	Activitatea curenta a inst CET	15000	se elimina prin firme autorizate
Uleiuri hidraulice minerale neclorurate	13 01 10*	Activitatea curenta a inst CET	1 – 8	- stocare temporară în butoaie și valorificare prin firme autorizate
Uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie și de ungere	13 02 05*	Instalații și echipamente dinamice	1-8	- stocare temporară în butoaie, pe tipuri de ulei, și valorificare prin firme autorizate
Uleiuri minerale neclorinate izolante și de transmitere a căldurii	13 03 07*	Echipamente electrice	0-1	- stocare temporară în butoaie, pe tipuri de ulei, și valorificare prin firme autorizate din punct de vedere al protecției mediului

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**



**Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

<b>Tip deșeu</b>	<b>Cod deșeu cf. H.G. 856/2002</b>	<b>Sursa</b>	<b>Cantitate generate (t/an)</b>	<b>Mod colectare / depozitare/ destinație</b>
Benzina	13 07 02*	Deprecierea stocurilor de siguranță	0-5	se reprocesează
Alți combustibili (inclusiv amestecuri)	13 07 03*	Deprecierea stocurilor de siguranță	0-5	se reprocesează
Deșeuri ambalaje: -hârtie și carton, -materiale plastice, - lemn, -metal, - sticlă	15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 07	Activități administrative și din aprovizionare	5-35	- se colectează pe tip de deșeu și se valorifică / elimină prin firme autorizate
Deșeuri de ambalaje care contin sau sunt contaminate cu substanțe periculoase	15 01 10*		1 - 2	se colectează și se elimină prin firme autorizate
Absorbanți , materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție contaminate cu substanțe periculoase	15 02 02*	Din activitati de mentenanta curenta sau in caz de avarie	0-1	se colectează și se valorifica/elimină prin firme autorizate
Absorbanți , materiale filtrante, materiale de lustruire și îmbrăcăminte de protecție altele decat cele specificate la 15 02 02*	15 02 03	Din activitati de mentenanta curenta sau in caz de avarie	0-1	se colectează și se valorifica/elimină prin firme autorizate
Anvelope scoase	16 01 03	Vehicule de	0.5 la 3-4 ani	- se colectează și se valorifică

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**



**Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

<b>Tip deșeu</b>	<b>Cod deșeu cf. H.G. 856/2002</b>	<b>Sursa</b>	<b>Cantitate generate (t/an)</b>	<b>Mod colectare / depozitare/ destinație</b>
din uz		transport		prin firme autorizate
Echipamente casate cu continut de subst periculoase	16 02 13*	Activitati administrative	0-5	- se colectează și se valorifică prin firme autorizate
Echipamente casate, altele decat cele specificate la 160209* – 160213*	16 02 14	Activitati administrative	0-20	- se colectează și se valorifică prin firme autorizate
Deseuri anorganice cu continut de substante periculoase	16 03 03*	Din activitatea de productie	0-10	se colectează și se valorifică prin firme autorizate
Deseuri organice cu continut de substante periculoase	16 03 05*	Din activitatea de productie, la expirarea duratei de viata a aditivilor	0-10	se colectează in butoaie metalice și se valorifica/elimină prin firme autorizate
Substante chimice de laborator constand din substante periculoase	16 05 06*	Din activitati de laborator	0-5	se colectează și se valorifica/elimină prin firme autorizate
Substante chimice expirate	16 05 09	Din activitati de laborator	0-5	se colectează și se valorifica/elimină prin firme autorizate
Baterii si acumulatori	16 06	Din UPS	0.10 – 0.2	se colectează și se valorifica/elimină prin firme autorizate
Deseuri cu continut de titei	16 07 08*	Poluare accidentala	0-1	- stocare temporară în butoaie în vederea eliminarii prin firme autorizate
Deseuri cu continut de alte substante periculoase	16 07 09*	Poluare accidentala	0-1	- stocare temporară în butoaie în vederea eliminarii prin firme autorizate
Catalizatori uzați cu conținut de metale prețioase cu exceptia 160807 (de la reformare catalitică, izomerizare)	16 08 01	Instalații - încheierea ciclului de activitate catalizatori	45 la 5-7 ani	- stocare temporară în butoaie în vederea valorificării metalelor prin firmele furnizoare, autorizate din punct de vedere al protecției mediului

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului



**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

<b>Tip deșeu</b>	<b>Cod deșeu cf. H.G. 856/2002</b>	<b>Sursa</b>	<b>Cantitate generate (t/an)</b>	<b>Mod colectare / depozitare/ destinație</b>
Catalizatori uzați cu conținut de metale tranzitionale ori compusi al metalelor tranzitionale periculoase	16 08 02*	Instalații - încheierea ciclului de activitate catalizatori	80-150 la 3-7 ani doar in cazul in care nu se poate regenera	- stocare temporară în butoaie în vederea valorificării metalelor prin firmele furnizoare, autorizate din punct de vedere al protecției mediului
Catalizatori uzați cu conținut de metale tranzitionale ori compusi al metalelor tranzitionale nespecificati	16 08 03	Instalații - încheierea ciclului de activitate catalizatori	1 la 4 ani	- stocare temporară în butoaie în vederea valorificării metalelor prin firmele furnizoare, autorizate din punct de vedere al protecției mediului
Catalizatori uzați de la Cracare Catalitică (cu excepția 160807*)	16 08 04	Din functionarea curenta a instalatiei Belco	150-250	- se colectează in instalatia Belco și se valorifica/elimină prin firme autorizate
Materiale de captusire si refractare din procesele nemetalurgice	16 11 05*	Din activitatea de mentenanta	0-1	- se colectează pe platforma betonata sau butoaie și se elimina prin firme autorizate
Materiale de captusire si refractare din procesele nemetalurgice nepericuloase	16 11 06	Din activitatea de mentenanta	0-1	- se colectează pe platforma betonata sau butoaie și se elimina prin firme autorizate
Beton	17 01 01	Dezafectări, demolări	0- 50 in functie de programul de demolari	- stocare temporară pe platforme betonate în vederea valorificarii/eliminarii prin firme autorizate - utilizare ca material de acoperire sub estacade
Amestecuri de beton, cărămizi, materiale ceramice	17 01 07	Dezafectări, demolări	0- 200 in functie de programul de demolari	- stocare temporară pe platforme betonate în vederea valorificarii/eliminarii prin firme autorizate - utilizare ca material de acoperire sub estacade
Deseuri lemn	17 02 01	Dezafectări,	0.5 - 1	- se colectează și se

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor**  
**Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

<b>Tip deșeu</b>	<b>Cod deșeu cf. H.G. 856/2002</b>	<b>Sursa</b>	<b>Cantitate generate (t/an)</b>	<b>Mod colectare / depozitare/ destinație</b>
		demolări		valorifică/elimina prin firme autorizate
Deseuri sticla	17 02 02	Dezafectări, demolări	0 – 0.1	- se colectează și se valorifică/elimina prin firme autorizate
Materiale plastice	17 02 03	Dezafectări, demolări	0-2	- se colectează și se valorifică/elimina prin firme autorizate
Sticla, materiale plastice si lemn cu continut sau contaminate cu subst periculoase	17 02 04*	Dezafectări, demolări	0- 100 in functie de programul de demolari	- stocare temporară pe platforme betonate în vederea valorificarii/eliminarii prin firme autorizate
Asfalturi	17 03 02	Dezafectări, demolări	0- 50 in functie de programul de demolari	- stocare temporară pe platforme betonate în vederea valorificarii/eliminarii prin firme autorizate
Cupru, bronz, alamă	17 04 01	Dezafectări, reparații, întreținere	0-0.5	- se colectează pe tip de deșeu și se valorifică prin firme autorizate
Aluminiu	17 04 02		0- 5	
Plumb	17 04 03		0-0.5	
Fier și oțel	17 04 05		50-2000	
Amestecuri metalice	17 04 07	Dezafectări, reparații, întreținere	0-30	- se colectează și se valorifică prin firme autorizate
Cabluri, altele decat cele specificate la 17 0410*	17 04 11	Activități întreținere instalații electrice	0-0.1	- se colectează și se valorifică/elimina prin firme autorizate
Pamant si pietre cu continut de substante periculoase	17 05 03*	Decontaminari în urma incidentelor tehnice	0-100	- se colectează in butoaie metalice și se valorifică/elimina prin firme autorizate
Materiale izolante și de construcție cu conținut de azbest	17 06 01* 17 06 05* 17 06 04	Dezafectări, demolări	0-20 azbest	- se colectează pe tipuri și se valorifica/elimină prin firme autorizate
Alte materiale izolante constand	17 06 03*	Dezafectări, demolări Întreținere și	10-100 vata	- se colectează pe tipuri și se valorifica/elimină prin firme

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor**  
**Agencia Națională pentru Protecția Mediului**



**Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

<b>Tip deșeu</b>	<b>Cod deșeu cf. H.G. 856/2002</b>	<b>Sursa</b>	<b>Cantitate generate (t/an)</b>	<b>Mod colectare / depozitare/ destinație</b>
din sau cu continut de substanțe periculoase - vată minerală		reparații		autorizate
Deseuri amestecate de la construcții și demolări	17 09 04	Dezafectări, demolări	0-5	- se colectează și se valorifică/elimina prin firme autorizate
Rasini schimbatoare de ioni saturate sau epuizate (catalizatori uzati inst MTBE)	19 09 05	Instalații - încheierea ciclului de activitate catalizatori	2 la 5 ani	- stocare temporară în butoaie în vederea valorificării prin firmele furnizoare, autorizate din punct de vedere al protecției mediului
Deșeuri de hârtie și carton	20 01 01	Activități administrative	0.5 - 3	- se colectează și se valorifică/elimina prin firme autorizate
Sticla	20 01 02	Activități administrative	0-1	- se colectează și se valorifică/elimina prin firme autorizate
Tuburi fluorescente și alte deseuri cu continut de mercur	20 01 21*	Activități administrative	0.1	- se colectează și se valorifică/elimina prin firme autorizate
Deșeuri de echipamente electrice și electronice casate cu continut de componente periculoase	20 01 35*	Activități de întreținere/repar ații echipamente electrice și electronice	0.1-1	- se colectează și se valorifică / elimină prin firme autorizate
Deșeuri de echipamente electrice și electronice casate altele decât cele menționate la 200121*, 200123* și 202135*	20 01 36	Activități de întreținere/repar ații echipamente electrice și electronice	0.1-1	- se colectează și se valorifică / elimină prin firme autorizate
Deșeuri municipale amestecate	20 03 01	Activități igienico-sanitare	100-300	- se colectează și se elimină prin firme autorizate

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Tip deșeu	Cod deșeu cf. H.G. 856/2002	Sursa	Cantitate generate (t/an)	Mod colectare / depozitare/ destinație
Alte deșeuri municipale nespecificate	20 03 99	Activități igienico-sanitare	100-300	- se colectează și se elimină prin firme autorizate

- a) Operatorii economici autorizați să desfășoare activități de gestionare a uleiurilor uzate sunt obligați să întocmească planurile de intervenție pentru situații accidentale și să asigure condițiile de aplicare a acestora.
- b) Titularul/operatorul activității are obligația să întocmească un registru pe probleme legate de operațiunile și practicile de gestionare a deșeurilor de pe acest amplasament, care trebuie pus în orice moment la dispoziția organelor de specialitate. Acest registru, aflat în păstrarea titularului autorizației, trebuie să conțină minimum de detalii cu privire la:
- Cantitățile și codurile deșeurilor;
  - Sursa deșeurilor.
  - Modul de stocare și tratare a deșeurilor.
  - Datele de identificare ale agentului economic care realizează valorificarea/ eliminarea deșeurilor.

O copie a acestui registru privind Managementul Deșeurilor trebuie depusă la Agenția pentru Protecția Mediului ca parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament

**Titularul activității are obligația evitării producerii deșeurilor, însă în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, operatorul va gestiona deșeurile conform ierarhiei prevăzute în OUG nr. 92/2021, evitându-se impactul asupra mediului. Costurile de gestionare a deșeurilor sunt suportate de producătorul/detinatorul deșeurilor.**

c) Aprovizionarea cu materii prime și materiale auxiliare se va face astfel încât să nu se creeze stocuri, care prin depreciere să ducă la formarea de deșeuri.

d) Eliminarea sau valorificarea deșeurilor trebuie să se desfășoare așa cum s-a precizat în Capitolul 12 al prezentei autorizații și în conformitate cu legislația națională în domeniu.

e) Prezenta autorizație se va aplica activităților de management al deșeurilor de la punctul de colectare până la punctul de eliminare sau recuperare.

f) Transportul deșeurilor se va efectua conform Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.

g) Producătorul/detinatorul de deșeuri are obligația de a efectua operațiunile de tratare sau de a transfera aceste operațiuni unui operator economic autorizat care desfășoare activități de tratare a deșeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deșeurilor.

h) Producătorul/detinatorul care transferă deșeuri către una din persoanele fizice ori juridice, în vederea efectuării unor operațiuni de tratare preliminară operațiunilor de valorificare sau eliminare completă, nu este scutit de responsabilitatea pentru realizarea operațiunilor de valorificare ori de eliminare completă.

i) Operatorii care produc, valorifică, colectează sau transportă deșeuri periculoase trebuie să asigure condițiile necesare pentru depozitarea separată a diferitelor categorii de deșeuri periculoase, în funcție de

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## **Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

proprietatile fizico-chimice, de compatibilitati si de natura substantelor de stingere care pot fi utilizate pentru fiecare categorie de deseuri in caz de incendiu.

j) Titularul de activitate este obligat sa colecteze uleiurile uzate pe categorii, in recipiente specifici si predate persoanelor juridice autorizate sa desfasoare activitati de colectare/valorificare/eliminare. Depozitarea temporara a lor se va face cu respectarea legislatiei.

k) Operatorii economici autorizati să desfasoare activitati de gestionare a uleiurilor uzate sunt obligati să intocmească planurile de interventie pentru situatii accidentale si sa asigure conditiile de aplicare a acestora.

l) Procesele si metodele folosite pentru valorificarea sau eliminarea deșeurilor trebuie sa nu puna in pericol sanatatea populatiei si a mediului, respectand in mod deosebit urmatoarele:

- sa nu prezinte riscuri pentru apa, aer, sol, fauna sau vegetatie;
- sa nu produca poluare fonica sau miros neplacut;
- sa nu afecteze peisajul sau zonele protejate/zonele de interes special.

m) Titularul/operatorul activității are obligația să se asigure ca deșeurile predate catre operatorii autorizati sunt ambalate și etichetate in conformitate cu standardele naționale, europene și cu oricare norme in vigoare privind inscripționările obligatorii. Stocarea temporară se va face în zone și locuri special amenajate și protejate corespunzător împotriva dispersiei în mediu.

n) Titularul/operatorul activității are obligația să intocmească formularele care trebuie să conțină minimum de detalii cu privire la:

- Cantitățile și codurile deșeurilor;
- Sursa deșeurilor.
- Modul de stocare și tratare a deșeurilor.
- Datele de identificare ale agentului economic care realizează valorificarea/ eliminarea

deșeurilor.

o) O copie a acestui registru privind Managementul Deșeurilor trebuie depusa la Agencia pentru Protecția Mediului ca parte a Raportului Anual de Mediu pentru amplasament .

p) Gestionarea tuturor categoriilor de deseuri se va realiza cu respectarea stricta a prevederilor OUG nr.92/2021 privind regimul deșeurilor cu modificarile si completarile ulterioare si recomandarile celor mai bune tehnici disponibile.

q) Deșeurile vor fi depozitate astfel incat să se prevină orice contaminare a solului și a rețelei de canalizare.

r) Stocarea tuturor produselor sau deșeurilor solide sau lichide susceptibile sa provoace poluarea mediului se va face pe soluri impermeabile mentinute in buna stare si care garanteaza imposibilitatea infiltrarii poluantilor in sol.

s) Zonele de depozitare a deșeurilor vor fi marcate si semnalizate.

t) Operatorul va lua toate masurile necesare in conceperea si exploatarea instalatiilor, intervenind in procese, pentru a evita sau limita producerea deșeurilor, pentru a asigura buna lor gestionare si pentru a le valorifica/elimina in conditii care sa nu aduca nici un prejudiciu mediului.

u) Se vor lua toate masurile pentru ca :

- magaziile sa fie in permanenta curate fara a genera miros;
- ambalajele sa fie identificate numai prin indicatiile referitoare la deseuri;
- deșeurile conditionate, in ambalaje, sa fie stocate numai in zonele stabilite.





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

v) Este interzisă incinerarea deșeurilor în aer liber indiferent de natura lor, cu excepția deșeurilor necontaminate utilizate ca și combustibil în timpul exercițiilor de stingerea incendiilor.

x) Deșeurile de ambalaje industriale vor fi valorificate/eliminate cu respectarea legislației în vigoare.

y) pentru deșeurile rezultate din construcții, necontaminate cu substanțe periculoase, se recomandă, având în vedere prevederile art. 4 și art. 17 (2) din Legea nr. 211/2011, în primul rând valorificarea acestora prin reutilizare, reciclare, alte operațiuni de valorificare (inclusiv operațiuni de umplere rambleiere); în cazul în care valorificarea nu este posibilă, deșeurile se vor elimina în depozite conforme autorizate; betonul concasat poate fi utilizat ca material de acoperire pe amplasament.

### **13.INTERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA. SIGURANTA INSTALATIEI**

Conform Legii 59/2016 - privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, S.C.Petrotel-Lukoil S.A. se încadrează în categoria „**amplasamentelor de nivel superior**”, datorită prezentei substanțelor periculoase în cantități mai mari decât cele prevăzute în Anexa 1 partea a -1 - a Legii 59/2016.

Aceste substanțe sunt:

➤ **substanțe periculoase nominalizate în Anexa nr. 1, partea 2, din Legea 59/2016:**

- produse petroliere;
- benzine și naftă;
- kerosen;
- distilate de petrol – exclusiv fracția grea (inclusiv combustibili diesel, produse petroliere pentru încălzirea locuințelor și amestecuri de fracții);
- pacura
- gaze lichefiate extrem de inflamabile (inclusiv GPL – gaz petrolier lichefiat) și gaz natural;
- metanol.

➤ **substanțe chimice nenominalizate care aparțin categoriei de substanțe și preparate periculoase specificate în Anexa nr. 1, partea 1, din Legea 59/2016:**

- aditivi pentru produsele petroliere;
- chimicale (inhibitori coroziune, inhibitori neutralizare, amelioratori combustie, agenți dispersanți, agenți dezemulsionanți, agenți antispumanti, agenți coagulanti, biocizi);
- catalizatori.

**Tabelul cu substanțele relevante și cantitățile maxime stocate este actualizat după ultimul inventar SEVESO (mai 2020):**





**Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor  
Agenția Națională pentru Protecția Mediului**



**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

## Agencia pentru Protecția Mediului Prahova

Nr ,crt	Denumirea substanței periculoase/ amestecului*)	Denumirea comercială a substanței periculoase/ amestecului	Nr. CAS	Fraza de pericol** )	Clasa de pericol** )	Categor ia de pericol** )	Cantitatea existentă		Capacitățile maxime de stocare de pe amplasament*** )		Starea fizică	Modul de stocare****)	Condițiile de stocare/ operare Atm/°C	Localizarea în cadrul amplasamentu lui
							m <sup>3</sup>	tone	m <sup>3</sup>	tone				
1.	Titei	Titei	8002-05-9	H350 H411	carcinogen	1B		84290		121800	Lichid	Rezervor	Generatoare de spuma aeromecanica ,apa de stropire ,serpentina de incalzire	Depozit titei si zestre conducte instalatie T70; T71; T72; T74 ;T75 ;T5;T6;T7;T8;T9;T2/5
2.	Etanol	Etanol, absolut Anhidru	64-17-5	H225 H319	lichid inflamabil iritarea ochilor	2		1286		2100	Lichid	Rezervor	Generatoare de spuma aeromecanica, apa de stropire; membrana dubla de etansare	Instalatie T125;T126
3.	ETBE	etil-tert-butil-	211-309-7	H225 H336	lichid inflamabil	2		713.8		2775	Lichid	Rezervor	Generatoare de spuma aeromecanica, apa de stropire;	T124;T91

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## Agencia pentru Protecția Mediului Prahova

		eter			STOT SE							membrana dubla de etansare		
4.	MTBE	tert-butil-metil- eter	1634 -04- 4	H225  H315	lichid inflamabi l  provoac a iritarea pielii	2		1431		2950	Lichid	Rezervor	Generatoare de spuma aeromecanica, apa de stropire; membrana dubla de etansare	Instalatia MTBE  T83 T 84
5.	Metanol	Methanol tehnic	67- 56-1	H225  H331  H311  H301	lichid inflamabi l  toxic in caz de inhalare  toxic in contact cu pielea  toxic in caz de inghitire  cauzeaz a daune ale	2  3  3  3		859		1620	Lichid	Rezervor cilindric cu capac fix	Rezervoare presurizate cu azot, prevazute cu generatoare de spuma.	Parc de rezervoare instalatia MTBE  TK601A,  TK601B, TK602, TK 701A,  TK 701B,  TK 702

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

				H370	organelor sistemului nervos central, nervului optic	1							
6.	Aditivi carburanti			H302		4		140.6		500		butoaie	instalatii si magazine
				H312		4							
				H332	toxicitate acuta orala	4							
				H411		2					lichid		
				H351	toxicitate acuta dermica	2							
				H336		3							
				H411	toxicitate acuta inhalare	1B							
					toxicitate acuta mediu acvatic								

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*

## Agencia pentru Protecția Mediului Prahova

					carcinogen								
					STOT SE								
					carcinogen								
7.	LPG semifabricat și finit (propan, propilena, GPL auto și casnic) și gaz natural (combustibil).		74- 98-6	H220	gaz inflamabil	1		3457		7280			
				H280	gaz lichefiat 1A	1A							
			115- 07-1	H220	gaz inflamabil	1A					lichid		
				H280	gaz inflamabil	cat.1 B							
			6847 7- 71-4	H340	gaz lichefiat 1A	cat.1 B							
				H350	gaz lichefiat 1A	cat.1 B							
					Mutagen								
												Sistem stropire cu apă, supape de siguranță.	Sfere vase,  V7-V15,  T144-T157,  T167/R1-R3

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## Agencia pentru Protecția Mediului Prahova

					Carcinogen								
8.	Hidrogen		1333-74-0	H220	gaz inflamabil	1		2		2	gazos	vase	vase sub presiune
9.	Fractie C5-C6		68476-26-6	H340	Mutagen	cat.1 B		107,2		1970	lichid	vase	Sistem stropire cu apa , supape de siguranta. V1-V5;V19-V22; F971a,f
10.	Benzina semifabricat			H224 H315 H340 H361 H304 H350 H336 H411	Lichid inflamabil Iritatie piele Mutagen Reproducere Toxicitate prin aspirare Carcinogen STOT	cat.1 cat.2 cat.1 B cat.2 cat.1 cat.1 B cat3 cat2		3893		12000	lichid	Rezervor	Generatoare de spuma aeromecanica, apa de stropire. T22, 15, T137

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## Agencia pentru Protecția Mediului Prahova

					SE									
					Pericol acvatic acut									
11.	Benzina component si finita		8629 0- 81-5	H224 H315 H340 H361 H304 H350 H336 H411	Lichid inflamabil Iritatie piele Mutagen Reproducere Toxicitate prin aspirare Carcinogen STOT SE Pericol acvatic	cat.1 cat.2 cat.1 B cat.2 cat.1 cat.1 B cat3 cat2		57454		59000		lichid	Rezervor	Generatoare de spuma aeromecanica, apa de stropire. T99, T3/5, T100;T132;T133; T135;T136; T138;R1;R4;R5;R6 207

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

					acut								
12.	FAME		6776 2- 28-3					2647		6500	lichid	Rezervor	79, T81, 26, 117
13.	Motorina semifabricat			H226 H315 H332 H351 H304 H336 H411	Lichid inflamabil  Iritatie piele toxicitate acuta carcinogen en toxicitate prin aspirare  STOT SE  Pericol acvatic	cat 3 cat.2 cat 4 cat2 cat 1 cat3 cat2		3873		25900	lichid	Rezervor	Generatoare de spuma aeromecanica, apa de stropire.  T18-T21, 68,615,616, T40, T41, 80;

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

					acut								
14.	Motorina finita		6833 4- 30-5	H226 H315 H332 H351 H304 H336 H411	Lichid inflamabil Iritatie piele toxicitate acuta carcinogen toxicitate prin aspirare STOT SE Pericol acvatic acut	cat 3 cat.2 cat 4 cat2 cat 1 cat3 cat2		48524	95000	lichid	Rezervor	Generatoare de spuma aeromecanica, apa de stropire.	T106-T108, T117, T118, 2, T139, 91.92, T101, T3, T4, T1/5
15.				H226	Lichid inflamabil	cat 3		70	70	Lichid	Zestre in		

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## Agencia pentru Protecția Mediului Prahova

	Pacura		6847 6- 33-5	H332 H350 H361 d H 373 H 400 H410 STOT RE toxic pentru mediul acvatic foarte toxic pentru mediul acvatic	I toxicitate acuta Carcinog en toxic reproduc ere STOT RE toxic pentru mediul acvatic foarte toxic pentru mediul acvatic	cat 4 cat.1 B cat2 cat 2 cat1 cat1					instalatie	
16	fuel oil		6847 6- 33-5	H410 H 373 H361 d	foarte toxic pentru mediul acvatic	cat1 cat 2 cat2	4922	9038	Lichid	rezervor 02NT42	serpentina de incalzire si sistem PSIgenerator de spuma,inel de racire pe manta	rezervor 02NT42

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

**Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

				H332 H350H4 10	STOT RE toxic reproduc ere toxicitate acuta Carcinog en	cat 4 cat.1 B						si capac,supape si traductoare de nivel si temperatura .	
17.	Semigudron		6895 5- 27-1  Tab elul nr. 3. Inve ntar și clasi ficar	H410 H 373 H361 d H332 H350	STOT RE toxic reproduc ere toxicitate acuta Carcinog en	cat1 cat 2 cat2 cat 4 cat.1 B		3163.7		12000	Lichid  Rezervor	generatoare de spuma aeromecanice ,apa de stropire	T32;T33;T34:T 35;T36;T36

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

			e deșe uri											
--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Pentru prevenirea accidentelor majore si interventia rapida si eficienta in caz de producere a accidentelor majore generate de existenta substantelor periculoase pe amplasament, operatorul detine:

- Raport de securitate actualizat elaborat de Iprochim Bucuresti;
- Planul de Urgenta Interna actualizat in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase elaborat de Iprochim Bucuresti;
- Planuri de lichidare a avariilor (pe instalatii);
- Plan general de prevenire si combatere a poluarii accidentale la folosintele de apa potential poluatoare.
- Plan de intervenție la incendiu;
- Plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență;
- Plan de protecție și intervenție în caz de urgență radiologică;
- Planul de evacuare în situații de urgență;

### 13.1 CARACTERIZAREA RISCURILOR

#### 13.1.1 Generalitati

Raportul de Securitate trebuie revizuit periodic si daca este necesar se actualizeaza – conform articolului 10, alin.5 din Legea 59/2016, astfel :

- o data la 5 ani ;
- in urma unui accident major sau incident pe amplasament
- din initiativa operatorului sau la cererea autoritatilor competente, in cazul in care acest lucru este justificat de date noi sau de cunostinte tehnologice noi in domeniul securitatii, inclusiv cunostinte care decurg din analiza unor accidente ori, pe cat posibil, a evenimentelor la limita de producere a unui accident, precum si de progresele in ceea ce priveste cunostintele legate de evaluarea pericolelor.

Titularul activității are obligația de a pune la dispoziția publicului raportul de securitate.

Titularul activității poate solicita autorităților competente să nu facă publice anumite informații din raportul de securitate, din motive de confidențialitate industrială, comercială, de securitate publică sau de apărare națională. În astfel de cazuri, cu aprobarea autorităților competente, titularul activității va furniza acestora informațiile complete și va pune la dispoziție publicului un raport care nu conține informațiile pentru care s-a făcut solicitarea de a nu fi publicate.

**Titularul activitatii conform prevederilor art.5 alin 2 din Legea 59/2016 are obligatia sa desemneze la nivelul amplasamentului un responsabil pentru managementul securitatii in vederea indeplinirii prevederilor legii.**

Acesta are obligatia sa asiste persoanele imputernicite cu inspectia, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii, toate documentele relevante si sa le faciliteaza controlul activitatilor si prelevarea de probe.

Titularul activitatii este obligat sa rezolve pe niveluri de competenta problemele de mediu, in functie de amploarea acestora.

Titularul activitatii este obligat sa informeze autoritatilor competente si populatia in caz de





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

eliminari accidentale de poluanti in mediu.

Titularul activitatii este obligat sa asigure monitorizarea tuturor indicatorilor de mediu.

Operatorul are obligatia sa asiste persoanele imputernicite cu inspectia, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii, toate documentele relevante si sa le faciliteaza controlul activitatilor si prelevarea de probe.

Operatorul are obligatia sa asigure functionarea in bune conditii a sistemului de monitorizare si control al poluantilor pe raza de incidenta a activitatii desfasurate, in scopul prevenirii si evitarii riscurilor tehnologice si eliberarii accidentale de poluanti in mediu.

Operatorul are obligatia sa ia toate masurile necesare pentru a preveni accidentele majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii umane si asupra mediului.

### 13.1.2 Inventarul substantelor si preparatelor periculoase prezente pe amplasament

- Titularul de activitate trebuie sa detina documente care îi permit sa cunoasca natura si riscurile substantelor si preparatelor periculoase prezente in instalatiile sale (cu precadere fisele cu date de securitate). Se va actualiza, ori de cate ori este nevoie, inventarul si evidenta stocurilor de substante si preparate periculoase prezente pe amplasament.
- Operatorul va avea o situatie actualizata zilnic care indica natura si cantitatea maxima a produselor periculoase pe care le detine, cu un plan general de stocare anexat. Acesta situatie va fi pusa la dispozitia serviciului de securitate al societatii si inspectoratului pentru situatii de urgenta.
- Containerele, rezervoarele si celelalte ambalaje vor avea inscriptionate cu caractere lizibile numele produselor si simbolurile de pericol, conform reglementarilor referitoare la etichetarea substantelor si compusilor chimici periculosi.

### 13.1.3 Identificarea zonelor de risc din amplasament

Titularul de activitate identifica zonele din amplasament unde se poate declansa un incendiu, o emisie de substante sau preparate periculoase stocate sau utilizate sau se poate forma un nor cu continut de substante nocive sau explozive, pentru o scurta durata sau de maniera permanenta. Aceste zone sunt marcate prin indicatoare de securitate vizibile conform prevederilor actelor normative din domeniul protectiei securitatii si sanatatii in munca si al apararii impotriva incendiilor, pentru riscurile identificate si evaluate in analiza de risc din Raportul de securitate, operatorul trebuie sa detina mijloace de protectie/prevenire a accidentelor majore si pentru limitarea consecintelor.

### 13.1.4 Informatii preventive asupra efectului domino

Pentru instalatiile sau grupurile de instalatii situate pe amplasament, la care probabilitatea si posibilitatea producerii unui accident major si consecintele acestuia sunt mai mari din cauza amplasarii acestora, precum si din cauza cantitatilor de substante periculoase prezente, titularul de activitate trebuie sa asigure informarea personalului propriu/contractorilor, asupra naturii si pericolului global de accident major. Pentru eventualele grupuri Domino formate cu amplasamente invecinate, se vor respecta prevederile art. 9 din Legea 59/2016.



## 13.2 INFRASTRUCTURI SI INSTALATII

## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### 13.2.1. Accesul si circulatia in interiorul obiectivului industrial

- Se vor lua masuri pentru a evita lovirea sau deteriorarea instalatiilor, unitatilor de stocare sau anexele lor de catre vehicule sau alte masini. In special viteza de deplasare a vehiculelor va fi limitata in interiorul obiectivului.
- Caile de circulatie si acces trebuie sa fie bine delimitate, curatite in permanenta si eliberate de orice obiect care ar putea impiedica circulatia. Aceste zone de circulatie trebuie sa fie amenajate astfel incat masinile de pompieri sa poata interveni fara dificultate.
- Vor exista cel putin doua cai de acces de prim ajutor, la distanta una fata de cealalta si plasate cat se poate de eficient pentru a evita expunerea lor la consecintele unui accident, accesibile din exterior pentru mijloacele de interventie.

### 13.2.2 Supravegherea platformei industriale

- Platforma industrială va fi supravegheată în permanentă.
- Platforma industrială va fi protejată împotriva intruziunilor.
- Responsabilul cu managementul securității împotriva intruziunilor (pentru a face diferența cu SSM) va lua toate măsurile ca o persoană competentă în domeniul securității să poată fi alertată și să intervină rapid în locul în care este nevoie.

### 13.2.3 Cladiri si locatii

Sala de control trebuie să fie protejată de riscurile de incendiu, explozie și gaze toxice. Amplasarea clădirilor în care își desfășoară activitatea personalul de deservire se face la adapost de riscurile de incendiu, explozie și gaze toxice. În interiorul instalațiilor caile de circulație sunt amenajate și menținute libere, pentru a ușura circulația și evacuarea personalului ca și intervențiile de urgență în caz de accident.

### 13.2.4 Legarea la pamant a instalatiilor electrice

Instalațiile electrice trebuie realizate și întreținute conform normelor specifice românești în vigoare. Legarea la pământ a acestora trebuie să fie separată de cea aferentă instalației de paratrasnet.

Verificarea legării la pământ a instalației electrice se va face cel puțin o dată pe an, de o societate de specialitate, care va menționa explicit în raportul său, defectiunile observate.

### 13.2.5 Protectia contra trasnetelor

Dispozitivele de protecție contra fulgerelor trebuie să fie conforme cu normele românești în vigoare sau cu normele în vigoare din statele membre sau prezentând garanții de siguranță în vigoare. Verificarea dispozitivelor de protecție contra fulgerelor se face conform normelor specifice în vigoare.

## 13.3 MANAGEMENTUL OPERATIILOR CE DETIN/PRODUC/UTILIZEAZA SUBSTANTE SI PREPARATE PERICULOASE

### 13.3.1 Proceduri de exploatare destinate prevenirii accidentelor

Manipularea și operarea în condiții de risc a instalațiilor pot avea consecințe asupra securității publice și sănătății populației. Fazele de pornire și oprire, funcționare normală, mentenanță, fac obiectul unor proceduri de exploatare scrise, puse la dispoziția celor care lucrează în instalațiile respective.

Aceste proceduri obligatorii prevăd în special :







## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- modalitățile de operare ;
- frecvența verificării dispozitivelor de securitate;
- instrucțiunile de întreținere periodicitatea acestor operații și obligațiile înainte de a începe aceste operații ;
- modalitatea de întreținere și utilizare a echipamentelor de reglare și a dispozitivelor de securitate.

Înainte de punerea în funcțiune a unor noi instalații, se va face recepția tuturor lucrărilor realizate, iar pornirea se va face în prezența unei echipe de tehnicieni competenți.

### 13.3.2 Verificari periodice

- a) Instalațiile, aparatele și depozitele în care sunt stocate substanțe și preparate periculoase, ca și mijloacele de intervenție în caz de pericol, fac obiectul unor verificări periodice.
- b) Titularul de activitate are obligația de a asigura funcționarea în bune condiții a sistemului de monitorizare și control al poluanților pe raza de incidență a activității desfășurate, în scopul prevenirii și evitării riscurilor tehnologice și eliberării accidentale de poluanți în mediu.
- c) Titularul de activitate are obligația să asiste persoanele împuternicite cu inspectia, punându-le la dispoziție evidența măsurătorilor proprii, toate documentele relevante și să le faciliteze controlul activităților și prelevarea de probe.

### 13.3.3 Interdicția de foc

Este interzisă aducerea focului sub orice formă în zonele cu risc de incendiu, explozie, în afara de intervențiile ce fac obiectul unui permis de intervenție.

### 13.3.4 Instruirea personalului

Întreg personalul trebuie să cunoască și să respecte politica de prevenire a accidentelor majore (PPAM) și raportul de securitate, prevederile planului de urgență internă.

Instruirea personalului privind siguranța instalațiilor și managementul situațiilor de urgență se va face periodic. Se va respecta procedura privind instruirea, scolarizarea și/sau perfecționarea angajaților și a colaboratorilor (după caz).

și/sau perfecționarea angajaților și a colaboratorilor (după caz).

Instruirea personalului operator propriu, precum și a personalului firmelor terțe participante la testarea Planului de Urgență Internă se efectuează în baza „Graficului de exerciții de testare a Planului de Urgență Internă, aplicațiile propuse cuprinzând toate tipurile de riscuri (incendiu, explozie, emisii de gaze toxice, etc.) grafic care este avizat de către Managerul pentru Situații de Urgență al societății iar un exemplar se transmite către ISUJ Prahova.

### 13.3.5 Mentenanța și lucrări de reabilitare

- a) Orice lucrări de extindere, modificare sau întreținere a instalațiilor care ar putea prezenta un risc de incendiu fac obiectul unui « permis de lucru cu focul » întocmit și eliberat conform legii.
- b) Orice lucrări sau intervenții sunt precedate, chiar înainte de începere, de o inspectie la fața locului pentru a verifica dacă măsurile stabilite sunt respectate.
- c) La sfârșitul lucrărilor, se face recepția pentru a verifica dacă s-au executat corect, pentru evacuarea materialelor de șantier - se verifică amplasamentul corect al instalațiilor și se certifică acest lucru.
- d) Anumite intervenții stabilite, de întreținere simplă și realizate de personalul propriu pot fi stabilite într-o procedură simplificată.
- e) Punerea în funcțiune a unor unități noi este precedată de recepția lucrărilor care atestă ca



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

instalatiile sunt apte de functionare.

- f) Orice interventie prin punct cald asupra conductelor care contin combustibil nu poate fi efectuata decat dupa golirea completa a conductei respective.
- g) La sfarsitul lucrarilor se face verificarea unei etanseitati perfecte a conductelor. Aceasta verificare se face pe baza unei proceduri scrise. Verificarile si rezultatele lor sunt consemnate in scris.
- h) Sudorii vor detine o atestare scrisa asupra aptitudinii profesionale specifica modului de asamblare pe care-l au de efectuat.

### 13.4. ELEMENTE IMPORTANTE DESTINATE PREVENIRII ACCIDENTELOR

#### 13.4.1. Elementele importante pentru securitate

Titularul de activitate, stabileste, sub responsabilitatea sa, tinand cont de Raportul de securitate, lista factorilor importanti pentru securitate. Aceasta identifica echipamentele, parametrii, regulamentele, instructiunile de lucru si instruirile personalului, cu scopul de a tine sub control instalatiile, in toate fazele de exploatare (functionare normala, pornire/oprire, situatii accidentale) susceptibile de a induce consecinte grave pentru om si mediu.

#### 13.4.2. Domeniu de functionare

Titularul de activitate stabileste, sub responsabilitatea sa, limitele de variatie care determina siguranta in functionare a instalatiilor. Instalatiile trebuie sa fie echipate cu dispozitive de alarma cand parametrii depasesc plaja de functionare in siguranta. Declansarea alarmei trebuie sa antreneze actiuni automate sau proceduri de corectie.

#### 13.4.3. Echipamente importante pentru securitate

Echipamentele trebuie sa fie confectionate astfel incat sa reziste la actiunea substantelor si preparatelor manipulate si in mediul de functionare al instalatiei (soc, coroziune, etc.). Acestea trebuie controlate periodic si mentinute in stare de functionare dupa proceduri scrise.

Alimentarea si transmiterea comenzilor trebuie sa se realizeze in « securitate pozitiva » (functionare normala si in pana de curent).

#### 13.4.4. Sisteme de alarma si securizare a instalatiilor

Acestea permit, in caz de depasire a pragurilor critice prestabilite, de a alarma personalul de supraveghere in cazul unui accident si de a securiza instalatiile susceptibile a provoca consecinte grave asupra vecinatatilor si mediului. Acestea functioneaza in « securitate pozitiva » (functionare normala si in pana de curent).

#### 13.4.5. Supravegherea si detectarea zonelor de pericol

Instalatiile susceptibile de a provoca consecinte grave pentru vecinatati si mediu trebuie echipate cu sisteme de detectie si alarma a caror plaja de sensibilitate depinde de natura riscurilor ce pot aparea.

Implantarea detectorilor trebuie sa fie rezultatul unui studiu prealabil pentru a permite informarea rapida a personalului asupra oricarui incident si, luand in considerare natura, localizarea instalatiilor si conditiile meteo, zonele din amplasament care pot fi afectate

Titularul de activitate trebuie sa actualizeze lista detectorilor existenti si sa stabileasca operatiile de mentenanta destinate mentinerii eficacitatii lor in timp.

In caz de depasire a pragurilor, detectorii fiksi trebuie sa declanseze :

- dispozitive de alarma sonora si vizuala, destinate a alarma personalul ce asigura





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

supravegherea instalatiilor;

Ca urmare a declansarii acestor dispozitive, se pun in aplicare procedurile proprii pentru punerea in siguranta a instalatiei.

Supravegherea unei zone de risc trebuie sa se realizeze prin mai multe puncte de detectie.

In afara de detectorii fiksi, personalul dispune de detectori portativi accesibili in orice imprejurare.

**Operatorul are obligatia sa asigure functionarea sistemelor de semnalizare si prevenire accidente.**

### **13.4.6. Alimentarea electrica**

Echipamentele si sistemele de securizare a instalatiilor trebuie sa functioneze si in cazul intreruperii curentului electric.

### **13.4.7. Utilitati destinate exploatarii instalatiilor**

Titularul de activitate asigura in permanenta furnizarea sau accesul la utilitatile necesare functionarii echipamentelor de alarmare si a celor care concura la securizarea instalatiilor.

## **13.5. PREVENIREA POLUARILOR ACCIDENTALE**

### **13.5.1. Organizarea amplasamentului**

Titularul de activitate trebuie sa elaboreze o procedura scrisa privind verificarea etanseitatii cuvelor de retentie si a recipientilor de stocare.

Verificarile, operatiile de intretinere si de vidanjare se vor nota intr-un registru care se va pune la dispozitia autoritatilor competente pentru inspectie.

### **13.5.2. Etichetarea substantelor si preparatelor periculoase**

Butoaiele, rezervoarele si alte ambalaje, recipientii fiksi de stocare ai substantelor si preparatelor chimice periculoase trebuie etichetate intr-o forma vizibila, conform reglementarilor specifice.

### **13.5.3. Retentii**

Stocarea tuturor produselor sau deseurilor solide sau lichide susceptibile sa provoace poluarea mediului se va face in incinte special amenajate, mentinute in buna stare si care garanteaza imposibilitatea infiltrarii poluantilor in sol. Apele de scurgere sau spalare din aceste zone de stocare vor fi evacuate.

Stocarile fixe trebuie prevazute cu o cuva de retentie al carei volum sa fie cel putin egal cu cea mai mare din cele doua valori care urmeaza :

- 100% din capacitatea celui mai mare rezervor ;
- 50% din suma capacitatii rezervoarelor asociate.

Cuvele de retentie, precum canalele de transport al produselor periculoase si retelele de colectare a deversarilor, trebuie sa fie etanse si sa reziste la actiunea fizica si chimica a fluidelor pe care le-ar putea contine.

### **13.5.4. Rezervoare**

Rezervoarele trebuie construite din materiale adaptate produselor ce sunt stocate, pentru a evita riscul unor reactii periculoase.

Conductele trebuie instalate la adapost de socuri mecanice si sa prezinte prin proiect garantiile de rezistenta la actiunile mecanice, fizice si chimice.

Rezervoarele de produse volatile trebuie sa fie vopsite in mod corespunzator pentru a





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

preveni creșterea evaporării datorită temperaturii crescute a produsului și creșterea procentului de respirație la rezervoarele cu capac fix.

### 13.5.5. Reguli de compatibilitate în stocare

Rezervoarele sau recipientele care conțin produse incompatibile nu trebuie asociate aceleiași retenții.

Stocarea lichidelor inflamabile și a altor produse toxice, corozive sau periculoase pentru mediu nu este autorizată să se realizeze sub nivelul solului, decât în rezervoare- fosa zidite, sau asimilate.

Titularul de activitate se asigură că cuvele de retenție să rămână disponibile în permanență. Astfel, apele pluviale trebuie eliminate din acestea, de câte ori este necesar.

### 13.5.6. Transport, încărcare, descărcare

Zonele de încărcare și descărcare a vehiculelor cisternă, de stocare și manipulare a produselor periculoase, solide sau lichide (sau lichefiate) trebuie să fie realizate conform proiect, echipate astfel încât să poată prelua apele de spălare și produsele scurse accidental și care să permită vidanjarea, în cazul unei eventuale scurgeri.

Rezervoarele trebuie echipate cu dispozitive care să permită verificarea nivelului de umplere în orice moment în vederea împiedicării deversării în cursul umplerii lor. Dispozitivul de supraveghere trebuie prevăzut cu o alarmă de nivel înalt. În lipsa unui astfel de dispozitiv, supravegherea vizuală trebuie realizată de către un operator, în imediată vecinătate a rezervorului care se încarcă. Acest operator trebuie să poată opri încărcarea în orice moment.

### 13.5.7. Eliminarea substanțelor sau preparatelor periculoase

Eliminarea substanțelor sau preparatelor periculoase recuperate în caz de accident urmează filierele proprii fiecărui tip de deșeu.

### 13.5.8 Măsuri generale pentru prevenirea poluarilor accidentale

- a) conductele prin care circula fluide care pot provoca poluări accidentale sunt prevăzute cu garnituri adecvate la îmbinarea dintre flanșe;
- b) conductele prin care circula fluide fierbinti sunt izolate termic;
- c) pompele cu care se vehiculează lichide inflamabile sunt de construcție antiexplozivă, iar cele pentru lichide corozive sunt confecționate din materiale anticorozive specifice;
- d) utilajele, aparatele și instalațiile să fie prevăzute cu aparate de măsură și control care sunt supuse verificării periodice;
- e) instalațiile unde sunt posibile degajări accidentale de noxe, să fie dotate cu sisteme de ventilație;
- f) pentru toate locurile de muncă să fie întocmite și afișate instrucțiuni de lucru, instrucțiuni proprii de sănătate și siguranță în muncă, și de S.U.;
- g) pregătirea practică a personalului se va face în conformitate cu procedura funcției de sistem.

## **13.6. MIJLOACE DE INTERVENȚIE ÎN CAZ DE ACCIDENT ȘI ORGANIZAREA AJUTORULUI**

### 13.6.1. Generalități privind mijloacele

Amplasamentul trebuie dotat cu mijloace adaptate de apărare care trebuie să fie repartizate conform documentației emise de proiectant. Ansamblul sistemului de luptă împotriva incendiilor face



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

obiectul Planului de Urgență Interna stabilit de titularul de activitate în colaborare cu Insp. pentru Situații de Urgență. Amplasamentul trebuie dotat cu mai multe puncte de retragere destinate protecției personalului în caz de accident.

- Se vor întocmi, verifica, revizui și actualiza periodic, conform reglementărilor legale în vigoare: Notificarea, Planul de Urgență Interna, Raportul de securitate, Planul de prevenire și combatere a poluărilor accidentale;
- Se vor respecta reglementările legale în vigoare privind organizarea activității de prevenire și intervenție în situații de urgență, conform planurilor de protecție împotriva incendiilor stabilite și prevederilor autorizației deținute;
- Se vor respecta procedurile elaborate de revizii și reparații ale instalațiilor;
- În cazul producerii unui accident se va notifica imediat APM Prahova, A.N. Apele Române Direcția Apelor Buzău-Ialomița, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și se vor aplica măsurile de intervenție stabilite prin planurile specifice fiecărui tip de accident produs.

### 13.6.2. Intreținerea mijloacelor de intervenție

Aceste echipamente trebuie menținute în stare bună, marcate și ușor accesibile.

Titularul de activitate asigură mentenanța acestora, conform normativelor. Datele, modalitățile de control și observațiile constatate se înscriu într-un registru întocmit conform legislației în domeniul apărării contra incendiilor.

### 13.6.3. Protecția individuală a personalului de intervenție

Titularul trebuie să pună la dispoziția întregului personal de intervenție și supraveghere sau care stă în interiorul zonelor toxice masive sau aparate respiratorii specifice gazelor sau emisiilor toxice ce pot rezulta în situații de risc.

Aceste mijloace de protecție individuală trebuie să fie accesibile în orice circumstanță, atât în intervenții normale cât și accidentale.

### 13.6.4. Resurse de apă și spumă

Titularul de activitate trebuie să dispună de propriile mijloace de luptă contra incendiilor specifice riscurilor induse de substanțele/preparatele chimice existente:

- o rezervă de apă de incendiu;
- substanțe/agenți de stingere adecvați produselor prezente pe amplasament;
- instalații de stingere adecvate;
- tehnica de intervenție la incendiu și echipamente de comunicație;
- numărul și tipul stingătoarelor se repartizează conform normativelor în vigoare și în urma analizei de risc efectuate.

Canalizările ce colectează apa de incendiu trebuie proiectate pentru a prelua integral debitul și presiunile necesare în intervenții din orice punct al rafinării. Rețeaua de canalizare trebuie echipată cu un număr suficient de vane de baraj, astfel încât orice zonă afectată de o ruptură, cu ocazia unui accident, să fie izolată. Amplasamentul trebuie să dispună, în orice situație, de un grup de pompe pentru apa de incendiu, de resurse de apă suficiente pentru a asigura alimentarea cu apă a rețelei de incendiu. În caz de oprirea curentului, trebuie să existe ca rezervă a doua sursă de energie distinctă.

Titularul se asigură de disponibilitatea permanentă a unei surse exterioare de apă de incendiu.

### 13.6.5. Reguli de securitate



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Regulile de securitate trebuie incluse in procedurile si instructiunile de lucru care sunt actualizate permanent si tinute in locuri accesibile personalului de deservire.

Aceste reguli trebuie sa indice in special:

- interdictia de a folosi focul, neautorizat, in instalatiile care detin substante /preparate periculoase care pot fi la originea unui accident (incendiu, explozie)
- procedurile de oprire in regim de urgenta si securizare a unei instalatii (electricitate, retele de fluide);
- masurile ce trebuie luate in caz de scurgere a unor substante periculoase, conditiile de evacuare a deeurilor si a apelor impurificate in caz de imprastiere accidentala;
- mijloacele de stingere ce trebuie utilizate in caz de incendiu;
- procedura de alerta cu numerele de telefon a responsabilului si grupei de interventie de pe platforma , in caz de accident;
- procedura de izolare a amplasamentului cu scopul de a preveni orice imprastiere a poluarii in receptorii naturali.

### 13.6.6. Sistem de alertare interna

Sistemul de alertare interna si scenariile diferite ale acestuia se regasesc in Planul de Urgenta Interna.

O retea de alertare interna a amplasamentului trebuie sa colecteze alertarile personalului de la posturile fixe si mobile, datele meteo disponibile ca si orice informatie necesara gestionarii alertarii. Aceasta trebuie sa declanseze alarme specifice pentru a alerta persoanele prezente in amplasament asupra naturii si extinderii riscului.

Posturile fixe care permit alertarea trebuie repartizate pe tot amplasamentul.

Amplasamentul trebuie dotat cu o statie meteo permitand masurarea vitezei si directiei vantului, cat si a temperaturii.

### 13.6.7. Informarea preventiva a populatiei care poate fi afectata de un accident major

In colaborare cu Institutia Prefectului, titularul de activitate trebuie sa informeze persoanele susceptibile a fi implicate intr-un accident (servicii publice, colectivitati), precum si populatia invecinata amplasamentului asupra riscurilor unui accident major si regulile care trebuiesc respectate in asemenea situatii. Informatiile se transmit prin brosure.

Aceste informatii contin:

- numele titularului de activitate si coordonatele;
- autoritatea de pe amplasament care furnizeaza informatii;
- denumirile comune sau, în cazul substanțelor periculoase cuprinse , denumirile generice sau categoria generală de pericolozitate a substanțelor și a preparatelor din obiectiv care ar putea duce la producerea unui accident major, indicându-se principalele lor caracteristici periculoase.
- informații generale privind natura pericolelor de accidente majore, inclusiv efectele lor potențiale asupra populației și mediului.
- informații corespunzătoare asupra modului în care populația afectată va fi avertizată și informată în cazul în care se produce un accident major.
- informații corespunzătoare asupra acțiunilor pe care trebuie să le întreprindă populația vizată și asupra comportamentului pe care trebuie să îl adopte în cazul în care se produce un accident major.
- confirmarea faptului că titularul activității are obligația de a lua măsuri interne adecvate, în





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

special menținerea legăturii cu serviciile de urgență, pentru a acționa în caz de accidente majore și pentru a minimiza efectele acestora.

- referință la Planul de urgență externă elaborat pentru a aborda oricare dintre efectele externe ale accidentului. Aceasta trebuie să cuprindă îndrumarea de a coopera la orice instrucțiuni sau solicitări din partea serviciilor de urgență în momentul accidentului.

- detalii asupra sursei de unde pot fi obținute informații suplimentare, sub rezerva cerințelor de confidențialitate stabilite potrivit legii.

Titularul activității este obligat să rezolve pe niveluri de competență problemele de mediu, în funcție de amploarea acestora.

Titularul activității este obligat să informeze autoritățile competente și populația în caz de eliminări accidentale de poluanți în mediu sau de accident major.

În cazul producerii unui accident major, titularul activității are obligația să informeze în termen de maximum două ore autoritățile publice competente la nivel județean cu privire la :

-circumstanțele accidentului, substanțele periculoase implicate, datele disponibile pentru evaluarea efectelor accidentului asupra sănătății populației și mediului și măsurile de urgență luate ;

-acțiuni pe care intenționează să le întreprindă pentru atenuarea efectelor pe termen mediu și lung ale accidentului și pentru a preveni repetarea unui astfel de accident ;

-actualizări ale informațiilor furnizate, dacă investigațiile ulterioare dezvăluie elemente suplimentare, care modifică informațiile inițiale sau concluziile formulate anterior.

Titularul activității este obligat să asigure monitorizarea tuturor indicatorilor de mediu.

### **14.MONITORIZAREA ACTIVITĂȚII**

a) Monitorizarea se va efectua prin două tipuri de acțiuni:

- supravegherea din partea organelor abilitate și cu atribuții de control;
- automonitorizarea;

b) Monitorizarea este obligația societății conform O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului – aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și are următoarele componente:

- monitoringul emisiilor și calității factorilor de mediu;
- monitoringul tehnologic/monitoringul variabilelor de proces;
- monitoringul post-inchidere;

Toate analizele din cadrul activității de monitorizare vor fi realizate prin laboratoare acreditate.

Prelevarea probelor se va face cu respectarea standardelor în vigoare.

Monitorizarea emisiilor în faza de exploatare are ca scop verificarea conformării cu condițiile impuse de autoritățile competente. Automonitoringul emisiilor constă în urmărirea concentrațiilor de poluanți.

Toate rezultatele măsurătorilor trebuie înregistrate, prelucrate și prezentate într-o formă adecvată, ușor de analizat pentru a permite autorităților competente pentru protecția mediului să verifice conformitatea cu condițiile de funcționare autorizate și valorile limită de emisie stabilite.

c) Titularul activității este obligat să raporteze autorităților de mediu rezultatele monitorizării, în forma adecvată, stabilită prin prezenta autorizație și la termenele solicitate.



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- d) Frecvența, metodele și scopul monitorizării, prelevării și analizelor, așa cum sunt prevăzute în prezenta Autorizație, pot fi modificate doar cu acordul scris al Agenției pentru protecția mediului Prahova după evaluarea rezultatelor testărilor.
- e) Titularul activității este obligat să transmită la A.P.M. Prahova orice alte informații solicitate, să asiste și să pună la dispoziție datele necesare pentru desfășurarea controlului instalațiilor și pentru prelevarea de probe sau culegerea oricăror informații pentru verificarea respectării prevederilor prezentei autorizații.
- f) **Titularul autorizației trebuie să asigure accesul sigur și permanent la următoarele puncte de prelevare și monitorizare:**
- sursele de zgomot pe amplasament;
  - surse de emisie pe amplasament ;
  - zone de depozitare a deșeurilor pe amplasament;
  - zone de evacuarea apelor;
  - surse de alimentare cu apă aflate pe amplasament.
- g) Activitatea de monitorizare a emisiilor și a calitatii mediului se va organiza în cadrul societății.

### 14.1 AER - Emisii

*Titularul de activitate are obligația să monitorizeze nivelul emisiilor de poluanți la cos și să raporteze rezultatele către APM Prahova, respectând frecvența și metodele de analiză indicate în următorul program de monitorizare:*

Monitorizarea emisiilor din surse fixe se va face numai în condiții normale de funcționare a instalațiilor.

#### Program de monitorizare emisii

Titularul va efectua monitorizarea emisiilor în atmosferă cu laborator acreditat pentru monitorizarea discontinuă în conformitate cu tabelul următor iar monitorizarea continuă se realizează cu aparatură proprie (analizoare):

Nr. crt	Instalația	Cuptorul tehnologic/cazul	Indicator	Frecvența determinării	Metoda de analiză*
1	Distilare atmosferică și în vid	Cuptor 01- H2 Cuptor 01- H3	CO	continuu	SR ISO 9096:2005 SR EN 15259:2009 SR ISO 10396:2008 SR EN 15058:2008
			NO <sub>2</sub>		
2	Hidrofinare	Cuptor 06-H1	SO <sub>2</sub>		





**Agencia pentru Protecția Mediului Prahova**

Nr. crt	Instalatia	Cuptorul tehnologic/caza nul	Indicator	Frecventa determinarii	Metoda de analiza*
	petrol - motorina		pulberi		SR CEN/TS 15675:2009 SR ISO 3966:2011 Ordin MAPPM nr.462/1993
3	Cocsare	Cuptor 02- H1	CO	1/saptamana	
			NO <sub>2</sub>		
			SO <sub>2</sub>	semestrial	
4	Hidrofinare benzina	Cuptor 03- H1 Cuptor 03- H2	CO	2/luna	
			NO <sub>2</sub>		
			SO <sub>2</sub>	semestrial	
			pulberi		
5	Reformare catalitica	Cuptor 04- H1 Cuptor 04- H2 Cuptor 04- H3 Cuptor 04- H5	CO	2/luna	
			NO <sub>2</sub>		
			SO <sub>2</sub>	semestrial	
			pulberi		
6	Cracare catalitica	Cuptor 09- H2	CO	2/luna	
			NO <sub>2</sub>		
			SO <sub>2</sub>	semestrial	
			pulberi		
		Cos scruber Belco 09B-C101	CO	continuu	
			NO <sub>2</sub>		
			SO <sub>2</sub>		
			pulberi		
7	Hidrodesulfurare benzina de CC	Cuptor 75-H1	CO	2/luna	
			NO <sub>2</sub>		
			SO <sub>2</sub>	semestrial	
			pulberi		
8	DGRS	Incinerator 10 H2	H <sub>2</sub> S	continuu	
			SO <sub>2</sub>		
9	Fabricile de hidrogen	R-101/1 R-101/2	CO	1/luna	
			NO <sub>2</sub>		
			SO <sub>2</sub>	semestrial	
			pulberi		



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Nr. crt	Instalatia	Cuptorul tehnologic/cazul	Indicator	Frecventa determinarii	Metoda de analiza*
10	Izomerizare	76-H1 –IN CONSERVARE	CO NO <sub>2</sub> SO <sub>2</sub> Pulberi	1/luna in situatie de functionare Pulberi semestrial in situatie de functionare	

**Nota:** In cazul defectarii aparaturii de monitorizare on-line se vor efectua masuratori instantanee cu o frecventa de doua masuratori/zi pentru indicatorii SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> si CO. In cazul in care aparatura este indisponibila o perioada mai mare de 15 zile calendaristice, se vor efectua si masuratori de pulberi -frecventa 1/15 zile.

In cazul defectarii aparaturii de monitorizare on-line la Cosul scruberului Belco 09B-C101 –monitorizarea tehnologica a procesului se face prin masurarea continua a nivelului pH-ului care se impune a se incadra in intervalul 6,5-8 in cele 4 puncte de masurare.

**Nota:** \* *Procedurile de monitorizare trebuie sa se bazeze pe standardele CEN relevante sau in cazul in care nu exista standarde CEN, pe standarde ISO, standarde nationale sau alte standarde internationale care garanteaza furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta.*

**Nota:**

1. Titularul activității are obligația de a lua toate măsurile care se impun în vederea limitării emisiilor de poluanți în atmosferă, inclusiv prin colectarea și dirijarea emisiilor fugitive și utilizarea unor echipamente de reținere a poluanților la sursă.
2. Titularul activității are obligația de a informa autoritatea competentă pentru protecția mediului asupra rezultatelor măsurătorilor, controlului echipamentelor de măsurare, precum și asupra tuturor celorlalte operații legate de activitatea de măsurare a emisiilor în aer.
3. Titularul activității are obligația de a anunța imediat autoritatea competentă pentru protecția mediului la producerea unor avarii, accidente, incidente, etc.
4. Titularul activității are obligația de a monitoriza emisiile de poluanți în aerul înconjurător, utilizând metodele și echipamentele stabilite în conformitate cu prevederile legislației de mediu în vigoare, și transmite rezultatele A.P.M. Prahova și G.N.M. – C.J. Prahova.
5. Titularul activității are obligația de a transmite A.P.M. Prahova și G.N.M. – C.J. Prahova toate informațiile solicitate, în vederea realizării inventarelor de emisii, în conformitate cu metodologia recomandată de Comisia Europeană și de Agenția Europeană de Mediu.
6. Titularul activității are obligația de a asigura puncte de prelevare și control al emisiilor de poluanți în aer, în conformitate cu prevederile autorizației integrate de mediu.
7. Titularul activității are obligația să informeze A.P.M. Prahova și G.N.M. – C.J. Prahova, în





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

cazul înregistrării depășirii valorilor limită de emisie impuse prin autorizatia integrata de mediu.

### 14.2 CALITATE AER INCONJURATOR

Evaluarea calitatii aerului va fi realizata in conformitate cu legislatia in vigoare, iar in acest sens titularul are obligatia sa transmita autoritatii publice teritoriale pentru protectia mediului toate informatiile solicitate in vederea realizarii inventarelor de emisii.

Pe perioadele de functionare anormala (opriri/porniri) este obligatorie realizarea evaluarii calitatii aerului, in zona de influenta a rafinarii in conformitate cu Legea 104/2011, STAS 12574/1987, iar rezultatele obtinute se vor prezenta autoritatilor de mediu.

### MONITORIZAREA CALITATII AERULUI AMBIENTAL SE VA REALIZA IN 2 PUNCTE, RESPECTIV:

- Teren Centura de Est a Ploistiului Moara Noua, coordonate; 44.951732, 26.100531
- Teren Laguna, coordonate: 44.942757, 26.049524
- Teren Parc Obor, coordonate: 44.945171, 26.037036

Indicatori analizati	Puncte de masurare	Frecventa de masurare	Metoda de masurare
Dioxid de sulf	Statie Moara Noua	Continuu	SR EN 14212 Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet;
BTEX			SR EN 14662 partile 1,2,3
PM <sub>10</sub>			SR EN 12341





**Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

H2S			SR EN 14212 Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet;
Dioxid de sulf	Statie Club Laguna	Continuu	SR EN 14212 Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet;
BTEX			SR EN 14662 partile 1,2,3
PM <sub>10</sub>			SR EN 12341
H2S			SR EN 14212 Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet;
Dioxid de sulf	Statie Parc Obor	Continuu	SR EN 14212 Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet;
BTEX			SR EN 14662 partile 1,2,3
PM <sub>10</sub>			SR EN 12341
H2S			SR EN 14212 Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet;
NO <sub>x</sub>			SR EN 14212 Metodă standardizată pentru măsurarea concentrației de dioxid de sulf prin fluorescență în ultraviolet;

- (datele inregistrate de statiile on-line vor avea caracter informativ)



**Nota:** Metodele de analiza sunt cele din tabel sau oricare alta metoda echivalenta in conformitate cu Legea 104/2011, Anexa 7.

## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

AMPLASAREA PUNCTELOR DE MONITORIZARE S-A REALIZAT RESPECTAND CRITERIILE DIN LEGEA NR.104/2011, ANEXA 5-EVALUAREA CALITATII AERULUI INCONJURATOR SI AMPLASAREA PUNCTELOR DE PRELEVARE. ACESTE VALORI NU TREBUIE SA DEPASEASCA URMATOARELE VALORI LIMITA:

POLUANT	VALORI LIMITA /CMA (μG/MC) CONCENTRATIE MAXIMA ADMISA (MG/MC):	TIMP DE MEDIERE
SO <sub>2</sub>	350 μG/MC, A NU SE DEPASI MAI MULT DE 24 DE ORI INTR-UN AN CALENDARISTIC	1H
PM <sub>10</sub>	50 μG/MC	24 H
H <sub>2</sub> S	0.015 MG/MC PENTRU PROBA MEDIE DE SCURTA DURATA	30 MIN
	0,008 MG/MC PENTRU PROBA MEDIE ZILNICA	24 H
BTEX	5 μG/MC – PENTRU BENZEN	ANUALA
<b>NO<sub>x</sub></b>	200 μG /MC	1 H

Incepad cu data de punere in functiune a statiilor de monitorizare, se va realiza monitorizarea continua a indicatorilor BTEX, SO<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>S, PM<sub>10</sub>, ( pentru statiile Lagunasi Centura de Est), respectiv BTEX, SO<sub>2</sub>/H<sub>2</sub>S, PM<sub>10</sub>, NO<sub>x</sub> ( pentru statia Obor).

**Nota:** Metodele de analiza sunt cele din tabel sau oricare alta metoda echivalenta cu metoda de referinta din Anexa 7.a Legii nr. 104/2011.

Operatorul are obligatia de a-si asigura monitorizarea continua.

### Monitorizare mirosuri

a) Conform Standardului national 12574/87-Conditiile de calitate pentru aerul din zonele protejate, emisiile de substante puternic mirositoare nu trebuie sa creeze in zona de impact, miros dezagreabil si persistent, sesizabil olfactiv.



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

b) Titularul activitatii se va asigura ca toate operatiile de pe amplasament sa fie realizate in asa fel incat emisiile si mirosurile sa nu determine o deteriorare semnificativa a calitatii aerului, dincolo de limitele amplasamentului.

c) Titularul activitatii isi va planifica activitatile din care rezulta mirosuri dezagreabile persistente, sesizabile olfactiv tinand seama de conditiile atmosferice, evitandu-se planificarea acestora in perioadele defavorabile dispersiei pe verticala a poluantilor (inversiuni termice, timp înnorat), pentru prevenirea transportului mirosului la distante mari, conform Studiului UPG.

d) In cazul aparitiei de mirosuri persistente care creeaza disconfort olfactiv comunitatilor din vecinatatea rafinarii, se va monitoriza gradul de disconfort conform legislatiei in vigoare.

e) În scopul prevenirii sau, atunci când acest lucru nu este posibil, a reducerii emisiilor de mirosuri, aveti obligatia implementarii unui Plan de gestionare a mirosurilor care sa includa obligatoriu un numar de elemente, din care se distinge/evidentiaza un program continuu de prevenire si eliminare a mirosurilor menit sa fie aplicat in functie de conditiile de la un moment dat in care se desfasoara activitatea instalatiei si un calendar de implementare fezabil si eficient

### 14.3 APA

#### 14.3.1. Apa epurata

Parametrii fizico-chimici specifici apelor uzate evacuate, care vor fi monitorizati conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor, sunt prezentati in tabelul de mai jos:

Nr. crt.	Punct prelevare probe	Indicator de calitate	Valori maxime admise (mg/l)	Frecventa de automonitorizare	Metoda de analiza*
0	1	2	3	4	5
1.		pH	6,5 ÷ 8,5	1/schimb	SR ISO10523-97
2.		Suspensii	60	1/schimb	STAS 6953-81
3.		Reziduu filtrat la 105 °C	2000	1/schimb	STAS 9187-84
4.		CCO Cr	125	1/zi	SR ISO 6060-96
5.		CBO <sub>5</sub>	25	3/saptamana	SE EN 1899/1-03
6.		Fenoli	0,3	1/zi	SR ISO 6439-01
7.		Produse petroliere	5 fara irizatii	1/saptamana	SR 7877/2-95
8.		Substanțe extractibile cu solventi organici	20	1/schimb	SR7587-96
9.		Sulfuri + H <sub>2</sub> S	0,5	1/schimb	SR ISO 10530-97
10.		Cloruri	500	1/zi	STAS 8663-70
11.		Amoniu( NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	2	1/zi	SR ISO 5664-01
12.		Azotiti	1	1/zi	SR EN 26777-02
13.		Azotati	25	1/zi	SR ISO 7890/1-1998
14.		Azot total	10	1/zi	



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

Nr. crt.	Punct prelevare probe	Indicator de calitate	Valori maxime admise (mg/l)	Frecvența de automonitorizare	Metoda de analiza*
0	1	2	3	4	5
15.	Evacuare în raul Teleajen	Sulfati	600	1/zi	STAS 8601-70
16.		Fosfor total	1	1/zi	
17.		Detergenti	0,5	1/zi	SR EN 903-03
18.		Ni	0,5	2/luna	SR ISO 8288-01
19.		Fe	5	1/saptamana	SR 13315-96
20.		Zn	0,5	1/saptamana	SR ISO 8288-01
21.		Pb	0,2	2/luna	SR ISO 8288-01
22.		Cr total	1	1/saptamana	SR ISO 9174-98
23.		Cianuri	0,1	1/zi	SR ISO 6703/1-98
24.		Benzen	10µg/l	1/semestru	Se efectueaza cu laborator extern
25.		Benzo-a-piren	0,05µg/l	1/semestru	
26.		Benzo-b- fluoranten+ benzo-k-fluoranten	0,03µg/l	1/semestru	
27.		Benzo-g,h,i-perilen+indeno 1,2,3-cd-piren	0,002µg/l	1/semestru	
28.	Naftalina	2,4µg/l	1/semestru		

**Nota:** \* *Procedurile de monitorizare trebuie sa se bazeze pe standardele CEN relevante sau in cazul in care nu exista standarde CEN, pe standarde ISO, standarde nationale sau alte standarde internationale care garanteaza furnizarea de date de o calitate stiintifica echivalenta.*

**Nota:**

- Se va realiza analiza calitativa a apelor uzate in colaborare cu laboratoare de specialitate, pentru poluantii si parametrii mentionati in Autorizatia de Gospodarire a Apelor.
- Controlul debitelor si ale nivelelor de incarcare cu indicatori de poluare se realizeaza conform prevederilor autorizatiei de gospodarire a apelor.
- Operatorul trebuie sa ia toate masurile necesare pentru a preveni sau minimiza emisiile de poluanti in apa.
- Titularul activitatii are obligatia sa detina planul de amplasament in care sunt prevazute toate constructiile si conductele subterane.
- Operatorul are obligatia sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire la orice modificare a sistemului actual de evacuare a apelor de pe amplasament.
- Titularul activitatii are obligatia sa respecte prevederile autorizatiei de gospodarire a apelor si sa instiinteze in scris autoritatea competenta pentru protectia mediului in cazul revizuirii acesteia.
- Se interzice evacuarea de ape uzate neepurate in receptori naturali.**



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### 14.3.2. Apa freatica

Calitatea apei freatice va fi monitorizată prin analizarea apei prelevate din forajele prezentate la pct.11.3.

Nr. crt	Foraj	Indicatori de calitate	Frecvența
1	Foraje interioare	pH Sulfuri totale (mg/l) Extractibile în eter de petrol (mg/l) CCO Cr (mg/l)	2/an
		Nivel hidrostatic Grosimea de produs petrolier	2/an
2	Foraje exterioare	pH Sulfuri totale (mg/l) Extractibile în eter de petrol (mg/l) CCO Cr (mg/l)	2/an
		Nivel hidrostatic	2/an

### 14.3.3. SOL

Se va realiza monitorizarea anuală a calitatii solului conform metodologiei prevăzute în Ordinul 756/1997, în punctele precizate în tabelul următor, **pentru indicatorii: produse petroliere, nichel și cupru.**

Nr. crt	Punct de prelevare
1.	Zona forajului P1
2.	Zona forajului P2
3.	Zona forajului P3
4.	Zona forajului P4
5.	Zona forajului P5
6.	Zona forajului sera
7.	Zona forajului H809
8.	Zona forajului F1
9.	Zona forajului FP6
10.	Zona Rampei de descarcare titei
11.	Zona Rampei CF de incarcare
12.	Zona Rampei auto de incarcare
13.	Zona instalatiei Cocsare
14.	Zona depozitului de titei



## 14.4 DESEURI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA  
Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466  
Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

### 14.4.1. Deseuri tehnologice

- Tinerea evidenței deșeurilor produse, conform Anexei 1 din HG.856/2002.
- Colectarea selectivă a deșeurilor, evitarea formării de stocuri, predarea deșeurilor reciclabile la agenții economici autorizați pentru valorificare;
- Determinări privind compoziția chimică și fizică și a caracteristicilor periculoase pentru deșeurile care se valorifică/elimină de pe amplasament;
- Efectuarea transportului de deșuri în conformitate cu prevederile HG.nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor pe teritoriul României, cu modificările și completările ulterioare.

### 14.4.2. Deseuri cu regim special

#### ***Uleiuri uzate (H.G. nr. 235/2007 - privind gestionarea uleiurilor uzate).***

- asigurarea condițiilor de colectare a uleiurilor uzate pe tipuri (recipienți, sptiu amenajat) și predarea lor la unitățile autorizate în colectare/valorificare;
- inscripționarea vizibilă pe recipienți a categoriei de ulei uzat;
- nedeversarea pe sol, canalizare sau în receptori naturali a uleiurilor uzate;

#### ***Baterii și acumulatori (H.G. nr. 1132/2008 - privind regimul bateriilor și acumulatorilor care conțin substanțe periculoase);***

- depozitarea bateriilor/acumulatorilor uzați în spații amenajate-împrejmuite și asigurate pentru prevenirea scurgerilor de electrolit; predarea acestora la unități autorizate în colectarea / valorificarea lor;
- nedezmembrarea acumulatorilor în vederea recuperării de părți componente;
- nedeversarea pe sol, canalizare sau receptori naturali a electrolitului acumulatorilor ;

#### ***Anvelope uzate (H.G. nr. 170/2004 - privind gestionarea anvelopelor uzate).***

Depozitarea temporară a acestora și predarea lor persoanelor juridice care le – au introdus pe piața ori persoanelor juridice autorizate pentru reutilizarea, resaparea, reciclarea sau valorificarea termoeenergetică a anvelopelor uzate.

#### **Instalația de depozitare temporară a deșeurilor**

Operatorul instalației este obligat să instituie un sistem de automonitorizare și să suporte costurile acestuia. Procedurile de control și monitorizare în faza de exploatare cuprind:

- automonitorizarea tehnologică;
  - automonitorizarea calității factorilor de mediu.
- Automonitorizarea tehnologică constă în verificarea permanentă a stării și funcționării următoarelor amenajări și dotări din depozit:
- starea drumului de acces și a drumurilor din incintă;
  - starea impermeabilizării depozitului;
  - funcționarea sistemelor de drenaj;
  - comportarea taluzurilor și a digurilor;
  - funcționarea instalațiilor de epurare a apelor uzate;
  - funcționarea instalațiilor de evacuare a apelor pluviale;

Automonitorizarea tehnologică are ca scop reducerea riscurilor de accidente prin incendii și



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

explozii, distrugerea stratului de impermeabilizare, colmatarea sistemelor de drenaj.

Determinările privind automonitorizarea calității factorilor de mediu se efectuează de laboratorul societății, conform prevederilor legale în vigoare, iar rezultatele acestor determinări se păstrează într-un registru pe toată perioada de monitorizare.

**Datele meteorologice** servesc la realizarea balanței apei din depozit și implicit la evaluarea volumului de levigat ce se acumulează la baza depozitului sau se deversează din depozit.

Datele necesare întocmirii balanței apei se colectează din datele furnizate de ANM în baza contractului anual. Frecvența urmăririi atât în faza de exploatare, cât și în cea de urmărire postînchidere este prezentată în tabelul următor :

Nr. crt.	Date meteorologice	În faza de funcționare	În faza de urmărire postînchidere
1.	Cantitatea de precipitații	zilnic	zilnic, dar și ca valori lunare medii
2.	Temperatura minimă, maximă, la ora 15,00	zilnic	medie lunară
3.	Direcția și viteza dominantă a vântului	zilnic	nu este necesar
4.	Umiditatea atmosferică, la ora 15,00	zilnic	medie lunară

**Controlul calității levigatului** și frecvența determinărilor se realizează conform tabelului următor :

Nr. crt.	Parametrii urmăriți	În faza de funcționare	În faza de urmărire postînchidere
1.	Volum levigat	lunar	la 6 luni
2.	Compoziție levigat	la 6 luni	la 6 luni

Măsurarea volumului levigatului, prelevarea și analizarea probelor de levigat se efectuează pentru fiecare punct de evacuare a acestuia din depozit.

**Urmărirea calității apei subterane** oferă informații privind contaminarea acesteia datorată depozitării deșeurilor.

Controlul calității apei subterane se realizează prin 3 foraje de control (F4b, F5b, F6b) amplasate unul în amonte și două aval față de depozit, pe direcția de curgere.

Indicatorii care se analizează în probele prelevate sunt prezentați în tabelul următor:

Nr. crt.	Parametrii urmăriți	În faza de funcționare	În faza de urmărire postînchidere
1.	Nivelul apei subterane	semestrial	semestrial



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

2.	Compoziția apei subterane	semestrial	semestrial
----	---------------------------	------------	------------

### 14.4.3. Deseuri de ambalaje

- ținerea evidenței ambalajelor reutilizabile, conform H.G. nr. 621/2005, cu modificările și completările ulterioare: cantitate introdusă pe piață, cantitate reutilizabilă, număr rotații;
- marcarea / inscripționarea pe ambalajele reutilizabile a sintagmei “ambalaj reutilizabil”;
- colectarea și predarea deșeurilor de ambalaje unităților autorizate pentru activitatea de colectare/valorificare.

### 14.5 ZGOMOT

Monitorizarea zgomotului se va realiza anual, printr-un set de masuratori, la limita amplasamentului, in 10 puncte: Zona Poarta Valgab, zona Poarta 4, Zona poarta 7b, Zona Instalatie Epurare, Zona Poarta 7c, Zona Poarta 5, Zona Poarta 1, Zona Poarta 3, Zona rampei CF-GPL, Zona Facla, urmarindu-se incadrarea in limitele prevazute de SR 10.009/2017.

## **15. MODUL DE GOSPODARIRE A SUBSTANTELOR SI AMESTECURILOR PERICULOASE**

- Achiziționarea substantelor periculoase, definite conform H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor și amestecurilor chimice periculoase și Regulamentului CE nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor și a amestecurilor de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului CE nr. 1907/2006, se va face numai în condițiile în care producătorul, importatorul sau distribuitorul furnizează fișa cu date de securitate, care va permite utilizatorului să ia toate măsurile necesare pentru protecția mediului, a sănătății și pentru asigurarea securității la locul de muncă.
- Recipientii sau ambalajele substantelor și amestecurilor chimice periculoase trebuie să asigure:
  - prevenirea pierderilor de conținut prin manipulare, transport sau depozitare;
  - să fie etichetate în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substantelor și a amestecurilor;
- Titularul activității va utiliza informațiile din Fișele cu Date de Securitate ale substantelor și amestecurilor chimice periculoase utilizate în instalație pentru gestiunea corespunzătoare a acestora.
- Se vor lua următoarele măsuri generale:
  - depozitarea substantelor și amestecurilor chimice periculoase se va face ținând seama de compatibilitățile chimice și de condițiile impuse de furnizori;
  - magaziiile vor avea asigurate condițiile pentru protecția factorilor de mediu: sol, apă, aer, respectiv: pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acțiunea chimică, încăperile vor fi bine aerisite, protejate împotriva intrării persoanelor străine.
- Gestiunea acestor substanțe se va realiza de către persoane instruite, care vor cunoaște măsurile ce trebuie luate în cazul unui accident.
- Se vor afla în stoc materiale absorbante și de neutralizare a scurgerilor accidentale.
- Titularul activității în care sunt prezente substanțe periculoase are obligația de a:
  - lua toate măsurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore și pentru a





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

limita consecințele acestora asupra sănătății populației și asupra calității mediului și să anunțe iminenta unor descărcări neprevăzute sau accidente autorităților pentru protecția mediului și de apărare civilă;

- elimină, în condiții de siguranță pentru sănătatea populației și pentru mediu, substanțele și amestecurile periculoase care au devenit deseuri și sunt reglementate în conformitate cu legislația specifică.

h) Conform Regulamentului 1907/2006 REACH cu modificările și completările ulterioare: "Producătorii de substanțe/amestecuri furnizează beneficiarului substanței /amestecului o fișă cu date de securitate întocmită în conformitate cu Anexa I a Regulamentului nr. 453/2010.

i) Conform Regulamentului 1907/2006 – REACH cu modificările și completările ulterioare, utilizatorii de substanțe chimice sunt obligați să gestioneze substanțele chimice conform Fișelor cu Date de Securitate întocmite în conformitate cu Anexa I a Regulamentului nr. 453/2010.

Substanțele se vor folosi numai pentru utilizările prezentate în Fișă cu Date de Securitate.

j) Persoana responsabilă are atribuții expres stabilite de operator pentru supervizarea operațiunilor cu substanțe clasificate și desfășurarea acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare. Orice modificare cu privire la persoana responsabilă sau la înlocuitorul acesteia se comunică imediat Agenției Naționale Antidrog.

k) Desfășurarea operațiunilor cu substanțe clasificate drept precursori, se face cu respectarea următoarelor obligații:

- operatorii care desfășoară operațiuni cu substanțe clasificate de categoriile 2 și 3 sunt obligați să-și declare locațiile;

- asigurarea etichetării, potrivit prevederilor legale în vigoare și cu respectarea condițiilor prevăzute la art. 7 din Regulamentul 273/2004 și la art.5 din Regulamentul 111/2005;

- asigurarea măsurilor de depozitare a substanțelor și preparatelor periculoase, în funcție de compatibilitățile chimice și de condițiile impuse de furnizori; depozitele vor avea asigurate condițiile pentru protecția factorilor de mediu (sol, apă, aer); pardoselile vor fi protejate cu materiale rezistente la acțiunea chimică; încăperile vor fi aerisite, protejate împotriva intrărilor persoanelor străine;

- asigurarea materialelor absorbante și de neutralizare a scurgerilor accidentale.

### **16. EVIDENTE**

Titularul activității va înregistra și ține evidența următoarelor informații, conform responsabilităților:

a) datele privind funcționarea instalațiilor;

b) datele privind verificarea și întreținerea instalațiilor, echipamentelor și dotărilor;

c) datele privind incidentele, avariile, poluările accidentale;

d) datele privind monitorizarea emisiilor și a calității mediului, specificate în capitolul Monitorizare;

e) datele solicitate de A.P.M. Prahova și transmise de operator către autoritatea de mediu, conform capitolului Raportări la unitatea teritorială pentru protecția mediului;

f) datele privind verificările și inspecțiile în domeniul mediului;

g) planurile și programele existente, pentru desfășurare în condiții de siguranță a activității;

h) autorizațiile detinute pentru desfășurarea activității;

i) contracte de prestări servicii;

j) societățile care efectuează lucrări pe amplasament;





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

k) modul de indeplinire a masurilor impuse de autoritatile de mediu, in urma inspectiilor efectuate pe amplasament.

Registrelle si evidentele se mentin pe durata de functionare a instalatiei autorizate, la compartimentele respective, in format electronic sau registre. Titularul autorizatiei trebuie sa intocmeasca si sa mentina un dosar pentru informarea publica.

### **17. RAPORTARI LA UNITATEA TERITORIALA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI PERIODICITATEA ACESTORA**

**Titularul activitatii va transmite catre A.P.M. Prahova urmatoarele documente**

Nr. crt.	Raport	Termen de raportare
<b>Aer</b>		
1.	Nivelul de emisii pentru fiecare poluant	15 ale lunii urmatoare
2	Cantitatea anuala a emisiilor conform chestionarelor solicitate de A.P.M. Prahova	Conform termenului din chestionarul transmis de A.P.M. Prahova
3	Tabele cu valorile orare/30 min, ale indicatorilor monitorizati prin cele doua statii de automonitorizare	Conform solicitarii APM Prahova
<b>Apa uzata</b>		
1	Valorile concentratiilor indicatorilor de calitate ai apelor uzate tehnologice rezultate in urma desfasurarii activitatii pe amplasament	Trimestrial
<b>Zgomot</b>		
1.	Valoarea determinarii nivelului de zgomot	15 ianuarie anul in curs pentru anul precedent
<b>Deseuri</b>		
1	Situatia lunara a gestionarii deeurilor	10 ale lunii urmatoare
2	Evidenta uleiurilor uzate colectate, precum si evidenta uleiurilor proaspete consumate	Semestrial, pana pe data de 15 ale lunii urmatoare semestrului
3	Situatia gestionarii deeurilor, conform chestionarelor statistice anuale.	Data inscrisa in chestionar conform solicitarii APM
<b>Alte raportari</b>		
1	Poluari accidentale imediat dupa producerea acestora	să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

		aparitiei amenintării, să informeze agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu
2	Raport Anual de Mediu privind starea factorilor de mediu pe amplasament	In luna martie a anului urmator raportarii
3	Poluantii care intra sub incidenta in H.G. nr. 140/2008 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) al Parlamentului European si al Consiliului nr. 166/2006 privind <b>infiintarea Registrului European al Poluantilor Emisi si Transferati</b> si modificarea directivelor Consiliului 91/689/CEE si 96/61/CE.	30 aprilie al anului in curs pentru anul precedent.

Raportul Anual de Mediu va cuprinde:

- Date privind activitatea de productie in anul incheiat.
- Utilizarea materiilor prime, auxiliare si utilitati (consumuri specifice, eficienta energetica).
- Impactul activitatii asupra mediului evidentiat in rezultatul monitorizarii impuse si gestiunea deseurilor rezultate din activitate.
- Sesizari si reclamatii din partea publicului si modul de rezolvare a acestora.
- Calitate, cantitate combustibili utilizati.

Toate rapoartele trebuie certificate de catre managerul agentului economic, titular al autorizatiei sau de catre alta persoana desemnata de managerul instalatiei.

### **18.OBLIGATIILE TITULARULUI ACTIVITATII**

- **Operatorul are obligatia de a respecta Studiul UPG privind scenariile in vederea stabilirii programului de activitate al PETROTEL LUKOIL, in conditii meteorologice defavorabile dispersiei poluantilor in atmosfera, care face parte integranta din prezenta AIM;**
- **Operatorul are obligatia de a respecta conditiile si recomandările ce reies din Studiul de evaluare a impactului asupra stării de sanatate a populației.**

Alte obligatii:



- Titularul activitatii este obligat sa respecte prevederile LEGEA nr.74 din 25 aprilie 2019 privind gestionarea situțiilor potential contaminate si a celor contaminate
- Titularul activitatii are obligatia sa mentina si sa respecte planurile de mentenanta a

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## **Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

echipamentelor (pompe, compresoare, etc.) in vederea reducerii emisiilor fugitive de COV.

c) Titularul activitatii are obligatia sa mentina si sa respecte programele de mentenanta si monitorizare a calitatii apei de racire din turnurile de racire.

d) Titularul activitatii este obligat sa utilizeze eficient energia.

e) Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la BAT atat pentru partea de tehnologie, cat si pentru monitorizarea emisiilor.

f) Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora.

g) Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si a zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

h) Activitatile autorizate trebuie sa se desfasoare si sa fie controlate astfel incat sa fie respectat nivelurile emisiilor pe factorii de mediu prevazute in autorizatia integrata de mediu.

i) In cazul depasirii valorilor privind emisiile ce constituie parte a acestei autorizatii, titularul de activitate va suporta prevederile legislatiei de mediu in vigoare.

j) Nici o modificare sau reconstructie afectand activitatea sau orice parte a activitatii, care va rezulta sau este probabil sa rezulte intr-o schimbare in termeni reali sau crestere in ceea ce priveste natura si cantitatea oricarei emisii, sistemele de reducere a poluarii/tratare sau recuperare, fluxul tehnologic, combustibilul, materia prima, produsele intermediare, produsele sau deseurile generate, sau orice schimbari in ceea ce priveste managementul si controlul amplasamentului, cu impact semnificativ asupra mediului, nu vor fi realizate sau impuse fara notificare si fara acordul prealabil scris al Agentiei.

k) Titularul activitatii este obligat sa ia toate masurile necesare, in cazul incetarii definitive a activitatilor, pentru evitarea oricarui risc de poluare si pentru aducerea amplasamentului si zonelor afectate intr-o stare care sa permita reutilizarea acestora.

l) Prezenta autorizatie se va aplica tuturor activitatilor desfasurate pe amplasament, de la primirea materialelor pe amplasament pana la expedierea produselor finite.

m) Titularul activitatii trebuie sa stabileasca si sa mentina proceduri pentru furnizarea de instruiiri adecvate pentru toti angajatii a caror activitate poate avea un efect semnificativ asupra mediului.

n) Titularul Autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina o procedura pentru a asigura faptul ca membrii publicului pot obtine informatii privind performantele de mediu ale titularului.

o) Titularul Autorizatiei trebuie sa notifice A.P.M. Prahova prin fax si/sau nota telefonica si electronic, in termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării iminente cu un prejudiciu asupra mediului sau se confrunta cu oricare din urmatoarele situatii:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct potential de emisie;
- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau a echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament;
- orice incident cu potential de contaminare a apelor de suprafata si subterane sau care poate reprezenta o amenintare de mediu pentru aer sau sol sau care necesita un raspuns de urgenta din partea autoritatii locale;





## **Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

- orice emisie care nu se conformeaza cu cerintele prezentei Autorizatii.
- p) Nici o emisie in aer nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie stabilita in Capitolul 11. Emisiile in aer rezultate in urma desfasurarii procesului de ardere a combustibililor si in urma desfasurarii proceselor tehnologice nu vor depasi valorile limita de emisie ale poluantilor specifici, stabilite la Capitolul 11.1. – emisii, incepand cu data emiterii Autorizatiei Integrate de Mediu.
- q) Monitorizarea si analizele fiecărei emisii trebuie realizate asa cum s-a precizat in Cap. 14. Monitorizarea mediului, 14.1. Aer – emisii, un raport privind rezultatele acestei monitorizari trebuie depus la Agentie cu frecventa stabilita in capitolul Raportare si Inregistrare.
- r) Nici o emisie in apa nu trebuie sa depaseasca Valoarea Limita de Emisie mentionata in Capitolul 11. Concentratii de poluanti admise la evacuarea in mediu, 11.2 Apa uzata.
- s) Monitorizarea si analizele trebuie facute asa cum s-a stabilit in Capitolul 14. Monitorizarea mediului.
- t) Activitatile de pe amplasament nu trebuie sa afecteze prin zgomot zonele din afara amplasamentului.
- u) Mentinerea starii de operativitate si intretinerea periodica a cuvelor de retentie si a instalatiilor aferente acestora. Toate cuvele de retentie vor fi verificate vizual cel putin o data la trei ani.
- v) Titularul autorizatiei trebuie sa realizeze prelevarile, analizele, masuratorile, examinarile pentru toti factorii de mediu prevazute in Capitolul 14. Monitorizarea factorilor de mediu.
- w) Echipamentele de monitorizare si analiza trebuie exploatate si intretinute astfel incat monitorizarea sa reflecte cu precizie emisiile sau evacuarile.
- x) Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate incidentele care afecteaza exploatarea normala a activitatii si care pot crea un risc de mediu.
- y) Titularul activitatii in care sunt prezente substante periculoase are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a preveni producerea accidentelor majore si pentru a limita consecintele acestora asupra sanatatii populatiei si asupra calitatii mediului.
- z) Titularul activitatii va face dovada catre autoritatile competente de control ca a luat toate masurile, conform Legii 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase.
- aa) Titularul activității are obligația de a informa imediat autoritatea publică teritorială pentru protecția mediului și autoritatea teritorială pentru protecție civilă, în cazul în care, după transmiterea notificării apar următoarele modificări:
  - ✓ creșterea semnificativă a cantității sau schimbarea semnificativă a naturii ori a stării fizice a substanței periculoase prezente sau apariția oricărei modificări în procesele în care este utilizată această substanță periculoasă;
  - ✓ închiderea definitivă, temporară sau trecerea în regim de conservare a instalației;
  - ✓ schimbarea titularului activității.
- bb) Planul de Urgenta Interna, trebuie revizuit ori de cate ori este necesar. El trebuie sa fie disponibil pe amplasament in orice moment pentru inspectie de catre personalul cu drept de control al autoritatilor de specialitate.
- cc) Titularul autorizatiei trebuie sa inregistreze toate reclamatii de mediu legate de exploatarea activitatii; trebuie pastrat un registru privind masura luata in cazul fiecărei reclamatii;







## **Agenția pentru Protecția Mediului Prahova**

un rezumat privind numarul si natura reclamatilor primite trebuie inclus in Raportul Anual de Mediu.

dd) Titularul autorizatiei trebuie sa mentina un dosar pentru informarea publica care sa fie disponibil publicului, la cerere, la sediul unitatii; acest dosar trebuie sa contina: Autorizatia, Solicitarea, Raportarea anuala privind aspectele de mediu netehnice, alte aspecte pe care titularul autorizatiei le considera adecvate.

ee) Titularul autorizatiei trebuie sa asigure accesul sigur si permanent la punctele de prelevare si monitorizare;

ff) Operatorul are obligatia de a notifica, potrivit cerintelor si termenelor stabilite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2007 privind raspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra mediului, aprobată prin Legea nr. 19/2008, cu modificarile si completarile aduse prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 15/2009, Agentia pentru Protectia Mediului Prahova cu privire la amenintarea iminenta cu un prejudiciu sau la producerea acestuia.

gg) Operatorului de activitate i se recomanda elaborarea unor practici pentru a minimiza riscurile de daune, pe baza evaluarilor de impact asupra mediului si/sau a evaluarilor de risc.

hh) Conform art. 14, punctul 4 din O.U.G. nr. 195 privind protectia mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificata si completata prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 164/2008, operatorul de activitate, are obligatia sa informeze autoritatea de mediu si populatia, in cazul eliminarilor accidentale de poluanti in mediu, in caz de accident major sau orice eveniment cu impact negativ asupra mediului.

ii) Operatorul are obligatia de a lua masurile necesare astfel incat exploatarea instalatiei sa se realizeze cu respectarea urmatoarelor prevederi generale, conform Legii nr. 278/2013, privind emisiile industriale, cu modificarile ulterioare:

1) Sunt luate toate masurile necesare pentru prevenirea poluarii;

2) Se aplica cele mai bune tehnici disponibile;

3) Nu se genereaza nicio poluare semnificativa;

4) Se previne generarea deșeurilor, potrivit prevederilor OUG nr. 92/2021, privind regimul deșeurilor, cu modificarile ulterioare, ale O.U.G. nr. 195/2005 privind protectia mediului, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr.265/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, ale H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei.

5) in situatia in care se genereaza deseuri, in ordinea prioritatii si potrivit prevederilor legale, acestea sunt pregatite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, daca nu este posibil tehnic si economic, sunt eliminate, cu evitarea sau reducerea oricarui impact asupra mediului;

6) se utilizeaza eficient energia;

7) sunt luate masurile necesare pentru prevenirea accidentelor si limitarea consecintelor acestora;

8) sunt luate masurile necesare pentru ca, in cazul incetarii definitive a activitatii, sa se evite orice risc de poluare si sa se readuca amplasamentul la o stare satisfacatoare, potrivit prevederilor art. 22.

II) S.C. Petrotel Lukoil S.A. va exploata instalatiile tinand seama de conditiile de dispersie a poluantilor in atmosfera, astfel incat emisiile din instalatii sa asigure respectarea valorilor limita a





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

poluantilor specifici in aerul inconjurator conform Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator si dispozitiile STAS 12574/87

mm) S.C. Petrotel Lukoil S.A. va incheia un contract de prestari servicii –furnizare de date meteo, cu Administratia Nationala de Meteorologie RA- Centrul Meteorologic local Ploiesti. Operatorul are obligatia de a detine contracte de prestari servicii – furnizare de date meteo pe toata durata de exploatare a instalatiilor.

nn) In cazul aparitiei conditiilor meteorologice defavorabile dispersiei poluantilor in atmosfera, pentru a se evita cresterea concentratiei de SO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>S, BTEX, PM<sub>10</sub> in zonele locuite, S.C. Petrotel Lukoil S.A. are obligatia de a lua toate masurile astfel incat in zona statiilor de monitorizare calitatea aerului sa se incadreze in limitele prevazute de legislatia in vigoare.

Se va urmari prevenirea generarii mirosurilor la sursa prin luarea masurilor necesare pentru reducerea emisiilor fugitive generatoare de miros.

oo) operatorul are obligatia de a exploata numai instalatiile care respecta prevederile Deciziei de Punere in Aplicare a Comisiei din 9 octombrie 2014 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) in temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European si Consiliului privind emisiile industriale, pentru rafinarea petrolului mineral si a gazului;

pp) titularul activitatii are obligatia sa dimensioneze, sa instituie, sa asigure si sa respecte o zona de protectie sanitara intre obiectivul propus si teritoriile protejate ( cf. art. 9 din OMS nr.119/2014 cu modificarile ulterioare);

rr) titularul se va asigura ca toate operatiunile de pe amplasament sa fie realizate astfel incat emisiile de poluanti, mirosurile, sa nu determine poluarea factorilor de mediu( apa, aer, sol, subsol, habitat), sa nu determine afectarea sanatatii populatiei, sa nu produca discomfort dincolo de limitele amplasamentului ( inclusive mirosuri obiectionale) in teritoriile protejate ( zone de locuit, etc); in acest sens se va institui un sistem de monitorizare a imisiilor in aerul zonelor locuite invecinate pentru poluantii emisi;

### **19.INSTIINTARI**

a) În cazul unei amenințări iminente cu un prejudiciu asupra mediului, operatorul este obligat să ia imediat măsurile preventive necesare și, în termen de 2 ore de la luarea la cunoștință a apariției amenințării, să informeze agenția județeană pentru protecția mediului și comisariatul județean al Gărzii Naționale de Mediu;

b) Operatorul va instiinta A.P.M. Prahova, G.N.M. – C.J. Prahova, in ziua producerii, despre:

- detectarea oricarei emisii in mediu, care depaseste limita relevanta specificata in autorizatie;
- detectarea de emisii a unei substante care nu este mentionata in aceasta autorizatie si care a cauzat o poluare;
- orice disfunctiune, avarie sau oprire a utilajelor, instalatiilor sau activitatilor, care au cauzat sau pot cauza poluarea mediului;
- orice accident care a cauzat sau poate cauza poluarea mediului;

c) Operatorul va transmite A.P.M. Prahova, G.N.M. – C.J. Prahova o instiintare scrisa:

- la incetarea definitiva a activitatii oricarei parti din instalatia IPPC autorizata;
- la incetarea activitatii intregii instalatii IPPC autorizate, pentru o perioada posibil a depasi un





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

- an și repornirea activității în întregime sau parțial;
  - în cazul modificării avizelor și autorizațiilor deținute la data emiterii prezentei autorizații.
- d) Operatorul va înștiința în scris A.P.M. Prahova, G.N.M. – C.J. Prahova, în cazul în care apar următoarele situații:
- orice modificare a datelor de identificare a operatorului de activitate, declarate în solicitare;
  - orice schimbare a operatorului de activitate, preluare de active, vânzare, cesionare, acțiuni întreprinse în scopul declarării falimentului, lichidării;
  - creșterea substanțială a capacității (cu cel puțin 10 %).

### **20. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALAȚIEI**

**Dispozițiile art. 15 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005** privind protecția mediului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.196 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare - **modificată și completată prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 164/2008 - se aplică în mod corespunzător în cazul în care** titularii de activități pentru care este necesară reglementarea din punctul de vedere al protecției mediului prin emiterea autorizației integrate de mediu urmează să deruleze sau să fie supuși unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune **ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, lichidare, faliment, încetarea activității**, conform legii.

În acest sens, titularii activităților **au obligația de a notifica autoritatea** competentă pentru protecția mediului dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii actelor de reglementare, precum și *asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii actelor de reglementare, înainte de realizarea modificării.*

În termen de 60 zile de la data semnării/emiterii documentului care atestă încheierea uneia dintre procedurile menționate mai sus, partile implicate transmit în scris autorității competente pentru protecția mediului obligațiile asumate privind protecția mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligațiile de mediu cuprinse în actele întocmite au un caracter public (O.U.G. nr. 195/2005, art. 10, alin. 1,2,3).

În cazul încetării definitive a activității întregii instalații sau a unor părți din instalație, titularul activității trebuie să dezvolte un **plan de închidere** agreat de autoritatea competentă pentru protecția mediului. Planul de închidere trebuie să respecte prevederile Ghidului tehnic general (pct. 18).

*In planul de închidere trebuie să fie incluse minimum următoarele:*

- scurgerea sau spălarea conductelor și vaselor și golirea lor completă de orice conținut potențial periculos;
- depunerea la autoritatea competentă pentru protecția mediului a planurilor tuturor conductelor, instalațiilor și rezervoarelor subterane/suprafață;
- orice măsură de precauție specifică, necesară pentru asigurarea faptului că demolarea clădirilor sau a altor structuri nu cauzează poluare în aer, apă sau sol;
- măsuri pentru reconstrucția ecologică a terenului afectat istoric prin activitățile desfășurate pe amplasament;
- testarea solului pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitate și necesitatea





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

remedierii lui in vederea redarii zonei intr-o stare satisfacatoare.

**Planul de inchidere trebuie sa identifice resursele necesare pentru punerea lui in practica si sa declare mijloacele de asigurare a disponibilitatii acestor resurse, indiferent de situatia financiara a titularului autorizatiei.**

**Dezafectarea, demolarea instalatiilor si constructiilor se va face obligatoriu pe baza unui proiect de dezafectare. Solicitarea si obtinerea acordului de mediu sunt obligatorii pentru proiectele de dezafectare aferente activitatilor cu impact semnificativ asupra mediului.**

In cazul inchiderii definitive a unei instalatii, operatorul va prezenta autoritatii de mediu, un dosar cu planul reactualizat al terenurilor aferente instalatiei si un memoriu asupra starii amplasamentului.

La incetarea sau oprirea planificata a functionarii intregii activitati sau a unei parti a acesteia, se va proceda la refacerea amplasamentului in conditii care sa asigure posibilitatea folosirii ulterioare. Dupa incetarea activitatii si incheierea duratei de viata a instalatiilor se propun urmatoarele lucrari pentru refacerea terenului/reconstructia ecologica a terenului:

- intocmirea Planului tehnic de inchidere cu masuri specifice de protectie a personalului si protectiei factorilor de mediu;
- dezafectarea treptata a cladirilor, echipamentelor utilizate, etc;
- pe cat posibil valorificarea si recuperarea deseurilor;
- transportul si depozitarea deseurilor rezultate, pe categorii de deseuri in depozitele de deseuri corespunzatoare;
- curatarea terenului si ecologizarea acestuia;
- monitorizarea si verificarea calitatii factorilor de mediu, cu precadere a solului;
- inierbarea si ecologizarea zonelor ocupate;
- reincadrarea terenului in peisajul zonei.

Inchiderea activitatii este necesar sa urmeze urmatoarele etape:

- sa protejeze sanatatea si siguranta publica;
- sa reduca si unde este posibil, sa elimine daunele ecologice;
- sa ecologizeze amplasamentul si sa il reincadreze in circuitul natural.

Ingrijirea pasiva impusa imediat dupa incetarea operatiunilor, trebuie sa indeplineasca trei conditii:

- stabilitate fizica - toate structurile ramase nu trebuie sa prezinte pericol neacceptabil pentru mediul inconjurator;
- stabilitate chimica - toate materialele ramase nu trebuie sa prezinte un pericol pentru mediul inconjurator;
- amplasamentul reecologizat trebuie sa fie adecvat pentru o folosinta corespunzatoare a terenului, considerata compatibila cu zona inconjuratoare.



**In cazul stabilirii prin decizie legala de inchidere a activitatii desfasurata de catre S.C. PETROTEL - LUKOIL S.A. se propune urmatorul Plan de Inchidere si Refacere a**

**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

**Amplasamentului, ce include etapele prezentate în continuare:**

**A. Activități preliminare de elaborare a următoarelor documentații:**

- Proiecte tehnice de închidere și dezafectare a instalațiilor de pe platformă;
- Bilanțuri de mediu pentru încetarea definitivă a activităților societății.

În scopul stabilirii măsurilor și etapelor prevăzute în continuare, pentru evitarea oricăror riscuri de poluare și refacerea zonei proiectele tehnice și bilanțurile de mediu elaborate în faza preliminară închiderii vor include informații referitoare la:

- activitățile ce sunt prevăzute a fi realizate pentru închidere și durata estimată pentru realizarea acestora;
- metodele și tehnicile de demontare a utilajelor, echipamentelor și conductelor, precum și de demolare a construcțiilor;
- cantitățile de deșeuri produse datorită activităților de închidere și stabilirea metodelor de tratare și/sau eliminare;
- modul de asigurare a securității obiectivului;
- tipul de contaminare probabilă/posibilă, inclusiv lista substanțelor chimice utilizate în instalații;
- stabilirea exactă a locurilor de prelevare a probelor de sol, pentru determinarea posibilei prezențe a contaminării;
- prezentarea amplasamentului și a terenurilor învecinate amplasamentului, cu menționarea dacă proprietarii amplasamentelor adiacente sunt sau au fost surse potențiale de contaminare;
- rezultatele oricăror investigații anterioare ale terenului din amplasament sau vecinătate;
- localizarea cursurilor de apă de suprafață, în special acolo unde acestea pot fi indirect afectate prin contaminarea apei subterane sau drenaje deschise din amplasament;
- informații hidrogeologice:
- extinderea și utilizarea acviferelor din zonă, nivelul apei freatice, gradientul și direcția de curgere a apei subterane;
- solurile și proprietățile solurilor (tipul de sol, porozitatea și conductivitatea hidraulică);
- costurile estimate ale activităților de închidere a obiectivului;
- posibila utilizare viitoare a amplasamentului.

**B. Încetarea activităților productive**

Se opresc treptat instalațiile tehnologice respectând procedurile specificate în regulamentele de funcționare ale instalațiilor și măsurile de securitate impuse pentru curățirea echipamentelor, conductelor, etc.

**C. Activități de curățire a utilajelor și echipamentelor; evacuarea produselor și a deșeurilor rezultate**

1. Se vor goli complet și curăța/spăla recipientele în care mai rămân substanțe lichide/solide. Substanțele recuperate din instalații se vor depozita temporar pe platformă, în recipiente etanșe; lichidele/solidele recuperate se vor depozita în butoaie sau alte recipiente adecvate tipului de produs, care să asigure condițiile de etanșeitate necesare.
2. Se va ține o evidență strictă a materiilor stocate și/sau evacuate.
3. Produsele finite și materiile prime existente în depozite se vor elimina de pe amplasament până la epuizarea stocurilor, prin valorificarea de către firme specializate.
4. După epuizarea stocurilor, se vor curăța toate vasele și cladirile care au servit drept depozite de



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

materii prime sau produse finite.

5. Deșeurile rezultate (nerecuperabile) se vor elimina/valorifica numai prin firme specializate.

### **D. Activități de conservare**

1. Clădirile re folosibile: clădiri administrative, etc. care datorită destinației pe care au avut-o nu pot afecta starea mediului și sănătatea factorului uman, se vor păstra ca atare pentru valorificare ulterioară, conform intereselor societății.

2. Se va asigura conservarea (izolarea împotriva umidității, protejarea împotriva intemperiilor) și paza acestora.

3. Conservarea unor echipamente și/sau instalații se va face pentru o perioadă definită de timp, perioadă ce se va stabili astfel încât, durata să nu afecteze stabilitatea fizică a acestora sau să nu permită degradarea.

4. Conservarea implică toate acele măsuri de curățire și/sau inertizare cerute de specificul echipamentului conservat.

### **E. Activități de demolare utilaje, echipamente și instalații auxiliare**

După finalizarea tuturor operațiilor de curățare și/sau conservare, se poate trece la eventuala demontare a utilajelor și echipamentelor.

1. Demontarea propriu-zisă a utilajelor și echipamentelor se va face utilizând metode și tehnici în funcție de tipul, mărimea și destinația ulterioară a utilajului/echipamentului. Utilajele metalice de mărime relativ mică (pompe, ventilatoare, vase mai mici) se vor demonta ca atare și se vor depozita pe platforme betonate sau în depozitele existente.

2. Utilajele și echipamentele care sunt în stare bună se vor valorifica ca atare, iar utilajele care nu se mai pot utiliza vor fi valorificate prin vânzare la terți, ca fier vechi.

3. Se va demonta aparatura AMC din instalații și, în măsura în care se asigură garanție viitoare, va fi valorificată.

4. Se vor demonta conductele aferente instalațiilor, acestea urmând a fi valorificate, funcție de starea fizică, ca materiale și/sau ca deșeuri feroase/neferoase.

5. Se vor demonta instalațiile electrice. Materialele metalice rezultate la demontarea instalațiilor electrice (cabluri de cupru, Al, etc.) se vor depozita corespunzător, până la valorificarea acestora la firmele specializate.

Uleiurile uzate de la pompe, compresoare, ventilatoare și condensatoare vor fi stocate în butoaie metalice, ce vor fi stocate în magazie, urmând a fi valorificate printr-o firmă specializată autorizată pentru regenerarea lor.

6. Utilajele metalice de mari dimensiuni se vor dezmembra, bucățile de metal rezultate depozitându-se temporar pe platforme betonate, până la valorificarea lor ca deșeuri metalice.

### **F. Activități de demolare clădiri**

1. După golirea completă a halelor de producție de utilaje, halele vor fi demolate (numai cele care nu vor fi păstrate)

2. Deșeurile rezultate din demolări se vor depozita temporar pe platformele betonate ale societății, și vor fi eliminate conform legislației în vigoare.

### **G. Activități de curățare și ecologizare a amplasamentului**

1. Pe platforma propriu-zisă, în locul unde existau instalațiile, se vor realiza investigații analitice privind poluarea solului și a apei freatică. Poluanții investigați sunt cei specifici fabricațiilor desfășurate pe amplasament, respectiv: pH, compuși cu azot, cloruri, metale, substanțe organice





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

(CCOCr, CBO<sub>5</sub>, extractibile în eter etilic), fosfor total, produse petroliere, sulfati, fenoli. Metodele de testare utilizate pentru analizarea probelor de sol și apă subterană sunt conform standardelor specifice în vigoare. În cazul în care se va constata poluarea semnificativă a solului cu poluanți puțin solubili, greu levigabili, se va face ecologizarea in-situ a solului de pe suprafața poluată. Pentru poluanții ușor levigabili se va stabili un program de monitorizare pe termen lung atât pentru sol cât și pentru apa freatică.

2. Suprafețele nepoluate, dar care nu mai au vegetație, se vor înierba.

3. Se va verifica întreaga rețea de canalizare, atât din punct de vedere funcțional, cât și din punct de vedere al poluanților acumulați în canale. Canalele se vor curăța, iar cele care vor fi găsite nefuncționale, se vor închide.

Se va realiza o hartă exactă a canalizării rămasă funcțională pe platformă.

*Lucrările se vor realiza numai cu firme specializate și personal calificat, dotat cu echipament specific de protecție și de lucru. În decursul întregului proces de dezafectare se va asigura paza continuă a obiectivului, pentru a împiedica furturile.*

4. La fiecare 3 ani operatorul va realiza un studiu privind gradul de poluare remanentă a baturilor prin 5 foraje de investigare/prelevare pe fiecare batal și analiza probelor de sol din metru în metru, pentru verificarea evoluției în timp a poluanților BTEX, THO, HAP.

**Operatorul are obligația de a respecta prevederile art. 22 alin.1, respectiv alin.6 și alin.8 din Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale, cu modificările ulterioare, privind încetarea definitivă a activității.**

### **21. GLOSAR DE TERMENI**

**Autorizație integrată de mediu** – act administrativ emis de autoritățile competente de mediu, care permite unei instalații, unei instalații de ardere, unei instalații de incinerare a deșeurilor sau unei instalații de co-incinerare a deșeurilor să funcționeze în totalitate sau în parte, în condiții care să garanteze ca instalația respectă prevederile prezentei legi, respectiv:

- autorizația integrată de mediu pentru activitățile prevăzute în anexa nr.1;
- autorizația de mediu pentru activitățile prevăzute în anexele nr. 6-8;

**Bilant de mediu** – lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, care conține elementele analizei tehnice prin care se obțin informații asupra cauzelor și consecințelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente și anticipate, în scopul cuantificării impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; în cazul în care bilanțul de mediu identifică un impact semnificativ, acesta va fi completat cu un studiu de evaluare a riscului.

**Instalație** – o unitate tehnică staționară, în care se desfășoară una sau mai multe activități, prevăzute în Anexa nr. 1 sau în Anexa 7, partea 1, a Legii nr. 278/2013 privind emisiile industriale, precum și orice alte activități direct asociate desfășurate pe același amplasament, care au o conexiune tehnică cu activitățile prevăzute în anexele respective și care pot genera emisii și poluare.

**Titularul activității** – orice persoană fizică sau juridică care exploatează ori detine controlul total sau parțial asupra instalației ori a instalației de ardere sau instalației de incinerare a deșeurilor sau a instalației de co-incinerare a deșeurilor sau, așa cum este prevăzut în legislația națională, careia i s-a delegat o putere economică decisivă asupra funcționării tehnice a instalației.



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA**

Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134; Fax: 0244 515811

e-mail: [office@apmph.anpm.ro](mailto:office@apmph.anpm.ro), <http://apmph.anpm.ro>

*Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679*



## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

**Emisie** – evacuarea directă sau indirectă de substanțe, vibrații, căldură, zgomot în aer, apă ori sol, provenite de la surse punctiforme sau difuze ale instalației.

**Poluare** – introducerea directă sau indirectă, ca rezultat al activității umane, de substanțe, vibrații, căldură, zgomot, în aer, apă ori sol, susceptibile să aducă prejudicii sănătății umane sau calității mediului, să determine deteriorarea bunurilor materiale sau să afecteze ori să împiedice utilizarea în scop recreativ a mediului și/sau alte utilizări legitime ale acestuia în sensul prevederilor legislației în vigoare.

**Valori limită de emisie (VLE)** – masă, exprimată prin anumiți parametri specifici, concentrația și/sau nivelul unei emisii care nu trebuie depășită în cursul unei sau mai multor perioade de timp.

**Deseuri** – orice substanță sau orice obiect din categoriile stabilite de legislația specifică privind regimul deșeurilor, pe care detinatorul îl aruncă, are intenția sau are obligația de a-l arunca.

**Deseuri periculoase** – deșeurile încadrate generic, conform legislației specifice privind regimul deșeurilor (Anexa 4 a Legii 211/2011 privind regimul deșeurilor), în aceste tipuri sau categorii de deșeurii și care au cel puțin un constituent sau o proprietate care face ca acestea să fie periculoase.

**Folosință sensibilă și mai puțin sensibilă a terenurilor** – tipuri de folosință ale terenurilor, care implică o anumită calitate a solurilor, caracterizată printr-un nivel maxim acceptat al poluanților.

**Prag de alertă** – concentrații de poluanți în aer, apă, sol sau în emisii/evacuări, care au rolul de a avertiza autoritățile competente asupra unui impact potențial asupra mediului și care determină declansarea unei monitorizări suplimentare și/sau reducerea concentrațiilor de poluanți din emisii/evacuări.

**Prag de intervenție** – concentrații de poluanți în aer, apă, sol sau în emisii/evacuări, la care autoritățile competente vor dispune executarea studiilor de evaluare a riscului și reducerea concentrațiilor de poluanți din emisii/evacuări.

**Substanțe periculoase** – substanțe sau amestecuri în sensul prevederilor art.3 din Regulamentul (CE) nr.1.272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1.999/45/CE, precum și de modificare a regulamentului (CE) nr. 1.907/2006;

**Cele mai bune tehnici disponibile (BAT)**- stadiul de dezvoltare cel mai avansat și eficient înregistrat în dezvoltarea unei activități și a modurilor de exploatare, care demonstrează posibilitatea practică a tehnicilor specifice de a constitui referință pentru stabilirea valorilor limită de emisie și a altor condiții de autorizare, în scopul prevenirii poluării, iar în cazul în care nu este posibil, pentru a reduce, în ansamblu, emisiile și impactul asupra mediului în întregul său.

**Concluzii BAT** – un document care conține părți ale unui document de referință BAT, prin care se stabilesc concluziile privind cele mai bune tehnici disponibile, descrierea acestora, informații pentru evaluarea aplicabilității lor, nivelurile de emisie asociate celor mai bune tehnici disponibile, monitorizarea asociată, nivelurile de consum asociate și, după caz, măsurile relevante de remediere a amplasamentului.

**Accident major** – un eveniment, cum ar fi o emisie majoră, un incendiu sau o explozie, ce rezultă din evoluții necontrolate în cursul exploatării oricărui amplasament, care intră sub incidența prevederilor Legii nr. 59/2016 și care conduce la pericole grave, imediate sau întârziate, pentru sănătatea umană sau pentru mediu, în interiorul sau în exteriorul amplasamentului, și care





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

implica una sau mai multe substante periculoase.

**Risc** – probabilitatea ca un efect specific sa se produca intr-o anumita perioada sau in anumite imprejurari.

**Amplasament de nivel superior** – un amplasament in care substantele periculoase sunt prezente in cantitati egale sau mai mari decat cantitatile prevazute in coloana 3 din partea 1 ori in coloana 3 din partea a 2-a din anexa nr.1, acolo unde este necesar aplicandu-se regula de insumare stabilita in nota 4 din anexa nr.1.

**Eliminare** - orice operatiune care nu este o operatiune de valorificare, efectuata asupra deseurilor, conform definitiei prevazute in OUG nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

**Cod CAEN** - Nomenclatorul activitatilor din economia nationala.

### 22. DISPOZITII FINALE

1. Prezenta autorizatie integrata de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul acesteia obtine viza anuala.

In situatia in care beneficiarul nu solicita si nu obtine viza anuala, prezenta autorizatie integrate de mediu se anuleaza de drept.

2. *Nerespectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu se sanctioneaza conform prevederilor legale in vigoare.*

3. *Titularul autorizatiei integrate de mediu are obligatia de a notifica APM Prahova daca intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii acesteia, precum si asupra oricaror modificari ale conditiilor care au stat la baza emiterii ei, inainte de realizarea modificarii conform prevederilor OUG nr.195/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.*

4. Instalatia va fi exploatata, controlata si intretinuta, iar emisiile vor fi evacuate, asa cum s-a stabilit in prezenta Autorizatie Integrata de Mediu. Toate programele depuse in solicitare si care vor fi duse la indeplinire conform conditiilor prezentei Autorizatii, sunt parte integranta a acesteia.

5. Titularul activitatii are obligatia de a solicita:

➤ revizuirea autorizatiei integrate de mediu in urmatoarele conditii:

a. poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

b. schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisilor;

c. siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management;

d. rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii, sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizatie;

e. emiterea unor noi reglementari legale.





## Agenția pentru Protecția Mediului Prahova

f. sa informeze autoritatea competenta pentru protectia mediului cu responsabilitati in emiterea autorizatiei integrate de mediu cu privire la orice modificari planificate in ceea ce priveste caracteristicile, functionarea sau extinderea instalatiei, care pot avea consecinte asupra mediului, precum si in ceea ce priveste datele prevazute in Legea 278/2013 la art. 12 alin. (1) lit. f) ;

g. Nicio modificare substantiala planificata a unei instalatii nu se poate realiza fara obtinerea prealabila a actelor de reglementare corespunzatoare etapelor de dezvoltare a unor astfel de modificari.

In situatia modificarii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie aveti obligatia sa va supuneti prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, ce modifica, completeaza sau abroga actele vechi.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului activitatii.

Beneficiarul are obligatia ca in termenul legal sa declare, sa calculeze si sa verse sumele rezultate in urma desfasurarii respectivelor activitati, conform prevederilor art. 9 din O.U.G. nr. 196/22.12.2005 privind Fondul de Mediu, cu modificarile si completarile ulterioare.

Incalcarea prevederilor legislatiei de mai sus atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Verificarea conformarii cu prevederile prezentului act se face de catre G.N.M. – Comisariatul Judetean Prahova si A.P.M. Prahova.

*Prezenta autorizatie integrata de mediu nu exonerează de răspundere titularul de activitate în cazul producerii unor accidente în timpul desfășurării activității pentru care a fost emisă.*

*Nerespectarea prevederilor autorizației de mediu se sancționeaza conform prevederilor legale in vigoare.*

*Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizatii integrate de mediu se solutionează de instantele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată si completată prin Legea nr. 262/2007.*

Prezenta Autorizatie Integrata de Mediu revizuita - proiect cuprinde 186 pagini si a fost emisa in ~~3~~ **exemplare**.

