



Agencia Națională pentru Protecția Mediului

romania2019.eu

Agencia pentru Protecția Mediului Sălaj

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 40 din 01.07.2019

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **SOCIETATEA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSILVANIA NORD SA CLUJ- NAPOCA SUCURSALA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI ELECTRICE ZALĂU**, cu sediul în loc. Zalău. B-dul Mihai Viteazul, 79, județul Sălaj, înregistrată la APM Salaj cu nr. 6624/22.11.2018, în baza:

Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;

Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin **Legea nr. 49/2011**, autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Sălaj decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței/ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 20.06.2019, că proiectul: **Modernizare LEA 20 KV pompe între SS 6350 și PT FBT construcție PTA Moara Jibou și normalizare nivel de tensiune , str. Câmpului , localitatea Jibou** propus a fi amplasat în orasul Jibou, str. Câmpului nr. FN nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009, anexa nr. 2, la pct.13, lit.a

b)Caracteristicile proiectului:

Situația existentă :

LEA 20 kV pompe alimentează un număr de 13 PTA/PTZ (Fructe de pădure, Deco flori, Moara Jibou, St. Canalizare, FBT, PTA Brutarie, Jibou IAS, Pompe I, Stejarul,

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622



Soimus Canton, Soimus sat, Birsa, Domnin), pornind din Statia 110/20 kV Jibou avand o incarcare de 9A.

LEA 20 kV pompe este construita pe stalpi de beton, fisurati;
Conductor de retea cu sectiuni necorespunzatoare si stare avansata de uzura;
Izolatori fisurati si crapati;

Din PT-urile amintite PTA Moara reprezinta o prioritate din punct de vedere al starii lui. PTA-ul este situat in domeniu privat. PTA Moara este alimentat in aerian cu conductor OI-AI de sectiune de 35mmp, amplasat pe stalp de beton, cu o cutie CD 1-6 necorespunzatoare, cadru de sigurante cu descarcatori de ZnO ruginit, trafo 400 kVA, incarcare trafo 85%.

b₁) mărirea proiectului: - **lucrările propuse a fi executate sunt:**

Amplasarea a doua posturi de transformare in anvelopa de beton cu gabarit de 630 kVA, si anume PTA_{Ab} Campului si PTA_{Ab} Moara.

-pozarea unui cablu de medie tensiune 20 kV intre postul de transformare PTZ Mestesuguri existent si postul de transformare in anvelopa de beton proiectat PTA_{Ab} Campului, lungime totala traseu de 660m.

-pozarea unui cablu de medie tensiune 20 kV intre postul de transformare in anvelopa de beton proiectat PTA_{Ab} Campului si postul de transformare in anvelopa de beton proiectat PTA_{Ab} Moara, lungime totala traseu de 1100m.

-pozarea unui cablu de medie tensiune 20 kV intre postul de transformare in anvelopa de beton proiectat PTA_{Ab} Moara si postul de transformare PTZ Fabrica de Branzeturi, existent, lungime totala traseu de 600m.

-pozarea unui cablu de medie tensiune 20 kV intre postul de transformare in anvelopa de beton proiectat PTA_{Ab} Moara si pana la primul stalp SE-8 de pe strada Ronei, unde este in prezent racordul la linia electrica aeriana de medie tensiune, lungime totala traseu de 280m.

-pozarea unui cablu de joasa tensiune ACYABY 3 x 240 mmp+120 mmp din postul de transformare in anvelopa de beton proiectat PTA_{Ab} Campului proiectat inspre postul de transformare in anvelopa de beton PTA_{Ab} MOARA proiectat, in total 1100m.

-pozarea unui cablu de joasa tensiune ACYABY 3x150mmp+70mmp din postul de transformare in anvelopa de beton proiectat PTA_{Ab} Moara pana la consumatorul "Compania de Apa Somes", in lungime de 320m.

b₂) cumularea cu alte proiecte: - nu este cazul;

b₃) utilizarea resurselor naturale: - nu este cazul;

b₄) apele uzate rezultate: - nu este cazul;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622



b6) emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort: se vor respecta limitele prevăzute de normele în vigoare;

b7) riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și tehnologiile utilizate: - nu este cazul.

c. Localizarea proiectului: intravilanul orasului Jibou , proprietate publica a orasului Jibou jud. Sălaj;

c1) utilizarea existentă a terenului: conform certificatului de urbanism nr. 89/02.08.2018 emis de Primaria Orasului Jibou ;

c2) relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora: - nu este cazul;

c3) Capacitatea de absorbție a mediului: - nu este cazul.

d. Caracteristicile impactului potențial:

d1) extinderea impactului, aria geografică și numărul persoanelor afectate: - punctual pe perioada de execuție.

d2) natura transfrontieră a impactului: - nu este cazul;

d3) mărimea și complexitatea impactului: - impact redus pe perioada de execuție și funcționare;

d4) probabilitatea impactului: - redusă, pe perioada de execuție și funcționare;

d5) durata, frecvența și reversibilitatea impactului: - Perioada de expunere va fi redusă, întrucât poluanții se vor manifesta doar pe amplasamentul unde au loc lucrări de execuție. În perioada de execuție a proiectului impactul asupra factorilor de mediu va fi temporar. Pe măsura realizării lucrărilor și închiderii fronturilor de lucru, calitatea factorilor de mediu afectați va reveni la parametri inițiali.

Condițiile de realizare a proiectului:

a) Respectarea prevederilor art. 22 alin. (1) din HG nr. 445/2009: "În situația în care, după emiterea acordului de mediu și înainte obținerii aprobării de dezvoltare, proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea publică pentru protecția mediului emitentă asupra acestor modificări."

b) În cadrul organizării de șantier, precum și pe durata execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile necesare pentru evitarea poluării factorilor de mediu sau prejudicierea stării de sănătate sau confort a populației, fiind obligatoriu să se respecte normele, standardele și legislația privind protecția mediului, în vigoare.

c) Colectarea deșeurilor rezultate pe durata execuției lucrărilor și depozitarea/valorificarea acestora cu respectarea prevederilor legislației privind regimul deșeurilor.

d) Respectarea prevederilor actelor/avizelor emise de alte autorități pentru prezentul proiect.

e) Realizarea rețelelor de canalizare etanșe pentru a preveni poluarea solului și a pânzei freactice.

f) Respectarea prevederilor STAS 10009/1988, privind nivelul de zgomot.

g) Interzicerea depozitării direct pe sol a deșeurilor sau a materialelor cu pericol de poluare.


h) Conform art. 49, alin. 3-4 din Ordinul MMP nr. 135 din 2010 *privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice și private*: "la finalizarea proiectelor publice și private care au făcut obiectul procedurii de



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622



evaluare a impactului asupra mediului și/sau al procedurii de evaluare adecvată, după caz, în condițiile prezentei metodologii, autoritatea competentă pentru protecția mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/avizului Natura 2000, după caz. Procesul-verbal întocmit se anexează și face parte integrantă din procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor."

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV

Dr. ing. Aurica Grec



**Șef serviciu Avize, Acorduri, Autorizații,
ing. Gizella Balint**

Întocmit,
ing. Filomela Pop



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SĂLAJ

Strada Parcului nr. 2, Zalău, jud. Sălaj, Cod 450045

E-mail: office@apmsj.anpm.ro; Tel.0260-662619, 0260-662621, Fax. 0260-662622

