



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SATU MARE

Arh.296/2013

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

Nr. 78 din 21.09.2016

Revizuită la 20.12.2021

Ca urmare a cererii Apaserv Satu Mare SA cu sediul în municipiul Satu Mare, str. Gara Ferăstrău, nr. 9/A, jud. Satu Mare, înregistrată la APM cu nr. 5763 din 11.07.2013, a completărilor cu nr.3680 din 05.04.2016 și nr.4984 din 13.05.2016,

A cererii de revizuire a autorizației de mediu nr. 11100/06.07.2021 înregistrată la APM Satu Mare cu nr. 7123/06.07.2021 cu completările ulterioare,

în urma analizării documentelor transmise și a verificării, în baza Hotărârii Guvernului nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, în temeiul prevederilor OUG nr. 195/2005 aprobată prin Legea nr. 265/2006 privind protecția mediului cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 219/2019 pentru modificarea și completarea art.16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, a Ordinului MMAP nr.1150/2020 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și a autorizației integrate de mediu, a Ordinului MMDD nr.1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare, se revizuieste

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru: **APASERV SATU MARE SA**

Sistemul de alimentare cu apă potabilă și canalizare a comunei Dorolț

care prevede desfășurării următoarelor activități cu cod CAEN:

- 3600 - Captarea, tratarea și distribuția apei în localitățile Dorolț, Dara, Atea și Petea
- 3700 - Colectarea și epurarea apelor uzate în localitățile Dorolț și Dara

Documentația de solicitare a autorizației de mediu conține: Fișă de prezentare și declarație elaborată de Apaserv Satu Mare SA, Plan de situație și Plan de încadrare în zonă, anunț privind solicitarea emiterii autorizației de mediu publicat în Gazeta de nord Vest în data de 04.07.2013 și următoarele documente emise de alte autorități: Certificat de înregistrare CUI 16844952/2004, Certificat constatator, Hotărârea nr.42/2009 și nr. 17/2014 a Consiliului Local al Comunei Dorolț privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare către Apaserv Satu Mare SA, Contract de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare.

Documentația de solicitare a actualizării/revizuirii autorizației de mediu conține: fișa de prezentare și declarație actualizată elaborată de titularul activității, Autorizația de gospodărire a apelor nr. 25/04.03.2021 emisă pentru folosința de apă: Sistemul de alimentare cu apă potabilă, canalizare și epurare ape uzate în municipiul Satu Mare și localitățile racordate la rețele.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse:

1. Solicitarea vizei anuale în termen de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu.
2. Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii acesteia, înainte de realizarea modificării.
3. Este obligatorie solicitarea acordului de mediu pentru proiecte de investiții noi și pentru orice modificare sau extindere a activității care poate avea efecte semnificative asupra mediului, conf. Legii nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului.
4. Titularul activității are obligația să notifice Agenția pentru Protecția Mediului Satu Mare dacă urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității, conform legii.
5. Conform prevederilor OUG nr. 196/2005 privind fondul pentru mediu, aprobată prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, titularul activității are obligația să declare, să calculeze și să achite taxele aferente fondului pentru mediu.
6. Respectarea Regulamentului de exploatare a construcțiilor și instalațiilor de captare, aducțiune, distribuție.



Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală.

Nerespectarea prevederilor autorizației atrage după sine suspendarea și/sau anularea acesteia, după caz.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

În situația modificării, completării sau abrogării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul activității are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine titularului activității.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații de mediu se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu completările și modificările ulterioare.

I. Activitatea autorizată:

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Sistemul de alimentare cu apă a comunei Dorolț – localitățile Dorolț, Dara, Atea, Petea		
	-racord la rețeaua de alimentare cu apă a municipiului Satu Mare, punct de racord str. Aurel Vlaicu (intrare Complex Rachel)	Q=6,81 l/s
	-conductă de transport de la punctul de racord la rezervorul de 200 mc (existent) din gospodăria de apă Dorolț	Conductă PEID, PN 6, De 160 mm, L=5,079 km
	-stație de pompare pentru localitatea Dara, amplasată în gospodăria de apă Dorolț	1+1 pompe verticale cu Q=3,38 l/s (12,17 mc/h), H=20 m, P=2,2 kW
Dara	-conductă de transport de la stația de pompare la rezervorul de înmagazinare V=200 din cadrul gospodăriei de apă Dara (asigură și rezerva de incendiu)	Conductă PEID, PN6, De 110 mm, L=6,476 km
	-Stație de clorare tip container	Nu este pusă în funcțiune
	-stație de pompare tip booster	2+1 pompe, Q=27,18 mc/h. H=22 m, P=2,2 kW
Rețele de distribuție apă potabilă	Ltotal=21,4 km	Conducte PEID, PN6, diametre între 63-110 mm
Dorolț	L=8,7 km	
Dara	L=8,1 km	
Atea	L=2,6 km	
Petea	L=2,0 km	
Sistemul de canalizare al comunei Dorolț, localitățile Dorolț și Dara		
	-apele uzate menajere colectate gravitațional din localitățile Dorolț și Dara sunt transportate prin stațiile de pompare la sistemul de canalizare a municipiului Satu Mare – punct de racors pe str. Aurel Vlaicu	Ltotal= 28,135 km -conducte PE, PVC cu diametre între 63 – 250 mm
Canalizare Dorolț	L=15,521 km	
Canalizare Dara	L=12,614 km	
Stații de pompare ape uzate		
Dara	SP 1	2 pompe cu Q=7,3 mc/h; H=7,3 mcA; P=1,1 kW
	SP 2	2 pompe cu Q=6,2 mc/h; H=2938 mcA; P=6,8 kW
Dorolț	SP 3	2 pompe cu Q=7,3 mc/h; H=7,5 mcA; P=1,1 kW
	SP 4	2 pompe cu Q=65 mc/h; H=8,1 mcA; P=1,5 kW
	SP 5	2 pompe cu Q=9,8 mc/h; H=10,5 mcA; P=1,5 kW
	SP 6	2 pompe cu Q=18,4 mc/h; H=8 mcA; P=1,5 kW
	SP 7	2 pompe cu Q=31,8 mc/h; H=8,4 mcA; P=2,5 kW
	SP 8	2 pompe cu Q=50,4 mc/h; H=35,5 mcA; P=15,5 kW

2. *Materiile prime, auxiliare, combustibili și ambalaje folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:* nu este cazul.

3. *Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):*

3.1 Alimentarea cu apă se asigură de la sistemul de alimentare cu apă al municipiului Satu Mare, din forajele de medie adâncime ale Frontului de captare Mărtinești-Noroieni-Micula; tratarea apei potabile se realizează în uzina de apă Mărtinești.

3.2 Evacuarea apelor uzate menajere se realizează în rețeaua de canalizare a municipiului Satu Mare, epurarea apelor uzate în Stația de epurare a municipiului Satu Mare

3.3 Energia electrică (pentru funcționarea pompelor) asigurată prin bransament(e) la rețeaua locală.

3.4 Energia termică: nu este cazul.

4. *Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:*

Alimentarea cu apă în sistem centralizat cuprinde: transportul și distribuția apei potabile populației.

Sistemul de canalizare: colectarea și transportul apei uzate menajere de la populație spre sistemul de epurare a apelor uzate al municipiului Satu Mare.

5. *Produse și subproduse obținute - cantități, destinația:* apă potabilă livrată populație conform Legii nr. 458/2002 **republicată** privind calitatea apei potabile.

6. *Date referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați (compoziție, cantități), producție:* nu e cazul

7. *Alte date specifice activității :* - (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare) - nu sunt.

8. *Programul de funcționare:* - 24 ore/zi, 7 zile/săp., 365 zile /an

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului

1. *Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu:* nu e cazul

2. *Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:*

Titularul activității trebuie să se asigure că toate operațiunile de pe amplasament vor fi realizate în așa manieră încât emisiile să nu determine deteriorarea sau perturbarea semnificativă a zonelor de locuit din afara limitelor amplasamentului;

3. *Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții:*

3.1 Respectarea Legii apei potabile nr. 458/2002 **republicată** privind calitatea apei potabile;

3.2 Respectarea zonelor de protecție sanitară conform HG nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și marimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologica.

3.3 În cursul desfășurării activității pe amplasament nu trebuie să existe nici un element de zgomot perturbator, astfel ca nivelul maxim al zgomotului la limita incintei nu va depăși limitele maxim admise conform SR 10009/2017

3.4 Respectarea HG nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor.

III. Monitorizarea mediului

1. *Indicatori fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:* la solicitarea autorității competente pentru protecția mediului se vor realiza monitorizări pe factori de mediu

2. *Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:*

a. La solicitarea APM Satu Mare se vor furniza date referitoare la starea factorilor de mediu.

Monitorizarea activităților destinate protecției mediului va fi asigurată de responsabilul de mediu.

IV. *Modul de gospodărire a deșeurilor și ambalajelor* - nu este cazul.

V. *Modul de gospodărire a substanțelor și preparatelor periculoase* – nu este cazul

VI **PROGRAMUL DE CONFORMARE** – *Măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților:* nu este cazul.

Director Executiv
dr. Izabella STIER



Intocmit
Katalin HERSH

Șef Serviciu Avize, Acorduri, Autorizații
Diana OȘAN

Prezenta autorizație are 3 pagini și a fost redactată în 3 exemplare originale