



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Nr. 13306/02.12.2014

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 246 din 02.12.2014

Ca urmare a solicitării de emiteră a acordului de mediu adresate de **SC Rompetrol Downstream SRL**, cu sediul în Str. Piata Presei Libere, Nr. 3 5, București - Sectorul 1, Judetul București, cu punctul de lucru SC ROMPETROL Downstream SRL - Stație de distribuție carburanți Rompetrol, cu adresa Str. B-dul Vasile Milea, Nr. FN, Sibiu, Judetul Sibiu, înregistrată la APM Sibiu cu nr. 13306/31.10.2014, în baza:

**Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului, cu modificările și completările și ulterioare;

**Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.49/2011,

autoritatea competentă pentru protecția mediului APM Sibiu decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței/ședințelor Comisiei de Analiză Tehnică din data de 12.11.2014 că proiectul "**Stație distribuție carburanți ROMPETROL**" propus a fi amplasat în municipiul Sibiu, str. Bd. Vasile Milea, F.N., CF Sibiu 121443, nr. top. 121443, județul Sibiu nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

**I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:**

- proiectul se încadrează în prevederile **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009**, anexa nr.2 punct 10 b proiecte de dezvoltare urbană, inclusiv construcția centrelor comerciale și a parcarilor auto.


**1. Caracteristicile proiectului**

**a) mărimea proiectului:** pe teren cu suprafața de 1914 mp se propune realizarea unei stații de distribuție carburanți compusă din : cabina stație cu zona comercială și alimentație publică; copertina metalică; 3 pompe bifrontale Tokheim MPD 4/8 cu sisteme pentru recuperarea vaporilor de benzină, debit 4 – 40 l min/ furtun; instalații de depozitare cu capacitatea totală de stocare 80 mc benzină (1x 20 +1 x 60 mc) și 100 mc motorină ( 1 x 40 + 1 x 60 mc); 3 rezervoare cilindrice orizontale, cu pereți dubli, montate subteran cu instalații pentru recuperarea și limitarea emisiilor de compuși organici volatili; cămin guri descărcare și guri de recuperare vapor; blocuri guri aerisire; punct apa – aer - aspirator; separator de produse petroliere; platformă de gunoi; parcaje; platformă carosabilă; trotuare; împrejmuire; semnalistică; separator de grăsimi. Bilanț teritorial: SC = 244 mp 12,75%; suprafața trotuare =121,60 mp 6,35%; suprafața carosabil =1015,15 mp 53,04%; suprafața spații verzi = 533,25 mp 27,86%, număr locuri de parcare 8.

**b) cumularea cu alte proiecte** – a fost luată în considerare având în vedere că în zonă se află unități comerciale și de servicii

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269-256.547  
Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



c) **utilizarea resurselor naturale** – nu este cazul;

d) **producția de deșeuri** - pe perioada de realizare a proiectului vor rezulta deșeuri de materiale de construcții, deșeuri menajere care vor fi gestionate prin firme autorizate; pământul din săpături va fi utilizat pentru refacerea zonei;

- pe perioada de funcționare șlamul din rezervoare, uleiul din separator vor fi eliminate numai prin firme autorizate; celelalte categorii de deșeuri vor fi colectate selectiv și valorificate/ eliminate prin firme autorizate;

e) **emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort** - pe perioada de execuție a lucrărilor: pulberi, emisii de la surse staționare și mobile dotate cu motoare cu ardere internă, zgomot. Proiectul noii stații de distribuție carburanți deține Aviz COV nr. 1843(524)/31.10.2014 emis de LAJEDO SRL București; Notificarea de asistență de specialitate de sănătate publică nr. 203 din 10.11.2014 emisă de DSP Sibiu, Aviz de gospodărire a apelor nr. 97/2014 emis de SGA Sibiu; Aviz Apa Canal SA Sibiu nr 19841 din 14. 11.2014 ; Aviz de securitate la incendiu nr.151/14/SU-SB din 07.11.2014. Distanța față de cea mai apropiată locuință este de peste 15 m conform planului anexat. Apele uzate menajere vor fi evacuate în rețeaua de canalizare a municipiului Sibiu, cele din zona de alimentație publică vor fi trecute prin separator de grăsimi Lipumax TN 1-TN 4 cu debit 13 l/min; apele pluviale potențial impurificate cu produse petroliere vor fi trecute prin separator de hidrocarburi Oleopator K TN 6-10 cu filtru coalescent proiectat pentru un debit de 10 l/s și apoi evacuate în rețeaua de canalizare pluvială din zonă. Rezervoarele de carburant vor fi dotate cu sistem de măsurare automată a nivelului, temperaturii și densității produsului în rezervor precum și a fluidului dintre pereții dubli;

f) **riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate** - minor, ținând cont de măsurile de diminuare a impactului prevăzute prin proiect.

## **2. Localizarea proiectului**

2.1 **utilizarea existentă a terenului** – terenul are destinația zonă de locuințe și servicii conform Certificatului de urbanism nr. 1812 din 08.10.2014 emis de Primăria Municipiului Sibiu în baza Sentinței judecătorești definitive și irevocabile nr. 3994/CA/18.09.2014 emisă de Tribunalul Sibiu Secția II Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal și verificării documentației de către dr. Ruxandra Hașegan;

2.2 **relativa abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora** – nu este cazul;

2.3 **capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:**

a) zonele umede - nu este cazul;

b) zonele costiere - nu este cazul;

c) zonele montane și cele împădurite - nu este cazul;

d) parcurile și rezervațiile naturale - nu este cazul;

e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate - nu este cazul

f) zonele de protecție specială – nu este cazul;

g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;

h) ariile dens populate - nu este cazul;

i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică - nu este cazul;

## **3. Caracteristicile impactului potențial**

a) **extinderea impactului:** - impactul asupra mediului, atât pe perioada implementării proiectului cât și pe perioada de funcționare a obiectivului, va fi local;


b) **natura transfrontalieră a impactului** - nu este cazul;



**AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI SIBIU**

Str. Hipodromului nr. 2A . Tel: 0269.256.545; 0269.422.653; Serviciul Autorizări 0269.256.547

Fax : 0269. 444.145; e-mail : [office@apmsb.anpm.ro](mailto:office@apmsb.anpm.ro); <http://apmsb.anpm.ro>



- c) mărimea și complexitatea impactului – *În perioada de execuție a proiectului* sursele de poluare vor fi lucrările de construcție cu posibil impact asupra factorilor de mediu aer, sol, așezări umane; pe perioada de funcționare impactul va fi doar accidental în cazul nerespectării normelor legale în vigoare
- d) probabilitatea impactului – redusă;
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – pe *perioada de execuție* a lucrărilor impact reversibil, temporar, de scurtă durată.

**II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele:**  
proiectul nu este amplasat în sit Natura 2000 .

**Condițiile de realizare a proiectului:**

- respectarea întocmai a prevederilor proiectului și a avizelor obținute;
- organizarea de șantier se va realiza strict în perimetrul de implementare a proiectului;
- se interzice cu desăvârșire depozitarea neconformă a deșeurilor rezultate sau abandonarea acestora pe amplasament;
- anterior începerii activității, aval de stație pe sensul de curgere al pânzei freatice, se va forța un puț de monitorizare a calității apei freatice, iar probele prelevate vor constitui valoarea de referință pentru monitorizarea influenței stației asupra freaticului.

Proiectul propus nu necesită parcurgerea celorlalte etape ale procedurii de evaluare adecvată (se aplică pentru proiectele pentru care autoritatea competentă pentru protecția mediului a decis că nu este necesară parcurgerea procedurii de evaluare adecvată).

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Prezenta decizie a fost emisă în 3 (trei) exemplare și conține un număr de 3 (trei) pagini, semnate și ștampilate

DIRECTOR EXECUTIV,

Ing. Bogdan Gheorghe TRIF



ȘEF SERVICIU AVIZE,  
ACORDURI, AUTORIZAȚII  
Ing. Lucia POPOVICI

Întocmit, dr. Ruxandra HAȘEGAN

