

Nr. AM/AIM/ Inregistrare (link)	Tip autorizare (AM, AIM, Inregistrare)	Numele operatorului	Adresa amplasamentului	Tip instalatie medie de ardere (motor diesel, turbina cu gaz, motor alimentat cu combustibil dual, alt tip de motor, alt tip de instalatie de ardere- cazan)	Puterea termica nominala (MW)	Numarul de ore de functionare preconizat (ore)	Incarcarea medie in regim de functionare normala (%)	Data punerii in functiune	Instalatie medie de ardere (existenta / noua)	Tip combustibil (biomasa solida / alti combustibili solizi / motorina / alti combustibili lichizi / gaze naturale / alti combustibili gazosi)	VLE SO2(mg /m3)	VLE NOx(mg /m3)	Pulberi (mg/ Nm3)	Observatii
527/24.09.2010, rev. 08.12.2022	AM	SC CARPATHIAN SPRING SA	com. Panaci, sat Coverca, jud. Suceava	alt tip de instalatie medie de ardere -cazan	1.38	500-750 ore	70-80%	16.06.2020	Nouă	combustibili lichizi, alții decât motorina	350	300	50	se conformează cu VLE
2/05.07.2021	Inregistrare	Municipiul Vatra Dornei - Serviciul Producere, Transport și Distribuție Energie Termică	mun. Vatra Dornei, str. Unirii, f.n, jud. Suceava	alt tip de instalatie medie de ardere -cazane	12	8000 ore	67%	decembrie 2019	Nouă	Biomasă solidă	-	300	30	se conformează cu VLE; are sistem primar de reducere emisii
346/01.06.2010, rev.01.03.2022	AM	SC SOGEM PRODUCTION SRL	com. Vama, sat Molid, str. Stefan cel Mare, nr. 80, jud. Suceava	alt tip de instalatie medie de ardere -cazan	1.395	6000 ore	80%	9 decembrie 2021	Nouă	Biomasă solidă lemnoasă	-	500	50	se conformează cu VLE; are sisteme de reducere pulberi
248/28.12.2018, rev. 09.12.2020, rev. 09.02.2023	AM	SC FORESTFALT SERVICII SRL	mun. Fălticeni, str. Aleea Combinatului, nr. 1, jud. Suceava	alt tip de instalatie medie de ardere -cazan	3.488	5600 ore	90%	25.10.2021	Nouă	Biomasă solidă lemnoasă		500	50	are sisteme secundare reducere pulberi
54 din 20.02.2023	AM	SC INTERNATIONAL TYRES SRL	sat Slobozia Sucevei, com. Granicesti, nr. 2A, jud. Suceava	alt tip de instalatie medie de ardere -cazan	2.716	4080 ore	250 kg/h	29.08.2022	Nouă	Biomasă solidă	200	500	50	se conformează cu VLE, are sisteme
6/02.10.2023	Inregistrare	SC SERVICII COMUNALE SA	mun. Radauti, str. 1 Mai, nr. 4-6, jud. Suceava	alt tip de instalatie medie de ardere -cazan	14	4800 ore	52%	nov.2009	existentă	gaze naturale	-	200	-	se conformează cu VLE
7/02.10.2023	Inregistrare	SC SERVICII COMUNALE SA	mun. Radauti, str. 1 Mai, nr. 4-6, jud. Suceava	alt tip de instalatie medie de ardere -cazan	14	4000 ore	43%	dec.2009	existentă	gaze naturale	-	200	-	se conformează cu VLE
8/16.10.2023	Inregistrare	Municipiul Vatra Dornei - Serviciul Producere, Transport și Distribuție Energie Termică	mun. Vatra Dornei, str. Unirii, f.n, jud. Suceava	alt tip de instalatie medie de ardere -cazan	6	96 ore	65%	2004	existentă	combustibili lichizi, alții decât motorina	-	-	-	Operatorul a solicitat exceptarea de la obligatia respectării valorilor-limită
9/22.11.2023	Inregistrare	HS TIMBER PRODUCTIONS RECI SRL	str. Austriei, nr. 1, Rădăuți, jud. Suceava	alt tip de instalatie medie de ardere -cazan	12.73	2500	80%	inainte de 20 decembrie 2018	existentă	Biomasă solidă lemnoasă	-	650	50	VLE intră în vigoare începând cu 1 ian. 2025,
10/22.11.2023	Inregistrare	HS TIMBER PRODUCTIONS RECI SRL	str. Austriei, nr. 1, Rădăuți, jud. Suceava	alt tip de instalatie medie de ardere -cazan	12.73	2500	80%	inainte de 20 decembrie 2018	existentă	Biomasă solidă lemnoasă	-	650	50	VLE intră în vigoare începând cu 1 ian. 2025,
11/22.11.2023	Inregistrare	HS TIMBER PRODUCTIONS RECI SRL	str. Austriei, nr. 1, Rădăuți, jud. Suceava	alt tip de instalatie medie de ardere -cazan	12.73	4320	30%	inainte de 20 decembrie 2018	existentă	Biomasă solidă lemnoasă	-	650	50	VLE intră în vigoare începând cu 1 ian. 2025,
465 din 02.12.2009 rev. la 07.06.2021	AM	SC RARĂUL SA	str. Aeroportului, nr. 3, Campulung Moldovenesc, jud. Suceava	alt tip de instalatie medie de ardere -cazan	7.6	1500	89%	20.01.2007	existentă	gaze naturale	-	200	-	VLE intră in vigoare incepand cu 1 ian. 2025

191/10.10.2018, rev. 12.07.2021, 16.03.2023	AM	HS TIMBER PRODUCTIONS SRL Sucursala Radauti	str. Austriei, nr. 1, Rădăuți, jud. Suceava	alt tip de instalație medie de ardere -cazan	23.65	4500	97%	inainte de 20 decembrie 2018	existentă	Biomasă solidă		650	30	VLE intră in vigoare incepand cu 1 ian. 2025
191/10.10.2018, rev. 12.07.2021, 16.03.2023	AM	HS TIMBER PRODUCTIONS SRL Sucursala Radauti	str. Austriei, nr. 1, Rădăuți, jud. Suceava	alt tip de instalație medie de ardere -cazan	23.65	4500	97%	inainte de 20 decembrie 2018	existentă	Biomasă solidă		650	30	VLE intră in vigoare incepand cu 1 ian. 2025
2 din 18.12.2013, rev.1 la 11.04.2016, rev. 2 13.12.2023	AIM	SC AMBRO SA	Suceava, Calea Unirii, nr. 24	alt tip de instalație medie de ardere -cazan	22.875	7000	75%	2011	existentă	gaze naturale	-	200	-	VLE intra in vigoare incepand cu 1 ian. 2025
2 din 18.12.2013, rev.1 la 11.04.2016, rev. 2 13.12.2023	AM	SC AMBRO SA	Suceava, Calea Unirii, nr. 24	alt tip de instalație medie de ardere -cazan	9	1500	80%	2001	existentă	Biomasă solidă lemnoasă	-	650	50	VLE intra in vigoare incepand cu 1 ian. 2025
2 din 18.12.2013, rev.1 la 11.04.2016, rev. 2 13.12.2023	AIM	SC AMBRO SA	Suceava, Calea Unirii, nr. 24	turbină cu gaz	19,99	7000	99%	27.04.2021	nouă	gaze naturale	-	50	-	
2/03.08.2018, rev.04.05.2022	AIM	SC EGGER ROMANIA SRL	str. Austriei, nr. 2, Rădăuți, jud. Suceava	alt tip de instalație medie de ardere -cazan	5.5	8520	38.06%	dec. 2007	existentă	gaze naturale	-	200	-	VLE intra in vigoare incepand cu 1 ian. 2025
2/03.08.2018, rev.04.05.2022	AIM	SC EGGER ROMANIA SRL	str. Austriei, nr. 2, Rădăuți, jud. Suceava	alt tip de instalație medie de ardere -cazan	8.8	5784	68.77%	nov.2011	existentă	gaze naturale	-	200	-	VLE intra in vigoare incepand cu 1 ian. 2025
2/03.08.2018, rev.04.05.2022	AIM	SC EGGER ROMANIA SRL	str. Austriei, nr. 2, Rădăuți, jud. Suceava	alt tip de instalație medie de ardere -cazan	10	8520	67.16%	dec. 2007	existentă	gaze naturale	-	200	-	VLE intra in vigoare incepand cu 1 ian. 2025
2 din 11.09.2015	AIM	SC BIOENERGY SUCEAVA SRL	Str.Energeticianului , Nr. 1, Suceava, jud. Suceava	alt tip de instalație medie de ardere -cazan	15			inainte de 20 decembrie 2018	existentă	biomasa solida lemnoasa	2000	500	100	AIM in curs de revizuire, are electrofiltru
2 din 11.09.2015	AIM	SC BIOENERGY SUCEAVA SRL	Str.Energeticianului , Nr. 1, Suceava, jud. Suceava	alt tip de instalație medie de ardere -cazan	14.7			inainte de 20 decembrie 2018	existentă	gaze naturale	-	350	-	AIM in curs de revizuire
2 din 11.09.2015	AIM	SC BIOENERGY SUCEAVA SRL	Str.Energeticianului , Nr. 1, Suceava, jud. Suceava	alt tip de instalație medie de ardere -cazan	14.7			inainte de 20 decembrie 2018	existentă	gaze naturale	-	350	-	AIM in curs de revizuire
2 din 11.09.2015	AIM	SC BIOENERGY SUCEAVA SRL	Str.Energeticianului , Nr. 1, Suceava, jud. Suceava	alt tip de instalație medie de ardere -cazan	14.7			inainte de 20 decembrie 2018	existentă	gaze naturale	-	350	-	AIM in curs de revizuire

