



Agenția pentru Protecția Mediului Teleorman

PROIECT

DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

Nr. 1249 din 16.02.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **S.C. DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.** (prin S.C. RALICRI COM S.R.L.), cu sediul în municipiul Craiova, strada Calea Severinului, nr. 97, județul Dolj, înregistrată la A.P.M. Teleorman cu nr. 1249 din 29.01.2018, în baza Hotărârii Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, cu modificările și completările ulterioare, autoritatea competentă pentru protecția mediului Teleorman decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței Comisiei de Analiza Tehnica din data de 16.02.2018 că proiectul “ **lucrări de construire rețele electrice: imbunatatire nivel de tensiune PTA 5532, localitatea Poeni, județul Teleorman**”, propus a fi amplasat în comuna Poeni, județul Teleorman

***nu se supune evaluării impactului asupra mediului
și
nu se supune evaluării adecvate.***

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, *Anexa nr.2, pct. 3, Industria energetica, lit. b) – transportul energiei electrice prin cabluri aeriene.....* și nu intră sub incidența art. 28 din OUG nr. 57/2007 aprobată prin Legea nr. 49/2011 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice.

b) caracteristicile proiectului:

Proiectul propus are ca obiectiv principal reducerea duratei de alimentare cu energie electrica a consumatorilor din acea zona.

În prezent, în zona analizată, consumatorii sunt alimentați din PTA 2288 Poeni de 250kVA, 20/0,4KV și are o cutie de distribuție amplasată la sol, din care se pleacă cu două circuite, din care circuitul analizat alimentează un număr de 119 de consumatori toți monofazați.

Circuitul 1 (Plecarea spre DJ 503)

- Alimentează consumatorii din partea vest a satului către DJ 701.
- Circuitul 1 preia un număr de 119 de consumatori monofazați, având o lungime totală a rețelei de joasă tensiune de 2.660m.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Strada Dunării, nr.1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro;

Tel/Fax.0247316228/0247316229

- se înlocuiește conductorul neizolat existent, cu conductor izolat tip T2X 3x95+95+2x25mm², pe o lungime de 2.660m;
- se vor trifaza toate derivațiile;
- se vor îndrepta stâlpii înclinați;
- se vor înlocui stâlpii de rețea, care nu rezista la incarcările mecanice (stâlpii de susținere care sunt folosiți ca stâlpi de colt, derivație sau terminali);
- se vor adapta bransamentele la noua rețea de joasa tensiune;
- se înlocuiește cutia de distribuție existentă cu o cutie de distribuție nouă, amplasată la sol, pe domeniul public, în apropierea punctului de iluminat existent;
- se vor monta dispozitive de scurtcircuitare și descărcătoare cu oxid de zinc (pentru respectare prevederilor legislației de protecție a muncii și protecția împotriva supratensiunilor de natura atmosferică);
- se vor reface prizele de pământ existente și se vor realiza prize de pământ noi;

Procesul tehnologic de executare a lucrărilor, este următorul:

- predarea – preluarea traseului;
- săparea gropilor de fundație pentru stâlpii noi plantați;
- montarea stâlpilor noi;
- montarea conductoarelor noi;
- adaptarea bransamentelor la noile conductoare;
- demontarea stâlpilor înlocuiți și a conductoarelor existente;
- refacerea terenurilor afectate de execuția lucrărilor și aducerea zonelor afectate la situația inițială;
- recepția lucrărilor;
- punerea în funcțiune a întregii instalații.

Terenul pe care se realizează investiția este intravilan, iar în zona, categoria de folosință a terenului este: străzi, trotuare, alei de acces și spații verzi. După finalizarea lucrărilor de modernizare, terenul afectat va fi readus la categoria de folosință inițială.

c) localizarea proiectului: comuna Poeni, județul Teleorman;

d) caracteristicile impactului potențial:

- extinderea impactului: – impactul este local, cu durată limitată numai în zona frontului de lucru și doar pe durata de execuție;
- natura transfrontieră a impactului: – nu este cazul;
- mărimea și complexitatea impactului: – impact redus, temporar, local - în zona frontului de lucru, doar pe timpul execuției proiectului;
- probabilitatea impactului: – redusă numai pe perioada execuției proiectului;
- durata, frecvența și reversibilitatea impactului: – temporar, variabil, ireversibil.

Condițiile de realizare a proiectului:

a) - respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;

b) - indicatorii de calitate ai apelor uzate descărcate în rețeaua de canalizare vor respecta prevederile HG nr. 188/2002 – Normativ NTPA 002/2002, cu modificările și completările ulterioare, privind descărcarea apelor uzate în rețele de canalizare;

c) - respectarea prevederilor Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;

d) - respectarea prevederilor Legii nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

e) - respectarea prevederilor Ordinului 756 / 1997 al MAPPM – reglementări privind evaluarea poluării mediului;

f) - respectarea prevederilor Legii nr. 360/2003 privind regimul substanțelor și preparatelor chimice periculoase, cu modificări și completări prin Legea nr. 263/2005;



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Strada Dunării, nr. 1, Alexandria, județul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro;

Tel/Fax. 0247316228/0247316229

g) - respectarea prevederilor H.G. nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deșeurilor de ambalaje, modificata si completata de H.G. nr. 1872/2006, cu modificările si completările ulterioare;

h) respectarea prevederilor Ordinului MMP nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deșeuri de ambalaje;

i) - proiectul se va realiza conform documentației tehnice depuse, si a condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte autoritati;

j) - materialele necesare executării lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, astfel încât să se asigure protecția factorilor de mediu.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

La finalizarea proiectelor publice si private care au făcut obiectul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si/sau al procedurii de evaluare adecvata, după caz, in condițiile prezentei metodologii, autoritatea competenta pentru protecția mediului efectuează un control de specialitate pentru verificarea respectării prevederilor deciziei etapei de încadrare, a acordului de mediu/ avizul Natura 2000, după caz.

DIRECTOR EXECUTIV

Ion RADULESCU

Șef serviciu A.A.A., Mihaela PÎRVU

Întocmit, Viorica DONE



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI TELEORMAN

Strada Dunarii, nr.1, Alexandria, judetul Teleorman, Cod 140002

E-mail: office@apmtr.anpm.ro;

Tel/Fax.0247316228/0247316229