




J38/683/1997

Societatea CET Govora S.A.

Râmnicu Vâlcea, str. Industriilor, nr. 1, cod postal 240050, C.I.F. RO10102377
 Tel: +40250733601, +40250733602, Fax: +40250733603, Web: www.cetgovora.ro
 Cont RO93 BUCU 1781 2159 48545 Alpha Bank Romania Sucursala Rm. Vâlcea
 Capital social subscris si varsat: 51.684.111.75 lei

Societate in reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement

FAX Nr. 35083 / 24.10.2019

DE LA:	ADMINISTRATOR JUDICIAR EURO INSOL SPRL	CET GOVORA SA Str. Industriilor nr. 1, Rm. Valcea
	ADMINISTRATOR SPECIAL AV. CONSTANTINESCU DINU	
CATRE:	DIRECTOR EXECUTIV Fiz. MODAN MONICA	AGENTIA JUDETEANA DE PROTECTIA MEDIULUI VALCEA – str. Remus Bellu nr.6
IN ATENȚIA:	SER SERV MONITORIZARE ING VIORICA PANTUR	
CATRE:	COMISAR SEF FUSESCU MONICA	GARDA NATIONALA DE MEDIU COMISARIATUL JUDETEAN VALCEA
IN ATENȚIA:	COMISAR ING. TURCU ADINA	
NR. FAX DESTINATAR: GNMCJ : 0250/734693 office@apmvl.anpm.ro anca.gusu@anpm.ro Nr.pagini:		Referitor la : Raportare Program National de Tranzitie (PNT) – Instalatii de ardere - trim III - 2019


Va transmitem anexat raportarea trimestriala cu privire la:

- Emisiile de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite de la Instalatiile Mari de Ardere (Tabel nr.1);
- Stadiul implementarii Planului National de Tranzitie (PNT) (Tabel nr.2);

Cu stima,

ADMINISTRATOR JUDICIAR,
EURO INSOL SPRL

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ROESCU ION



ADMINISTRATOR SPECIAL,
Av. CONSTANTINESCU DINU

MANAGER DEPARTAMENT STRATEGIE
Ec. MARTIN RAMONA

ȘEF SERVICIU CALITATE MEDIU
Ing. SERBAN IOANA

Tabel nr.1 - emisii de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite din IA
Trim.III anul 2019

Nr. Crt.	Operatorul IA	APM competent	Denumire IA (conform denumirii din Planul Național de Tranziție sau în cazul IA conforme sau cu derogari cf. Art. 33 si Art. 35 conform denumirilor din autorizațiile integrate de mediu)	Puterea termică nominală (MWt)	Tipul de instalație de ardere (ex. cazan, turbină cu gaz, motor cu gaz, motor diesel, alte tipuri (a se specifica))	Putere termica - nominala - cazan, turbină cu gaz, motor cu gaz, motor diesel, alte tipuri (a se specifica) (MWt)	Ore functionare trim.III anul 2019	Tip combustibil (huila, lignit, biomasa, turbă, alti combustibili solizi (a se specifica tipul acestora), combustibili lichizi (ex. pacura, etc), gaz natural, alte tipuri de gaz (a se specifica tipul acestora)
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	CET GOVORA	VALCEA	C.E.T. GOVORA S.A. No. 1	cazan Nr. 3 tip C4 420t/h	cazan	293	0	gaze naturale pacura
				cazan Nr. 4 tip C4 420t/h	cazan	293	0	gaze naturale pacura
2	CET GOVORA	VALCEA	C.E.T. GOVORA S.A. No. 2	cazan Nr. 5 tip C4 420t/h	cazan	293	1868	lignit gaze naturale pacura huila
				cazan Nr. 6 tip C4 420t/h	cazan	293	0	lignit gaze naturale pacura huila
3	CET GOVORA	VALCEA	C.E.T. GOVORA S.A. No. 3	cazan Nr. 7 tip C4 420t/h	cazan	293	329	lignit gaze naturale pacura huila

Cantitate consum combustibil in trimestrul II anul 2019	UM (tone, mii mc)	Eficienta echipamentelor de depoluare SO2 (%)	Eficienta echipamentelor de depoluare NOx (%)	Eficienta echipamentelor de depoluare pulberi (%)	Factori de emisie conform CORINAIR sau AP42 (pentru IA cu Puterea termică nominală mai mică de 100 MW)						Observatii / mod de estimare emisii (calcul CORINAIR sau monitorizare continua)	Date pentru IA cu monitorizare continuă (obligat)					
												Luna I			Luna II		
												SO2	NOx	Pulberi	SO2	NOx	Pulberi
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
0	mii mc	0	40	0	-	kg/Gj	-	kg/Gj	-	kg/Gj	CORINAIR	0	0	0	0	0	0
0	tone	0	40	0	-	kg/Gj	-	kg/Gj	-	kg/Gj	CORINAIR	0	0	0	0	0	0
0	mii mc	0	40	0	-	kg/Gj	-	kg/Gj	-	kg/Gj	CORINAIR	0	0	0	0	0	0
0	tone	0	40	0	-	kg/Gj	-	kg/Gj	-	kg/Gj	CORINAIR	0	0	0	0	0	0
254093	tone	0	0	99.94	1.261	kg/Gj	0.211	kg/Gj	0.0376	kg/Gj	CORINAIR	1751	293	52	1631	337	47
7069	mii mc	0	0	99.94	0.000281	kg/Gj	0.131	kg/Gj	0.00089	kg/Gj	CORINAIR	60.21	129.05	2.6	0	0	0
0	tone	0	0	99.94	-	kg/Gj	-	kg/Gj	-	kg/Gj	CORINAIR						
15531	tone	0	0	99.94	1.261	kg/Gj	0.211	kg/Gj	0.0376	kg/Gj	CORINAIR						
0	tone	0	0	99.94	-	kg/Gj	-	kg/Gj	-	kg/Gj	CORINAIR						
0	mii mc	0	0	99.94	-	kg/Gj	-	kg/Gj	-	kg/Gj	CORINAIR						
0	tone	0	0	99.94	-	kg/Gj	-	kg/Gj	-	kg/Gj	CORINAIR						
0	tone	0	0	99.94	-	kg/Gj	-	kg/Gj	-	kg/Gj	CORINAIR						
43116	tone	98.2	80	99.96	0.0241	kg/Gj	0.061	kg/Gj	0.0271	kg/Gj	monitorizare						
1423	mii mc	98.2	80	99.96	0.000281	kg/Gj	0.018	kg/Gj	0.00089	kg/Gj	monitorizare						
0	tone	98.2	80	99.96	-	kg/Gj	-	kg/Gj	-	kg/Gj	monitorizare						
1324	tone	98.2	80	99.96	0.0241	kg/Gj	0.061	kg/Gj	0.271	kg/Gj	monitorizare						

Date pentru IA cu Puterea termică nominală mai mare sau egală cu 100 MW)																																
Volumul lunar de gaze reziduale evacuate la coș (Nmc)						Emisii trim.III anul 2019 (tone)										Valoarea emisiilor tinta (tone) pentru anul 2019 conform Planului Național de Tranziție (Ordinul comun nr.1430/2017) pentru fiecare instalație de ardere				Ponderea emisiilor trimestriale validate de APM din valoarea tinta anuală (%)												
Luna III						Luna I			Luna II			Luna III			SO2		NOx		Pulberi		SO2		NOx		Pulberi							
SO2		NOx		Pulberi		30			31			32			33		34		35		36		37		38		39		40		41	
27		28		29																												
0		0		0		-			-			-			-		-		-		-		3.06		-		-		-		-	
1391		254		44		416911764			595200000			445600000			2321.081		435.905		69.021		878.27		896.29		88.26		264		49		78	
87.47		165.93		1.17		-			-			-			13.576		25.070		0.279		532.47		437.23		53.48		3		6		1	

Manager Departament Strategie
ec. MARTIN RAMONA

Sef Serviciu Calitate Mediu
ing. SERBAN IOANA

Intocmit
ing. POPA MARIUS

Tabel nr.2 - Stadiu implementare Plan Național de Tranzitie (PNT)

Nr. Crt.	Operatorul IA	APM competent	Denumire IA (conform denumirii din Planul Național de Tranzitie sau in cazul IA conforme sau cu derogari cf. Art. 33 si Art. 35 conform denumirilor din autorizatiile integrate de mediu)	Poluantul care face obiectul Planului Național de Tranzitie (vezi nota 1 de mai jos)			Masura conform Planului Național de Tranzitie (Ordinul comun nr. 1430/2017), respectiv: Reducerea SO ₂ , Reducerea NO _x si/sau Reducerea Pulberilor	Termen scadent (conform Ordinului comun nr. 1430/2017-PNT)	Realizata / Nerealizata (vezi nota 2 de mai jos)	Etapă intermediară întreprinse de operator in vederea conformării (vezi nota 3 de mai jos)	Documente prin care operatorul justifica activitățile întreprinse (informație obținută în urma verificării pe teren)	Observații ale APM in urma verificării pe teren	Masuri luate de catre APM in vederea realizării masurilor de catre operator in cazul in care acelor IA pentru termenul de	Solicitar ea justificata a operatorului de modificare a masurilor prevazute in Planul National de
				SO ₂	NO _x	Pulberi								
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	CET GOVORA	VALCEA	C.E.T. GOVORA S.A. No. 1	X	X		Reducerea NO _x	31/12/2019	Nerealizata					
2	CET GOVORA	VALCEA	C.E.T. GOVORA S.A. No. 2	X			Reducerea SO ₂	31/12/2019	Nerealizata	Contractare studiu de fezabilitate al proiectului "Instalatie de desulfurare a gazelor de ardere la instalatia de ardere nr.2 a CET Govora". Semnare contract cu ELSACO ELECTRONIC SRL si DOOSAN LENDJES GMBH in vederea realizării instalatiei de desulfurare pentru IA2.A fost depusa Notificarea in conformitate cu Ordinul 135/2010, inregistrata cu nr.9110/03.08.2018 la APM Valcea. S-a efectuat vizita de amplasament si s-a intocmit Proces verbal nr.9988/26.08.2018 de catre APM Valcea.A fost emisa de catre APM Valcea decizia etapei de incadrare nr.461 din 17.09.2018 pentru proiectul "Desulfurarea gazelor de ardere evacuate de la cazanele pe carbune C5 si C6 parte din instalatia de ardere nr.2 a CET Govora".A fost obtinuta autorizatia de construire nr.10028/36654 din 30.10.2018. A fost predat amplasamentul prin PV nr.37489 din 02.11.2018 catre antreprenorul ELSACO ELECTRONIC SRL. S-au realizat lucrarile de amenajare platforma, executie fundatii speciale absorber. Datorita diminuării resurselor financiare ca urmare a creșterii pretului certificatelor de emisie CO ₂ si ca urmare a stării de forță majora instituita la data de 06.06.2019, cauzata de evenimentul din 23.06.2019(prabusirea escavatorului de mare tonaj, din cariera Alunu), s-a semnat Actul Adititional nr.1/04.07.2019, care prevede suspendarea lucrarilor pe o perioada de 6 luni.	Studiu fezabilitate al proiectului "Instalatie de desulfurare a gazelor de ardere la instalatia de ardere nr.2 a CET Govora". Contractul de lucrari nr.18081 din 15.05.2018 cu ELSACO ELECTRONIC SRL si DOOSAN LENDJES GMBH. Decizia etapei de incadrare nr.461 din 17.09.2018 pentru proiectul "Desulfurarea gazelor de ardere evacuate de la cazanele pe carbune C5 si C6 parte din instalatia de ardere nr.2 a CET Govora"			

3	CET GOVORA	VALCEA	C.E.T. GOVORA S.A. No. 2	X	Reducerea NOx	30/06/2020	Nerealizata	In vederea reducerii emisiilor de NOx prin modernizarea instalatiilor de ardere, a fost realizat „Studiu de fezabilitate de reducere a emisiilor de NOx nr.592/sept.2010”, dar lucrările nu au fost demarate Urmeaza ca in continuare sa se identifice surse de finantare. Se va lansa procedura pentru actualizarea „Studiului de fezabilitate „si a” Caietului de sarcini.” Ianuarie 2017. A fost lansat in SEAP anunt de invitatie participare pt elaborare SF, documentatie de avizare si Caiet de Sarcini nr. 399676/07.02.2017. Se va relua procedura de licitatie deoarece nu a fost depusa nicio oferta de participare.	Contractare studiu de fezabilitate de reducere a emisiilor 2010			
4	CET GOVORA	VALCEA	C.E.T. GOVORA S.A. No. 2	X	Reducere pulberi	31/12/2019	Realizata partial (50%)	Realizat studiu de fezabilitate de reducere a emisiilor de pulberi nr.592/sept.2010. •Initiere procedura achizitie publica proiect “Reabilitare electrofiltre cazan 5 si 6”Publicare in SEAP prin anunt nr.13703/07.03.2012. •S-a semnat contractul de executare lucrari nr. 12121/05.07.2012 dintre CET Govora in asocierea ROMELECTRO – ICPET ECO Bucuresti •S-au finalizat lucrările de modernizare ale unui electrofiltru de la cazanul nr 6 , PIF nr.478/07.01.2014 • In data de 05.03.2014 au inceput lucrările de modernizare ELFI 1 de la cazanul nr.5 .S-au finalizat lucrările de modernizare ale unui electrofiltru de la cazanul nr 5,PIF nr.499/22.09.2014	Contract executare lucrari nr.12121/05.07.2012			
5	CET GOVORA	VALCEA	S.C. C.E.T. GOVORA S.A. No. 3	X	Reducere SO2	31/12/2017	Realizata	A fost realizata instalatia de desulfurare si a fost pusa in functiune prin Proces verbal de punere in functiune nr.7442/05.05.2016. Instalatia IA.3 este conforma in raport cu Legea 278/2013:Emisii industriale. S-a obtinut Autorizatia Integrata de Mediu nr.1/23.08.2019 pentru functionarea IA3(cazan7)	Contract executare lucrari nr.5235/25.04.2013			

6	CET GOVORA	VALCEA	C.E.T. GOVORA S.A. No. 3	X	Reducere NOx	30/06/2020	Realizata	S-a realizat instalatia de denoxare gaze de ardere si a fost pusa in functiune prin Proces verbal nr.5684/04.04.2016. Instalatia IA 3 este conforma in raport cu Legea 278/2013-Emisii industriale. S-a obtinut Autorizatia Integrata de Mediu nr. 1/23.08.2019 pentru functionarea IA3(cazan7)	Contract executare lucrari nr.13091/05.09.2014		
7	CET GOVORA	VALCEA	C.E.T. GOVORA S.A. No. 3	X	Reducere pulberi	31/12/2019	Realizata	Au fost modernizate electrolizarele IA3 proces verbal de receptie nr.433/17.08.2012. Instalatia IA 3 este conforma in raport cu Legea 278/2013-Emisii industriale.S-a obtinut Autorizatia Integrata de Mediu nr. 1/23.08.2019 pentru functionarea IA3(cazan7)	Proces verbal de receptie nr.433/17.08.2012		

Manager Departament Strategie
ec. MARTIN RAMONA

Sef Serviciu Calitate Mediu
ing. SERBAN IOANA



Intocmit
ing. POPA MARIUS

MEMORY TRANSMISSION REPORT

TIME : 24-10-'19 13:46
FAX NO.1 : 0350431525
NAME : CET Investitii

FILE NO. : 045
DATE : 24.10 13:40
TO : 0250734693
DOCUMENT PAGES : 7
START TIME : 24.10 13:40
END TIME : 24.10 13:44
PAGES SENT : 7
STATUS : OK

*** SUCCESSFUL TX NOTICE ***

	J38/683/1997	
	Societatea CET Govora S.A. Râmnicu Vâlcea, str. Industriilor, nr. 1, cod postal 240050, C.I.F. RO10102377 Tel: +40250733601, +40250733602, Fax: +40250733603, Web: www.cetgovora.ro Cont RO93 BUCU 1781 2159 48545 Alpha Bank Romania Sucursala Rm. Valcea Capital social subscris si varsat: 51.684.111.75 lei Societate in reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement	

FAX Nr. 35043 24.10.2019

DE LA:	ADMINISTRATOR JUDICIAR EURO INSOL SPRL ADMINISTRATOR SPECIAL AV. CONSTANTINESCU DINU	CET GOVORA SA Str. Industriilor nr. 1, Rm. Valcea
CATRE:	DIRECTOR EXECUTIV Fiz. MODAN MONICA	AGENTIA JUDETEANA DE PROTECTIA MEDIULUI VALCEA - str. Remus Bellu nr.6
IN ATENȚIA:	SER SERV MONITORIZARE ING VIORICA PANTUR	
CATRE:	COMISAR SEF FUSESCU MONICA	GARDA NATIONALA DE MEDIU COMISARIATUL JUDETEAN VALCEA
IN ATENȚIA:	COMISAR ING. TURCU ADINA	
NR. FAX DESTINATAR:	Referitor la : Raportare Program National de Tranzitie (PNT) - Instalatii de ardere - trim III - 2019	
GNMCIJ : 0250/734693		
office@apmvlanpm.ro		
anca.gusu@anpm.ro		
Nr. pagini:		

Va transmitem anexat raportarea trimestriala cu privire la:

- o Emisiile de dioxid de sulf, oxizi de azot si pulberi provenite de la Instalatiile Mari de Ardere (Tabel nr.1);
- o Stadiul implementarii Planului National de Tranzitie (PNT) (Tabel nr.2);

Cu stima,

ADMINISTRATOR JUDICIAR,
EURO INSOL SPRL

DIRECTOR GENERAL,
Ing. ROESCU ION



ADMINISTRATOR SPECIAL,
Av. CONSTANTINESCU DINU

MANAGER DEPARTAMENT STRATEGIE
Ec. MARTIN RAMONA

SEF SERVICIU CALITATE MEDIU
Ing. SERBAN IOANA