



Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui

DRAFT

Decizia etapei de încadrare

NR. - / 03.07.2018

Ca urmare a solicitării de emitere a acordului de mediu adresate de **AQUAVAS SA VASLUI** cu sediul în mun. Vaslui, str. Stefan cel Mare, nr. 70, înregistrată la APM Vaslui cu 3835/06.06.2018, în baza

- **Hotărârii Guvernului nr. 445/2009** privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului cu modificările și completările ulterioare;

- **Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2007** privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei salbatice, cu modificările și completările ulterioare aprobată prin **Legea nr. 49/2011**;

Agentia pentru Protecția Mediului Vaslui decide, ca urmare a consultărilor desfășurate în cadrul ședinței C.A.T. din data de 07.07.2018 că proiectul „**Fazarea proiectului – Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești, jud. Vaslui; contract VS-CL-VS-R-01 – Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații de pompare apă uzată în Vaslui**”, propus a fi realizat în intravilanul și extravilanul municipiului Vaslui și satului Muntenii de Jos, jud. Vaslui, **nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.**

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului sunt următoarele:

a) proiectul se încadrează în prevederile H.G. nr. 445/2009, Anexa nr. 2, 13 a – *orice modificări sau extinderi, altele decât cele prevăzute în anexa 1 sau în prezenta anexă, deja autorizate, executate sau în curs de a fi executate, care pot avea efecte semnificative negative asupra mediului;*

b) prin aplicarea criteriilor din Anexa 3 la HG nr. 445/2009, s-au constatat următoarele:

Caracteristicile proiectului:

- mărimea proiectului – proiect de dimensiune medie;

Proiectul constă în reabilitarea sistemului de alimentare cu apă a municipiului Vaslui :

Retea distribuție a municipiului Vaslui

Pentru rețeaua de distribuție apă potabilă din UAT Vaslui, oraș Vaslui se vor realiza următoarele investiții:

- Reabilitare rețea de distribuție apă potabilă în oraș Vaslui- L= 9.895 m;



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

- Extindere retea de distributie apa potabila în oras Vaslui - L= 23.538 m.
- Statie de ridicare a presiunii apa potabila (statii hidrofor) - 8 buc;
- Statie de clorinare cu hipoclorit - 1 buc;
- Camine vane reducere a presiunilor - 7 buc;

Retea distributivă Suburbia Moara Grecilor, oras Vaslui

Pentru rețeaua de distribuție apă potabilă din UAT Vaslui, suburbia Moara Grecilor se vor realiza următoarele investiții:

- Extindere retea de distribuție apă potabilă - L= 7.450 m.
- Statie de clorinare cu hipoclorit - 1 buc.

Retea distributivă Suburbia Viisoara, oras Vaslui

Pentru rețeaua de distribuție apă potabilă din UAT Vaslui, suburbia Viisoara se vor realiza următoarele investiții:

- Extindere retea de distribuție apă potabilă - L= 8.505 m.
- Statie pompare apă potabilă - 1 buc.
- Statie de clorinare cu hipoclorit - 1 buc.

Retea distributivă Suburbia Reditu, oras Vaslui

Pentru rețeaua de distribuție apă potabilă din UAT Vaslui, suburbia Reditu se vor realiza următoarele investiții:

- Extindere retea de distribuție apă potabilă - L= 9021 m.
- Statie de clorinare cu hipoclorit - 1 buc.

Retea distributivă Suburbia Brodoc, oras Vaslui

Pentru rețeaua de distribuție apă potabilă din UAT Vaslui, suburbia Brodoc se vor realiza următoarele investiții:

- Extindere retea de distribuție apă potabilă - L= 7842 m.

și a sistemului de canalizare:

Extindere Retea canalizare municipiul Vaslui

Investitiile propuse pentru rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere din aglomerarea Vaslui constau în următoarele lucrări:

- ✓ Extindere retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PP multistrat SN8, cu diametrul Dn 250mm÷ Dn 400mm, L= 21.509 m;
- ✓ Reabilitare retea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PP multistrat SN8, cu diametrul Dn 250- Dn 500mm,și PAFSIN SN 1000 - Dn 800mm L= 9.900 m;
- ✓ Reabilitare statii de pompare a apelor uzate - 3 buc.;
- ✓ Statii noi de pompare a apelor uzate - 6 buc.;
- ✓ Conducte de refulare aferente statiilor de pompare, din PEID, PN 10, cu diametre cuprinse între De 110-200mm L = 1.881 m.



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842



Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui

DRAFT

Retea canalizare Suburbia Moara Grecilor

Investitiile propuse pentru rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere din aglomerarea Vaslui, Suburbia Moara Grecilor constau în următoarele lucrari:

- ✓ Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PP multistrat SN8, cu diametrul Dn 250mm, L= 10.429 m;
- ✓ Stații de pompare a apelor uzate - 4 buc.;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare, din PEID, PN 10, cu diametre cuprinse între De 90mm L = 1.141 m.

Retea canalizare Suburbia Viisoara

Investitiile propuse pentru rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere din aglomerarea Vaslui, Suburbia Viisoara constau în următoarele lucrari:

- ✓ Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PP multistrat SN8, cu diametrul Dn 250mm, L= 8.372 m;
- ✓ Stații de pompare a apelor uzate - 1 buc.;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare, din PEID, PN 10, cu diametre cuprinse între De 110mm L = 514 m.

Retea canalizare Suburbia Reditu

Investitiile propuse pentru rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere din aglomerarea Vaslui, Suburbia Reditu constau în următoarele lucrari:

- ✓ Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PP multistrat SN8, cu diametru Dn 250 și Dn315mm, L= 9601 m;
- ✓ Stații de pompare a apelor uzate - 3 buc.;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare, din PEID, PN 10, cu diametre cuprinse între De 110mm L = 1524 m.

Retea canalizare Suburbia Brodoc

Investitiile propuse pentru rețeaua de canalizare a apelor uzate menajere din aglomerarea Vaslui, Suburbia Brodoc constau în următoarele lucrari:

- ✓ Extindere rețea de canalizare ape uzate menajere, cu conducte din PP multistrat SN8, cu diametrul Dn 250mm, L= 7.618;
- ✓ Stații de pompare a apelor uzate - 2 buc.;
- ✓ Conducte de refulare aferente stațiilor de pompare, din PEID, PN 10, cu diametre cuprinse între De 110mm L = 618 m.



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

- cumularea cu alte proiecte – nu este cazul;
- utilizarea resurselor naturale - materiale de construcții în cantități mici;
- producția de deseuri – deseurile de materiale de construcții se vor depozita la locul stabilit de primăria Vaslui;
- emisiile poluante, inclusiv zgomotul și alte surse de disconfort:

Aer

Pe perioada de realizare a lucrărilor

- emisiile în atmosferă de la utilaje și mijloacele de transport;
- pulberi sedimentabile și în suspensie de la manipularea materialelor de construcții;

Sol și subsol

Pe perioada de execuție a lucrărilor

- posibil impact asupra solului în locul organizării șantierului
- posibilă poluare cu produs petrolier de la utilajele folosite în timpul construcției
- Se vor lua măsuri de prevenire a poluării solului și subsolului cu produse poluante existente în mod curent pe șantier (carburanți, lubrefianți, deșeuri menajere sau deșeuri rezultate în urma procesului de construcție etc.)

Apa

Pe perioada de execuție a lucrărilor

- posibile scurgeri de ulei și carburanți pe timpul funcționării utilajelor.

Zgomot

- disconfort fonic pe toată perioada de execuție a lucrărilor.
- riscul de accident, ținându-se seama în special de substanțele și de tehnologiile utilizate – nu este cazul.

Localizarea proiectului

- utilizarea existentă a terenului – Terenul în suprafață totală $S=42960$ mp - ce urmează a fi ocupat este situat în intravilanul și extravilanul mun. Vaslui și satului Muntenii de Jos, este proprietate publică în administrarea C.L. Vaslui și C.L. Muntenii de Jos și proprietate particulară. Terenul este încadrat la categoria de folosință curți construcții, cai de comunicație rutieră și agricol.
- relativă abundență a resurselor naturale din zonă, calitatea și capacitatea regenerativă a acestora – se vor folosi resurse naturale în cantități mici;
- capacitatea de absorbție a mediului, cu atenție deosebită pentru:
 - a) zonele umede - nu este cazul;
 - b) zonele costiere - nu este cazul;
 - c) zonele montane și cele împadurite - nu este cazul;
 - d) parcurile și rezervatiile naturale - nu este cazul;
 - e) ariile clasificate sau zonele protejate prin legislația în vigoare, cum sunt: zone de protecție a faunei piscicole, bazine piscicole naturale și bazine piscicole amenajate etc. - nu este cazul;



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugăreni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842



Agenția pentru Protecția Mediului Vaslui

DRAFT

- f) zonele de protecție specială – nu este cazul;
- g) ariile în care standardele de calitate a mediului stabilite de legislație au fost deja depășite - nu este cazul;
- h) ariile dens populate – nu este cazul;
- i) peisajele cu semnificație istorică, culturală și arheologică – nu este cazul.

Caracteristicile impactului potențial

- a) extinderea impactului: aria geografică și numărul persoanelor afectate – impact nesemnificativ;
- b) natura transfrontieră a impactului - nu este cazul;
- c) mărimea și complexitatea impactului: impact nesemnificativ;
- d) probabilitatea impactului – redusă;
- e) durata, frecvența și reversibilitatea impactului – reversibil, numai pe perioada realizării lucrărilor de construcție.

II. Motivele care au stat la baza luării deciziei etapei de încadrare în procedura de evaluare adecvată sunt următoarele: nu este cazul.

Condițiile de realizare a proiectului:

1. Se vor respecta prevederile OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare.
2. Se vor obține avizele precizate în certificatul de urbanism și se vor respecta condițiile din acestea și din documentația tehnică depusă. Se vor obține avize de la SGA Vaslui și DSP Vaslui.
3. Deseurile produse vor fi stocate temporar selectiv în spații special amenajate; se interzice abandonarea /stocarea deșeurilor în afara spațiilor amenajate în acest scop; deșeurile de materiale de construcție se vor depozita la locul stabilit de primăria Vaslui, iar deșeurile reciclabile se vor valorifica prin agenți economici autorizați.
4. Transportul deșeurilor periculoase /nepericuloase va fi efectuat numai de către firme autorizate conform HG nr. 1061/2008 privind transportul deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României.
5. Implementarea tuturor măsurilor de protecție a factorilor de mediu propuse prin proiect și descrise în documentația care a stat la baza emiterii acestei decizii.
6. Pe parcursul execuției lucrărilor se vor lua toate măsurile pentru prevenirea poluărilor accidentale; se impune refacerea terenurilor afectate de lucrări la starea inițială.
Titularul va informa în scris autoritatea publică competentă pentru protecția mediului ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării prezentei.



Operator de date cu caracter personal nr. 9848



7. Titularul va informa in scris APM Vaslui/GNM CG Serviciul CJ Vaslui la finalizarea lucrarilor proiectului.

8. Nerespectarea prevederilor prezentei decizii atrage suspendarea sau anulara acesteia, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale. \

Decizia își păstrează valabilitatea pe toată perioada punerii în aplicare a proiectului, dacă nu intervin modificări ale acestuia.

Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului și ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Director Executiv
Mădălina MISTOR



Avizat: Șef Serviciu Avize Acorduri, Autorizații. – BUDIANU Mihaela

Redactat: STANCIU Neculai / 03.07.2018



Operator de date cu caracter personal nr. 9848

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI VASLUI

Strada Calugareni, nr 63

E-mail: office@apmvs.anpm.ro; Tel. 0335/401723 , 0746248644, Fax 0235/361842