



AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. 7 din 25.01.2022

Ca urmare a cererii adresate de **SC NOVA APASERV SA**, cu sediul în municipiul Botoșani, b-dul Mihai Eminescu, nr. 34, județul Botoșani, înregistrată la A.P.M Botoșani cu nr. 4361 din 11.05.2020, în urma analizării documentelor transmise, a verificării, în baza 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și a OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare și a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare,

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

pentru obiectivul: **ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE A ORAȘULUI BUCECEA**, situat în intravilanul și extravilanul teritoriului administrativ al orașului Bucecea și al localităților adiacente Călinerști și Bohoghina, jud.Botoșani, pentru desfășurarea activității de:

*captarea, tratarea și distribuția apei, conform cod CAEN 4100 - rev. 1 (CAEN 3600 rev. 2)
colectarea și epurarea apelor uzate, conform cod CAEN 9001 - rev. 1 (CAEN 3700 rev. 2).*

Activitatea intră sub incidența:

- Directivei Consiliului 98/83/EC din noiembrie 1998 privind calitatea apei destinate consumului uman, transpusă în România prin Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată și completată prin Legea nr. 311/2004;
- Directivei Consiliului 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate orășanești, modificată prin Directiva Consiliului 98/15/CE.

Documentația conține:

- cererea pentru emiterea autorizației de mediu
- fișa de prezentare și declarație întocmită de către titular
- plan de situație și de încadrare în zonă
- dovada mediatizării solicitării conform Anexei 3 din O.M. nr. 1798/2007
- dovada achitării tarifului pentru emiterea autorizației de mediu

și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:

1. Autorizație de gospodăria apelor nr. 150 din 12.11.2021 privind "Alimentare cu apă potabilă și evacuare ape uzate în orașul Bucecea și satele Călinești și Bohoghina, județul Botoșani", emisă de către Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava, valabilă până la data de 12.11.2022;





AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

2. Program de măsuri pentru realizarea lucrărilor și măsurilor în vederea eliberării autorizației de gospodărire a apelor pentru sistemul de alimentare cu apă și canalizare – oraș Bucecea, județul Botoșani”.
3. Proces verbal de punere în funcțiune pentru obiectivul “Extindere rețele de apă oraș Bucecea (sat Bohoghina) jud. Botoșani” încheiat între Oraș Bucecea și constructorul SC Instal Con SRL din 25.06.2018.
4. Autorizația de construire nr. 22 din 11.10.2017 emisă de către Primăria orașului Bucecea jud. Botoșani pentru proiectul obiectivul “Extindere rețele de apă oraș Bucecea (sat Bohoghina)”.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:

1. Titularul are obligația să dețină Autorizație de Gospodărire a Apelor valabilă și să respecte condițiile impuse prin Autorizația de gospodărire a apelor și prin Programul de măsuri pentru realizarea lucrărilor și măsurilor în vederea eliberării autorizației de gospodărire a apelor pentru sistemul de alimentare cu apă și canalizare – oraș Bucecea, județul Botoșani;

După fiecare reînnoire/modificare a Autorizației de gospodărire a apelor se va Notifica APM Botoșani;

2. Titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, dacă intervin elemente noi necunoscute la data emiterii autorizației de mediu, precum și asupra oricăror modificări ale condițiilor care au stat la baza emiterii autorizației de mediu, înainte de realizarea modificării;

3. Titularul activității are obligația să Notifice Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, în cazul în care urmează să deruleze sau să fie supus unei proceduri de vânzare a pachetului majoritar de acțiuni, vânzare de active, fuziune, divizare, concesiune ori în alte situații care implică schimbarea titularului activității, precum și în caz de dizolvare urmată de lichidare, faliment, încetarea activității;

4. Titularul activității are obligația să asigure automonitorizarea emisiilor reglementate de pe amplasament și să depună toate datele și raportările solicitate prin prezenta, în forma, condițiile stabilite de APM Botoșani și de legislația în vigoare;

5. Titularul este obligat să preia în rețeaua de canalizare numai apele uzate ai căror indicatori de calitate se încadrează în prevederile NTPA 002/2002, iar în cazul descărcării unor substanțe periculoase, încărcările efluentului să se încadreze în prevederile H.G. nr. 188/2002, modificată și completată prin H.G. nr. 352/2005. În cazul în care se înregistrează depășiri ale valorilor legale ale indicatorilor de calitate să se ia măsurile corective ce se impun pentru eliminarea riscului de poluare a receptorului.

Apele uzate provenite de la unitățile medicale sau veterinare, curative sau profilactice, laboratoare medicale sau veterinare și alte asemenea, de la care pot proveni ape contaminate cu agenți patogeni, vor putea fi descărcate în rețeaua de canalizare numai în condițiile realizării tuturor măsurilor de dezinfecție/sterilizare, conform legislației sanitare în vigoare;

6. Beneficiarul folosinței are obligația de monitorizare a calității apelor evacuate astfel încât acestea să se încadreze în standardele de calitate impuse de NTPA 001/2002, completat și modificat de HG nr. 352/2005 privind modificarea și



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

7. Nu se admite evacuarea în apele de suprafață și subterane a substanțelor periculoase/prioritar periculoase, conform prevederilor HG nr. 570/2016.

8. Să exploateze construcțiile și instalațiile de alimentare și distribuție a apei și a rețelelor de canalizare pentru apele uzate, în condiții tehnice corespunzătoare, conform regulamentului de exploatare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare.

9. Titularul are obligația să respecte prevederile OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, asigurând evidența gestiunii deșeurilor pentru fiecare tip de deșeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare și să o transmită anual la Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani;

10. Se va anunța imediat APM Botoșani în cazul apariției oricăror forme de poluare;

11. Se va solicita revizuirea autorizației de mediu ori de câte ori există o schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii acesteia.

Titularul este obligat să respecte prevederile următoarelor acte normative:

- OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului, aprobată prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea apelor nr. 107/1996, modificată și completată prin Legea nr. 310/2004;
- H.G. 352/2005 privind modificarea și completarea H.G. nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor;
- OUG nr. 856/2002 privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase cu modificările și completările ulterioare;
- Decizia 2014/944/UE – catalogul european al deșeurilor;
- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Prezenta autorizație de mediu își păstrează valabilitatea pe toată perioada în care beneficiarul acesteia obține viza anuală (conform art. 16, alin. (2¹) din OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare).

Solicitarea aplicării vizei anuale se va face cu maximum 90 de zile și cu minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația de mediu (conform Ordinului MMAP nr. 1150 din 27.05.2020 privind aprobarea Procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu).

În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizații se soluționează de instanțele de contencios administrativ competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată și completată prin Legea nr. 262/2007.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului activității.

I. ACTIVITATEA AUTORIZATĂ: ALIMENTAREA CU APĂ ȘI CANALIZARE A ORAȘULUI BUCECEA, situat în intravilanul și extravilanul teritoriului administrativ al orașului Bucecea și al localităților adiacente Călinești și Bohoghina, jud. Botoșani, în scopul desfășurării activităților de - **captarea și distribuția apei**, conform cod CAEN 4100 - rev. 1 (CAEN 3600 rev. 2) și **colectarea și epurarea apelor uzate**, conform cod CAEN 9001 - rev. 1 (CAEN 3700- rev. 2).

1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate):

Activitatea desfășurată de către SC NOVA APASERV SA în orașul Bucecea constă în captarea apei din acumularea Bucecea de pe râul Siret, pomparea, tratarea apei în stația de tratare Bucecea, transportul apei către municipiul Botoșani și municipiul Dorohoi, orașul Flămânzi, și alte localități de pe traseul conductelor de aducțiune.

Activitatea autorizată constă în distribuția apei potabile în orașul Bucecea și în localitățile limitrofe Călinești și Bohoghina, și preluarea apelor uzate menajere în rețeaua de canalizare, care este amplasată pe o porțiune din orașul Bucecea.

Pe amplasamentul din orașul Bucecea, titularul SC NOVA APASERV SA Botoșani are următoarele dotări:

- Stație de pompare nr. 1
- Stație de pompare nr. 5 (în conservare)
- Stație de tratare apă
- SP Gura Leului
- SP Călinești
- Rețea distribuție apă Bucecea
- Rezervor apă Călinești
- Rețea canalizare Bucecea (această rețea de canalizare e fosta rețea de canalizare a fostei IISZ, rețeaua nu a fost preluată în administrarea SC NOVA APASERV SA, dar sunt consumatori de apă potabilă ai SC NOVA APASERV SA care sunt racordați la această rețea de canalizare)

Alimentarea cu apă brută:

Sursa de alimentare cu apă a orașului Bucecea și a localităților Călinești și Bohoghina este stația de tratare a apei Bucecea.

Alimentarea cu apă a orașului Bucecea se realizează din stația de tratare a apei



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

Bucecea prin intermediul unei conducte de aducțiune sub presiune cu Dn=500 mm. Pentru asigurarea presiunii necesare este montat un hidrofor în Stația de pompare a filtrelor rapide.

Rețeaua de distribuție a apei în orașul Bucecea este de tip ramificat, cu lungimea totală de 9250 m, cu următoarele caracteristici:

- rețea azbociment – D= 125 mm, L=250 m
- rețea OL – D=150 mm, L = 500 m
- rețea OL – D = 133 mm, L = 600 m
- rețea OL – D = 100 mm, L = 1100 m
- rețea OL – D = 80 mm, L = 3700 m
- rețea OL – D = 219 mm, L = 300 m
- rețea PEHD – D = 110 mm, L = 1750 m
- rețea PEHD – D = 63 mm, L = 1050 m
- rețea PEHD PN6 – De = 110 mm, L = 600 m pe strada Stadionului

Alimentarea cu apă a localității Călinești:

Conducta de aducțiune a apei pentru localitatea Călinești este executată din țevă PEHD cu Dn =110 mm și lungimea de 2662 m, și transportă apă la rezervorul de înmagazinare de 200 mc.

Din rezervor apa este distribuită gravitațional către consumatori; rețeaua de distribuție a apei din localitatea Călinești este de tip ramificat, executată din conducte PEHD cu diametre de 90 mm, 110 mm, 140 mm, 160 mm în lungime totală de 4978 m.

Alimentarea cu apă a localității Bohoghina

Alimentarea cu apă a localității Bohoghina se realizează prin branșament la rețeaua publică a orașului Bucecea, fiind alcătuită din:

- stație pompare echipată cu 2 electropompe (1A+1R) cu caracteristicile:

Q=12 mc/h, H=40 mCA, P= 4,5 kW

- cămin branșament
 - cămin de vane, aerisire și golire – 12 buc.
 - Conducte de distribuție principale PEHD PN10 De= 110 mm în lungime de 3820 m
 - Conducte distribuție principale PEHD PN10 De = 63 mm în lungime de 247 m
 - 800 m rețea de apă PEHD PN6 De=110 mm pe strada Barbalateni (Bohoghina).
- Dimensionarea rețelei de apă din satul Bohoghina a fost realizată pentru un debit de 7,425 l/s. și a constat în branșarea la conducta pentru distribuția apei potabile din orașul Bucecea, care este executată din PEHD Pn 10, Dn 110 mm din administrarea SC NOVA APASERV SA Botoșani. Distribuția apei se realizează printr-o rețea executată din PEHD De 110 mm Pn 10 și PEHD De 110 mm Pn 6, în lungime totală de Lt= 1.000 m. Conductele sunt amplasate la adâncimea de 1,30 m față de cota terenului pe un pat de nisip. Pe rețeaua de distribuție sunt prevăzute cămine cu vane de aerisire/golire și un hidrant suprateran de incendiu.

Prin proiect s-a propus extinderea rețelei de distribuție prin care se asigură consumul de apă pentru 69 locuitori. Debitul de apă prelevate sunt:

- $Q_{zi\ med.} = 8,615\ m^3/zi;$



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- $Q_{zi\ max.} = 12,061\ m^3/zi$;
- $Q_{s\ or.\ max.} = 1,508\ m^3/h$.

Rețeaua de canalizare

Orașul Bucecea dispune de un sistem unitare ramificat de colectare a apelor uzate, fiind compus din:

Amplasament	material	Diametru, mm	Lungime (metri)
Str. C. Națională	Tub PREMO	300	350
Str. Halci	Tub PREMO	400	400
Str. Stadion			
Str. Dispensar	Tub de beton	300	560
Str. Fabricii	Tub de beton	200	450
Str. Stadion – râul Siret	Tub PREMO	400 și 500	5800

Racordurile rețelei de canalizare a blocurilor de locuințe la rețeaua centralizată de canalizare sunt executate din tuburi de beton simplu, cu $D_n = 200\ mm$ și lungimea totală de 1340 m, din tuburi PVC cu $D_n = 110\ mm$ și lungimea totală de 1460 m și din țevi de fontă cu $D_n = 100\ mm$ în lungime totală de 720 metri.

Apele uzate sunt evacuate în râul Siret prin intermediul unei conducte de canalizare, executată din tub PREMO cu $D_n = 400\ mm$ și $D_n = 500\ mm$, în lungime de 5,8 km.

Volumul total de ape uzate menajere și pluviale evacuate în râul Siret: - 56,22 mii mc/an.

Având în vedere faptul că în orașul Bucecea nu există stație de epurare a apelor uzate, operatorul SC NOVA APASERV SA Botoșani a întocmit un „Program de măsuri pentru realizarea lucrărilor și măsurilor în vederea eliberării autorizației de gospodărire a apelor pentru sistemul de alimentare cu apă și canalizare – oraș Bucecea, județul Botoșani”. Programul de măsuri are ca termen PIF 2023 și este asumat de către următoarele instituții: Consiliul Județean Botoșani, Primăria Orașului Bucecea și operatorul SC Nova Apaserv SA.

În localitățile Călinești și Bohoghina nu există sistem centralizate de canalizare menajeră, apele uzate sunt colectate în bazine vidanjabile individuale.

Mijloace de transport. Obiectivul nu are în dotare mijloace de transport.

2. Materii prime, auxiliare, combustibili și ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantități:

Volume și debite de apă necesare;

- $Q_{zi\ med.} = 379,65\ mc/zi$ (5,60 l/s), anual - 138,572 mii mc
- $Q_{zi\ max.} = 536,40\ mc/zi$ (7,71 l/s), anual – 195,786 mii mc
- $Q_{orar\ max.} = 58,13\ mc/h$, 16,15 l/s

Localitatea	$Q_{zi\ med}$	$Q_{zi\ max}$	$Q_{o\ max}$	Volum mediu anual	Volum maxim anual



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

	mc/zi	l/s	mc/zi	l/s	mc/h	l/s	mii mc/an	mii mc/an
Bucecea	347.92	5.23	479.28	7.05	50.99	14.16	121.52	169.92
Calinești	21.59	0.25	38.86	0.45	4.86	1.35	7.88	14.18
Bohoghina	10.14	0.12	18.26	0.21	2.28	0.63	3.70	6.66
TOTAL	379.65	5.60	536.40	7.71	58.13	16.15	133.11	190.77

Consumurile de apă sunt contorizate la racordurile individuale ale abonaților, atât la blocurile de locuințe cât și la case prin apometre individuale clasa B de precizie..

Volumele de ape uzate evacuate:

Localitatea	Q _{zi med}		Q _{zi max}		Q _{o max}		Volum mediu anual	Volum maxim anual
	mc/zi	l/s	mc/zi	l/s	mc/h	l/s	mii mc/an	mii mc/an
Bucecea	154.04	2.39	211.73	3.21	22.69	6.30	54.24	74.76
TOTAL	154.04	2.39	211.73	3.21	22.69	6.30	54.24	74.76

3. Utilități - apă, canalizare, energie (surse, cantități, volume):

Alimentarea cu apă a orașului Bucecea se realizează din stația de tratare a apei Bucecea prin intermediul unei conducte de aducțiune sub presiune cu Dn= 500 mm.

Alimentarea cu apă a localității Calinești Conducta de aducțiune a apei pentru localitatea Calinești este executată din teava PEHD cu Dn= 110 mm și lungimea de 2662 m și transporta apa la rezervorul de înmagazinare de 200 mc. Din rezervor apa este distribuită gravitațional către consumatori.

Alimentarea cu apă a localității Bohoghina se realizează prin branșare la rețeaua publică a orașului Bucecea.

Apele uzate din orașul Bucecea sunt evacuate în raul Siret prin intermediul unei conducte de canalizare, executată din tub PREMO cu Dn= 400 mm și Dn= 500 mm în lungime de 5,8 km.

În localitățile Călinești și Bohoghina nu există sisteme centralizate de canalizare menajeră, apele uzate fiind colectate în bazine vidanjabile individuale. Apele pluviale se scurg gravitațional în mod natural către rigolele stradale.

Energia electrică pentru funcționarea obiectivului este asigurată prin branșament la rețeaua de distribuție a energiei electrice din zonă.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității:

Sursa de alimentare cu apă a orașului Bucecea și a localităților Călinești și Bohoghina este stația de tratare a apei Bucecea jud. Botoșani.

Alimentarea cu apă a orașului Bucecea se realizează din stația de tratare a apei Bucecea prin intermediul unei conducte de aducțiune sub presiune cu Dn=500 mm. Pentru asigurarea presiunii necesare este montat un hidrofor în Stația de pompare a filtrelor rapide.

Alimentarea cu apă a localității Călinești se realizează printr-o conductă de aducțiune a



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

apei pentru localitatea Calinesti care este executata din teava PEHD cu Dn= 110 mm si are lungimea de 2662 m si transportă apa la un rezervor de inmagazinare de 200 mc. Din rezervor apa este distribuita gravitational catre consumatori.

Alimentarea cu apa a localitatii Bohoghina se realizeaza prin bransare la rețeaua publica a orașului Bucecea.

Apele uzate din orașul Bucecea sunt evacuate în raul Siret prin intermediul unei conducte de canalizare, executată din tub PREMO cu Dn= 400 mm si Dn= 500 mm în lungime de 5,8 km.

5. Produse si subproduse obtinute – cantități, destinatie: - nu este cazul.

6. Datele referitoare la centrala termică proprie – dotare, combustibili utilizati (compozitie, cantități), productie: - nu este cazul

7. Alte date specifice activității- (cod-uri CAEN care se desfășoară pe amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare); - nu este cazul.

8. Program de functionare: 24 h/zi, 7 zile/săptămână, 365 zile/an.

II. INSTALATIILE, MĂSURILE SI CONDITIILE DE PROTECTIE A MEDIULUI:

1. Statiile și instalatiile pentru retinerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu din dotare (pe factori de mediu):

Apele uzate menajere generate în localitățile Călinești și Bohoghina sunt colectate în bazine vidanjabile individuale.

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protectia mediului:

Având în vedere faptul că în orașul Bucecea nu există stație de epurare a apelor uzate, operatorul SC NOVA APASERV SA Botoșani a întocmit un „Program de măsuri pentru realizarea lucrărilor și măsurilor în vederea eliberării autorizației de gospodărire a apelor pentru sistemul de alimentare cu apă și canalizare – oraș Bucecea, județul Botoșani”. Programul de măsuri are ca termen PIF 2023 și este asumat de către următoarele instituții: Consiliul Județean Botoșani, Primăria Orașului Bucecea și operatorul SC Nova Apaserv SA.

3. Concentratii si debite masice de poluanti, nivel de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce conditii:

Indicatorii de calitate ai apelor uzate deversate în emisar, râul Siret trebuie să se încadreze în limitele maxime admisibile impuse de HG nr. 352/2005 cu modificările și completările ulterioare

- pH	6,5-8,5 unit. pH
- suspensii	60 mg/l
- CBO ₅	25 mg/l
- CCO-Cr	125 mg/l
- reziduu filtrat	2000 mg/l



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

- azot amoniacal	3 mg/l
- substanțe extractibile cu solvenți organici	20 mg/l
- detergenți	0,5 mg/l.

Beneficiarul folosinței are obligația de monitorizare a calității apelor evacuate astfel încât acestea să se încadreze în standardele de calitate impuse de NTPA 001/2002, completat și modificat de HG nr. 352/2005 privind modificarea și completarea HG nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate.

Punctul de prelevare ape uzate pentru determinarea indicatorilor de calitate este gura de vărsare în emisarul râul Siret.

III. MONITORIZAREA MEDIULUI:

1. Indicatori fizico - chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisiile poluanților, frecvența, modul de valorificare a rezultatelor:

Se vor efectua determinări ale indicatorilor apelor uzate epurate evacuate în râul Siret: pH, materii în suspensie, CBO₅, CCO-Cr, reziduu filtrat, azot amoniacal, substanțe extractibile, detergenți;

Frecvența de raportare la APM Botoșani: anual.

2. Date ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și periodicitatea:

Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale titularului.

IV. MODUL DE GOSPODĂRIRE A DEȘEURILOR ȘI AMBALAJELOR:

1. Deșeurile produse (tipuri, compoziție, cantități):

Din activitatea desfășurată în cadrul obiectivului, rezultă următoarele tipuri de deșeuri:

- municipale în amestec, cod 20 03 01 - cca. 2,0 m³/an
- deșeuri reținute pe grătare, cod 19 08 01 - cca. 0,320 t/an
- nămol de la epurarea apelor uzate, cod 19 08 05 - cca. 44 m³/an

2. Deșeurile colectate (tipuri, compoziție, cantități, frecvență): - nu este cazul

3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantități, mod de stocare): - nu este cazul

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantități): - nu este cazul

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului:

Deșeurile municipale generate de către operator în amestec sunt transportate cu mijloacele operatorului care asigură salubritatea orașului Bucecea

6. Mod de eliminare (depozitare definitivă, incinerare): - pe amplasament nu au loc operațiuni de eliminare a deșeurilor

7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor:

Se va ține evidența cantitativă, pe coduri a tuturor tipurilor de deșeuri produse



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

conform HG nr. 856/2002 și se va transmite anual, până pe data de 31 martie, pentru anul precedent, la APM Botoșani.

8. Ambalaje folosite și rezultate:

În activitatea de distribuție a apei potabile nuse utilizează și nu rezultă ambalaje

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificare): - nu este cazul

V. MODUL DE GOSPODĂRIRE A SUBSTANTELOR ȘI PREPARATELOR PERICULOASE:

1. Substanțele și preparatele periculoase produse sau folosite ori comercializate / transportate (categorii, cantități): - nu este cazul

2. Modul de gospodărire: - nu este cazul

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele și preparatele periculoase: - nu este cazul

4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și pentru intervenție în caz de accident: - nu este cazul

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase:

VI. PROGRAMUL DE CONFORMARE - Măsurile pentru reducerea efectelor prezente și viitoare ale activităților – nu este cazul

VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea

Nr. Grt.	Denumire raport	Frecvență de raportare	Perioada depunerii raportului	Acces aplicații SIM
1.	Statistica deșeurilor: Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeurii.	anual	1 februarie – 15 iunie	Chestionar 4: PRODDDES – completat de producătorii de deșeurii.
2.	Evidența cantităților și tipurilor de deșeurii generate, colectate, valorificate/eliminate și rămase în stoc, conform H.G.nr.856/2002	anual	31 martie	-
3.	Raport de încercare ape uzate evacuate în emisar	anual	anual, înainte de solicitarea aplicării vizei anuale a AM	

Prezenta autorizație de mediu conține 10 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.

**DIRECTOR EXECUTIV,
ing. Eugen MATECIUC**

ȘEF SERVICIU A.A.A.,
cons. Daniela Mihalache

Întocmit: cons. Camelia Musteață



AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BOTOȘANI

B-dul Mihai Eminescu, nr.44, Botoșani, jud. Botoșani, Cod 710186

E-mail: office@apmbt.anpm.ro; Tel. 0231.584.135; 0231.584.136; Fax. 0231.584.139

Operator de date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679